SEVERNA FASADA

ZAHODNA FASADA

VZHODNA FASADA

JUŽNA FASADA

M PREDEL PROLETA

ZRAČNI PROSTOR KAPELE
71,90 m²
OBSTOJEČE STANJE:
STENE OMETANE, POSLIKANE S FRESKAMI
NA STROPU SO STUKATURE
NA TEH JE POLOŽEN TLAKOVEC
+3,65 obst. tlaki

N1.03c
RAZSTAVNI PROSTOR
T9 klinker 20/20 in parket
34,65 m²
OBSTOJEČE STANJE:
OPEČNE STENE
TLAK IN STROP AB PLOŠČA
svetla višina prostora cca 357 cm
+3,74 novi tlaki

N1.03b
RAZSTAVNI PROSTOR
T9 klinker 20/20 in parket
72,10 m²
+3,74 novi tlaki
OBSTOJEČE STANJE:
OPEČNE STENE
TLAK IN STROP AB PLOŠČA
svetla višina prostora cca 357 cm

N1.03a
DELAVNICA
T9 klinker 20/20 in parket
+3,65 novi tlaki

N1.02
PROSTOR DVIGALA
T9 parket
66,55 m²
+3,74 novi tlaki
OBSTOJEČE STANJE:
OPEČNE STENE
TLAK IN STROP AB PLOŠČA
svetla višina prostora cca 357 cm

DVIGALO 1
2,80 m²

STOPNIŠČE
20,80 m²
OBSTOJEČE STANJE:
STENE OMETANE IN OPLESKANE
TLAK KAMNITI
STROP OPLESKAN

PREDPROSTOR
T9 parket
4,65 m²

PODEST
T9 parket
4,40 m²
OBSTOJEČE STANJE:
STENE OMETANE IN OPLESKANE
TLAK PARKET
STROP OPLESKAN
svetla višina prostora cca 350 cm

N1.01
PISARNA
T9 parket
26,65 m²
OBSTOJEČE STANJE:
STENE OMETANE IN OPLESKANE
TLAK PARKET
STROP OPLESKAN
svetla višina prostora cca 350 cm

N1.05
"POTROŠNIŠKA SOBA" katering
T11 klinker 40/40 in parket
12,50 m²
OBSTOJEČE STANJE:
OPEČNE STENE
NA STROPU SO STUKATURE
svetla višina prostora cca 350 cm

N1.04
DVORANA
T10 marmorne plošče iz belega in črnega kamna in parket
+3,22 novi tlaki
OBSTOJEČE STANJE:
OPEČNE STENE
TLAK IN STROP AB
svetla višina prostora cca 1000 cm

ZUNANJE STOPNICE
112 stopnic; robca izdelan 10/40
49,70 m²
OBSTOJEČA KAMNITA OGRAJA

ZUNANJA DIMENZIJA OKENSKE ODPRTINE 77/1132

TALNO
A=218m2/18 vej
Cev ø16x2,0mm
l=8cm

TALNO
A=220m2/14 vej
Cev ø16x2,0mm
l=8cm

TALNO
(7 vej)
Razdelilec in zbiralec
560x341x89mm
Nameščen v omarici
725x710x110mm

TALNO
(7 vej)
Razdelilec in zbiralec
560x341x89mm
Nameščen v omarici
725x710x110mm

Vertikale iz podstrojo DN25

Vertikale iz nadstropja DN25

1.N01 20°C(Z)

1.N02 20°C(Z)

1.N03 20°C(Z)

OPOMBA:
PZI NAČRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH DNE 31.01.2019!
V NAČRTIH SO UPOŠTEVANE SMERNICE ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI PREJETE AVGUST 2017!
PRED ZAČETKOM MONTAŽE PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !

Vse v načrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKLJUČNO OTISNJENE MERE – NE MERI PO NAČRTU ! V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem pazljivostjo del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL ! SPREMEMBE IN ODSTOPANJE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PREDHODNIM PROJEKTANTOVIM !

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Kopiranje te dokumentacije in drugega obveščil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravilo, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

ACAD LT 2016 SN: 560-11725135

index:	sprememba:	datum:	ime in priimek:

LEGENDA:

- OGREVANJE RADIATORSKO – DOVOD
- OGREVANJE RADIATORSKO – POVRATEK
- TALNO – DOVOD
- TALNO – POVRATEK
- OGREVANJE – TALNO
- 20°C (Z) TEMPERATURA PROSTORA POZIMI
- 26°C (P) TEMPERATURA PROSTORA POLETI

OBJEKT, KRAJ:	GRAD BURL - REKONSTRUKCIJA DELA GRADU
INVESTITOR:	MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
PROJEKTANT:	JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Ob Bohinjski ž. 3213 Bitnje tel.: (0 425 14 50 ID# 2145
SESTAVNI DEL:	Ogrevanje in hlajenje TLORIS 1. NADSTROPJA
MERILO:	1:50
ŠT. PROJEKTA:	115-17
ŠT. NAČRTA:	789-HTO-2017
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	A. MLAKAR u.d.i.a. ZAPS A-0368
PODPIS:	
DATUM:	07.02.2019
FAZA NAČRTA:	PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT:	P. POLJŠAK d.i.s. IZS S-1420
	07.02.2019
NAČRT:	STROJNI
PROJEKTANT ODGOVLJENEC:	M. PIRC, s.r.
	07.02.2019
DATUM:	FEBRUAR 2019
SPREMEMBE:	
LIST ŠT.:	05