



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

## PORTAL GOV.SI

Številka: 430-92/2021-5

Datum: 19. 03. 2021

Zadeva: **POJASNILO NA PRISPELO VPRAŠANJE – 1**

Zveza: Razpisna dokumentacija št. 430-92/2021-2 z dne 11. 03. 2020;  
MORS 67/2021-JNNV, Prenova kotlovnice Pekre, objavljene na spletni strani  
MORS, datum objave: 12. 03. 2021.

Do dne 17. 03. 2021 je naročnik prejel naslednji vprašanji preko Glavne pisarne MORS:

**(Datum prejema: 17. 03. 2021)**

### 1. Vprašanje:

Spoštovani,

Prosim za pojasnilo glede zahtevane NOx emisije in izkoristka kotla.

Predviden gorilnik (WL40 Z-A-Z -> NOx 268mg/m3) presega z Uredbo zahtevano mejo 185 mg/kWh.

Prav tako so z isto uredbo omejene izgube z dimnimi plini (6% oz. max. 1 % več). Po tehničnih listih predvidenega kotla je vložena moč za predvideni kotel 478 kW, kar pomeni izkoristek kotla je 92,1 % ob upoštevanju sevalnih izgub izgube 0,22 % -> izgube z dimnimi plini 7,68 %.

Kakšna je zahtevana NOx emisija in izkoristek kotla za ta projekt?

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljam.

### Odgovor:

Zahteva naročnika je, da morajo biti emisije NOx manjše od 185 mg/kWh, izgube z dimnimi plini ne smejo presegati 7%, kotel pa mora zagotavljati izkoristek 93% - minus sevalne izgube.

**(Datum prejema: 17. 03. 2021)**

### 2. Vprašanje:

V zvezi s povabilom k oddaji ponudbe št. 430-92/2021-2 z dne 11.03.2021, zveza: Javno naročilo št. MORS 67/2021 – JNNV, prenova kotlovnice v ICZR Pekre, imamo prošnjo po spremembi Navodil o postopku oddaje javnih naročil in sicer poglavja Reference:

V navodilih navajate naslednje pogoje za Reference:

Ponudnik ali podizvajalec mora dokazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred datumom oddaje ponudbe kvalitetno in strokovno ter v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja opravil najmanj tri (3) posle v vrednosti vsaj 20.000 € z DDV za posamezni posel s področja gradbenih in strojno-inštalacijskih del:

- demontaža ali montaža kotla 400 kW

Ker v zadnjih letih prevladujejo drugi načini ogrevanja (toplote črpalke, VRF,...) in manj ogrevanje na ELKO, smatramo, da je dovolj za izpolnjevanje pogoja 1 posel demontaža ali montaža kotla 400 kW, zato vas vljudno prosimo za spremembo referenčnih pogojev.

V upanju ugodne rešitve naše prošnje, vas lepo pozdravljamo.

**Odgovor:**

Ponudnik lahko reference izkaže sam ali s podizvajalcem, ki lahko zadosti zahtevanim referencam naročnika. V kolikor bo ponudnik za posamezno referenco podal referenco prijavljenega podizvajalca, mora le-tega prijaviti v okviru oddane ponudbene dokumentacije. Kljub drugim načinom ogrevanja, ki se dandanes uporabljajo, naročnik meni, da je nujno da ima ponudnik izkušnje iz področja toplovodnih kotlov, ki so predmet naročila. Ponudnik posreduje reference iz obdobja zadnjih (10) desetih let pred oddajo ponudbe in sicer za opravljene najmanj 3 (tri) navedene posle.

Pripravil:  
Peter Rudolf  
višji svetovalec

Marjetka Kordiš  
sekretarka  
vodja sektorja

Poslano:  
– Naslovniku PORTAL GOV.SI.