



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Portal GOV.si

Številka: 430-71/2026-11

Datum: 13. 02. 2026

Zadeva: Odgovori na vprašanja JN MORS 46/2026-EN

Zveza: Evidenčno naročilo št. MORS 46/2026-EN, interventna zamenjava ogrevalnega kotla v VIC Vrhnika

Prispela vprašanja:

- vrsta predvidenega energenta (ELKO / zemeljski plin),
 - ali se predvideva obstoječi gorilnik ali je predvidena njegova zamenjava,
 - v primeru ohranitve obstoječega gorilnika prosimo za podatke o tipu, proizvajalcu ter pripadajoči opremi gorilnika,
 - ali razpolagate s tehnično dokumentacijo oziroma dimenzijami obstoječega kotla (gabariti, priključki),
 - premer obstoječega dimnega priključka,
 - ali je v obsegu dobave predviden tudi ekonomizer dimnih plinov,
 - ali mora regulacija kotla poleg krmiljenja gorilnika ter varnostno-obratovalnih funkcij vključevati še dodatne funkcionalnosti (npr. povezava na nadzorni sistem, upravljanje ogrevalnih krogov ipd.),
 - ali sta kotlovna črpalka in gorilnik močnostno napajana/krmiljena preko lastne ločene elektro omare v kotlarni
- kako je trenutno zagotovljena zaščita kotla pred prenizko temperaturo povratnega voda (npr. mešalni ventil, obtočna črpalka za primešavanje ipd.) ter ali se predvideva ohranitev komponent obstoječega sistema

Odgovori:

1. Vrsta predvidenega energenta je ELKO.
2. Predviden je nov gorilnik.
3. Predviden je nov gorilnik.
4. Ne, z dokumentacijo ne razpolagamo.
5. Premer obstoječega dimnega priključka je 400mm.
6. Ne, ekonomizer dimnih plinov ni predviden.
7. Ne ni predvideno, ni tudi CNS sistema.
8. Ne, nista napajana, ne krmiljena preko lastne ločene elektro omare. Zaščita je zagotovljena preko mešalnega ventila. Priporočamo osebni ogled na lokaciji.

Rok za prejem ponudb je podaljšan do vključno 20.02.2026 do 12:00.

S spoštovanjem,

Maja Svet
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:

- Naslovniku.