



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Portal GOV.si

Številka: 430-71/2026-13

Datum: 20. 02. 2026

Zadeva: Odgovori na vprašanja JN MORS 46/2026-EN

Zveza: Evidenčno naročilo št. MORS 46/2026-EN, interventna zamenjava ogrevalnega kotla v VIC Vrhnika

Prispela vprašanja:

1. Konkretno nas zanima ali se zahteva/dovoljuje:
modulacijski ELKO gorilnik kot tudi dvostopenjski ELKO gorilnik.
2. zaradi predvidene zamenjave obstoječega gorilnika z novim vas prosimo za naslednje tehnične podatke glede obstoječega električnega napajanja:
 - nazivna priključna moč obstoječega gorilnika,
 - nazivni tok,
 - presek in tip napajalnega kabla (3F),
 - tip in nazivna vrednost zaščite (varovalke / odklopnik),
3. Nadalje vas prosimo za pojasnilo, ali je v obstoječi kotlarni izveden **oljni krožni vod** (zunanja črpalka za cirkulacijo goriva do gorilnikov z vračanjem v rezervoar) oz ali je dovod goriva izveden drugače.
4. Ali ste pri povečanju moči novega kotla upoštevali obstoječe dimenzije dimnika in dimnega priključka? Ali sta ustreznih dimenzij za zagotavljanje vleka glede na željeno povečanje moči?

Odgovori:

1. Priporoča se dvostopenjski ELKO gorilnik.
2. Nazivna moč obstoječega gorilnika je prva stopnja 70-180kg/h, druga stopnja 80-260kg/h 1975 letnik. Glede nazivnega toka in napajalnega kabla nimamo podatka. Možen je osebni ogled.
3. V kotlovnici je izveden oljni krožni vod.
4. Nov kotel je zamenjava staremu, ni povečanja moči. Dimnik in z njim povezan vlek je ustrezen.

S spoštovanjem,

Maja Svet
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:

- Naslovniku.