



Poročilo o izvedeni nalogi

Kontrolne meritve odpadnih voda - KOLEKTOR CPG d.o.o.

Evidenčna oznaka: 2106-19/60644-21/37089

Naročnik: KOLEKTOR CPG, D.O.O.
INDUSTRIJSKA CESTA 2
5000 Nova Gorica

Naročilo: Nabavni nalog, 580147668-041, z dne 29.03.2021; Ponudba:
PO-2106-19/60644-21/55090, z dne 24.03.2021

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Pooblastilo: ARSO 35435-39/2017-3

Vodja naloge: Patricija Kapušin, dipl. san. inž.

Nova Gorica, 18.05.2021

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vodja oddelka:

Patricija Kapušin, dipl. san. inž.

Milena Čakš Eržen, dipl.org.manager

Elektronsko podpisal Patricija Kapušin, dipl. san. inž. ob 18.05.2021 12:00:19

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>



Podatki o vzorcu

Številka vzorca: 21/37089
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naročnik: KOLEKTOR CPG, D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 2, 5000 Nova Gorica
Vzorec odvzel: Jadran Colja, NLZOH OOO Nova Gorica
Čas odvzema: 22.04.2021 08:50 - 08:50
Mesto odvzema: iztok iz MKČN<50PE PURACOS 5 EGW, Iztočna cev v požiralnik
Vzorec sprejel: Jadran Colja
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 22.04.2021 11:52

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Organski parametri->Druge organske spojine					
Kemijska potreba po kisiku - KPK (Kemijska potreba po kisiku - KPK (K ₂ Cr ₂ O ₇) *)	62	mg/L	O ₂	200	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur.l.št.:98/15; 76/17; 81/19), PRILOGA 1; Preglednica 3 (<50 PE)

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2106-19/60644-21/37089-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-19/60644-21/37089-K



Poročilo o preskušanju

Vzorec: iztok iz MKČN<50PE PURACOS 5 EGW
Matriks: Odpadna voda
Številka vzorca: 21/37089
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naloga: Kontrolne meritve odpadnih voda - KOLEKTOR CPG d.o.o.
Vodja naloge: Patricija Kapušin, dipl. san. inž.
Naročnik: KOLEKTOR CPG, D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 2, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Nabavni nalog, 580147668-041, z dne 29.03.2021; Ponudba: PO-2106-19/60644-21/55090, z dne 24.03.2021
Plan vzorčenja: DN 138296, 22.04.2021
Mesto odvzema: iztok iz MKČN<50PE PURACOS 5 EGW, Iztočna cev v požiralnik
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-10:1996; Trenutni vzorec
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 18.05.2021
Datum in ura: 22.04.2021 08:50 - 08:50 **Datum in ura:** 22.04.2021 11:52
Odvzel: Jadran Colja, NLZOH OOO Nova Gorica **Sprejel:** Jadran Colja

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vremenske razmere v času vzorčenja suho, sončno

Rezultati

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura zraka	8.5	#	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, NG	22.04.21 22.04.21
Temperatura vode	11.2		°C		SIST DIN 38404-C4:2000, NG	22.04.21 22.04.21
pH	7.4				SIST EN ISO 10523:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Senzorične lastnosti vode						
Oljni film	ni prisoten				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Tendenca po nastajanju pene	ne				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Barva	rjava				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Intenziteta barve	rahla				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21



Evidenčna oznaka: 2106-19/60644-21/37089-T

Rezultati

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Senzorične lastnosti vode						
Motnost	rahlo moten				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Usedlina	rahla				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Pena	ni prisotna				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Vonj	zatohel				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21
Intenziteta vonja	srednje močen				ONORM M 6620:2012, NG	22.04.21 22.04.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Milena Čakš Eržen, dipl.org.manager

Elektronsko podpisal Milena Čakš Eržen, dipl.org.manager ob 18.05.2021 13:40:27

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nizoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: iztok iz MKČN<50PE PURACOS 5 EGW
Matriks: Odpadna voda
Številka vzorca: 21/37089
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naloga: Kontrolne meritve odpadnih voda - KOLEKTOR CPG d.o.o.
Vodja naloge: Patricija Kapušin, dipl. san. inž.
Naročnik: KOLEKTOR CPG, D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 2, 5000 Nova Gorica
Naročilo: Nabavni nalog, 580147668-041, z dne 29.03.2021; Ponudba: PO-2106-19/60644-21/55090, z dne 24.03.2021
Mesto odvzema: KOLEKTOR CPG d.o.o., iztok iz MKČN<50PE PURACOS 5 EGW, Iztočna cev v požiralnik
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 18.05.2021
Datum in ura: 22.04.2021 08:50 - 08:50 **Datum in ura:** 22.04.2021 11:52
Odvzel: Jadran Colja, NLZOH OOO Nova Gorica **Sprejel:** Jadran Colja

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Druge organske spojine						
Kemijska potreba po kisiku - KPK (K ₂ Cr ₂ O ₇)	62		mg/L	O ₂	SIST ISO 6060:1996, NG	05.05.21 10.05.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 18.05.2021 10:17:55

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>