

Številka postopka: **1-1263922/2022/1**

Veza na EAD: 2729327

Elektro Gorenjska d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena EZ 1 (Ur.l. RS št. 17/14, 81/15, 43/19 in 65/20), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS št.: 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS št. 7/21 – v nadaljevanju SONDSEE) in 30. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge z dne **5.4.2022** izdaja

Vložniku:

HIDROINŽENIRING d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 LJUBLJANA

HIDROINŽENIRING d.o.o.	
13 -05- 2022	
Št. RD:	
SM:	50
Projekt:	2296
Reši:	Pipus

PROJEKTNE POGOJE št. 649381**I. UVODNE UGOTOVITVE**

Projektne pogoje se izdajajo:

K dokumentaciji: **IZP, 50-2296-00-2021, MAREC 2022, HIDROINŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA**Za objekt: **nadgradnja centralne čistilne naprave (CČN) Radovljica**Investitor: **OBČINA RADOVLJICA**
GORENJSKA CESTA 019
4240 RADOVLJICA

Solastniki:

Kraj posega v prostor: **Radovljica**
Občina posega v prostor: **Radovljica**
Katastrska občina: **PREDTRG**
Parcelne številke: **765/7,766/8,766/9,766/11,766/15,774/3,774/4,764/6**

Opombe:

II. POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA

1. Predvidena gradnja ne posega v varovalni pas elektonergetske infrastrukture.
2. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti v **OPERATIVI ZA TEHNIČNO DOKUMENTACIJO** (g. Tomaž Vrhunc, tomaz.vrhunc@elektro-gorenjska.si).
3. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v operativi za tehnično dokumentacijo naročiti zakoličbo naših vodov in naprav na e-naslov: klemen.novsak@elektro-gorenjska.si oziroma stane.jereb@elektro-gorenjska.si, ter pri pristojnem nadzorništvu zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU OMREŽJU IN NAPRAVAM

- Gradnja je možna v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS št. 101/2010 – tehnična pravila in pripadajoči standardi so navedeni v 7. členu) ter v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v življenjskem okolju (Ur.l RS št. 70/1996).
- 468. člen EZ-1 (Ur.l RS št. 17/14 in 81/15, 43/19) določa širino varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja in znaša na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje:
 - za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
 - za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m;
 - za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.

Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav ter izdelavo pripadajoče projektne dokumentacije je dolžan investitor naročiti pri izvajalcu Elektro Gorenjska d.d. Služba za projektivo, (g. Jure Jenko).

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit ter izgradnjo priključka), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, SONDSEE, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti ustrezno upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški izgradnje priključka in prestavitve obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Kranj, 03.05.2022

Postopek vodil:
Zdravko Dobravec l.r.



Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

po pooblastilu:
mag. Ambrož Bogataj

Številka postopka: **1263922****VLOGA ZA IZDAJO
MNENJA K PROJEKTU**Datum: **03.05.2022****Za objekt:**Naziv objekta: **nadgradnja centralne čistilne naprave (CČN) Radovljica**Predhodno izdan dokument (PoP, SZP) Številka: **PP - 649381,**Kraj in občina posega v prostor: **Radovljica; Radovljica**Katastrska občina; parcelne številke: **PREDTRG:765/7,766/8,766/9,766/11,766/15,774/3,774/4,764/6****Podatki o investitorju:**Priimek in ime, naziv: **OBČINA RADOVLJICA**Naslov: **GORENJSKA CESTA 019, 4240 RADOVLJICA**ID zavezanca: **SI67759076****Podatki o vložniku zahteve:**

Priimek in ime (naziv): _____

Naslov: _____

ID zavezanca: _____

Projektna dokumentacija investitorja:

Naslov projekta:			
Vrsta projekta:		Številka:	Datum izdelave:
Izdelovalec:			
Naslov projekta:			
Vrsta projekta:		Številka:	Datum izdelave:
Izdelovalec:			

Priimek in ime kontaktne osebe: _____

Telefonska številka (GSM): _____

Elektronski naslov (ni obvezno): _____

Podpis vložnika (žig):

Kraj in datum:

Obdelal:

Kraj in datum:
