

F.A. MAIK d.o.o.
Perhavčeva ulica 10
2000 Maribor

Dr. Anja Korent



Inštitut za varstvo pri delu
in varstvo okolja Maribor

IVD Maribor
Valvasorjeva ulica 73
SI 2000 Maribor
T: +386 (0)2 421 60 10
F: +386 (0)2 421 60 60
E: info@ivd.si
I: www.ivd.si

Zadeva:

Izjava v zvezi z ugotavljanjem vpliva izvedene sončne elektrarne na notranjost objekta F.A. Maik d.o.o.

Ustreznost izvedbe sončne elektrarne in posledično izpolnjevanje bistvenih zahtev varstva pred požarom – tudi zahteve po preprečevanju prenosa požara med objekti in po objektu – se preverja z izdelano strokovno presojo požarne varnosti. Sončna elektrarna na objektih F.A. Maik d.o.o. je strokovno izvedena z zadostnimi odmiki od nezaščitenih strešnih površin in z upoštevanimi ukrepi za preprečevanje prenosa požara iz strehe s sončno elektrarno v objekt (požarno odporna strešna kritina iz strešnih sendvič panelov s kameno volno, vgrajena stabilna gasilna naprava sprinkler v notranjosti objekta) glede na zahteve strokovne presoje požarne varnosti.

Za dotično sončno elektrarno je bila izdelana strokovna presoja št. 0251-12-12 PPV v decembru 2012, s strani Ekosystem d.o.o..

Potrditev izpolnjevanja zahtev, navedenih v strokovni presoji požarne varnosti za sončno elektrarno F.A. Maik d.o.o. podaja izdelovalec presoje požarne varnosti, pri čemer je v obravnavanem primeru to storila odgovorna oseba podjetja Ekosystem, d.o.o. z uradno izjavo, da je bila sončna elektrarna izvedena brezhibno, in da izpolnjuje vse zahteve, navedene v strokovni presoji.

S strokovno presojo se je torej dokazalo, da se požarna varnost objekta zaradi namestitve sončne elektrarne ni zmanjšala.

Maribor, 22.04.2025

Vodja Centra požarne varnosti, IVD Maribor:

Aleš Robnik, d.i.s.
IZS PI PV0684

ALEŠ ROBNIK
dipl.inž.str.
IZS PI PV0684

