

IBE, d.d.
Hajdrihova ulica 4
1001 Ljubljana

Področje za upravljanje s sredstvi
in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 3501
www.eles.si

Naš znak: S23_026/597/vk
Ljubljana, 13. 4. 2023

Zadeva: Projektni pogoji za predviden objekt HE Brežice/Fotonapetostne elektrarne (FE) na brežinah pretočne akumulacije HE Brežice na deponijah sedimentov D1 in D2 in brežinah B2 in B3.

Na osnovi vaše vloge z dne 3. 4. 2023, št. MS/TŽ 2/054/2023 (prejete z dne 4. 4. 2023; ES23006836), v povezavi z 42. členom Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. list RS, št. 199/2021), na podlagi 465. in 468. čl. Energetskega zakona EZ-1-UPB2 (Ur. l. RS, št. 60/2019), 9. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe systemskega operaterja prenosnega omrežja (Ur. l. št. 114/04) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) Vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo

PROJEKTNE POGOJE

za predviden objekt HE Brežice/Fotonapetostne elektrarne (FE) na brežinah pretočne akumulacije HE Brežice na deponijah sedimentov D1 in D2 in brežinah B2 in B3 kot sledi:

- Na področju D1 in D2 poteka zemeljski optični kabel HE Brežice-RTP Krško v lastništvu HESS, ELCE, GEN in ELES.
- Predvidi naj se minimalni vertikalni odmik 0.5 m in minimalni horizontalni odmik 1 m od TK voda.
- Investitor Elesu pred začetkom del posreduje v pregled in potrditev del PZI, ki se tiče nameravanih del okoli TK vodov. Morebitne manjkajoče podatke lahko pridobijo v ELES - STKS (kontaktna oseba Marija Mrzel-Ljubič, 031 322 447, mojca.mrzela@eles.si).
- V kolikor se predvideva izvajanje del v horizontalnem odmiku manj kot 1 m od obstoječe trase, mora izbrani izvajalec pred pričetkom del v prisotnosti lastnikov zakoličiti kable na mestu del izvedbe rekonstrukcije.
- Izvajalec dela izvaja skrbno, pazljivo (po potrebi ročni izkop), da ne pride do poškodb, oziroma prekinitev optičnih kablov ter pod nadzorom delavcev lastnikov kabla.
- V kolikor bo potrebno optični kabel prestaviti naj se predhodno predvidi nova kanalizacija, v katero se lahko prestavi obstoječa infrastruktura. Zveze na optičnem kablju morajo do prestavitve delovati nemoteno. Čas prekinitev zaradi prestavitve mora biti minimalen.
- Investitor nosi vse stroške, ki bi lahko nastali ob prestavitvi kablov, odpravi napak in izgubi prometa zaradi morebitnih poškodb optičnega kabla.
- Investitor/lastnik infrastrukture mora lastnikom kabla izdati soglasje v primeru vzdrževalnih del na optičnem kablju, ki se križa ali približa novi infrastrukturi brez dodatnih pogojev.
- V kolikor bo potrebno zagotoviti dodatne komunikacijske zveze do republiškega centra vodenja ali nadzornih centrov Eles, mora investitor te zveze povezati na obstoječe TK vozlišče Eles v HE Brežice ali RTP Krško. Pred izvedbo je potrebno podati zahteve za vzpostavitev zvez na sos.itk@eles.si, 01 474 2020. Navede naj se naročnika, vhodne in izhodne točke, namen zveze, vmesnik, pasovno širino in razpoložljivost. Na podlagi tega bo Eles definiral način in pogoje priključitve.

O b r a z l o ž i t e v:

Iz posredovane projektne dokumentacije, IZP, številka projekta IBBR-A200/129, IBE d.d., marec 2023 je bilo ugotovljeno, da predvidena gradnja ne bo posegala v varovalni pas obstoječih in predvidenih visokonapetostnih naprav (DV, KB in RTP) 400 kV, 220 kV oz. 110 kV katere so v pristojnosti Eles.

Na predvidenem področju D1 in D2 poteka zemeljski optični kabel HE Brežice-RTP Krško v lastništvu HESS, ELCE, GEN in ELES.

Moč FE bo znašala do 13 MW kar pomeni, da si mora investitor najprej pridobiti energetska dovoljenje, skladno z določili 35. člena Zakona o oskrbi z električno energijo ZOE (Ur. list RS, št. 172/21).

V primeru priključitve na prenosni sistem (kot obstoječa FE) si mora investitor, skladno s 139. členom Zakona o oskrbi z električno energijo ZOE (Ur. list RS, št. 172/21), pridobiti soglasje Elesa za priključitev.

V kolikor pa bo FE priključena na distribucijsko omrežje si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev od SODO.

V projektni dokumentaciji DGD/PZI je treba nedvoumno prikazati, da predvidena dela ne bodo posegala v območje 110 kV stikališča ter v varovalni pas priključnega kablovoda 2 x 110 kV za HE Brežice katera sta v lasti Elesa.

Investitor namerava graditi FE postopoma na obeh bregovih pretočne akumulacije HE Brežice. Predvideno je vključevanje FE na 10,5 kV zbiralke stikališča generatorske napetosti v HE Brežice ali na najbližje 20 kV distribucijske vode.

Veljavnost projektnih pogojev velja do spremembe zakonodaje in sprememb v okolju ter v tehnologiji.

S spoštovanjem,

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek

Prejemniki:

- naslovnik e-naslov: marko.smole@ibe.si, tim.zulj@ibe.si,
- ELES PITK: STTKI (ga. Mrzel),
- ELES POS: mag. Planinc,
- ELES PIPO: CIPO Podlog,
- ELES PUSP: mag. Dragaš, SNI (Kovač).