


Slika 1: Grafični prikaz KTV in njegovega delovanja (zalogovniki KTV so obrobljeni s črno črto, procesne enote KTV so obrobljene z modro črto); k op 1): ali, glede na analizo odpadka, 16 10 04

Legenda k sliki 1:

Kratka oznaka	Zalogovnik KTV/procesna enota KTV/druga procesna enota
STAD	Zalogovnik za kisle izpirne vode
STBD	Zalogovnik za alkalne izpirne vode
STAC	Zalogovnik za kisle koncentrate
STBC	Zalogovnik za alkalne koncentrate
DC	Dekanter – usedalnik
DT	Zgoščevalec mulja – sekundarni usedalnik
STW	Zalogovnik fizikalno-kemično očiščene vode
STE	Zalogovnik destilirane (kondenzirane) vode iz dveh uparjalnikov in DEMI vode iz RO
STC	Zalogovnik za solno goščo iz uparjalnikov
STD	Zalogovnik DEMI vode iz linije z ionskimi izmenjevalci DM1
SRO	Zalogovnik DEMI vode iz reverzne osmoze
RB1	Kad za saržno obdelava koncentratov
RC/RN/RF	Kad za pretočno nevtralizacijo in flokulacijo
RPH	Postaja za korekcijo pH
ARS	Dva retardatorja
TU	Trije pralniki plinov
PKF	Parni kotel Ferroli Vaporex