

IZJAVA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA POŽARNE VARNOSTI

POOBLAŠČENI INŽENIR POŽARNE VARNOSTI:
mag. Tom Zickero, univ. dipl. inž. el.; IZS PI PV0793

IZJAVLJAM

Da so izvedeni gradbeno-tehnični ukrepi varstva pred požarom skladni z določili strokovne presoje požarne varnosti številka SPPV-2024-010.

Gradbeno-tehnični ukrepi na podlagi katerih je podana ta izjava so opisani v Strokovni presoji požarne varnosti številka SPPV-2024-010 (izdelal: Studio Z, Tom Zickero s.p., Mlakarjeva ulica 16, 1236 Trzin, dne: 09.02.2024), ki je izdelana na podlagi slovenske tehnične smernice TSG-1-001:2019 in smernice za zajem požarne vode IZS MST-13-2020.

V nadaljevanju so podana kratka dokazila o izpolnitvi navedenih zahtev. Izjava je veljavna le v primeru, da naročnik stalno (24/7) izpolnjuje navedene zahteve na obravnavani lokaciji. V vseh ostalih primerih izjava ni veljavna.

Trzin, 15.03.2024

mag. Tom Zickero, univ. dipl. inž. el.



Gradbeno-tehnični ukrepi – kratek povzetek

Načrtovani ukrepi	
Zahtevani volumen zajema požarne vode = $0,8 \times 590 \text{ m}^3$ = 472 m^3 . To pomeni, da morajo biti ovire pri vsakih vratih ali prehodih visoke vsaj 31 cm ($472 \text{ m}^3/1500 \text{ m}^2$ = 31 cm).	Zahteva je izpolnjena. Povsod pri vratih se nahajajo ovire vodastop, ki se jih ročno namesti med trajno inštalirane stebričke na okovju vrat.
Pri prekrivanju odtočnih jaškov je treba upoštevati, da je med gašenjem požara preprečeno onesnaženje tal in vode s snovmi, ki nastajajo pri gašenju – (tla so urejena z ustreznimi nagibi. Odpadne vode se zaradi tega lahko stekajo v lokalno meteorno kanalizacijo – jaški se morajo zato prekriti z zato namenjenimi neprepustnimi pokrivali – npr. Magnetic Drain Cover ali razni podobni čepi, ki se ročno namestijo).	Tla so urejena s ustreznimi nagibi. Zagotovljeno – jaški se prekrijejo s zato namenjenimi neprepustnimi pokrivali – Magnetic Drain Cover.