

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave				
Naprava - naziv	Linija N1			
Del naprave	Proizvodni objekt			
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravil			
Ekipa, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjevar	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar	
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!				
Ogled	Status			Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	

Ali je rezervoar z dvojnimi plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	

Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehoden in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?	X			Pregled 2022.
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi		X		
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?		X		
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?		X		
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilih te napeljave?		X		
Ali se v okolici zunanjih cevni napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?		X		
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevaža v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?	X			Nakladalni prostor.
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?	X			
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?	X			Sanacija 2023.
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?	X			Sanacija 2023.
Ali so dostopna sredstva za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opaženja, pripombe:

Potrebno čiščenje tal pod kadmi.

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave				
Naprava - naziv	N2			
Del naprave	Proizvodni objekt			
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravi			
Ekipa, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjear	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar	
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!				
Ogled	Status			Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodan in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	

Ali je rezervoar z dvojnim plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	


Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalnega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?	X			Pregled 2022.
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi		X		
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?		X		
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?		X		
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilov te napeljave?		X		
Ali se v okolici zunanjih cevni napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?		X		
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?	X			Nakladalno mesto.
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?	X			
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?	X			
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?	X			Sanacija 2023.
Ali so dostopna sredstva za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opaženja, pripombe:

Potrebno čiščenje cevi in tal.

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave				
Naprava - naziv	N3			
Del naprave	Proizvodni objekt			
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravi			
Ekipa, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjevar	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar	
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!				
Ogled	Status			Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	

Ali je rezervoar z dvojnim plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	

Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehoden in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?	X			Pregled 2022.
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi		X		
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?		X		
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?		X		
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilih te napeljave?		X		
Ali se v okolici zunanjih cevnih napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?		X		
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?		X		
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?		X		Potrebna sanacija robov ob liniji.
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?	X			Ob liniji.
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?	X			Ob liniji.
Ali so dostopna sredstva za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opaženja, pripombe:

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave				
Naprava - naziv	N4			
Del naprave	Proizvodni objekt			
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravi			
Ekipa, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjevar	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar	
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!				
Ogled	Status			Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	

Ali je rezervoar z dvojnim plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	


Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omarič, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalnega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?	X			Pregled 2022.
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi		X		
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?		X		
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?		X		
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilov te napeljave?		X		
Ali se v okolici zunanjih cevni napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?		X		
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?	X			Nakladalni prostor
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?	X			
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?	X			Sanacija 2023.
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?	X			Sanacija 2023.
Ali so dostopna sredstva za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opaženja, pripombe:

Potrebno očistiti cevi in tla pod podestom.

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave				
Naprava - naziv	N7			
Del naprave	Proizvodni objekt – čistilna naprava			
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravi			
Ekipa, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjevar	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar	
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!				
Ogled	Status			Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	

Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je rezervoar z dvojnim plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?		X		
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?	X			Sanacija 2022.
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?		X		
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?	X			

Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?	X			
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je zračnik prehoden in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?	X			
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?	X			
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?	X			
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)	X			
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?	X			
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?	X			
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?	X			Sanacija 2022.
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?		X		
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?		X		
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?	X			Sanacija 2022.
Ali so v strehi opazne luknje?				
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?	X			
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?	X			Sanacija 2022.
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?	X			
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?	X			
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?		X		
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?	X			Pregled 2022.
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi		X		
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?		X		
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?		X		
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilov te napeljave?		X		
Ali se v okolici zunanjih cevni napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?		X		
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?	X			Sanacija 2022.
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?	X			
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?	X			
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?	X			Sanacija 2023.
Ali so dostopna sredstva za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opažanja, pripombe:

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave			
Naprava - naziv	N10		
Del naprave	Proizvodni objekt		
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravi		
Ekipo, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjear	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!			
Ogled	Status		Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici			
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X

Ali je rezervoar z dvojnimi plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	

Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehoden in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalnega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?	X			Pregled 2022.
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi		X		
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?		X		
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?		X		
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilih te napeljave?		X		
Ali se v okolici zunanjih cevni napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?		X		
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?		X		
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?	X			
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?	X			
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?	X			Okoli raztapljalnice. Sanacija 2023.
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?	X			Okoli raztapljalnice. Sanacija 2023.
Ali so dostopna sredstva za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitev, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opažanja, pripombe:

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	

Poročilo o pregledu stanja na območju naprave				
Naprava - naziv	Skladišče nevarnih snovi P/1 , P/2, P/3			
Del naprave	Skladišče nevarnih snovi			
Datum pregleda:	18.7.2022 Pregled opravi			
Ekipa, ki je sodelovala pri pregledu	1. Marjan Češnjegar	2. Drago Markovič	3. Domen Dolinar	
Navodila za ogled: Namen ogleda je preveriti ali poteka skladiščenje in rokovanje z zadevnimi nevarnimi snovmi skladno z načrtom skladiščenja nevarnih tekočin, z obratovalnimi in vzdrževalnimi navodili za objekte glede na njihov namen uporabe in z navodili zdravja in varnosti na delovnem mestu Za izvedbo rednega pregleda je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja na območju naprave Končno poročilo mora obsegati območja skladišč z rezervoarji in pretakališči, območja proizvodnih naprav, kjer se nahajajo ali nastajajo zadevne nevarne snovi in vmesne povezave med skladišči in proizvodnimi enotami. Končno poročilo bo lahko sestavljeno iz več obrazcev v skladu s snovnimi pretoki zadevnih nevarnih snovi na območju naprave oziroma številom skladišč in naprav na območju naprave. Navodilo je zasnovano tako, da vas odgovori v zasenčenih poljih opozarjajo, da stanje na območju naprave ni ustrezno. V primeru, da odključate odgovor v zasenčenem polju, navedite tudi ukrep s katerim ste/boste to neskladje odpravili. Navedite tudi dokazilo, da je stanje ustrezno (certifikati izvajalcev, opreme...). V primeru, da posamično vprašanje za vas ni relevantno odključajte polje »Ni predmet ogleda«!				
Ogled	Status			Opombe
	DA	NE	Ni predmet ogleda	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani v delavnici				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so podpore rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je stanje jaška nad rezervoarjem ustrezno (ni znakov polivanja, ali vdora meteorne vode)?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	
Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehodni in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	

Ali je rezervoar z dvojnim plaščem/nadzemni enoplaščni v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
SKLADIŠČA – REZERVOARJI izdelani na mestu vgradnje				
Ali so vidne spremembe na rezervoarju (mehanske poškodbe)?			X	
Ali je zaščitna barva načeta oz so vidni znaki korozije rezervoarja?			X	
Ali je izolacija poškodovana ali pomanjkljiva oz je na njej opazna vlaga ali plesen?			X	
Ali so betonski temelji rezervoarjev v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je pokrov vstopne odprtine ustrezno tesnjen?			X	

Ali so vijaki na prirobnici pritrjeni in držijo brez sledov obrabe ali korozije?			X	
Ali je stanje ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je zračnik prehoden in v funkcionalnem stanju (ali se utež zapirala zračnika spušča in dviga)?			X	
Ali je rezervoar opremljen z zaščito pred korozijo, razlitjem in prenapolnitvijo?			X	
Ali sistem varovanja pred prenapolnitvijo zadovoljivo deluje?			X	
Ali je nadzemni enoplaščni rezervoar v zadrževalnem sistemu opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju zadevne nevarne snovi iz rezervoarja (funkcionalnost naprave)			X	
Ali spremljate nivo zadevne nevarne tekočine v rezervoarju?			X	
Ali senzor nivoja tekočine v rezervoarju deluje kot načrtovano?			X	
Ali je stanje zadrževalnega sistema zadovoljivo?			X	
Ali so v zadrževalnem sistemu rezervoarja opazni ostanki meteornih voda, zadevnih nevarnih snovi ali drobirja?			X	
Ali je betonska osnova razpokana, ali se lušči?			X	
Ali premaz poka, se lušči, so na njem vidni mehurji ali lasaste razpoke?			X	
Ali so v strehi opazne luknje?			X	
Ali je sistem ozemljitve v zadovoljivem stanju?			X	
Ali je električna napeljava za delovanje kontrolnih omaric, nadzornih postaj in luči v dobrem stanju?			X	
Ali so na površini za pretakanje vidne razpoke in poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?			X	
Ali so na površini za pretakanje dilatacijski spoji tesni?			X	
Ali je odtok s površine za pretakanje speljan preko ustreznega zadrževalneega sistema pretakališča?			X	
Ali je nastala kakšna sprememba pri skladiščenju, zaradi katere bi bilo potrebno spremeniti načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami na območju naprave?			X	
CEVNE NAPELJAVE				

Ali so zunanje cevne napeljave pod stalno kontrolo in imate o tem ustrezna dokazila?			X	
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki korozije ali drugih poškodb, kjer bi lahko prišli do iztekanja zadevnih nevarnih snovi			X	
Ali so na zunanjih ceveh vidni znaki mehanskih poškodb ali povešanja cevi med nosilci?			X	
Ali so vidne sledi abrazije ali drugih poškodb na nosilcih zunanje cevne napeljave zadevnih nevarnih snovi?			X	
Ali so vidni znaki iztekanja na zunanji površini cevne napeljave ali zapornih ventilih te napeljave?			X	
Ali se v okolici zunanjih cevnih napeljav vidna območja, kjer so odmrle rastline?			X	
PREVOZNE POTI NA OBMOČJU NAPRAVE				
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevaža v primernih vozilih?	X			
Ali se zadevne nevarne snovi na območju naprave prevažajo v originalni, nepoškodovani embalaži?	X			
Ali so na območju, kjer se med objekti naprave prevažajo zadevne nevarne snovi prevozne površine razpokane, so vidne poškodbe zaradi mehanske obrabe ali razlitja kemikalij?		X		
Ali so deli površine prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi dvignjeni ali izbočeni zaradi vpliva/pritiska korenin rastlinja?		X		
Ali so robovi ali bankine ob robu prevoznih poti, ki služijo za zajem morebitnih razlitij zadevnih nevarnih snovi ob njihovem prevozu na območju naprave primerno vzdrževani in nepoškodovani?	X			
Ali so na površinah prevoznih poti, kjer se prevažajo zadevne nevarne snovi vidni ostanki drobirja ali drugih nasutih materialov?		X		
Ali imajo zadevne nevarne snovi v primeru razlitja omogočen dostop v tla ali podzemne vode po odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) ali drugih napeljavah na območju naprave?		X		
Ali so na odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni sledovi razlitij		X		

zadevnih nevarnih snovi in/ali njihovega odtekanja v tla ali podzemne vode?				
Ali so v odtočnih sistemih (jaški, odvodni kanali, odprti odtoki) na območju naprave vidni ostanki drobirja ali nasutja?		X		
NAPRAVE, KJER NASTAJAJO, UPORABLJAJO IN /ALI IZPUŠČAJO ZADEVNE NEVARNE SNOVI				
Ali navodila za obratovanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali navodila za vzdrževanje naprave vključujejo postopke za ustrezno ravnanje z zadevnimi nevarnimi snovmi?	X			Potrebna revizija.
Ali tla na območju naprave služijo zadrževanju tekočin v primeru razlitja?	X			
Ali je stanje napeljanih cevi/ventilov zadovoljivo?			X	
Ali je videti, da je prišlo do posedanja naprave ali ugrezanja temeljev?		X		
Ali so tla na območju naprave razpokana, ali se luščijo?		X		
Ali so na tleh vidni sledovi razbarvanja ali mehanskih poškodb?		X		
Ali so dostopna sredstva za omejitve, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij?	X			
Ali so zaposleni obveščeni o ustreznih postopkih ravnanja v primeru razlitja?	X			Ponovno izobraževanje 2022.
Ali ste preverili dostop do teh sredstev v primeru razlitja z vidika časovne in količinske razpoložljivosti?	X			
Ali je sredstvom za omejitve, zajem, čiščenje nepredvidenih odtekanj in razlitij pretekel priporočeni rok uporabnosti?		X		

Ostala opaženja, pripombe:

Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis člana ekipe, ki je sodeloval pri pregledu tehničnih ukrepov:	
Podpis pooblaščenca za okolje, ki je odgovoren za pregled tehničnih ukrepov:	