

Številka: 69C/26

Datum: 30. 7. 2026

Na vašo vlogo, vam kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe v občini Cerknica na podlagi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21) in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 104/11) izdajamo:

MNENJE

Investitor: Gredin Markovec d.o.o., Markovec 31b, 1386 Stari trg

Vlagatelj: Geostern d.o.o., Bogova vas 2, 1296 Šentvid pri Stični

Objekt, vrsta gradnje: Kamnolom tehničnega kamna dolomita – Klance 2

Katastrska občina/par.številka: 1633 Gorenje Jezero; 536/42, 536/32-del

Občina: Cerknica

Projektna dokumentacija: RPZK št. 1/2026-ZS (RPZK)

Datum vloge: 28. 7. 2026

Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upoštevati sledeče predpise:

- Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10),
- Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu okolja ZVO_2 (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10),
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12 in 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 - ZOPVOOV),
- Uredba o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica (Ur. l. RS, 12/05 in dopolnitev Ur. l. RS, št. 49/16),
- Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju Občine Cerknica in Loška dolina (v nadaljevanju Tehnični pravilnik)
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22),
- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2)
- Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10 in 44/22 – ZVO-2)
- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur. l. RS, št. 10/99, 40/04, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2),
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Ur. l. RS, št. 111/09, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerknica (Ur. l. RS, 12/05),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerknica (Ur. l. RS, 49/16),
- Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema na območju Občine Cerknica in Loška dolina (v nadaljevanju Tehnični pravilnik)
- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 60/06 in 44/22 – ZVO-2)
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10 in 44/22 – ZVO-2).
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, 37/15 69/15, in 129/20,)
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2)
- Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica (Ur. l. RS št. 7/03, 73/08, 54/12 in 94/16)

Obrazložitev:

Vlagatelj je dne 28. 7. 2026 zaprosil za izdajo mnenja. Upoštevati je treba navedene predpise ter **predložene pogoje**:

1. Na mestu posega v prostor ni javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
2. Padavinske vode iz asfaltnih površin, parkirišč, manipulativnih platojev in drugih odprtih površin morajo imeti urejen odtok padavinske vode brez posledic na sosednja zemljišča in morajo biti preko lovilcev olj speljane v ponikovalnico.
3. Ponikovalnica mora biti pravilno dimenzionirana in locirana na parceli kamnoloma.
4. Kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije se pričakujejo manjše količine odpadkov, kot so: odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji, katere je potrebno ustrezno deponirati.
5. Ravnanje z odpadki naj bo urejeno tako, da se odlagajo in odvažajo na krajevno običajen način oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.

Mnenje velja 2 leti od izdaje.

Mnenje prejme:

- Vlagatelj
- Arhiv

Pripravil:
Peter Zalec



11
KOMUNALA
CERKNICA

Direktor:
Klemen Žagar