



ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

RCI d.o.o.,
Teharska cesta 40,
3000 Celje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva:	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji Celje 2019 in delu aglomeracije Šentjur 2019
	Projekt je razdeljen na 27 podprojektov: - MO Celje - 20 podprojektov - Občina Štore - 5 podprojektov - Občina Vojnik - 1 podprojekt - MO Celje in Občina Vojnik - 1 podprojekt

Datum: 28.08.2026

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	MESTNA OBČINA CELJE
Naslov:	
ulica:	Trg celjskih knezov
hišna številka:	9
ime pošte:	Celje
poštna številka:	3000
Matična številka:	5880360000
Odgovorna oseba:	Župan MOC Mitja Kovač
e-naslov:	
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	
Pooblaščenec po ZUP:	RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Teharska cesta
hišna številka:	40
ime pošte:	Celje
poštna številka:	3000
Matična številka:	5204925000
Odgovorna oseba:	Matija Jurko
e-naslov:	info@rci.si
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	03 425 21 21
NAZIV :	OBČINA VOJNIK
Naslov:	
ulica:	Keršova ulica
hišna številka:	8
ime pošte:	Vojnik
poštna številka:	3212
Matična številka:	5880386000
Odgovorna oseba:	Župan Občine Vojnik Branko Petre
e-naslov:	
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	
	RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.
ulica:	Teharska cesta
hišna številka:	40
ime pošte:	Celje
poštna številka:	3000
Matična številka:	5204925000

Odgovorna oseba:	Matija Jurko
e-naslov:	info@rci.si
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	03 425 21 21
NAZIV :	OBČINA ŠTORE
Naslov:	
ulica:	Udarniška ulica
hišna številka:	3
ime pošte:	Štore
poštna številka:	3220
Matična številka:	
Odgovorna oseba:	Župan Občine Štore Miran Jurkošek
e-naslov:	
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	
	RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.
ulica:	Teharska cesta
hišna številka:	40
ime pošte:	Celje
poštna številka:	3000
Matična številka:	5204925000
Odgovorna oseba:	Matija Jurko
e-naslov:	info@rci.si
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	03 425 21 21

Pooblastilo priloženo?	DA
------------------------	----

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25704-7111002-35400026 .

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Petra Jazbinšek

podpis pooblaščenca

Matija Jurko

V/Na _____ Celje _____ , dne _____ 28.08.2026

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? DA

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe? NE

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev? NE

Št. Razpisa	Naziv razpisa
	Projekt se prijavlja na MNVP v okviru Dogovora za razvoj savinjske razvojne regije po postopku neposredne potrditve operacij v skladu z Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v 2021-2027 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Ur. list RS, št. 21/23, 13/25).

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja? NE

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? DA

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
(MOC -Podprojekt 1) 351-239/2026-6203-2, 8. 4. 2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 2) 351-983/2025-6203-2, 14. 10. 2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 3) 351-1209/2025-6203-4, 19.3. 2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 4) 351-1209/2025-6203-4, 19.3. 2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 5) 351-333/2026-6203-3, 7. 5. 2026	UE Celje

(MOC -Podprojekt 6) 351-332/2026-6203-2, 14. 4. 2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 7) 351-749/2025-6203-2, 22. 8. 2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 8) 351-1215/2025-6203-2, 29. 12. 2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 9) 351-1208/2025-6203-3, 12. 12. 2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 10) 351-8/2026-6203-2, 27. 1. 2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 11) 351-1216/2025-6203-3, 22.12.2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 13) 351-105/2025-6203-2, 16.4.2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 14) 351-1129/2025-6203-2, 27.11.2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 15) 351-1203/2025-6203-2, 29.12.2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 17) 351-269/2026-6203-4, 21.4.2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 20) 351-243/2026-6203-2, 7.4.2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 21) 351-331/2026-6203-11, 27.5.2026	UE Celje
(MOC -Podprojekt 24 - Obrtna 1) 351-112/2021-2(13103), 18.3.2021	UE Celje
(MOC -Podprojekt 24 - Obrtna 2) 351-91/2021-2(13103), 17.3.2021	UE Celje
(MOC -Podprojekt 24 - Obrtna 2 d) 351-91/2021-4(13103), 18.3.2021	UE Celje
(MOC -Podprojekt 24 - Obrtna 3) 351-541/2021-4(13103), 22.6.2021	UE Celje
(MOC -Podprojekt 25) 351-1186/2025-6203-2, 19. 12. 2025	UE Celje
(MOC -Podprojekt 26) 351-143/2026-6203-2, 17.3.2026	UE Celje
(Občina Štore -Podprojekt 1) 351-260/2026-6203-2, 29. 05. 2026	UE Celje
(Občina Štore -Podprojekt 2) 351-263/2026-6203-32, 11. 05. 2026	UE Celje
(Občina Štore -Podprojekt 3) 351-1256/2025-6203-32, 07. 01. 2026	UE Celje
(Občina Štore -Podprojekt 4) 351-262/2026-6203-2, 23. 04. 2026	UE Celje
(Občina Štore -Podprojekt 6) 351-264/2026-6203-4, 11. 05. 2026	UE Celje
(Vojnik - Podprojekt 1 -GD) 351-677/2012-4(0358), 04.10.2012	UE Celje

(Vojnik - Podprojekt 1 - UD) 351-603/2014-7(13102), 28.10.2014	UE Celje
(Občina MOC -Občina Vojnik) 351-610/2025-6203-6, 05.8.2025	UE Celje

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
---	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 1)	35508-9131/2024-12	17.09.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 2)	35508-9131/2024-12	17.09.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika varovanja narave (MOC -Podprojekt 2)	3562-6483/2025-2	6.01.2025	ZRSVN, OE Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika varstva kulturne dediščine (MOC -Podprojekt 2)	35108-0382/2024-5	6.01.2025	ZVKDS, OE Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 3)	35508-8840/2025-2	5.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 4)	35508-8935/2025-7	20.01.2026	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 5)	35508-5740/2025-4	9.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika varstva kulturne dediščine (MOC -Podprojekt 5)	35108-0340/2024-2	4.12.2025	ZVKDS, OE Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 6)	35508-5741/2025-10	20.01.2026	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 7)	35508-1138/2025-3	25.07.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 8)	35508-8949/2025-2	8.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 9)	35508-5889/2025	2.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 10)	35508-4552/2025-2	27.08.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
naravovarstveno mnenje (MOC -Podprojekt 10)	3562-5435/2024-5	13.06.2025	ZRSVN, Območna enota Celje
kulturnovarstven sklep (MOC -Podprojekt 10)	35108-0324/2024-2	25.11.2024	ZVKDS, Območna enota Celje

mnenje (MOC - Podprojekt 10)	3407-1801/2025-3	6.08.2025	Zavod za gozdove Slovenije
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 11)	35508-6562/2025-4	4.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 13)	35508-1608/2025-7	10.09.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
naravovarstveno mnenje (MOC -Podprojekt 13)	3562-0590/2024-2	19.02.2024	ZRSVN, Območna enota Celje
mnenje (MOC - Podprojekt 13)	3407-727/2025-2	26.03.2025	Zavod za gozdove Slovenije
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 14)	35508-3951/2025-2	29.08.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika varovanja narave (MOC -Podprojekt 14)	3562-5833/2024-2	29.11.2024	ZRSVN, OE Celje
kulturnovarstveno mnenje (MOC -Podprojekt 14)	35108-0348/2024-2	9.12.2024	ZVKDS, Območna enota Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 15)	35508-1135/2025-2	25.07.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 17)	35508-7639/2025-6	26.11.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
vodno soglasje (MOC -Podprojekt 20)	35507-2073/2025-4	16.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 21)	35508-6176/2025-3	25.08.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
naravovarstveno mnenje (MOC -Podprojekt 21)	3562-0546/2025-2	12.02.2025	ZRSVN, Območna enota Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 24-Obrtna 1)	35508-1924/2019-2	8.04.2019	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 24-Obrtna 2)	35508-5066/2020-4	21.12.2020	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 24-Obrtna 3)	35508-1923/2019-6	10.05.2021	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
mnenje gozdovi (MOC-Podprojekt 24-Obrtna 1-2-3)	3407-192/2018	4.09.2018	Zavod za gozdove Slovenije
naravovarstveno mnenje (MOC-Podprojekt 24-Obrtna 1-2-3)	1-II-517/2-O-18/TKS	10.09.2018	ZRSVN, Območna enota Celje
kulturnovarstveno mnenje (MOC-Podprojekt 24-Obrtna 1-2-3)	EG-11015/2012-5- MR,DB	27.09.2018	ZVKDS, Območna enota Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC -Podprojekt 25)	35508-4982/2025-4	5.09.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje

naravovarstveno mnenje (MOC - Podprojekt 25)	3562-3543/2025-3	10.07.2025	ZRSVN, Območna enota Celje
kulturnovarstveno mnenje (MOC - Podprojekt 25)	35108-0168/2025-2	30.06.2025	ZVKDS, Območna enota Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (MOC - Podprojekt 26)	35508-9185/2025-3	8.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
naravovarstveno mnenje (MOC - Podprojekt 26)	3562-4490/2025-2	18.08.2025	ZRSVN, Območna enota Celje
kulturnovarstveno mnenje (MOC - Podprojekt 26)	35108-0257/2018-7	26.08.2025	ZVKDS, Območna enota Celje
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Občina Štore - Podprojekt 1)	35508-8449/2025-8	19.12.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
SKLEP o zavrženi vlogi (Občina Štore - Podprojekt 1)	35431-189/2025-2570- 4	30.10.2025	RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Občina Štore - Podprojekt 2)	35508-8450/2025-7	27.11.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
SKLEP o zavrženi vlogi (Občina Štore - Podprojekt 2)	35431-182/2025-2570- 4	30.10.2025	RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Občina Štore - Podprojekt 3)	35508-8451/2025-3	11.11.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
SKLEP o zavrženi vlogi (Občina Štore - Podprojekt 3)	35431-181/2025-2570- 4	30.10.2025	RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Občina Štore - Podprojekt 4)	35508-8458/2025-3	11.11.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
SKLEP o zavrženi vlogi (Občina Štore - Podprojekt 4)	35431-178/2025-2570- 4	30.10.2025	RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Občina Štore - Podprojekt 6)	35508-8488/2025-8	27.11.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
SKLEP o zavrženi vlogi (Občina Štore - Podprojekt 6)	35431-186/2025-2570- 5	4.11.2025	RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Občina Vojnik - Podprojekt 1)	35507-2020/2012-2	21.08.2012	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
kulturnovarstveno mnenje (Občina Vojnik - Podprojekt 1)	02-10777/2-12-DB	18.01.2012	ZVKDS, Območna enota Celje
mnenje gozdovi (Občina Vojnik - Podprojekt 1)	3407-45/2012	6.06.2012	Zavod za gozdove Slovenije
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami (Čistilna naprava)	35508-7610/2024-8	6.02.2025	RS MNVP, DRSV, Sektor območja Savinje
naravovarstveno mnenje (Čistilna naprava)	3562-5506/2025-4	19.02.2025	ZRSVN, Območna enota Celje

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Cilj projekta je nadgradnja komunalne infrastrukture za izboljšanje pogojev za odvajanje odpadne vode kot obvezne občinske gospodarske javne službe na območju občine Celje.

Projektirana kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu in je namenjena za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov, ki do sedaj še niso bili priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.

Na nekaterih lokacijah so zaradi konfiguracije terena potrebna črpališča za prečrpavanje odpadnih voda.

Projektirani kanali se priključujejo na obstoječ kanalizacijski sistem, ki se zaključi v obstoječi čistilni napravi.

Kanalizacija na območju Celja se zaključi v centralni Čistilni napravi v Tremernih, kanalizacija na območju Vojnika v čistilni napravi v Škofji vasi. Kapacitete na ČN so zagotovljene tudi za odpadne vode iz obravnavnega območja.

Izgradnja komunalnih kanalov ne bo negativno vplivala na podzemne vode. Cevovodi bodo izvedeni v skladu z določili SIST EN 1610. Uporabljeni materiali in stiki bodo zagotavljali vodotesnost novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in po izgradnji bo izveden preizkus tesnosti kanala v skladu s standardom SIST EN 1610.

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo onesnaženje tal skozi odvajanje vode iz greznic, posledično se bo ustavilo tudi onesnaženje vodnih virov, kar je skladno s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje.

Predmetni projekt je sestavljen iz 27. podprojektov (ločena projektna dokumentacija), ki obravnavajo posamezne kanale in objekte.

Projektirana kanalizacija je na vseh obravnavanih območjih zasnovana v ločenem sistemu in je namenjena za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov, ki do sedaj še niso bili priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.

Izgradnja načrtovane kanalizacije predstavlja rešitev odvajanja komunalnih odpadnih voda za obstoječe objekte in za predvidene dopolnilne gradnje znotraj posameznih naselij. Odpadne vode bodo priključene na obstoječe komunalno omrežje in preko tega na obstoječo čistilno napravo.

Kanalizacija na območju Celja se zaključi v centralni Čistilni napravi v Tremernih, kanalizacija na območju Vojnika v čistilni napravi v Škofji vasi.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 1: Podprojekt 1 - Kukovčeva ulica – Cesta v Laško, DGD, št. proj. 199/2024, september 2025, projektant HDC d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 750 m. In sicer:

- Kanal K1, K1 = 426 m, PP SN12 DN200

- Kanal K2, K2 = 133 m, PP SN12 DN200

- Kanal K3, K3 = 191 m, PP SN12 DN200

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. V bazi posameznih jaškov mora biti tovarniško izvedena usmerjevalna mulda. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se nahaja delno na poplavnem območju (majhna in srednja nevarnost). Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja so predvideni vodotesni pokrovi. Predvideni so vodotesni revizijski jaški z ustreznimi tesnili ter dvigi pokrovov in odzračevalnikov nad nivo visokih voda (Q100).

Trasa kanala na krajšem odseku poteka v priobalnem pasu, ob visokovodnem zidu. Odsek kanala 1 od jaška RJ1 do jaška RJ5 bo izveden s podvrtanjem.

Območje predvidenega posega kanalizacije se nahaja v razredu srednje in velike stopnjeverjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, ter v razredih majhne, srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja erozije. Iz tega izhaja, da je območje erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, št. GE8 2025/19, januar 2025, Geodetske storitve, Mateja Simčič s.p.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 1: Podprojekt 2 - Zagrad - Zvodno, DGD, št. proj. 199/2024, april 2025, projektant HDC d.o.o.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 239 m.

Kanal K1, K1 = 239 m, PP SN12 DN200

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. V bazi posameznih jaškov mora biti tovarniško izvedena usmerjevalna mulda. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se nahaja delno na poplavnem območju (majhna in srednja nevarnost). Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja so predvideni vodotesni pokrovi. Predvideni so vodotesni revizijski jaški z ustreznimi tesnili ter dvigi pokrovov in odzračevalnikov nad nivo visokih voda (Q100).

Manjše območje predvidenega posega kanalizacije se nahaja tudi v razredu srednje stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, ter v razredu majhne stopnje verjetnosti pojavljanja erozije in je tako plazljivo in erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, št. GE8 2025/19, januar 2025, Geodetske storitve, Mateja Simčič s.p.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2: Podprojekt 3, DGD, št. proj. PRO K 24030.03, junij 2025, projektant ekologika d.o.o.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini kanalov 112,01 m.

- kanal K3, L=112,1m, PP DN250 SN12

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2: Podprojekt 4, DGD, št. proj. PRO K 24030.04, junij 2025, projektant ekologika d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v v skupni dolžini 220,9 m. In sicer:

- kanal K4, L=62,0m, PP DN250 SN12

- tlačni kanal K4, L=52,0m, PE-PN10 SDR17 DN90

- kanal K4.1, L=106,9m, PP DN250 SN12

- Črpališče Č1

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Predviden je črpalni jašek iz armirano betonskih okroglih elementov z dimenzijami premera 2560 mm x 1000 mm, debelina sten 200 mm. (namesto škatlastih elementov možnost vgradnje tudi AB jaška premera 2000 mm). Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Na odsekih kanalizacije z potencialno poplavno ogroženostjo je predvidena vgradnja jaškov z vodotesnimi pokrovi in odzračevalnimi odcepi izven jaškov, dvignjenimi nad koto visokih vod (hQ100).

Prečkanje Vogljane je predvideno z vodenom vrtino z uvlečenjem cevi PE-HD DN90 PN16.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2: Podprojekt 5 DGD, št. proj. PRO K 24030.05, junij 2025, projektant ekologika d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini kanalov 596,0 m. In sicer:

- kanal K5.1 (GV), L=222,0m, PP DN250 SN8

- kanal K5.2 (GV), L=221,0m, PP DN250 SN8

- kanal K5.3 (GV), L=59,0m, PP DN250 SN8

- kanal K5.4 (TV), L=94,0m, PE80 SDR11 DN90,

- črpališče Č2

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Predviden je črpalni jašek iz armirano betonskih škatlastih elementov z dimenzijami 2000 x 2000 x 1000 mm (v našem primeru 2 posamezna elementa, škatlasti elementi omogočajo naleganje elementa na element), debelina sten 200 mm (namesto škatlastih elementov možnost vgradnje tudi AB jaška premera 2000 mm). Vgrajeni bosta dve črpalki. Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Zgornji del trase poteka na območju srednje, velike in zelo velike verjetnosti nastajanja zemeljskih in hribinskih plazov. Za potrebo zagotavljanje ustrezne varnosti je bilo izdelano "Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena", št. proj. 373_5-11/2025, November 2025, Geomet d.o.o. Ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2: Podprojekt 6, DGD, št. proj. PRO K 24030.06, junij 2025, projektant ekologika d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 1026,7m. In sicer:

- kanal K6, L=807,3m, PP DN250 SN12
- kanal K6.1, L=219,4m, PP DN250 SN8

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Na odsekih kanalizacije z potencialno poplavno ogroženostjo je predvidena vgradnja jaškov z vodotesnimi pokrov.

Prečkanje Kresničnega Grabna je predvideno s podvrtavanjem s tehnologijo HDD vrtanja.

Zgornji del trase poteka na območju majhne do velike verjetnosti nastajanja zemeljskih in hribinskih plazov. Za potrebo zagotavljanje ustrezne varnosti bo izdelano geološko, geomehansko poročilo, ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 4: Podprojekt 7 - Ljubečna - Poljska pot, DGD, št. proj. 36/2024, februar 2025, projektant Savinjabprojek d.o.o.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 97,55 m.

- Fekalni kanal 7, L=97,55m, PVC DN 200 SN12

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 4: Podprojekt 8 -Ljubečna - Štekličeva ulica, DGD, št. proj. 37/2024, oktober 2025, projektant Savinjabprojek d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 437,4 m. In sicer:

- Fekalni kanal 8, L=227,74 m, PP SN12 DN200
- Tlačni kanal 8, L=209,66m, PE100 d110x6,6 SDR 17
- ČRPALIŠČE Č8,

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Objekt bo izveden kot montažni AB jašek DN 2100 mm.

Vgrajeni bosta dve črpalki. Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se nahaja na poplavnem območju (majhna in preostala nevarnost). Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja so predvideni vodotesni pokrovi.

Del trase poteka na območju zanemarljive in srednjestopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov.

Izdelano je bilo Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena, ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale. Št. poročila 374-11/2025, Geomet d.o.o.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 4: Podprojekt 8 -Šmiklavž pri Škofji vasi - VZ delulica, DGD, št. proj. 38/2024, oktober 2025, projektant Savinjabprojek d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 813,15 m.

- Fekalni kanal 9, L=242,23m, PP SN12 DN200
- Fekalni kanal 9.1, L=125,69m, PP SN12 DN200
- Fekalni kanal 9.2, L=90,65m, PP SN12 DN200
- Tlačni kanal 9, L=354,58m, PE100 d110x6,6 SDR 17
- ČRPALIŠČE Č8

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Objekt bo izveden kot montažni AB jašek DN 2100 mm.

Vgrajeni bosta dve črpalki. Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Območje fekalnega kanala 9.2 je podvrženo dežnim poplavam. Na kanalu se zaradi morebitnih poplav izvedejo vodotesni pokrovi.

Del trase poteka na območju srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov.

Izdelano je bilo Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena, ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale. Št. poročila 138-7/2025, Geomet d.o.o.

**Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje – SKLOP 5, Podprojekt 10 - Prekorje,
DGD, št. proj. 17/2024-K-P, maj 2025, projektant Kostanj-Projekt s.p.**

Izvedeni bodo fekalni kanali v dveh fazah. Faza 1 bo je predvidena v skupni dolžini 317.50m, faza 2 pa v skupni dolžini L=1244.60m. Obe fazi sta predvideni v skupni dolžini 1562,10m. In sicer:

FAZA 1 (veja 1):

- KANAL K1, L=317.50m, PVC DN200 SN8

FAZA 2 (veja 2):

- KANAL K2 (oJ2 – J2), L=64.20m, PP DN200 SN12

- KANAL K2 (J2 – J3), L=108.60m, PE100 DN250 SDR11 (vodena vrtina - sifon)

- KANAL K2 (J3 – J44), L=1032.0m, PP DN200 SN12

- KANAL K2.1, L=39.80m, PP DN200 SN12

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Del območja projektirane kanalizacije se nahaja na poplavnem območju (majhne, srednje in preostale poplavne nevarnost). Na odsekih kanala K1.0 (med oJ1 – J6 (k1) in K2.0 (med oJ2 – J5(k2) z potencialno poplavno ogroženostjo je predvidena vgradnja jaškov z vodotesnimi pokrovi in odzračevalnimi odcepi izven jaškov, dvignjenimi nad koto visokih vod (hQ100).

Prečkanje pritoka potoka Blagonice je predvideno z vodeno vrtino.

Del trase poteka na območju srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov.

Izdelano je bilo Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena, ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale. Št. poročila 156-4/2025, Geomet d.o.o.

**Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 3, Podprojekt 11 - Zgornja Hudinja,
DGD, št. proj. K-1643-1/2024, avgust 2025, projektant RCI d.o.o.**

Izveden bo kanal v skupni dolžini 223,0m.

- kanal K-11, PP DN 200mm; L= 223,0 m

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Križanje zacevljenega vodotoka -prepusta je predvideno s podbojem s pnevmatsko iglo z zaščitno cevjo.

**Odvod komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Gorica pri Šmartnem - Podprojekt 13
DGD, št. proj. 19/2024-K-P, december 2024, projektant Kostanj-Projekt s.p.**

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 4557,6m. In sicer:

- KANAL K1 - Odsek 1, L=359.30m, PVC DN250 (OD=250mm) SN8

- KANAL K1 - Odsek 2, L=768.70m, PP DN250 (ID=250mm) SN12

- KANAL K1.1, L=82.20m, PP DN200 (ID=200mm) SN12

- KANAL K1.2, L=44.90m, PVC DN200 (OD=200mm) SN8

- KANAL K1.3, L=49.90m, PVC DN200 (OD=200mm) SN8

- KANAL K1.4, L=370.0m, PVC DN200 (OD=200mm) SN8

- KANAL K2 - Odsek 1, L=265.70m, PP DN250 (ID=250mm) SN12

- KANAL K2 - Odsek 1, L=235.70m, PP DN200 (ID=200mm) SN12

- Tlačni kanal 1 (Č1 – OJ), L=585m, PE100RC DN140 SDR17

- KANAL K3 - Odsek 1, L=456.0m, PVC DN250 (OD=250mm) SN8

- KANAL K3 - Odsek 2, L=244.30m, PVC DN200 (OD=200mm) SN8

- KANAL K3.1, L=580.50m, PP DN200 (ID=200mm) SN12

- KANAL K3.2, L=169.50m, PVC DN200 (OD=200mm) SN8

- KANAL K3.3, L=135.90m, PVC DN200 (OD=200mm) SN8

- Tlačni kanal 2, L=210.0m, PE100RC DN110 SDR17

- Črpališče Č1

- Črpališče Č2

Na sistemu kanalizacije sta predvideni dve črpališči, ki se bosta z EE NN priključkom priključili na EE NN omrežje.

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Na odsekih s potencialno poplavno ogroženostjo (mala in preostala poplavna nevarnost) je predvidena vgradnja jaškov z vodotesnimi pokrovi in odzračevalnimi odcepi izven jaškov, dvignjenimi nad koto visokih vod (hQ100). Predvidena kanalizacija dvakrat prečka vodotok Podsevnice. Predvideno je vodenje prečkanje s podbojem. Del trase poteka na območju majhne in srednje stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Izdelano je bilo Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena, ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale. Št. poročila 197-5/2024, Geomet d.o.o.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 3; Podprojekt 14 - Ulica heroja Šarha, DGD, št. proj. K-1644-1/2024, april 2025, projektant RCI d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 903,0m. In sicer:

- kanal K-14.1; PP DN 200mm, L= 406,50 m
- kanal K-14.1.1, PP DN 200mm, L=125,0 m
- tlačni vod T-14.1, L=371,50 m, PE100 SDR17 PN10 d90/79,2mm
- ČRPALIŠČE, Q/H = 5l/s / 13m

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Objekt bo v celoti vkopan in izveden kot montažni AB jašek DN 2100 mm, skupne globine cca. 4,50 m. Vgrajeni bosta dve črpalki. Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov, premera 1000mm z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm.

Projektirana kanalizacija se nahaja na poplavnem območju (preostala nevarnost) in na severnem delu križa staro strugo Sušnice. Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja razreda preostale nevarnosti so predvideni vodotesni pokrovi. Na primernih lokacijah izven tega območja so v nekaterih jaških predvideni zračniki za prezračevanje cevovoda.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 4: Podprojekt 15 - Cesta v Zadobrovo ulica, DGD, št. proj. 39/2024, februar 2025, projektant Savinjabprojek d.o.o.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 343,6m.

- Fekalni kanal 15; PP DN 200mm SN12, L= 343,6m

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov, premera 1000mm.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 3: Podprojekt 17 - Ob Hudinji DGD, št. proj. K-1645-1/2024, avgust 2025, projektant RCI d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 449,0m. In sicer:

- kanal K-17.1; PP DN 200mm, L= 217,0 m
- tlačni vod T-17.1, L=38 m, PE100 SDR17 PN10 d90/79,2mm
- kanal K-17.1.1, PP DN 200mm, L=194,0 m
- ČRPALIŠČE, Q/H = 5l/s / 3,2m

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Vgrajeni bosta dve črpalki. Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov, premera 1000mm z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se delno nahaja na poplavnem območju vodotoka Hudinja (razred preostale nevarnosti), ki zahteva ukrepe za zaščito vodotoka. Na vseh jaških kanala K-17.1.1 in na J1 na kanalu K-17.1 so predvideni vodotesni pokrovi. V jašku J11 na kanalu K17.1.1 je predviden zračnik za prezračevanje cevovoda.

Križanju Hudinje se izvede z vodenim podvrtanjem.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 1; Podprojekt 20 - Zagrad pri Polulskem mostu DGD, št. proj. 199/2024, december 2025, projektant HDC d.o.o.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 42,7m.

- kanal K-26, L= 42,7 m, PP SN12 DN200

Revizijski jaški so predvideni iz PE montažnih elementov, premera DN 800 mm. Zaradi velikih padcev bodo v večini vgrajeni umirjevalni jaški. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se delno nahaja na poplavnem območju. Kanalizacija bo zgrajena vodotesno pod nivojem terena z izvedbo vodotesnih pokrovov, zato ne bo vplivala na poplavno varnost območja.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 3; Podprojekt 21 - Obrtna cesta-vzhodni del, DGD, št. proj. K-1646-1/2024, marec 2025, projektant RCI d.o.o.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 170,0m.

- kanal Obrtna cesta, L=170,0 m, PP DN 200mm

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se nahaja na poplavnem območju (preostala nevarnost). Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja razreda preostale nevarnosti so predvideni vodotesni pokrovi. Na primernih lokacijah izven tega območja so v nekaterih jaških predvideni zračniki za prezračevanje cevovoda.

Podprojekt 24: Obrtna, stranske veje je sestavljen iz treh projektov.

Izgradnja kanalizacije na območju Obrtne ceste -stranske veje - podprojekt 27

- Obrtna 1, PZI, št. proj. 120/20, junij 2020, projektant Hidrosvet d.o.o.

- Obrtna 2, PZI, št. proj. 141-2/18, april 2021, projektant Hidrosvet d.o.o.

- Obrtna 3, PZI, št. proj. 141-3/18, april 2021, projektant Hidrosvet d.o.o.

št. proj. 120/20, junij 2020

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 1387,9m. In sicer:

- kanal 1.0, L=145,53 m, PP DN 200 SN12

- kanal 1.1, L=49,32 m, PP DN 200 SN12

- kanal 1.2, L=50,89 m, PP DN 200 SN12

- Kanal 5.0, L=84,56, PP DN 200 SN12

- kanal 2.0 tlačni, L=189,40 m, PE DN 90

- kanal 2.0, L=129,32 m, PP DN 200 SN12

- kanal 2.1, L=175,74 m, PP DN 200 SN12

- kanal 2.2, L=292,87 m, PP DN 200 SN12

- kanal 2.2.1 L=151,18 m, PP DN 200 SN12

- kanal 3.0, L=92,58m, PP DN 200 SN12

- kanal 3.1, L= 26,47m, PP DN 200 SN12

- črpališče ČP Poštna

- črpališče ČP Obrtna

Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča. Vgrajeni bosta dve črpalki. Za napajanje črpališča je predviden NN električni dovod.

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov, premera 1000mm z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm.

Projektirana kanalizacija se delno nahaja na poplavnem območju. Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja razreda preostale nevarnosti so predvideni vodotesni pokrovi. Kota pokrova črpališča ČP Poštna bo 0,5m nad koto Q100.

Prečkanje potoka XII in XI se bo izvedlo s podvrtavanjem.

Za potrebo zagotavljanje ustrezne varnosti je bilo izdelano geološko, geomehansko poročilo, št. 1-1/2019.

Ugotovitve se bodo v celotni meri upoštevale.

Izgradnja kanalizacije na območju Lopate - Podprojekt 25

št. proj. 03/2025-K-P, maj 2025, projektant Kostanj-Projekt s.p.

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 473,0m.

- Kanal K1, L=473,0m, PP DN200 SN12

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Na revizijskih jaških, ki se nahajajo znotraj poplavnega območja razreda preostale nevarnosti so predvideni vodotesni pokrovi.

Pri projektiranju je bilo za predvideno gradnjo kanalizacije izdelano geološko geomehansko poročilo, oz. geološki elaborat, št. 240-7/2025, Julij 2025, Geomet d.o.o.

Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 1; Podprojekt 26 - Zagrad pod gradom, DGD, št. proj. VK-1762-1/2025, oktober 2025, projektant RCI d.o.o. Zagrad pod gradom

Izveden bo fekalni kanal v skupni dolžini 239,0m.

- kanal K-26, L= 239,0 m, PP SN12 DN200

Revizijski jaški so predvideni iz PE montažnih elementov, premera DN 800 mm. Zaradi velikih padcev bodo v večini vgrajeni umirjevalni jaški. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Območje predvidenega posega je plazljivo in erozijsko ogroženo. Pri projektiranju je bilo izdelano geološko poročilo o preiskavah tal z oceno erozijske ogroženosti in plazovitosti območja št. 346-10/2025, November 2025, Geomet d.o.o.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas - Podprojekt 1 - Laška vas - Toplica, DGD, št. proj. 17/2025, september 2025, projektant Savinijaprojekt d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 1308,45m. In sicer:

- Fekalni kanal 1.1 - (Jf1.12-Jf11.2), L=6,80m, INTEGRAL ISOPAM DN 200

- Fekalni kanal 1.1 - (Jf11.1-Jf11.12), L=182,10m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.1.1, L=10,20m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.2, L=587,10m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.2.1, L=95,80m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.2.2, L=241,50m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.2.3, L=31,80m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.3, L=115,40m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 1.4 - (Jf1.9-Jf14.2), L=7,55m, PVC DN160 SN8

- Fekalni kanal 1.5 - (Jf1.7-Jf5.2), L=10,15m, PVC DN160 SN8

- Fekalni kanal 1.5 - (Jf15.2-Jf15.3), L=20,05m, PP DN200 SN12

Predvideni so armiranobetonski jaški iz prefabriciranih elementov premera 800 in 1000 mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se nahaja na poplavnem območju (preostali, majhen in srednji razred). Na poplavnih območjih se kanalizacija v celoti izvede kot vodotesna. Predvideni so vodotesni pokrovi brez odprtini z odzračevalniki.

Fekalni kanali 3x prečkajo vodotok Topliški potok. Prečkanje je predvideno z obežanjem na mostno konstrukcijo.

Del območja predvidene gradnje je potencialno plazljivo in erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, "Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena", št. proj. 297a-9/2025, september 2025, Geomet d.o.o.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas - Podprojekt 2 - Laška vas - Pečovje, DGD, št. proj. 18/2025, september 2025, Savinijaprojekt d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 1609,55m. In sicer:

- Fekalni kanal 2.1, L= 321,00m

- Fekalni kanal 2.1.1, L= 55,30m

- Fekalni kanal 2.2, L= 547,00m

- Fekalni kanal 2.2.1, L= 618,75m

- Fekalni kanal 2.2.3, L= 84,00m

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm.

Del območja predvidene gradnje je potencialno plazljivo in erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, "Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena", št. proj. 297b-9/2025, september 2025, Geomet d.o.o.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas - Podprojekt 3 - Kompole - Pod Gorico, DGD, št. proj. 19/2025, september 2025, Savinijaprojekt d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 297,88m. In sicer:

- Fekalni kanal 3.1, L=249,34m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 3.2, L=48,54, PP DN200 SN12

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm.

Del območja predvidene gradnje je potencialno plazljivo in erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, "Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena", št. proj. 297c-9/2025, september 2025, Geomet d.o.o.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas - Podprojekt 4 - Kompole - Gorica, DGD, št. proj. 20/2025, september 2025, Savinijaprojekt d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 309,25m. In sicer:

- Fekalni kanal 4.2, L=269,10m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 4.2.1, L=40,15m, PP DN200 SN12

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Del območja predvidene gradnje je potencialno plazljivo in erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, "Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena", št. proj. 297d-9/2025, september 2025, Geomet d.o.o.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje in Šentjur z nadgradnjo ČN Škofja vas - Podprojekt 6 - prožinska vas, DGD, št. proj. 22/2025, september 2025, projektant Savinijaprojekt d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 2622,85m. In sicer:

- Fekalni kanal 6, L=399,0m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 6.1, L=203,50m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 6.1.2, L=218,80m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 6.1.3, L=97,10m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 6.2, L=185,85m, PP DN200 SN12

- Fekalni kanal 6.2.1, L=218,10m, PP DN200 SN12

- Tlačni kanal 1, L=746,75, PE100 d125x7.4 SDR17

- Tlačni kanal 2, L=423,55, PE100 d110x6.6 SDR17

- Tlačni kanal 3, L=130,20, PE100 d90x5.4 SDR17

- Fekalno črpališče Č6.1, DN2100mm

- Fekalno črpališče Č6.2, DN2100mm

- Fekalno črpališče Č6.3, DN2100mm

Zaradi konfiguracije terena sta potrebni izvedbi dveh črpališč. Objekta bosta izvedena kot montažni AB jašek DN 2100 mm. Vgrajeni bosta po dve črpalki. Za napajanje črpališča sta predvidena NN električna dovoda.

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov premera 1000mm. Pokrovi so predvideni LTŽ DN 600 klasa D400 kN za asfaltne površine oz. klasa C250 kN za travne površine.

Projektirana kanalizacija se nahaja na poplavnem območju (majhna, srednja in velika poplavna nevarnost). Na poplavnih območjih se v celoti izvede kot vodotesna. Predvideni so vodotesni pokrovi brez odprt in odzračevalniki. Predvidena kanalizacija na trasi prečka vodotok Voglajna, Curgelj in Neimenovan vodotok. Vsa križanja vodotokov se izvedejo s podvrtavanjem.

Del območja predvidene gradnje je potencialno plazljivo in erozijsko ogroženo. S projektiranjem so bile upoštevane smernice geološkega poročila glede poteka in izgradnje, "Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena", št. proj. 297f-9/2025, september 2025, Geomet d.o.o.

OBČINA VOJNIK - PODPROJEKT 1: Gmajna

Fekalna kanalizacija Arclin severo-vzhod in pot v Lešje, DGD, št. proj 185/11, januar 2012, Hidrosvet d.o.o.

Izvedeni bodo fekalni kanali v skupni dolžini 1382,08m. In sicer:

- kanal F2 RJ8-RJ21, L=484,57m, PP DN250 SN8

- kanal F2.0 (21,55 m), L=21,55m, PP DN250 SN8

- kanal F2.1, L=66,95m, PP DN250 SN8

- kanal F3, L=453,45m, PP DN250 SN8

- kanal F4 do RJ11, L=298,85m, PP DN250 SN8

- kanal F4.1, L=16,62m, PP DN250 SN8

- kanal F4.2, L=25,94m, PP DN250 SN8

- kanal F4.3, L=14,15m, PP DN250 SN8

Revizijski jaški so predvideni iz prefabriciranih montažnih AB elementov, premera 1000mm z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm.

Območje, kjer je načrtovana gradnja je lahko deloma ob visokih vodah vodotoka Hudinja in njenih pritokov poplavljen.

Trasa predvidene fekalne kanalizacije bo večkrat prečkala neimenovane pritoke vodotoka Hudinja ter enkrat vodotok Hudinja. Prečkanje Hudinje bo izvedeno z vodenim podvrtavanjem, prečkanja pritokov pa deloma s prekopom in deloma s podvrtavanjem.

MOC-OBČINA VOJNIK

Novogradnja naknadnih usedalnikov na ČN Škofja vas

DGD, št. proj. 202404/020, januar 2025, projektant Vodar d.o.o.

Predmet in kazalnik projekta je

Nadgradnja zmogljivosti odstranjevanja blata iz odpadne vode – izgradnja naknadnih usedalnikov na ČN Škofja vas kapacitete 10.000 PE

Kazalnik bo dosežen s pridobljenim uporabnim dovoljenjem.

Opis ukrepa:

Izvedena bo le II. faza nadgradnje obstoječe ČN Škofja vas, ki vključuje dva nova cilindrična naknadna usedalnika kapacitete 10.000 PE. V letu 2020 je bila izvedena I. faza, ki je obsegala nov objekt z mehansko stopnjo čiščenja, ki bo omogočala povečanje nazivne kapacitete ČN na 10.000 PE.

Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Škofja vas je bila načrtovana fazno. I. faza je obsegala mehansko stopnjo čiščenja odpadne vode in je izvedena. Načrtovani sta še:

- II. faza: gradnja naknadnih usedalnikov in črpališča povratnega blata (predmet projekta),
- III. faza: gradnja novih bioloških reaktorjev in opreme za obdelavo odvečnega blata, kar bo izvedeno v prihodnjih letih.

Zmogljivost ČN Škofja vas bo po izvedbi vseh faz nadgradnje znašala 10.000 PE.

Investicija obsega le nadgradnjo biološkega dela čistilne naprave na kapaciteto 10.000 PE in vključuje:

- dva naknadna usedalnika,
- črpališče povratnega blata in
- merilni jašek za vzorčenje na iztoku.

Za potrebe delovanja novih objektov je potrebno izvesti tudi vse potrebne cevovode:

- dovod odpadne vode na usedalnik,
- odvod očiščene vode iz obeh usedalnikov na obstoječi izpust,
- cevovod iz črpališča povratnega blata,
- cevovod odvečnega blata.

Investicija vključuje tudi elektroinštalacije za oskrbo in priključitev novih naprav na električno energijo, kot tudi za vključitev le-teh v sistem avtomatskega upravljanja in daljinskega nadzora (krmilnik in SCADA).

Predmetna razširitev zajema dva nova cilindrična naknadna usedalnika s krožnim strgalom. Predvidena kapaciteta segmenta je 10.000 PE. Izbrani tip usedalnika zagotavlja najboljšo kvaliteto usedanja in predvsem zahteva manj vzdrževanja tehnološke opreme.

Predvideno je, da bo mešanica biološko očiščene vode in aktivnega blata iz aeracijskih bazenov (najprej obstoječih, kasneje večjih novih) gravitacijsko tekla po zbirni cevi v razdelilni kanal, kjer se bo preko preliva delila v dva okrogla naknadna usedalnika. V naknadnih usedalnikih se odpadna voda umiri, aktivno blato se usede in loči od očiščene vode. Na vsakem naknadnem usedalniku je predviden pomični most s krožnim strgalom in posnemalo plavajočega blata. Usedlo blato z dna naknadnih usedalnikov se gravitacijsko zbira v črpališču povratnega blat. Očiščena voda se preko prelivnega roba preliva iz naknadnih usedalnikov, teče preko vzorčevalnega mesta z merilnikom pretoka in se odvaja v vodotok Hudinja. Obstoječe iztočno mesto v vodotok se ob rekonstrukciji ohrani.

Del blata iz naknadnih usedalnikov se preko črpalke za povratno blato vrača v anaerobne bazene kot povratno blato, s katerim se vzdržuje potrebna koncentracija aktivne biomase. Odvečno aktivno blato pa se periodično prečrpa obstoječi prezračevani zalogovniku odvečnega blata. Iz zalogovnika odvečnega blata se s cisternami transportira na CČN Celje, kjer se dodatno obdelava in dehidrira na centrifugah. Na mestu iztoka je predviden zajem očiščene vode v obstoječi rezervoar tehnološke vode, ki je umeščen pod objekt za obdelavo blata.

Predvidena sta dva okrogla usedalnika z vertikalnim tokom dimenzij $d = 12\text{ m}$, $h = 4\text{ m}$ s krožnim mostnim strgalom. Predvidena globina h je notranja globina na $2/3$ polmera, dno usedalnika je predvideno v naklonu 5° .

Predvidena je rekonstrukcija ob neprekinjenem delovanju ČN v obstoječem obsegu – s kapaciteto 4000 PE. Novogradnja naknadnih usedalnikov je predvidena na območju razširitve ČN na parcelah s parcelno št. 405 in 404/2 k. o. Škofja vas. Gradnja usedalnikov ne vpliva na delovanje obstoječe naprave.

Skupna dolžina kanalov, ki se izvedejo v sklopu celotnega projekta je 22.173,67m. Predvidenih je 13 tipski črpališč.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Pri gradnji nameravanega posega gre pretežno za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih postopkih in relativno hitro, vplivi na posameznih trasah pa so kratkotrajni, začasni in reverzibilni. Zaradi gradnje komunalne infrastrukture ni pričakovati poslabšanja bivalnega in naravnega okolja na trasi nameravanega posega, še manj pa na širšem območju.

Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, ter uporabi za rekultivacijo razgaljenih ali manj kakovostnih tal.

Pri gradnji je potrebno uporabiti transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni ter le z dokazili o neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu.

Organizacija gradbišča in izvajanje del se bo vršilo tako, da bod območje gradbišča čim manjše. Izkopani materiali se bo sproti odvažal in ločevali po vrstah na začasnih gradbenih deponijah in bodo čim prej odpeljani na trajno skladiščenje na ustrezni deponiji v skladu z veljavno zakonodajo.

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji so bo ravnalo skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

Predvidena gradnja ne bo povzročala emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, nevarnih sevanj, onesnaženja ali zastrupitve vode in tal. Predvidena komunalna in vodna infrastruktura ne bo dodatno onesnaževala zraka.

Predvideni objekti niso vir prekomernega hrupa.

Uporabljala se bo brezhibna mehanizacija in transportna vozila, ki ne smejo puščati olj in maziv ter drugih nevarnih ali strupenih snovi. V primeru nesreče se tla takoj sanirajo, odpadke pa predajo pooblaščen organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov.

Območja, kjer so predvideni posegi se bodo ustrezno zaščitili pred erozijo. Po gradnji se vse odvečne in odpadne materiale prizadetega zemljišča ustrezno uredi oz. povrne v prvotno stanje.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Vpliv v času obratovanja in vzdrževanja objekta je omejen na vzdrževanje in na odpravo morebitnih okvar, za kar ima oz. bo investitor od lastnikov zemljišč pridobil služnostne pravice za omenjene vzdrževalne posege. Morebitne okvare je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času.

V času obratovanja objekta ni predvidena emisija smradu v okolje ali vpliv, ki bi trajno in kvarno vplival na kvaliteto zraka.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):**26580** m²**Obstoječa dejanska raba prostora:**

pozidano in sorodno zemljišče

gozdno

kmetijsko

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?				DA
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj	
(podprojekt 1) priključi na kanal zgrajen leta 2013			iObčina	
(podprojekt 2) priključi na kanal zgrajen leta 2002			iObčina	
(podprojekt 3) priključi na kanal zgrajen leta 2010			iObčina	
(podprojekt 4) priključi na kanal zgrajen leta 2005			iObčina	
(podprojekt 5) priključi na kanal zgrajen leta 2009			iObčina	
(podprojekt 6) priključi na kanal zgrajen leta 2022 dolžine 163,61m			iObčina	
(podprojekt 7) priključi na kanal zgrajen leta 1999			iObčina	
(podprojekt 8) priključi na kanal zgrajen leta 1982			iObčina	
(podprojekt 9) priključi na kanal zgrajen leta 2023 dolžine 835,83m			iObčina	

(podprojekt 10 - K1) priključi na kanal zgrajen leta 2022 dolžine 153,37m			iObčina
(podprojekt 10 - K2) priključi na kanal zgrajen leta 2011			iObčina
(podprojekt 11) priključi na kanal zgrajen leta 2022 dolžine 341,14m			iObčina
(podprojekt 13) priključi na kanal zgrajen leta 1975			iObčina
(podprojekt 14) priključi na kanal zgrajen leta 2007			iObčina
(podprojekt 15) priključi na kanal zgrajen leta 1980			iObčina
(podprojekt 17) priključi na kanal zgrajen leta 1973			iObčina
(podprojekt 21 – K1.0) priključi na kanal zgrajen leta 2006			iObčina
(podprojekt 21 – K2.1.1) priključi na kanal zgrajen leta 2017			iObčina
(podprojekt 21 – K3.1) priključi na kanal zgrajen leta 2023 dolžine 468,98m			iObčina
(podprojekt 24) priključi na kanal zgrajen leta 2001			iObčina
(podprojekt 25) priključi na kanal podprojekta 13			iObčina
(podprojekt 26) priključi na kanal zgrajen leta 2023 dolžine 1068,82m			iObčina
(podprojekt 1 - Štore) priključi na kanal zgrajen leta 2023 dolžine 784,63m			iObčina
(podprojekt 2 - Štore) priključi na kanal zgrajen leta 2023 dolžine 414,05m			iObčina
(podprojekt 3 - Štore) priključi na kanal zgrajen leta 2023 dolžine 133,56m			iObčina
(podprojekt 4 - Štore) priključi na kanal zgrajen leta 2014			iObčina
(podprojekt 6 - Štore) priključi na kanal zgrajen leta 2009			iObčina
(podprojekt 1 - Vojnik) priključi na kanal zgrajen leta 2014			iObčina
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.			
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let			

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Objekti za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadn	#VALUE!

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ustrezen izkopani material zemeljskih izkopov bo uporabljen za vgradnjo v objekte (nasipi, zasutja, ...) na predmetnem gradbišču. Preostali izkopani material je predviden za odvoz na deponijo po postopkih v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi izvajanja zemeljskih in gradbenih del, uporabe gradbene in transportne mehanizacije (predvidena je uporaba bagrov, kombinirk, tovornjakov, valjarjev, finišeja in kombijev) se bodo občasno povečale emisije prasnih delcev zrak na območju gradbišča in v njegovi okolici ter na in ob transportnih poteh, vendar bo povečanje teh emisij časovno in lokalno omejeno. Prašenje bo povečano predvsem v obdobju suhega in vetrovnega vremena. Za omilitve vpliva so predvideni naslednji ukrepi: - uporaba brezhibnih delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami, opremljenimi z napravami za odstranjevanje prahu, - uporaba brezhibnih prevoznih sredstev in delovnih strojev, - prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokacijo za odlaganje, - protiprašna zaščita voznih površin gradbiščnih poti, - omejitev hitrosti vožnje na območju gradbišča na najmanj 10 km/h, - redno vlaženje transportnih poti na gradbiščih in lokacijah odlaganja, - preprečevanje raznosa materiala z gradbišča na javne prometne površine s čiščenjem vozil (koles), - omejitev intenzivnosti odlaganja v obdobjih izrazito neugodnih razmer (izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, močan veter, ...), - izvedba gradbiščnih varovalnih ograj, ki omejujejo povečevanje koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti in onesnaženosti zraka pri najbližjih stanovanjskih objektih.		V času obratovanja objekta vpliva na kakovost zraka ne bo.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Obravnavani posegi so locirani in časovno tako omejeni, da na emisije toplogrednih plinov ne bodo imeli bistvenega vpliva. Gradbeni stroji morajo biti redno vzdrževani in servisirani, da se v največji možni meri prepreči izpust toplogrednih plinov med njihovim obratovanjem.		V času obratovanja objekta vpliva na emisije toplogrednih plinov ne bo.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Območja predvidene gradnje so locirana izven vodovarstvenih območij virov pitne vode. Potencialno nevarnost onesnaženja voda in tal predstavlja: - Možnost izlitja goriv in maziv iz gradbenih strojev in začasnih skladišč, - Izpiranje nepravilno skladiščenih odpadkov. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodo. Na odsekih, ki se nahajajo na poplavno ogroženih območjih, se bodo dela v primeru poplav ustavila, organizacija gradbišča pa bo prilagojena poplavni ogroženosti območja, zato bo možnost onesnaževanja voda majhna. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se vpliv nameravanega posega na vode ocenjuje kot manj pomemben.		V času obratovanja se ne pričakuje negativnih vplivov na vode, saj bo kanalizacija vzdrževala v skladu z navodili za vzdrževanje. Nova kanalizacija bo izvedena v ločenem sistemu s cevmi, ki bodo ustrezale veljavnim standardom in zagotavljalje vodonepropustnost ter ustrezno nosilnost. Izvajalec bo po opravljenih delih izvedel tlačni preizkus vodotesnosti kanalizacije. Vse z gradnjo degradirane površine bodo sanirane in vrnjene v prvotno stanje. Pričakuje se izboljšan vpliv na vode, saj bodo s komunalno ureditvijo preprečeni nenadzorovani izpusti komunalnih voda.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Trajno odlaganje in izpusti v tla niso predvideni. Izvajanje del bo imelo vpliv na tla zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal in izkopov za potrebe izvedbe nove fekalne kanalizacije in na območjih, ker bodo začasne deponije izkopanega materiala. Zaradi povečanja emisij prašnih delcev bo vpliv na tla in rastline v bližini transportnih poti, prav tako pa tudi na območjih pretakališč in parkirišč gradbene mehanizacije. Načrtovana gradnja se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Za zmanjšanje teh vplivov je predvidena: - uporaba brezhibne mehanizacije in transportnih vozil, ki ne sme puščati olj in maziv ter drugih nevarnih ali strupenih snovi, - izkopani materiali so predvideni za odvoz in skladiščenje na ustrezni deponiji, - v primeru nesreče je potrebno tla takoj sanirati, odpadke pa predati pooblaščenim organizacijam za zbiranje nevarnih odpadkov, - območja, kjer so predvideni posegi je potrebno ustrezno zaščititi pred erozijo, po gradnji je potrebno odstraniti vse odvečne in odpadne materiale prizadeta zemljišča pa ustrezno urediti oz. povrniti v prvotno stanje. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se vpliv nameravanega posega na tla ocenjuje kot manj pomemben.		Vse z gradnjo degradirane površine bodo sanirane in vrnjene v prvotno stanje.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predvideno je začasno deponiranje na gradbišču po vrstah odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo ter odvoz na deponijo po postopkih v skladu z veljavno zakonodajo. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje. Ravnanje z odpadki bo potrebno dosledno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. Klasifikacija odpadkov po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25). 17 01 01 Beton(stare betonske cevi), 17 03 02 (bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01), 17 04 04 Kovine, 17 05 04 (zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03), 15 01 01 papirna in kartonska embalaža, 15 02 03 plastična embalaža, 15 01 03 lesena embalaža, 15 01 06 mešana embalaža. Večina zemeljskega izkopa in rodovitne plasti tal, nastale pri ureditvi kanala se bo ponovno uporabila na gradbišču. Višek zemeljskega izkopa pa se bo oddal pooblaščenemu prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov. Na gradbišču se ne bo izvajala predelava gradbenih odpadkov. Investitor z viški materialov ravna skladno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje se ocenjuje, kot manj pomemben.		V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja se v času obratovanja ocenjuje, kot nepomemben.	

Hrup			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Območje gradnje se glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25), nahaja v III. in IV. stopnji varstva pred hrupom. V času gradnje bo prišlo do povečane ravni hrupa, zaradi obratovanja mehanizacije in transportnih sredstev na območju izvajanja posegov in njegovi okolici ter na območju in v bližini transportnih poti. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi: - gradnja v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike, - vsa gradbena dela je potrebno izvajati v dnevnem času. - gradbena dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo, - potrebno je uporabljati brežhibno mehanizacijo in prevozna sredstva, ki ob obratovanju ne presegajo predpisane vrednosti hrupa, - optimiziranje obratovalnega časa strojev iz prejšnje točke na gradbišču, - če je le možno, je potrebno transportne poti predvideti v oddaljenosti od stanovanjskih stavb, - zavarovanje posameznih objektov z varovalnimi protihrupnimi zasloni, kjer se pričakuje večje vrednosti hrupa od dovoljenih, - izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa L_{dan}, $L_{večer}$, $L_{noč}$, L_{dvn} in oceno kazalcev hrupa L_{eq}, L_1 in L_99, - rezultati ocenjevanja hrupa iz prejšnje točke so ob normalnih pogojih delovanja merilne opreme ves čas dostopni javnosti. V neposrednji bližini ni objektov z varovanimi prostori. Vpliv nameravanega posega v okolje v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.		V času obratovanja ne bo povečanega vpliva na hrup.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni predvidena vgradnja materialov, ki radioaktivno sevajo.		Ni vpliva, ker ne bodo vgrajeni radioaktivni materiali.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni predvidena vgradnja naprav, ki prekomerno sevajo (črpališča: sevanje naprav za javljanje napak in telemetrijo je zanemarljivo – zgolj GSM prenos podatkov).		Zanemarljivo elektromagnetno sevanje povzroča zgolj občasen GSM prenos podatkov v center vodenja.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Dela so predvidena v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo.		Vsa vzdrževalna dela se bodo izvajala v dnevnem času.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ker se bodo dela izvajala z običajno gradbeno mehanizacijo, ni vpliva na segrevanje ozračja in vode.		Komunalna infrastruktura bo v celoti vkopana zato ni vpliva na segrevanje ozračja in vode.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Smrad je zanemarljiv (zgolj izpuhi iz gradbenih strojev in kratkotrajni izpuhi asfaltnih mešanic v času njihove neposredne vgradnje). Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).		V kanalizacijskih ceveh se bo odvajala odpadna sanitarna voda. Na občutljivih mestih znotraj naselja se po potrebi v pokrove revizijskih jaškov dodatno vgradijo protismradni vložki (biofiltri, aktivno oglje,...) Predvideni posegi ne bodo vplivali na kakovost zraka.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje komunalnih vodov bo gradbišče vidno izpostavljeno le ožji okolici. Izpostavljenost bo trajala do konca del. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1-2)		Predvideni komunalni vodi so v celoti podzemni. Na površju bodo vidni le pokrovi jaškov. V čim večji meri se bodo uporabili naravni materiali in vegetativna zavarovanja. Vpliv je ocenjen kot majhen.	

Vibracije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ker je gradnja ponekod predvidena neposredno ob stanovanjskih objektih, lahko pride do povečanih vibracij zaradi utrjevanja teren pod kanalom ter prevoza gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Povečanje vibracij bo omejeno na območje gradbišča in transportnih poti z neposredno okolico. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne in bodo nastajale, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje naipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtavanji in podobno, kot posledica tovrstnega prometa povezanega z gradnjo. Predvideni so naslednji ukrepi: - uporaba brezhibnih delovnih naprav, gradbenih strojev in prevoznih sredstev, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih, - transportne poti bodo v največji možni meri potekale po obstoječih prometnicah in po možnosti v večji oddaljenosti od stanovanjske pozidave, - transport materiala bo načrtovan racionalno - gradbena dela bodo omejena na dnevni čas predvidoma med 6. uro in 18. uro, - v občutljivih obdobjih dneva se ne bodo izvajala dela, ki povzročajo večje vibracije. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi nameravanega posega in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju.		V času obratovanja ne bo povečanih vibracij in posebni omilitveni ukrepi niso predvideni.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje bo v fazi pripravljanih del prišlo do začasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi: - organizacija gradbišča in izvajanja del tako, da bo območje gradbišča čim manjše, - izkopani materiali se bodo ločevali ter čim prej odpeljal na trajno skladiščenje na ustrezni deponiji v skladu z veljavno zakonodajo, - v primeru kakršne koli nesreče je potrebno tla takoj sanirati, odpadke pa predati pooblaščen organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, - po gradnji je potrebno odstraniti vse odvečne in odpadne materiale prizadeta zemljišča pa ustrezno urediti, oz. povrniti v prvotno stanje. Ob upoštevanju navedenega, ocenjujemo da bo vpliv nameravanega posega na spremembo rabe tal manj pomemben.		Po izvedbi del bodo tla vzpostavljena v prvotno stanje.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliv bo zaznan na odsekih, kjer so posegi predvideni izven pozidanega zemljišča ali obstoječih prometnic ter zaradi vzpostavitve gradbiščnih cest. V sklopu nekaterih ureditev se bo posekalo grmovje in očistilo zaraščene površine. Predvidena je odstranitev le tiste avtohtone vegetacije, ki onemogoča izvedbo del. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi: - organizacija gradbišča in izvajanja del bo načrtovana tako, da bodo posegi izven obstoječih pozidanih zemljišč in prometnic zmanjšani na najmanjšo možno mero, - vitalno obstoječo vegetacijo se v maksimalni možni meri ohranja, - po izvedbi del se bodo prizadeta območja prekrila s humusom in zatravila, oz. vzpostavljena v prvotno stanje. Ocenjujemo da bo vpliv gradnje majhen do zmeren.		V času obratovanja objektov vpliva na vegetacijo ne bo.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Uporaba eksplozivnih sredstev ni predvidena, niti ta niso prisotna na območju predvidenih posegov.		Na obravnavanem območju eksplozivnih sredstev ni prisotnih, niti ni predvidena njihova uporaba ob izvajanju vzdrževalnih del.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportne poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb, oz. do preoblikovanja površine, vendar bodo prizadete površine po izvedbi del vzpostavljene v prvotno stanje.		V času obratovanja posegi ne bodo imeli vpliva na fizične spremembe.	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Raba vode iz vodotokov za čas gradnje ni predvidena. Med gradnjo se bo uporabljala voda za potrebe gradbišča.		Raba vode v času obratovanja ni predvidena.	

Drugo			
Obravnavani posegi so delno načrtovani na/ob: * območju poplavne nevarnosti podprojekti MOC (1,2,4,6,8,10,13,14,17,20,21,24), podprojekti Občine Štore (1,2) * območje erozijske in plazovite nevarnosti podprojekti MOC (1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,20,21,26), podprojekti Občine Štore (1,2,3,4,6) * območju varstva kulturne dediščine podprojekti MOC (1,2,20) * območju z naravovarstvenim statusom podprojekta MOC (4,21) Z vse projekte, katerih kanali potekajo po erozijski in plazoviih območjih so bila izdelana in upoštevana »Erozijska poročila in mnenja o plazovitosti teren«. S projektiranjem so bile upoštewane smernice glede poteka in izgradnje kanalov. Vsa zemeljska dela se bodo izvajala pod stalnim nadzorom geomehanika. Na poplavnih območjih se bo kanalizacija v celoti izvedla kot vodotesna. Predvideni so vodotesni pokrovi brez odprtih z odzračevalniki. Pridobljena so bila vsa mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, Direkcije RS za vode, Sektor območja Savinje, ki navajajo, da bo predvidena gradnja z vidika upravljanja z vodami sprejemljiva. Pridobljena so bila kulturnovarstvena soglasja, ki navajajo, da je dokumentacija skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS. Pridobljena so bila naravovarstvena soglasja, ki navajajo, da je dokumentacija skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Celje. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja.			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Projekt ima pridobljena pozitivna mnenja, da bodo upoštevani zahtevani zaščitni ukrepi. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen.		Vsa dela bodo izvedena v skladu s predpisi in standardi in bodo vezana na obstoječo infrastrukturo.	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Tveganje za nastanek večjih nesreč bo v času obratovanja nameravanega posega neznatno. Nameravani poseg bo zgrajen iz ustreznih materialov in in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi.		V času obratovanja ni predvidenega tveganja povzročitve večjih nesreč.	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

CELJE

ŠTORE

VOJNIK

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

CELJE
ŠTORE
VOJNIK**Geografski opis lege v prostoru:**

Obravnavani kanali potekajo tako v cestnih površinah, kot tudi v raščnem terenu.

Pri načrtovanju posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih so bili upoštevani vsi pogoji s strani MOP-DRSV.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Obravnavani posegi so delno načrtovani na/ob slednjih območjih s posebnim statusom:

ogrožena območja z vidika poplav**podprojekt 1**

- srednja in majhna poplavna nevarnost

podprojekt 2

- srednja in majhna poplavna nevarnost

podprojekt 4

- majhna in preostala poplavna nevarnost

podprojekt 6

- majhna in srednja poplavna nevarnost

podprojekt 8

- majhna in preostala poplavna nevarnost

podprojekt 10

- majhna, srednja in preostala poplavna nevarnost

podprojekt 13

- majhna in preostala poplavna nevarnost

podprojekt 14

- razred preostale poplavne nevarnosti

podprojekt 17

- razred preostale poplavne nevarnosti

podprojekt 20

- poplavno ogroženo območje

podprojekt 21

- razred preostale poplavne nevarnosti

podprojekt 24

- poplavno ogroženo območje

podprojekt 1 - Občina Štore

- območje je lahko poplavljeno s strani vodotoka Topliški potok ob nastopu visokih voda s povratno dobo 100 let ter 500 let in se lahko nahaja v preostalem, malem in srednjem razredu poplavne nevarnosti.

podprojekt 2 - Občina Štore

- potencialno poplavno

Na poplavnih območjih se bo kanalizacija v celoti izvedla kot vodotesna. Predvideni so vodotesni pokrovi brez odprtin z odzračevalniki.

Pridobljena so bila vsa mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, Direkcije RS za vode, Sektor območja Savinje, ki navajajo, da bo predvidena gradnja z vidika upravljanja z vodami sprejemljiva.

ogrožena območja z vidika erozije in plazovitosti

podprojekt 1

- srednja in velika stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov
- razredih majhne, srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja erozije

podprojekt 2

- srednja stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov
- razredih majhne stopnje verjetnosti pojavljanja erozije

podprojekt 3

- srednji in veliki razred pojavljanja zemeljskih plazov

podprojekt 4

- srednja in velika stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov

podprojekt 5

- običajna ploskovna erozija
- srednja, velika in zelo velika verjetnost nastajanja zemeljskih in hribinskih plazov

podprojekt 6

- majhna do velika verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov

podprojekt 8

- majhni razred pojavljanja zemeljskih plazov

podprojekt 9

- srednja in velika stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov

podprojekt 10

- majhna, srednja in velika stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov

podprojekt 11

- srednji razred pojavljanja zemeljskih plazov

podprojekt 13

- majhna in srednja stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov

podprojekt 21

- srednja in majhna stopnja verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov

podprojekt 26

- erozijsko - Običajno zaščiteno območje
- plazljivo območje (majhna, srednja do zelo velika stopnja)

podprojekt 1 - Občina Štore

- erozijsko in plazljivo ogroženo

podprojekt 2 - Občina Štore

- erozijsko in plazljivo ogroženo

podprojekt 3 - Občina Štore

- erozijsko in plazljivo ogroženo

podprojekt 4 - Občina Štore

- erozijsko in plazljivo ogroženo

podprojekt 6 - Občina Štore

- erozijsko in plazljivo ogroženo

Za vse zgoraj navedene podprojekte so bila izdelana in upoštevana »Erozijska poročila in mnenja o plazovitosti terena«. S projektiranjem so bile upoštewane smernice glede poteka in izgradnje. Vsa zemeljska dela se bodo izvajala pod stalnim nadzorom geomehanika.

Pridobljena so bila tudi vsa mnenja o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami, Direkcije RS za vode, Sektor območja Savinje, ki navajajo, da bo predvidena gradnja z vidika upravljanja z vodami sprejemljiva.

območja varstva kulturne dediščine

- podprojekt 1, 2, 20

- Celje - Vila Cesta v Laško 2 (EID 1-26742)
- Celje - Cerkev sv. Nikolaja (EID 1-02919)

Pridobljena so bila kulturnovarstvena soglasja, ki navajajo, da je dokumentacija skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

območja z naravovarstvenim statusom**podprojekt 4**

- Voglajna - pregrada tratna - Izliv v savinjo Id SI3000068

- Savinja Celje - Zidani Most SI300376

podprojekt 21

- Naravna vrednota Volčke Id.št. 6104

Pridobljena so bila naravovarstvena soglasja, ki navajajo, da je dokumentacija skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Celje.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.	DA
---	----

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?	Ne vem

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravem posegu:			
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000			DA
Podatki o melioraciji			NE
Rudarski projekt			NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta			NE
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda			NE
Drugo			NE
Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
	PODPROJEKT 1: Kukovčeva ulica – Cesta v Laško	
	Kanal K1	
1078	Lisce	209/1
1078	Lisce	210/16
1078	Lisce	210/18
1078	Lisce	210/31
1078	Lisce	69/15
1078	Lisce	696/1
1079	Košnica	10/11
1079	Košnica	10/13
1079	Košnica	10/31
1079	Košnica	10/42
1079	Košnica	10/43
1079	Košnica	10/51
1079	Košnica	10/56
1079	Košnica	10/58
1079	Košnica	2/24
1079	Košnica	2/26
1079	Košnica	2/7
1079	Košnica	2/8
1079	Košnica	677/2
	Kanal K2	
1078	Lisce	696/1
1078	Lisce	696/3
1079	Košnica	1/6
1079	Košnica	2/3
1079	Košnica	674/12
1079	Košnica	674/5
	Kanal K3	
1078	Lisce	67/1

1078	Lisce	69/16
1078	Lisce	690/1
1078	Lisce	736
1078	Lisce	742/1
1078	Lisce	75/8
1079	Košnica	3/12
1079	Košnica	674/5
1079	Košnica	674/9
	PODPROJEKT 2: Zagrad – Zvodno	
1081	Zagrad	1471/16
1081	Zagrad	803/10
1081	Zagrad	803/9
1081	Zagrad	836/1
1081	Zagrad	1448
1081	Zagrad	836/3
	PODPROJEKT 3: Teharsko pokopališče	
1082	Teharje	843
1082	Teharje	841/1
1082	Teharje	840/7
1082	Teharje	839/3
1082	Teharje	839/4
1082	Teharje	840/2
1082	Teharje	840/5
1082	Teharje	850/2
1082	Teharje	1649/6
	PODPROJEKT 4: Teharska	
1082	Teharje	1641/10
1082	Teharje	1641/9
1082	Teharje	1007/1
1082	Teharje	1006
1082	Teharje	1612/1
1082	Teharje	1013/140
1082	Teharje	1013/141
1082	Teharje	1641/8
1082	Teharje	1004
1082	Teharje	1641/11
	PODPROJEKT 5: v naselju Vrhe - Sveta Ana	
1083	Bukovžlak	1484/1
1083	Bukovžlak	813
1083	Bukovžlak	853
1083	Bukovžlak	852/3
1083	Bukovžlak	1484/5
1083	Bukovžlak	856/2
1083	Bukovžlak	856/4
1083	Bukovžlak	856/5
1083	Bukovžlak	1484/4
1083	Bukovžlak	1486/6
1083	Bukovžlak	914/3
1083	Bukovžlak	1486/7
1083	Bukovžlak	1484/3
1083	Bukovžlak	1486/4
1083	Bukovžlak	988/2
1083	Bukovžlak	988/20
1083	Bukovžlak	1002/18
	PODPROJEKT 6: Vrhe - Ulica nad streliščem	
1083	Bukovžlak	793/4
1083	Bukovžlak	779/2

1083	Bukovžlak	793/5
1083	Bukovžlak	772/2
1083	Bukovžlak	772/1
1083	Bukovžlak	1743
1083	Bukovžlak	1730
1083	Bukovžlak	1837
1083	Bukovžlak	1735
1083	Bukovžlak	1734
1083	Bukovžlak	1488/5
1083	Bukovžlak	1718
1083	Bukovžlak	1749/1
1083	Bukovžlak	1747
1083	Bukovžlak	1748
1083	Bukovžlak	1742
1083	Bukovžlak	1720/1
1083	Bukovžlak	1719
1083	Bukovžlak	1722
1083	Bukovžlak	1838/1
1083	Bukovžlak	1709/2
1083	Bukovžlak	1709/3
1083	Bukovžlak	1716
1083	Bukovžlak	1709/4
1083	Bukovžlak	1709/8
1083	Bukovžlak	1708/2
1083	Teharje	1148
	PODPROJEKT 7: Ljubečna - Poljska pot	
1073	Trnovlje	1447/20
	PODPROJEKT 8: Ljubečna - Štekličeva ulica	
1072	Šmiklavž	631/2
1072	Šmiklavž	632/2
1072	Šmiklavž	634/2
1072	Šmiklavž	634/6
1072	Šmiklavž	638/1
1073	Trnovlje	1325/5
1073	Trnovlje	1325/1
1073	Trnovlje	1325/8
1073	Trnovlje	1326/2
1073	Trnovlje	1858
1073	Trnovlje	1322
1073	Trnovlje	1306/2
1073	Trnovlje	1447/2
1073	Trnovlje	1306/5
	PODPROJEKT 9: Šmiklavž pri škofji vasi- VZ del	
1072	Šmiklavž	
	PODPROJEKT 10: Prekorje	
1071	Škofja vas	1812
1070	Arclin	661/3
1070	Arclin	595/1
1070	Arclin	594/1
1070	Arclin	594/3
1070	Arclin	843
1070	Arclin	600
1070	Arclin	506/12
1070	Arclin	560/6
1070	Arclin	428/12

1070	Arclin	428/11
1070	Arclin	570
1070	Arclin	569/2
1070	Arclin	622/1
1070	Arclin	624/1
1070	Arclin	623
1070	Arclin	576/10
1070	Arclin	576/9
1070	Arclin	576/11
1070	Arclin	610/13
1070	Arclin	610/16
1070	Arclin	610/17
1070	Arclin	610/18
1070	Arclin	610/14
1070	Arclin	573/1
	PODPROJEKT 11: Zgornja Hudinja HŠ 22-26	
1074	Spodnja Hudinja	65/9
1074	Spodnja Hudinja	80
1074	Spodnja Hudinja	87
1074	Spodnja Hudinja	91/1
1074	Spodnja Hudinja	88/5
	PODPROJEKT 13: Gorica pri Šmartnem	
	Kanal K1, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4:	
1076	Medlog	31
1076	Medlog	29/1
1076	Medlog	295/4
1076	Medlog	25/5
1076	Medlog	25/4
1076	Medlog	3/1
1076	Medlog	2200
1076	Medlog	3/3
1076	Medlog	5
1076	Medlog	3/4
1076	Medlog	4
1069	Šentjungert	1692/3
1069	Šentjungert	1140/3
1069	Šentjungert	1140/19
1069	Šentjungert	1140/24
1069	Šentjungert	1140/23
1069	Šentjungert	1140/11
1069	Šentjungert	1139/2
1069	Šentjungert	1681/7
1069	Šentjungert	1681/10
1069	Šentjungert	1139/1
1069	Šentjungert	1144/25
1069	Šentjungert	1222/3
1069	Šentjungert	1222/6 (prej 1222/4!)
1069	Šentjungert	1221
1069	Šentjungert	1222/5
1069	Šentjungert	1691
	K2, Tlačni kanal 1:	
1076	Medlog	31
1076	Medlog	29/1
1076	Medlog	2200
1076	Medlog	38/1
1076	Medlog	38/2
1076	Medlog	32
1076	Medlog	48
1076	Medlog	2096

1069	Šentjungert	1688/2
1069	Šentjungert	1681/11
	K3, K3.1, K3.2, K3.3, Tlačni kanal 2:	
1076	Medlog	48
1069	Šentjungert	1681/11
1069	Šentjungert	758/2
1069	Šentjungert	1688/7 (prej 1688/6)
1069	Šentjungert	1144/2
1069	Šentjungert	712/7 (prej 712/2)
1069	Šentjungert	712/8 (prej 712/1)
1069	Šentjungert	712/5 (prej 712/2)
1069	Šentjungert	1144/1
1069	Šentjungert	708/1 (prej 708)
1069	Šentjungert	709
1069	Šentjungert	707/1 (prej 707)
1069	Šentjungert	705
1069	Šentjungert	694
1069	Šentjungert	693
1069	Šentjungert	692
1069	Šentjungert	688/5
1069	Šentjungert	683
1069	Šentjungert	1690/3 (prej 1690/2)
1069	Šentjungert	1683
1069	Šentjungert	695/1
1069	Šentjungert	691/4
1069	Šentjungert	691/2
1069	Šentjungert	691/8
1069	Šentjungert	686/2
1069	Šentjungert	686/4
1069	Šentjungert	686/1
1069	Šentjungert	664
1069	Šentjungert	1690/1
	ČRPALIŠČA	
1076	Medlog	31
1069	Šentjungert	664
	PODPROJEKT 14: Ulica heroja Šarha	
1075	Ostrožno	1153/9
1075	Ostrožno	1176
1075	Ostrožno	1069/4
1075	Ostrožno	1098/25
1075	Ostrožno	1098/23
1075	Ostrožno	1037/17
1075	Ostrožno	1069/1
1075	Ostrožno	1069/1
1075	Ostrožno	1176
1075	Ostrožno	1069/4
	PODPROJEKT 15: Cesta v Zadobrovo	
1073	Trnovlje	1849
1073	Trnovlje	784/160
1073	Trnovlje	784/158
1073	Trnovlje	784/17
1073	Trnovlje	1729
1073	Trnovlje	1730/1
1073	Trnovlje	1719/3
1073	Trnovlje	1720
1073	Trnovlje	1721
	PODPROJEKT 17: Ob Hudinji	
1074	Spodnja Hudinja	1728/1
1074	Spodnja Hudinja	1728/8

1073	Trnovlje	1449/3
1073	Trnovlje	265/8
1073	Trnovlje	265/10
1073	Trnovlje	265/12
	PODPROJEKT 20: Obrtna	
1081	Zagrad	1440/9
1081	Zagrad	1464/23
1081	Zagrad	691/6
	PODPROJEKT 21: Obrtna cesta - V del	
1073	Trnovlje	950/13
1073	Trnovlje	952/16
1073	Trnovlje	952/19
1073	Trnovlje	947/11
1073	Trnovlje	948/4
1073	Trnovlje	944/1
1073	Trnovlje	945/1
	PODPROJEKT 24: Obrtna	
	KANAL 1.0.	
1073	Trnovlje	971/7
1073	Trnovlje	967/1
1073	Trnovlje	954/21
1073	Trnovlje	954/24
1073	Trnovlje	954/13
	KANAL 1.1.	
1073	Trnovlje	954/21
	KANAL 1.2.	
1073	Trnovlje	1444/29
	KANAL 2.0.	
1073	Trnovlje	939/8
1073	Trnovlje	1441/1
1073	Trnovlje	939/11
1073	Trnovlje	939/18
	KANAL 2.1.	
1073	Trnovlje	939/8
1073	Trnovlje	1444/28
	KANAL 2.2.	
1073	Trnovlje	939/8
1073	Trnovlje	1444/11
1073	Trnovlje	939/11
1073	Trnovlje	939/18
1073	Trnovlje	939/17
1073	Trnovlje	939/6
1073	Trnovlje	930/28
1073	Trnovlje	929/7
1073	Trnovlje	929/6
1073	Trnovlje	921/2
	KANAL 2.2.1.	
1073	Trnovlje	921/2
1073	Trnovlje	921/1
1073	Trnovlje	921/10
1073	Trnovlje	921/3
	ČRPALIŠČE	
1073	Trnovlje	939/8
	KANAL 3.0.	
1073	Trnovlje	907
1073	Trnovlje	902/5
1073	Trnovlje	906/2
1073	Trnovlje	1444/30

	KANAL 3.1.	
1073	Trnovlje	907
	ČRPALIŠČE	
1073	Trnovlje	907
	PODPROJEKT 25: Lopata HŠ 38	
1076	Medlog	31
1076	Medlog	29/1
1076	Medlog	2095/3
	PODPROJEKT 26: Zagrad - pod Gradom	
1081	Zagrad	1445/3
1081	Zagrad	376
1081	Zagrad	377
1081	Zagrad	371
1081	Zagrad	369/1
1081	Zagrad	369/2
1081	Zagrad	368/1
1081	Zagrad	317/4
1081	Zagrad	317/2
	PODPROJEKT 1: Laška vas - Toplica	
1082	Teharje	1234/17
1085	Kompole	496
1085	Kompole	487
1085	Kompole	443/1
1085	Kompole	441
1085	Kompole	439/2
1085	Kompole	439/1
1085	Kompole	438/2
1085	Kompole	438/1
1085	Kompole	366/7
1085	Kompole	366/4
1085	Kompole	361/1
1085	Kompole	359/2
1085	Kompole	350/8
1085	Kompole	350/7
1085	Kompole	350/2
1085	Kompole	350/15
1085	Kompole	350/14
1085	Kompole	349/4
1085	Kompole	349/2
1085	Kompole	347/5
1085	Kompole	347/3
1085	Kompole	347/1
1085	Kompole	346/2
1085	Kompole	345/9
1085	Kompole	344/2
1085	Kompole	344/1
1085	Kompole	342/2
1085	Kompole	339/9
1085	Kompole	339/8
1085	Kompole	339/6
1085	Kompole	339/3
1085	Kompole	339/11
1085	Kompole	339/10
1085	Kompole	283/1
1085	Kompole	281/6
1085	Kompole	281/5
1085	Kompole	281/10

1085	Kompole	1339
1085	Kompole	1329
1085	Kompole	1326/7
1085	Kompole	1326/6
1085	Kompole	1320
1085	Kompole	1319
1085	Kompole	1318
1085	Kompole	1316
1085	Kompole	1308/2
1085	Kompole	1308/1
1085	Kompole	1306/4
	PODPROJEKT 2: Laška vas - Pečovje	
1084	Pečovje	553/4
1084	Pečovje	959/16
1084	Pečovje	985/6
1084	Pečovje	553/7
1084	Pečovje	959/17
1084	Pečovje	581/3
1084	Pečovje	975/1
1084	Pečovje	1007
1084	Pečovje	959/14
1084	Pečovje	585/13
1084	Pečovje	585/14
1085	Kompole	1321
1085	Kompole	389/1
1085	Kompole	389/4
1085	Kompole	389/3
1085	Kompole	382/1
1085	Kompole	383/3
1085	Kompole	406
1085	Kompole	368/4
1085	Kompole	630/16
1085	Kompole	630/15
1085	Kompole	626/1
1085	Kompole	1316
1085	Kompole	626/2
1085	Kompole	619
1085	Kompole	401/3
1085	Kompole	409
1085	Kompole	1318
1085	Kompole	632/8
1085	Kompole	632/10
1085	Kompole	448
1085	Kompole	490/2
	PODPROJEKT 3: Kompole-Pod Gorico	
1082	Teharje	1586
1082	Teharje	1593
1082	Teharje	1648/1
	PODPROJEKT 4: Kompole-Gorica	
1085	Kompole	1303/1
1085	Kompole	1305
1085	Kompole	180
1085	Kompole	231/10
1085	Kompole	231/8
1085	Kompole	231/9
1085	Kompole	232/1
1085	Kompole	247/11
1085	Kompole	247/12
1085	Kompole	247/7
1085	Kompole	252
1085	Kompole	253/2

	PODPROJEKT 6: Prožinska vas	
1086	Prožinska vas	1158/1
1086	Prožinska vas	1159/5
1086	Prožinska vas	1159/6
1086	Prožinska vas	1161/1
1086	Prožinska vas	1162/1
1086	Prožinska vas	1168/1
1086	Prožinska vas	1186/5
1086	Prožinska vas	1187/4
1086	Prožinska vas	1187/6
1086	Prožinska vas	133/2
1086	Prožinska vas	160
1086	Prožinska vas	166/1
1086	Prožinska vas	166/2
1086	Prožinska vas	171
1086	Prožinska vas	176/1
1086	Prožinska vas	176/2
1086	Prožinska vas	176/3
1086	Prožinska vas	182/1
1086	Prožinska vas	182/2
1086	Prožinska vas	190/1
1086	Prožinska vas	194
1086	Prožinska vas	196
1086	Prožinska vas	314
1086	Prožinska vas	318/4
1086	Prožinska vas	322
1086	Prožinska vas	323
1086	Prožinska vas	327
1086	Prožinska vas	331
1086	Prožinska vas	333/1
1086	Prožinska vas	333/2
1086	Prožinska vas	334/1
1086	Prožinska vas	334/2
1086	Prožinska vas	337/6
1086	Prožinska vas	341/1
1086	Prožinska vas	343/3
1086	Prožinska vas	351/3
1086	Prožinska vas	352/1
1086	Prožinska vas	352/2
1086	Prožinska vas	352/3
1086	Prožinska vas	378/10
1086	Prožinska vas	378/2
1086	Prožinska vas	378/6
1086	Prožinska vas	379/1
1086	Prožinska vas	379/2
1086	Prožinska vas	379/3
1086	Prožinska vas	379/4
1086	Prožinska vas	380/1
1086	Prožinska vas	383/1
1086	Prožinska vas	384/1
1086	Prožinska vas	385
1086	Prožinska vas	386/1
1086	Prožinska vas	386/5
1086	Prožinska vas	390
1086	Prožinska vas	392/1
1086	Prožinska vas	405/1
1086	Prožinska vas	406
1086	Prožinska vas	571/14
1086	Prožinska vas	193/2
1086	Prožinska vas	193/1
1086	Prožinska vas	440/1

	PODPROJEKT 1: Vojnik	
	KANAL F2.0.	
1065	Vojnik trg	431/3
1065	Vojnik trg	431/8
	KANAL F2.1.	
1065	Vojnik trg	444/6
1065	Vojnik trg	444/7
1065	Vojnik trg	445/1
1065	Vojnik trg	448
1065	Vojnik trg	449
1065	Vojnik trg	450/3
	KANAL F3.0.	
1065	Vojnik trg	1023
1065	Vojnik trg	428
1065	Vojnik trg	431/8
	KANAL F4.0.	
1065	Vojnik trg	1023
1066	Vojnik z okolico	126/6
1066	Vojnik z okolico	133
1066	Vojnik z okolico	134/1
1066	Vojnik z okolico	134/6
1066	Vojnik z okolico	137/4
1066	Vojnik z okolico	137/7
1066	Vojnik z okolico	137/8
1066	Vojnik z okolico	184/7
1066	Vojnik z okolico	184/8
1066	Vojnik z okolico	201/13
	KANAL F4.1.	
1066	Vojnik z okolico	137/7
1066	Vojnik z okolico	137/8
	KANAL F4.2.	
1066	Vojnik z okolico	129/5
1066	Vojnik z okolico	134/1
1066	Vojnik z okolico	137/1
1066	Vojnik z okolico	137/4
	KANAL F4.3.	
1066	Vojnik z okolico	126/3
1066	Vojnik z okolico	126/6
1066	Vojnik z okolico	126/9
1066	Vojnik z okolico	129/6
	MOC -Vojnik Čistilna naprava	
1071	Škofja vas	1205/20
1071	Škofja vas	1205/12
1071	Škofja vas	405
1071	Škofja vas	404/2