

Št.: 610-172/2023/11

Datum: 21.11.2025

Štajerski inženiring d.o.o.
Beloruska ulica 7
2000 Maribor

Kraški vodovod Sežana izdaja investitorju:

TRAMPUŽ LOGISTIC d.o.o., Partizanska cesta 077F, 6210 Sežana

Na vlogo pooblaščenca investitorja: investitorja: Štajerski inženiring d.o.o. Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, z dne 08.08.2025, na osnovi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP – GZ-1), v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Sežana št. 032-11/2021-4 z dne 16. decembra 2021, Ur. l. RS, št. 199/2021 z dne 22.12.2021 in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006) v zadevi pridobivanja mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo objekta:

LOGISTIČNI CENTER TT SEŽANA

naslednje

**MNENJE ZA GRADNJO V VAROVALNEM PASU JAVNEGA VODOVODA
IN PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD**

1. Projektna rešitev novogradnje logističnega centra namenjenega skladiščenju in pretovarjanju, s spremljajočimi prostori in objekti ter potrebno zunanjo ureditvijo v Sežani na parc. št.: 3776/5, 3776/6, 3776/7, 3776/8, 3776/9 in 3776/10, vse k.o. 2455-Sežana, ki se bo gradil po projektu: DGD, št. proj.: 25/2025, datum izdelave: julij 2025, projektant: Štajerski inženiring d.o.o. Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, vsebuje v prikazanem obsegu ustrezne rešitve za zagotavljanje pitne vode in protipožarno oskrbo.
2. Za obravnavano gradnjo ni varovalnih ukrepov zaščite javnega vodovoda.
3. Objekt se bo na obstoječe javno vodovodno omrežje NL DN150, ki poteka v dostopni občinski cesti na parc. št. 3776/4, k.o. 2455-Sežana priključeval s samostojnim vodovodnim priključkom na odjemnem mestu na parc. št. 3776/4, k.o. 2455-Sežana.
4. Meritev odjema vode bo z obračunskim vodomermom DN100, v AB jašku ustreznih dimenzij, ki bo lociran na vstopu na zemljišče, v nepovozni in vedno prosto dostopni površini, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. RS, št. 88/2012 z dne 23.11.2012 in TEHNIČNIM PRAVILNIKOM ZA VODOVOD z dne 15.05.2013, kot prikazano v grafični prilogi predmetne DGD dokumentacije.
5. Voda za gašenje za predviden objekt se bo zagotavljala iz pomožnega objekta rezervoarja za gasilno vodo s strojnico (šprinkler sistem) na **interni** vodovodni napeljavi investitorja. Polnjenje rezervoarja šprinkler sistema bo iz interne vodovodne linije, od koder bo pred objektom strojnice šprinkler sistema speljan interni vod za

potrebe objekta. Požarna varnost znotraj območja se zagotavlja z nadzemnimi hidranti dimenzije DN100, vezanimi na **interno** požarno omrežje investitorja (šprinkler sistem).

6. Menimo, da so prikazane tehnične rešitve v predloženi dokumentaciji skladne z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Sežana št. 032-11/2021-4 z dne 16. decembra 2021, Ur. l. RS, št. 199/2021 z dne 22.12.2021 in **TEHNIČNIM PRAVILNIKOM ZA VODOVOD** z dne 15.05.2013, zato se na predloženo DGD dokumentacijo izdaja **pozitivno mnenje**.
7. To mnenje zamenjuje predhodno izdano mnenje št. 610-173/2023/9 z dne 11.8.2025.

Vodja sektorja distribucije
in vzdrževanja:

Ze

Jernej Dolenc



Direktor:

Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.

