



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

 kpl Tbilisijska 61 - 1000 Ljubljana		
ENOTA	VLOŽIŠČE 1	REFERAT
	17-12-2019	
	Št. del. knjige	
	Št. delovodnika 3934	

T: 01 478 31 00
F: 01 478 31 99
<http://www.dv.gov.si/>
gp.drsv@gov.si

Številka: 35530-102/2019
Datum: 13.12.2019

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju upravni organ) na podlagi 127. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 - v nadaljevanju ZV-1) v postopku izdaje vodnega dovoljenja, na vlogo gospodarske družbe KPL d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, d.š. 30209889 (v nadaljevnju stranka), izdaja naslednje

VODNO DOVOLJENJE

1. Stranki KPL d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana se dovoli neposredna raba vode za tehnološke namene, klasifikacijska št. vrste rabe vode: 2.1.1., v kamnolomu, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 520/5 in 520/8 k.o. 1774-Podmolnik, iz vodnega vira; na mestu določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami:
 - vrtine: Y = 469928; X = 97212, parc. št. 520/8 k.o. 1774- Podmolnik, Mestna občina Ljubljana,v obsegu največ 0,8 l/s in največ do 3.630 m³/leto (osnova za obračun plačila za vodno pravico).
2. Stranka mora pri izvajanju vodne pravice upoštevati naslednje pogoje:
 - Na iztoku iz vrtine mora imeti nameščeno merilno napravo za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode, tako da je možno vsak trenutek preveriti trenutno in skupno odvzeto količino vode, določeno v 1. točki izreka te odločbe. Obe meritvi odvzete vode je treba opraviti vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve.
 - Zagotoviti mora monitoring nivojev podzemne vode v vrtini. Vse meritve je treba opravljati vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve. V primeru režima črpanja s prekinitvami zabeležiti nivo podzemne vode v vodnjaku tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim.
 - Rezultate meritev mora hraniti ves čas trajanja vodne pravice in jih predložiti na vpogled ministrstvu oziroma inšpektorju, pristojnemu za vode.
 - Izdelati mora letni diagram, kjer so v ustreznem merilu na listu (formata A4 ali A3) grafično prikazane vse meritve ter ga poslati Agenciji RS za okolje, Vojkoba 1b, 1000 Ljubljana do konca januarja za preteklo leto.
3. To vodno dovoljenje se izdaja za določen čas in sicer do **12. 12. 2049**, preneha pa veljati, če stranka v dveh letih od dokončnosti tega dovoljenja ne začne z rabo vode v skladu s pogoji, ki so navedeni v izreku te odločbe. Stranka mora o začetku rabe vode pisno obvestiti upravni organ.
4. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev

Stranka je 29. 11. 2019 vložila zahtevo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za tehnološke namene iz vrtine na zemljišču s parc. št. 520/8 k. o. 1774-Podmolnik, Mestna občina Ljubljana, z odvzemom v količini največ 0,8 l/s in največ do 3.630 m³/leto. Voda se bo uporabljala v tehnološkem procesu v kamnolomu.

Po prvem odstavku 125. člena ZV-1 je treba za neposredno rabo vode za tehnološke namene pridobiti vodno dovoljenje. Izdaja vodnega dovoljenja se vodi skladno z določili ZV-1 ter Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – Odl. US, 48/09 – popr., 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP). Po prvem odstavku 127. člena ZV-1 upravni organ izda vodno dovoljenje, če je nameravana raba skladna z merili in pogoji za podelitev vodne pravice ter z načrti upravljanja z vodami in če nameravana raba ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic ali obstoječih upravičencev do evidentirane posebne rabe vode drugih upravičencev. Načrte upravljanja z vodami opredeljuje Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS, št. 67/16; v nadaljevanju Uredba o NUV). Upravni organ je preveril določila Uredbe o NUV in ugotovil, da je nameravana posebna raba vode skladna z načrtom upravljanja z vodami. Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Ur. l. RS, št. 24/15) v prilogi za to vrsto posebne rabe vode določa klasifikacijsko št. 2.1.1.. Isti pravilnik določa, da se za to vrsto posebne rabe vode obseg izrazi z m³, saj gre za rabo prostornine vode.

Upravni organ je pri odločanju o skupni dovoljeni količini načrpane vode upošteval navedbe stranke v vlogi in ugotovitve v Hidrogeološkem poročilu št. Vod. dov. Kamnolom-Sadinja vas X/2019, oktober 2019, Hydroconsulting d.o.o., Ljubljana.

Vrtina se nahaja na območju odprtega vodnosnika z razpoklinsko poroznostjo in srednjo vodoprepustnostjo. Gladina podzemne vode se na tem območju nahaja na globini okoli 7,5 metra. Na vrtini je bil izveden črpalni preizkus. Preizkusno črpanje je potekalo s količino 1 l/s. Pri črpanju je bil spremljan nivo vode v črpalni vrtini. Izračunana sta bila transmisivnost (T), ki znaša $9,15 \cdot 10^{-5}$ m²/s in koeficient prepustnosti (k), ki znaša $1,53 \cdot 10^{-5}$ m/s. Izdatnost vira je ocenjena na 2,2 l/s. Radij depresijskega lijaka pri črpanju 1 l/s znaša 12,22 m.

Na zemljišču, kjer je izvedena vrtina, ima stranka rudarsko koncesijo št. 354-14/207/01, ki ji daje pravico do uporabe kamnoloma za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine in do graditve vseh objektov, ki jih potrebuje v te namene.

Iz vodne knjige je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem območju ni podeljenih drugih vodnih pravic, razen isti stranki za lastno oskrbo s pitno št. 35526-25081/2004 z dne 21. 5. 2007, ki poteče 31. 12. 2020, zato po drugi točki prvega odstavka 127. člena ZV-1 ni bilo zadržkov za izdajo vodnega dovoljenja.

Eno izmed glavnih načel upravljanja z vodami je načelo dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, zato četrti odstavek 108. člena ZV-1 določa, da je posebno rabo treba izvajati tako, da se zagotovi smotrna in učinkovita raba vode z uporabo najboljše razpoložljive tehnike. V tretjem odstavku istega člena pa je določeno, da se vodno pravico lahko izvaja samo na način, za namen in v mejah, za katere je bila pridobljena ali je bila evidentirana v skladu s tem zakonom in jo lahko uporablja samo njen imetnik oziroma upravičenec do evidentirane posebne rabe vode.

Izhajajoč iz četrtega odstavka 108. člena ZV-1 mora imetnik vodne pravice zagotoviti redno spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo in elektronsko poročati ministrstvu o odvzetih količinah vode na način in v obsegu, ki ju določi minister s predpisom. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 40/14; v nadaljevanju: ZV-1D) v 34. členu določa, da do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 108. člena ZV-1, ki bo določil način in obseg poročanja o odvzetih količinah vode, imetnik vodne pravice o odvzetih količinah vode poroča na način in v obsegu, določenima z aktom, s katerim je bila vodna pravica podeljena.

Glede na to, da predpis ministra še ni bil sprejet, je upravni organ stranki predpisal namestitev merilne naprave za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode tako, da je možno vsak trenutek preveriti trenutno in skupno odvzeto količino vode, določeno v 1. točki izreka te odločbe. Merilna naprava mora ustrezati zahtevam Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/16).

Ker gre v obravnavanem primeru za odvzem do 0,8 l/s vode iz vrtine, je bilo treba, za zagotovitev dovolj podatkov za zanesljivo oceno stanja in vpliva posebne rabe vode na vodni režim, predpisati izvajanje meritev trenutno in skupno odvzete vode vsaj enkrat tedensko, izvajanje meritev nivojev podzemne vode v vodnjaku vsaj enkrat tedensko, beleženje datuma in ure vsake izvedene meritve ter v primeru režima črpanja s prekinitvami, beleženje nivoja podzemne vode tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim. V primeru režima črpanja s prekinitvami je treba zabeležiti nivo podzemne vode neposredno pred ciklusom črpanja, saj se le v stanju, ko vrtina miruje približamo naravnemu stanju nivoja vode v vodnem telesu. Nivo tik pred vklopom črpalk daje najboljši približek naravnega stanja. Prav tako je treba beležiti nivo vode med črpanjem, saj to podaja sam vpliv črpanja na nivoje vode in s tem vpliv črpanja na dinamično stanje vodnega telesa. Omenjeno pomeni monitoring vpliva odvzemov podzemne vode iz vrtine na vodno telo, ki se meri s spremljanjem nivoja podzemne vode, kar je kvalitativni kazalec dobrega ali slabega stanja vodnega telesa. V primeru konstantnih padcev nivoja podzemne vode je to neposredni indikator za slabo količinsko stanje vodnega telesa. Nivoji podzemne vode se spremljajo na odzemnem mestu in opazovalnih vrtinah, ki so praviloma razporejene po obodu depresijskega lijaka. Stranki je bila predpisana tudi dolžnost izdelave letnega diagrama, kjer so v ustreznem merilu na listu (formata A4 ali A3) grafično prikazane vse meritve. Upravni organ priporoča izdelavo diagrama v skladu z navodilom o izdelavi poročila o monitoringu, ki je objavljeno na spletni strani Agencije RS za okolje ter posredovanje poročila v digitalnem formatu XLS. Stranki je tudi predpisana dolžnost posredovanja tega diagrama Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana do konca januarja za preteklo leto. Navedeno sledi določilom drugega odstavka 50. člena ZV-1 in določilom 12. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 – Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).

Vodno dovoljenje mora skladno s peto in osmo točko prvega odstavka 128. člena ZV-1 vsebovati način in pogoje rabe, ki jih mora upoštevati imetnik vodne pravice pri njenem izvajanju in pogoje rabe, ki izhajajo iz naravovarstvenih usmeritev ali smernic po predpisih o ohranjanju narave. V postopku je bilo ugotovljeno, da se vrtina ne nahaja znotraj območja, varovanega po predpisih o ohranjanju narave, zato varstvenih in razvojnih usmeritev po drugem odstavku 44. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) ni bilo treba pridobiti.

V 3. točki izreka je določen čas veljavnosti in rok za začetek rabe vode. Čas veljavnosti vodnega dovoljenja (četrti točka prvega odstavka 128. člena ZV-1) se določi skladno s tretjim odstavkom 127. člena ZV-1, ki določa, da se vodno dovoljenje izda največ za 30 let. Vodno dovoljenje skladno s 1. točko prvega odstavka 135. člena ZV-1 preneha, če imetnik vodne pravice ne začne z rabo v roku, določenem v vodnem dovoljenju. ZV-1 izrecno ne določa, v kolikšnem času mora imetnik

vodne pravice pričeti z rabo vode, določa pa, da vodno dovoljenje preneha, če v roku dveh let od njegove dokončnosti ni pridobil dovoljenja za poseg v prostor in graditev objektov. Na podlagi tega je upravni organ presodil, da je razumen rok, v katerem mora imetnik vodne pravice začeti z rabo vode, dve leti od dokončnosti vodnega dovoljenja. Da bo ta del izreka izvršljiv, je stranki naložil obveznost, da pisno sporoči organu čas začetka rabe.

Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je skladno s 1. odstavkom 108. člena ZV-1 treba pridobiti vodno pravico (vodno dovoljenje ali koncesija). ZV-1 v petem odstavku 125. člena določa, da je vodno dovoljenje treba pridobiti pred pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor (poseg, ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode), skladno s predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov, torej pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje vodnega dovoljenja se odloča o dopustnosti posebne rabe vode na podlagi določil ZV-1. Skladnost oziroma dopustnost posega, ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode, z določili prostorskega akta države ali lokalne skupnosti, ni predmet ugotavljanja v postopku izdaje vodnega dovoljenja, pač pa predmet gradbenega dovoljenja.

V skladu z 11. točko 128. člena ZV-1 je vsebina vodnega dovoljenja tudi obveznost, ki jo mora imetnik vodne pravice izpolnjevati skladno z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Upravni organ mora preveriti, ali obstaja na obravnavanem območju odvzema vode, na podlagi 74. člena ZV-1, sprejet predpis o določitvi vodovarstvenega območja in ali ta predpis omejuje, preprečuje ali nalaga kakšno obveznost v zvezi z rabo vode. Upravni organ je iz Atlasa voda ugotovil, da se vrtina ne nahaja na odovarstvenem območju virov pitne vode.

V povezavi z deveto točko 128. člena in s tretjim odstavkom 109. člena ZV-1 je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem odseku ne gre za rabo vodne infrastrukture.

Imetnik vodne pravice mora ves čas trajanja vodne pravice izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz določb ZV-1: zagotavljati košnjo, odstranjevati odpadke in druge opuščene ali odvržene predmete in snovi na območju izvajanja vodne pravice (101. člen); plačevati za vodno pravico (123. člen) in vodno povračilo (124. člen); zagotavljati varstvo vodnih objektov in naprav namenjenih posebni rabi vode pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževati objekte in naprave za rabo vode ter imeti poslovnik za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta (50. člen).

Na podlagi navedenega je upravni organ odločil, da stranki izda vodno dovoljenje in ji s tem podeli vodno pravico za neposredno rabo vode za tehnološke namene v količini največ 0,8 l/s oz. največ 3.630 m³/leto, kar skladno s 47. točko 7. člena ZV-1 predstavlja osnovo za obračun plačila za vodno pravico.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v višini 18,10 EUR. Plača se jo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih

prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110-0100-0315 637 z navedbo
reference: 11 25550-7111002-53010219.

Postopek vodil:

Boro Čulibrk
podsekretar




Kaja Volker
višja svetovalka II

Vročiti:

- KPL d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana (osebno)

Obvestiti po e-pošti:

- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Ljubljana
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Ljubljana

Vložiti:

- Vodna knjiga št. 35530-102/2019



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Spoštovani,

Kot našo stranko Vas vljudno vabimo, da ocenite naše delo, in nam s tem pomagate, da ga še izboljšamo. Prosimo Vas, da izpolnjeni vprašalnik, ki je anonimen, oddate v skrinjico ob izhodu iz prostorov ali nam ga pošljete po pošti.

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo!

Tomaž Prohinar l.r.
direktor

VPRAŠALNIK

Prosimo, označite Vašo oceno in vpišite Vaše mnenje ali predlog:

	<i>slabo</i> ← → <i>odlično</i>				
Ocenite kakovost dela uslužbenca / uslužbencev:	1	2	3	4	5
Ocenite odnos uslužbenca / uslužbencev do Vas:	1	2	3	4	5
Ocenite hitrost opravljenega dela:	1	2	3	4	5
Ocenite urejenost in dostopnost Direkcije:	1	2	3	4	5
Vaše mnenje ali predlog:					