



Številka: 35431-233/2023-2570-3

Datum: 16. 1. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi devetega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O in 78/23-ZUNPEOVE) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: SIIIc nov sistem hlajenja vakuumске peči, nosilca nameravanega posega, Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika uprave Saša Bergerja in člana uprave Jožeta Smoliča zastopa Marta Svoljšak – Jerman, Ljubljanska cesta 14, Škofja Loka 4220, naslednji

SKLEP

1. Vloga nosilca nameravanega posega Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: SIIIc nov sistem hlajenja vakuumске peči na zemljišču v k.o. 1082 Teharje s parcelno št. 1013/34, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35431-233/2023-2570, se zavrže.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 27. 12. 2023 s strani nosilca nameravanega posega Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika uprave Saša Bergerja in člana uprave Jožeta Smoliča zastopa Marta Svoljšak – Jerman, Ljubljanska cesta 14, Škofja Loka 4220 (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: SIIIc nov sistem hlajenja vakuumске peči na zemljišču v k.o. 1082 Teharje s parcelno št. 1013/34, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O in 78/23-ZUNPEOVE, v nadaljevanju ZVO-2).

Vlogi v elektronski obliki, ki je bila dopolnjena dne 15. 1. 2024, je bilo priloženo:

- Zahteva za izvedbo predhodnega postopka: SIIIc nov sistem hlajenja vakuumске peči z dne 22. 12. 2023;
- Slika lokacije nameravanega posega;
- Slika bazena in črpališča;
- Shematski prikaz sistema SIIIc;
- Pooblastilo za skrbnika varstva okolja Aleša Klavžarja z dne 12. 7. 2022;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 1. 9. 2017;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 22. 12. 2023;
- Pooblastilo št. D-1/2024 z dne 10. 1. 2024.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

V devetem odstavku 90. člena ZVO-2 je določeno, da ministrstvo v primeru, da nosilec nameravanega posega vloži vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg, ki ni poseg iz predpisa iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona, vlogo s sklepom zavrže in utemelji razloge za tako odločitev. Za vlogo iz prejšnjega stavka se ne uporabljajo določbe iz sedmega odstavka tega člena.

Na podlagi pregleda vloge za izvedbo predhodnega postopka je ministrstvo ugotovilo, kot tudi izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa, da **za nameravani poseg ni potrebno izvesti niti predhodnega postopka niti izvesti postopka presoje vplivov na okolje (in pridobiti okoljevarstvenega soglasja), zato je potrebno vlogo zavreči.**

Razlogi za zavržbo so naslednji:

Obveznost izvedbe predhodnega postopka za posege iz četrtega odstavka 89. člena ZVO-2 se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Predmet nameravanega posega je gradnja sistem SIIIc, za hlajenje porabnikov jeklarne - nove vakuumske peči v Štore Steel. Gradnja obsega izgradnjo vseh potrebnih elementov hladilnega sistema SIIIc, z zaprtim tokokrogom, enokrožnim sistemom hlajenja in tremi odprtimi hladilnimi stolpi, preko katerega se toplota od porabnikov vakuumske peči odvaja v okolico.

Izbrani način hlajenja je, glede na temperaturni režim in velikost sistema, najboljša razpoložljiva tehnologija. Načrtovana rešitev predvideva vse posege in dela ter izgradnjo elementov sistema, ki bodo zagotovili da hladilni sistem SIIIc dosega potrebno hladilno moč in ostale parametre vode - temperaturo in kvaliteto. Maksimalna hladilna moč hladilnega sistema bo znašala 18,5 MW pri maksimalnem obratovanju (vsi trije stolpi).

Razlog za investicijo je zagotavljanje hlajenja za proizvodni proces v Štore Steel in sicer hlajenje nove vakuumske peči. Obstoječi sistem SIIIa, ki je prav tako namenjen hlajenju jeklarne, s svojo kapaciteto ne zadošča potrebam nove vakuumske peči.

Objekt hladilnega sistema bo izveden iz dveh enot. Prva enota je armirano betonski bazen hladne vode (B-1) neto volumna 250 m³ in zunanjih dimenzij 7,5 x 8,4 x 5,75 m (dšv). Druga enota bo objekt iz jeklene konstrukcije in fasadnih panelov, tlorisne velikosti 7,5 x 8,4 m, v njem bo postavljena strojna in elektro krmilna oprema za delovanje črpališča za potrebe hladilnega sistema (ČRP-1). Preko obeh objektov bo postavljena jeklena konstrukcija na katero bodo nameščeni trije hladilni stolpi (HS-1, HS-2 in HS-3) dimenzij 5,3 x 4,1 x 3,4 m vsak. Objekt hladilnega sistema je povezan z energetske traso v obstoječo jeklarno na načrtovano novo vakuumsko peč v Štore Steel.

Ministrstvo je na podlagi predložene dokumentacije ugotovilo, da gre pri nameravanem posegu za izgradnjo hladilnega sistema, ter nadalje, da se nameravani poseg ne uvršča med posege iz priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ali predhodno presojo.

Izgradnja hladilnega sistema torej sploh ne zapade pod določila Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato izvedba predhodnega postopka za nameravani poseg ni potrebna.

V skladu z vsem navedenim ministrstvo ugotavlja, da skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ni pravne podlage za uvedbo predhodnega postopka, saj se nameravani poseg glede na svoje značilnosti ne uvršča v kategorijo posegov v okolje, za katere bi bilo na podlagi citirane uredbe, ki je bila sprejeta za prenos Direktive

2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), v postopku predhodne presoje treba preveriti, ali obstajajo verjetno pomembni vplivi na okolje. Zato je bilo skladno z devetim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. Ne glede na navedeno pa velja opozoriti, da se vplivi na posamezne dele okolja oziroma varstvene dobrine preverjajo tudi v drugih postopkih, na primer v postopku odločanja o pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Glede na zgoraj navedeno je ministrstvo zato odločilo, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

ZUP v prvem odstavku 258. člena določa, da je pritožba zoper sklep dovoljenja samo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti izrecno obrazložen in vsebovati tudi pouk o pravnem sredstvu.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper ta sklep ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve sklepa. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

mag. Irena Lapuh
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenki nosilca nameravanega posega: Marta Svoljšak – Jerman, Ljubljanska cesta 14, Škofja Loka 4220 (za: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana) – osebno.