

Tabela 33-1: Nepremični motorji z notranjim zgorevanjem

Oznaka tehnološke enote ali njenega dela	Oznaka odvodnika	Moč motorja [kW]	Proizvajalec	Vrsta goriva	Vrsta vžiga	Število ur obratovanja na leto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
N3	Z2*	100	Stubelj – agregat (Baudouin–proizvajalec motorja v agregatu)	diesel	kompresijski	<300

* Opomba: V primeru izpada elektrike je na farmi diesel agregat (N3), ki je v uporabi v primeru motenj in prekinitev v električni energiji. Vsak teden se za 20 minut preverja delovanje agregata. S tem namenom se predvideva uporaba agregata do 18 ur/leto. Upoštevajoč morebiten izpad električne energije, se predvideva uporaba do 30 ur/leto.

Skladno s tretjim odstavkom 25.člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur.l. RS št. 17/18, 59/18, 99/22 in 121/22) se občasne meritve emisij ne izvajajo na motorjih, ne glede na uporabljeno gorivo, če obratujejo manj kot 300 obratovalnih ur na leto in so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.