

10-03-2025

RA 890385096 SI

45

Štev.: 3330/K

Datum: 4.03.2025

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: PROJEKT d.d. NOVA GORICA in na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 67/2018).

Mnenje k projektu kanalizacija

DGD št.: 16475_ZC, JANUAR 2025, vlagatelj PROJEKT d. d. NOVA GORICA, NOVA GORICA za:

Objekt: ZDRAVSTVENI CENTER AJDOVŠČINA
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc. številka:
Katastrska občina: VIPAVSKI KRIŽ
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6A, 5270 AJDOVŠČINA

Rešitve v projektni dokumentaciji so ustrezne.

Objekt se lahko priključi na javno fekalno kanalizacijo.

- Identifikacijska številka sistema javne kanalizacije: 10167.
- Identifikacijska številka in ime komunalne čistilne naprave: 10167, centralna čistilna naprava Ajdovščina.
- Identifikacijska številka in ime aglomeracije: 1334 Ajdovščina

Objekt se lahko priključi na javno fekalno kanalizacijo preko priključka, predvidenega v projektni dokumentaciji DGD št.: 16475_ZC, JANUAR 2025.

Na javno fekalno kanalizacijo se lahko priključijo samo komunalne odpadne vode, ki ustrezajo določilom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora ustreznost izvedbe priklopa interne kanalizacije preveriti predstavnik upravljavca javne kanalizacije.

V primeru, da pride med gradnjo do poškodb javne kanalizacije, nosi stroške popravila investitor.

Pripravil:
Miran Gregorc, kom. inž.



Direktor:
Luka Jejčič, univ. dipl. inž.