

Štev.: 3330/V1

Datum: 3. 03. 2025

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: PROJEKT d.d. NOVA GORICA in na osnovi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju AJDOVŠČINA Uradni list R.S. Št. 57/09, 47/11, 88/12 in 50/16.

MNENJE k priključitvi na vodovod in h gradnji v varovalnem pasu vodovoda

k dokumentaciji št.: 16475_ZC, JANUAR 2025, ki ga je izdelal PROJEKT d.d. NOVA GORICA, za:

Objekt: ZDRAVSTVENI CENTER AJDOVŠČINA
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc. številka: 1109/13_del, 1109/15_del, 1109/16_del
Katastrska občina: VIPAVSKI KRIŽ
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, , 5270 AJDOVŠČINA

1. MNENJE K PRIKLJUČITVI NA VODOVOD

Mnenje se izdaja brez posebnih pogojev.

- Objekt je možno priključiti na javni vodovod, skladno z rešitvijo v predloženi projektni dokumentaciji 16475_ZC, januar 2025.
- Priključitev je možna preko ustrezne vodomerne garniture, prirejene za daljinsko odčitavanje, skladno s sistemom, ki ga ima upravljavec z vodovodom – KSD d.o.o. . Vodomerni jašek za posamezni vodomor mora biti dimenzij min. 80 x 80 cm ter globine 20 cm pod cevjo in s pokrovom iz lahke pločevine dimenzij min. 60 x 60 cm. Jašek naj bo lociran na prosto dostopnem mestu.
- Po izgradnji vodovoda, ali ostalih infrastruktur v neposredni bližini vodovoda, je potrebno dejansko izvedene vode geodetsko posneti in posnetek v digitalni obliki dostaviti na KSD d.o.o, ki vodi kataster komunalnih naprav.

2. MNENJE H GRADNJI V VAROVALNEM PASU VODOVODA:

Mnenje se izdaja brez posebnih pogojev.

- Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu vodovoda.
- Pred pričetkom gradbenih del v neposredni bližini vodovoda, je potrebno zaprositi KSD d.o.o. za zakoličenje obstoječega vodovoda.
- Pri morebitnem poškodovanju vodovoda takoj poklicati dežurno službo vodovoda.
- Pri projektiranju/izvedbi prestavitve javnega vodovoda na južnem delu – ob regionalni cesti, mora projektant zagotoviti ustrezne odmike objektov min. 2 m od javnega vodovoda. Po pravilih stroke je potrebno zagotoviti minimalni odmik vodovoda od ostale komunalne infrastrukture. Pri utesnjenih situacijah je potrebno uporabiti pri križanjih zaščitne cevi za vodovod.

Za javni vodovod profila DN 80 in več je potrebno predvideti cevi iz nodularne litine. Za manjše premere pa pocinkane cevi izolirane s trdo PVC izolacijo, ali PE-HD cevi 12 bar v zaščitnih ceveh.

Pripravil:
David Slejko, dipl. inž. el.



Direktor:
Luka Jejčič, univ. dipl. inž.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luka Jejčič".