

Na podlagi 12. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ( Ur. l. RS, št. 78/23, s spremembami, v nadaljevanju ZUNPEOVE) objavljamo

**Poziv javnosti in Občini Zagorje ob Savi k podaji pripomb in predlogov k osnutku Elaborata OVE za fotonapetostno elektrarno Zagorje ob Savi**

**I.**

Javnost in Občino Zagorje ob Savi pozivamo k podaji pripomb in predlogov na osnutek Elaborata OVE za fotonapetostno elektrarno Zagorje ob Savi, ki ga je po naročilu investitorja HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, izdelalo podjetje HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, pod št. projekta HIZS-9099/2024, marec 2026.

Fotonapetostna elektrarna Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: FE Zagorje) je predvidena na delu zaprtega odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Kamnolom Zagorje, na površini okvirno 1,34 ha. Investitor FE Zagorje je podjetje HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana.

**II.**

FE Zagorje se načrtuje kot fotonapetostna naprava na območju zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Kamnoloma Zagorje, za katerega je izdano okoljevarstveno soglasje (dopis št. 5467-50/2004-53 z dne 8. 4. 2011). Postavitev FE Zagorje je predvidena na zemljiščih, ki so v lasti Občine Zagorje ob Savi in v upravljanju Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o., in sicer v k.o. 2641 (Zagorje), na zemljiščih oz. delih zemljišč s parc. št. 446, 447, 449/3, 449/2 in 449/10.

Območje posega FE Zagorje znaša okvirno 1,34 ha. Na obravnavanem območju je predvidena postavitev fotonapetostne elektrarne nazivne moči približno 1,4 MW, baterijskega hranilnika električne energije skupne moči približno 1,3 MW in nazivne kapacitete približno 2,6 MWh, transformatorske postaje in druge pripadajoče tehnične opreme in objektov, potrebnih za priključitev na omrežje. Priključitev FE Zagorje v 20 kV distribucijsko elektroenergetsko omrežje je predvidena v neposredni bližini, v stojnem mestu SM14 (J11 KB 20 kV CENTER). V bližini stojnega mesta je tudi telekomunikacijski jašek, kamor se naveže FE Zagorje za potrebe zagotavljanja optične navezave za vodenje in upravljanje. Za dostop do območja se bo uporabljal obstoječi dostop do odlagališča. Vsi posegi na območju odlagališča so predvideni upoštevajoč pogoje 64. člena ZUNPEOVE. Z elaboratom OVE so opredeljeni tudi potrebni ukrepi za varstvo okolja.

Območja zaprtih odlagališč odpadkov na podlagi 5. točke prvega odstavka 8. člena ZUNPEOVE sodijo med predpisana prednostna območja za postavitev fotonapetostnih naprav. ZUNPEOVE med drugim določa, da je fotonapetostne naprave na omenjenih območjih dopustno umeščati ne glede na lokalni energetski koncept in določbe prostorskih izvedbenih aktov. Upoštevajoč določila ZUNPEOVE je postavitev FE Zagorje tudi v skladu s predpisom, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora.

Ker se javnost ni imela možnost seznaniti z umeščanjem FE Zagorje v okviru priprave prostorskih aktov Občine Zagorje ob Savi, je v skladu z ZUNPEOVE treba pred njegovo postavitvijo izdelati in javno objaviti elaborat OVE.

**III.**

Osnutek elaborata OVE je objavljen na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ter na portalu državne uprave - Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Pripombe in predloge na osnutek elaborata OVE je možno podati v roku 30 dni od objave na portalu državne uprave.

Pripombe in predlogi se pošljejo:

- investitorju, na elektronski naslov: [info@hse.si](mailto:info@hse.si) in

- vedno v vednost Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, na elektronski naslov: [gp.mope@gov.si](mailto:gp.mope@gov.si).

Pri pošiljanju naj se v rubriki zadeva navede »Pripombe in predlogi – elaborat OVE FE Zagorje«.

Izdelovalec elaborata OVE, pooblaščen prostorski načrtovalec, bo skupaj z investitorjem preučil pripombe javnosti in občine ter do njih zavzel stališče, ki bo objavljeno na portalu državne uprave in Občine Zagorje ob Savi, na mestu objave osnutka elaborata, skupaj s končnim elaboratom OVE.

Ljubljana, dne 17. 3. 2026

Investitor:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Poslovni direktor  
Uroš Podobnik

Generalni direktor  
dr. Tomaž Štokelj