



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  
**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: [gp.arso@gov.si](mailto:gp.arso@gov.si)  
[www.arso.gov.si](http://www.arso.gov.si)

Številka: 35407-28/2011-20  
Datum: 30. 10. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11 in 98/11, 17/12, 23/12, 109/12, 24/13 in 36/13) in na podlagi petega odstavka 77. člena in prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor Aleksander Mirt, naslednjo

**ODLOČBO**  
**o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala stranki (upravljavcu) ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) za napravo Toplarna Celje, tj. napravo za sežig komunalnih odpadkov, z zmogljivostjo sežiga 3,125 ton komunalnih odpadkov na uro, ki se nahaja na lokaciji z naslovom Kotna ulica 10, 3000 Celje, na zemljiščih s parcelnimi številkami 390, 391, 388, 389/1-del, 387/1-del, 400-del in 1728/1-del, vse k.o. Trnovlje, se **v točki I izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni** tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

**1. Drugi odstavek točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Napravo za sežig komunalnih odpadkov sestavljajo naslednje tehnološke enote:

- sežigalna naprava
- sprejemnica odpadkov z zaprtim skladiščnim prostorom in transportnim sistemom
- vmesni zalogovnik za odpadke
- zalogovnik dehidriranega blata
- zaprt skladiščni prostor
- generator pare
- sistem za zmanjševanje emisij dušikovih oksidov - DeNOx
- naprava za zmanjševanje emisij kislih plinov

- naprava za zmanjševanje emisij prahu
- naprava za zmanjševanje emisij dioksinov in furanov, težkih kovin in emisij kislih plinov
- sistem priprave tehnološke vode
- hladilni sistem
- odvodnik dimnih plinov (dimnika) z merilno napravo za merjenje emisij snovi v zrak
- rezervoar (silos) za natrijev bikarbonat
- rezervoar (silos) trdnih odpadkov iz čiščenja odpadnih plinov
- rezervoar za demineralizirano vodo
- rezervoar (silos) za vodno raztopino amoniaka
- napajalni rezervoarja
- skladišče za potrošni material
- tehcnica za vnos in iznos odpadkov
- naprava za odpepeljevanje izpod kurišča
- kontejner za ogorke, žlindro in pepel
- naprava za doziranje natrijevega bikarbonata in aktivnega oglja.

**2. Točka 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2. Dovoljenje se izda tudi za drugi napravi na istem kraju, ki imata z napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja skupne objekte in naprave za odvajanje emisij v vode in ravnanje z odpadki, in sicer za:
- plinsko kotlarno, ki obsega: vročevodni kotel 1 z vhodno toplotno močjo 17,9 MW (nazivno toplotno močjo 16,5 MW), vročevodni kotel 2 z vhodno toplotno močjo 10,9 MW (nazivno toplotno močjo 10 MW), s pripadajočo opremo in ustreznimi črpalnimi sistemi, z razdelilcem vroče vode, razdelilcem povratne vode in dvema prenosnikoma toplote, in
  - napravo za pridobivanje električne energije, ki obsega: parno turbino in en sinhronski generator električne energije, z nazivno električno močjo 2,086 MW, in pripadajočo transformatorsko postajo.

**3. Točka 4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.1. V napravi se dovoli odstranjevanje (sežig) naslednjih odpadkov :

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Največja količina odpadkov, ki jo je dovoljeno odstraniti v enem letu	Postopek odstranjevanja
1	19 12 10	preostanek mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju - gorljiva lahka frakcija (LF) (iz odpadkov pridobljeno gorivo)	20.000 t	D10

Zap. št.	Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Največja količina odpadkov, ki jo je dovoljeno odstraniti v enem letu	Postopek odstranjevanja
2	19 12 12	preostanek mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju - gorljiva lahka frakcija (LF) (drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov)		
3	19 08 05	mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod	5.000 t	D10

**4. Točka 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.2. Celotna dovoljena količina odpadkov za sežig ne sme presegati 25.000 ton/leto, od tega 20.000 ton/leto preostanka mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju - gorljive lahke frakcije (LF) in 5000 ton/leto mulja (dehidriranega blata) iz komunalne čistilne naprave.

**5. Točka 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.3. Upravljavcu se dovoli odstranjevati (sežigati) odpadke iz točke 4.1.1. izreka tega dovoljenja po postopku odstranjevanja z oznako D10, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

**6. Točka 4.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**7. Točka 4.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.10. Sežiganje odpadkov je dovoljeno le, če je izdelana ocena nevarnih lastnosti odpadkov oziroma poročilo o lastnostih trdnega goriva, ki ne sme biti starejše od dvanajst mesecev, in ki jo izdelata pooblaščenca osebna.

**8. Točka 4.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.11. Upravljevec mora pred sežigom odpadkov zagotoviti preverjanje odpadkov skladno s programom preverjanja istovetnosti odpadkov, na podlagi katerega je izdano dovoljenje, in sicer:

- pregled predpisane spremljajoče dokumentacije o odpadkih in sicer pregled ustreznosti in veljavnosti ocene nevarnih lastnosti odpadkov in rezultatov analiz za odpadke s klasifikacijsko številko 19 12 12 in klasifikacijsko številko 19 08 05

- ter pregled ustreznosti in veljavnosti poročila o lastnostih trdnega goriva za odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10,
- ugotavljanje istovetnosti odpadkov s tehtanjem in vizualnim pregledom glede na vrsto, količino in njihove lastnosti.

**9. Točka 4.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.1.12. Upravljavec v napravi za sežiganje odpadkov iz točke 1 izreka tega dovoljenja odpadkov ne sme sežigati, če:
- sežiganje takih odpadkov ni dovoljeno in če to izhaja iz ocene nevarnih lastnosti odpadkov oziroma poročila o lastnostih trdnega goriva,
  - dvomi o istovetnosti odpadkov ali o vsebini nevarnih snovi v njih,
  - ocena nevarnih lastnosti odpadkov oziroma poročilo o lastnostih trdnega goriva ni izdelano,
  - je ocena nevarnih lastnosti odpadkov oziroma poročilo o lastnostih trdnega goriva nepopolno ali nezadostno ali rezultati niso dovolj jasni ali
  - je oceni lastnosti odpadkov oziroma poročilu o lastnostih trdnega goriva potekel predpisani rok.

**10. Točka 4.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.1.13. Če upravljavec ugotovi, da dostavljeni odpadki ne ustrezajo podatkom v predloženi oceni nevarnih lastnosti odpadkov za odpadke s klasifikacijsko številko 19 12 12 in klasifikacijsko številko 19 08 05 ter predloženemu poročilu o lastnostih trdnega goriva za odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10 ali da dvomi o istovetnosti odpadkov ali o vsebini nevarnih snovi v njih ali da je ocena nevarnih lastnosti odpadkov nepopolna ali nezadostna ali rezultati niso dovolj jasni, zavrne prevzem odpadkov in o tem in imetniku odpadkov obvesti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja..

**11. Točka 4.1.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.1.20. Upravljavec mora zaradi ugotovitve fizikalnih in kemičnih ter nevarnih lastnosti ostankov sežiganja odpadkov, to sta odpadka »ogorki in žindra iz primarne komore sežigalne naprave« ter »trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov pred določitvijo načina predelave ali odstranjevanja ostankov sežiganja odpadkov« zagotoviti izvedbo potrebnih analiz deleža topnih spojin v njih, zlasti tistih, v katerih so vezane težke kovine.
- Upravljavec mora izvedbo analiz in izdelavo ocene nevarnih lastnosti ostankov sežiganja zagotoviti vsako leto.

**12. Točka 4.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.1.21. Upravljavec mora izvedbo analiz iz točke 4.1.20 izreka tega dovoljenja vpisovati v obratovalni dnevnik, rezultate opravljenih analiz pa mora upravljavec dostaviti Agenciji RS za okolje kot prilogo k letnemu poročilu o delovanju in spremljanju naprave za preteklo koledarsko leto.

**13. Točka 4.1.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.27. V napravi mora biti urejen prostor za začasno skladiščenje zavrženih pošiljk odpadkov, pri čemer je treba zagotoviti, da se odpadki iz teh pošiljk ne mešajo z drugimi odpadki, ki se skladiščijo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

**14. Točka 4.1.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.29. Poslovník iz točke 4.1.28 izreka tega dovoljenja za obratovanje naprave mora imeti naslednje priloge:

- tehnološki projekt sežigalnice, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,
- načrt ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je izdano dovoljenje za sežiganje.

**15. Točka 4.1.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**16. Točka 4.1.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.1.34. Upravlavec mora v sežigalni napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti optimizacijo doziranja reagenta tj. vodne raztopine amoniaka za redukcijo dušikovih oksidov.

**17. Točka 4.1.40 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**18. Za točko 4.1.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 4.1.42 in 4.1.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:**

4.1.42. Upravlavec mora pri presipavanju odpadkov zagotoviti, da se:

- presip iz transportnega vozila v namenski zalogovnik vrši pod nadzorom, v katerem se vzdržuje podtlak z namenom kontroliranega odvoda neprijetnih vonjav,
- postopek presipavanja začne šele po predhodnem postopku preverjanja spremljajoče dokumentacije,
- ob presipnem mestu pooblaščen usposobljena oseba upravljavca izvaja vizualni pregled odpadka,
- v primeru ugotovitve neistovetnosti odpadka pri vizualnem pregledu odpadka presipavanje takoj prekine in zavrne sprejem pošiljke, že presipana količina odpadka se odstrani iz zalgovnika ter skladišči na označenem mestu manipulativne površine ter nadalje ravna skladno s postopkom programa preverjanja istovetnosti odpadkov, na podlagi katerega je izdano dovoljenje.

4.1.43. Upravlavec mora izvajati postopek preverjanja istovetnosti procesnega aktivnega oglja, ki se uporablja za zmanjševanje emisij snovi v zrak in zagotavljati:

- da se v ustrezni periodiki procesno aktivno oglje ob konstantnih pogojih obratovanja in nadzoru menjave procesnega aktivnega oglja preko merilnika pretoka dimnih plinov, tako, da se pri doseženi nastavljeni količini (prostornini) dimnih plinov, to je največ 1.8000.000 m<sup>3</sup>, izvzema s polžnimi transporterji določena količina procesnega aktivnega oglja iz koks adsorberja in nato z dvema zbirnima polžnima transporterjema zbira v big-bag vrečo in skladišči v zaprtem in suhem prostoru,
- da spremlja materialno bilanco procesnega aktivnega oglja,
- da embalira procesno aktivno oglje po posameznih ciklih, ga stehta, označi (datum, obdobje odvzema cikla, teža) in ga skladišči v suhem, zaprtem prostoru do pridobitve tehnoloških analiz, ki jih izdelata akreditirana oseba,
- da zagotavlja izvajanje kontrole onesnaženosti pri vsakem izvzetem ciklu,
- vzorčenje in tehnološke analize reprezentativnega vzorca, ki ga izvede akreditirana oseba,
- da preverja rezultate tehnoloških analiz procesnega aktivnega oglja in v primeru, da je vsebnost klora nižja kot 1%, vsebnost živega srebra pa nižja od 20 mg/kg suhe snovi, se odvzeto procesno aktivno oglje dozira v zalogovnik, kjer je blato komunalne čistilne naprave in se skupaj z odpadki termično obdela. V kolikor se ugotovi, da je vsebnost klora oziroma živega srebra višja, se procesnemu aktivnemu oglju določi klasifikacijska številka odpadka 19 01 10\* (izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov) ter da izdelati oceno nevarnega odpadka in nato zagotovi nadaljnjo okoljevarno obdelavo tega odpadka.

**19. Točka 4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**4.2.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:**

- pakirane tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

**20. Točka 4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**21. Za točko 4.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 in 4.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:**

4.2.6. Upravljavec mora nastale odpadke opremiti z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki.

4.2.7. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:

- odpadke odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali

- nevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.
- 4.2.8. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.
- 4.2.9. Upravljavec mora zagotoviti nadaljnje postopke obdelave za vse odpadke in preostanke odpadkov, ki nastanejo po obdelavi odpadkov, pri čemer mora upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
- 4.2.10. Upravljavec lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije, pri čemer mora pošiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami in pripadajočimi uredbami ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.
- 4.2.11. Upravljavec izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja obdelave odpadkov iz točke 4.2.6 izreka tega dovoljenja dokazuje z:
- veljavnim evidenčnim listom za odpadke iz 4.2.7 točke izreka tega dovoljenja ali
  - z listino iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je poslal v obdelavo v drugo državo.

**22. Točka 4.3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.3.1.1. Industrijske odpadne vode za pripravo tehnološke vode in naprav za proizvodnjo pare in vroče vode iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja se na iztoku iz naprave za predčiščenje, z oznako iztoka V1, določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami Y = 522404 in X = 122092, na zemljišču parc. št. 390, k.o. Trnovlje, odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s Centralno čistilno napravo Celje, pri čemer je :
- maksimalna letna količina odpadne vode 7.000 m<sup>3</sup>
  - maksimalna dnevna količina odpadne vode 2,5 m<sup>3</sup>

**23. Točka 4.3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 4.3.1.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod, ki se kot odpadne vode odvajajo iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja, kot so navedene v točki 4.3.1.1, v obsegu, kot je določen v preglednici 2 iz točke 5.1.1., ter pod pogoji, kot so določeni v točki 6.2. izreka tega dovoljenja.

**24. Točka 4.3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.1.3. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave - hladilne jame, ki je namenjena predčiščenju industrijske odpadne vode in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

**25. Točka 4.3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.1.4. Upravljavec mora ob izpadu industrijske čistilne naprave za vode ali ob kakršni koli okvari v tehnološkem procesu, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku v kanalizacijo, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje ali preprečitev čezmernega onesnaževanja in o tem obvestiti inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja in upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

**26. Točka 4.3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.1.5. Upravljavec mora v čim večji možni meri zagotavljati izpolnjevanje posebnih ukrepov, in sicer :

- učinkovito rabo odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja,
- opustitev uporabe etilendiaminotetraacetne kisline (EDTA) in dietileno-triaminopentaacetne kisline (DTPA), njihovih homologov ter njihovih soli,
- opustitev uporabe drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote.
- izločanje trdnih odpadkov iz priprave vode in čiščenja odpadne vode, da se prepreči njihovo odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v vodotok,
- uporabo čistil in dezinfekcijskih sredstev brez klora razen pri pripravi pitne vode,
- uporabo organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila ali podobnih monomerov z lastnostmi, ki ogrožajo vode, pri katerih je delež monomera manjši od 0,1 masnega odstotka,
- uporabo kemikalij za pripravo ali regeneracijo vode, ki vsebujejo čimmanj halogeniranih organskih spojin,
- prednostno uporabo membranskih postopkov, kot so mikrofiltracija, reverzna osmoza in elektrodializa,
- preprečevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za ionsko izmenjavo ali reverzno osmozo z odpadnimi vodami.

**27. Točka 4.3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.2.1. Komunalne odpadne vode iz naprav iz točk 1 in točke 2 izreka tega dovoljenja se odvajajo na mestu določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami Y = 522405 in X = 122072, na zemljišču parc. št. 390, k. o. Trnovlje, v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Celje, in sicer v maksimalni letni količini 500 m<sup>3</sup>.



**28. Točka 4.3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.3.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz padavinske odpadne vode izločijo v lovilnikih olj, ki so vgrajeni na območju naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja, na lokacijah, določenih z Gauss-Krügerjevimi koordinatami:

- lovilci olj za odvodnjavanje manipulativnih površin:

L2:  $Y = 522367$  in  $X = 121962$

L3:  $Y = 522388$  in  $X = 121965$

L4:  $Y = 522409$  in  $X = 122008$  vse k.o. Trnovlje

- lovilnik olj na pralni ploščadi (L1):

$Y=522356$  in  $X= 122073$ . k.o. Trnovlje,

pri čemer morajo biti velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje lovilnikov olj v skladu s standardom SIST EN 858-2, načrtovani, preskušeni in označeni pa morajo biti kot gradbeni proizvodi.

**29. Točka 4.3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.3.3. Padavinske vode se z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin iz industrijskega kompleksa odvajajo na iztoku, določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami  $Y = 522344$  in  $X = 121943$ , na zemljišču parc. št. 390, k. o. Trnovlje, preko oljnih lovilcev v vodotok Hudinja.

**30. Točka 4.3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3.3.4. Upravljavec mora mulj, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave, oddati kot odpadek.

**31. Za točko 4.3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 4.3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:**

4.3.3.5. Upravljavec mora zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrževanja obstoječih lovilnikov olj s standardom SIST EN 858-2 najpozneje do 9. 12. 2014.

**32. Za točko 4.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 in 4.4.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:**

4.4.4. Pri obratovanju naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- tesnjenje delov naprav,
- zajemanje odpadnih plinov na izvoru,
- reciklažo snovi in rekuperacijo toplote,
- recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
- čim popolnejšo izrabo surovin in energije,
- druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,

- optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj,
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave.

4.4.5. Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo čistilne naprave za zmanjševanje emisij prahu, dioksinov in furanov, težkih kovin in emisij kislih plinov odpadnih plinov izklopiti ali obiti oziroma kadar gre za zagon, ustavljanje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu, zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje tako, da se ne presega najnižja dosegljiva raven emisije v teh pogojih.

4.4.6. Upravljavec mora imeti za čistilne naprave za zmanjševanje emisij prahu, dioksinov in furanov, težkih kovin in emisij kislih plinov, poslovniki v skladu s prepisom, ki ureja emisije snovi v zrak in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovnikom.

4.4.7. Upravljavec mora za naprave za zmanjševanje emisij prahu, dioksinov in furanov, težkih kovin in emisij kislih plinov, zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

4.4.8. Upravljavec mora obratovalni dnevnik iz točke 4.4.7 izreka tega dovoljenja za čistilne naprave voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.

### 33. Točka 5.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.1.1. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode na merilnem mestu MMV1 so določene v preglednici 2.

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov za industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		35 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		100 mg/L
Usedljive snovi		10 mL/L
Aluminij	Al	5 mg/L
Železo	Fe	5 mg/L
Klor-prosti	Cl <sub>2</sub>	0,2 mg/L
Kadmij	Cd	0,05 mg/L
Svinec	Pb	0,1 mg/L
Nitritni dušik	N	10 mg/L
Amonijev dušik	N	200 mg/L
Celotni fosfor	P	-
Sulfit	SO <sub>3</sub>	10 mg/L
Hidrazin		2,0 mg/L
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O <sub>2</sub>	-

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	O <sub>2</sub>	-
Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/L
Celotni ogljikovodiki		20 mg/L

- »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

### 34. Točka 5.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z1MM1 so določene v preglednici 3.

Izpust z oznako:	Z1 – Izpust iz sežigalnice (naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja )
Nepremični vir onesnaževanja:	Sežigalna naprava
Naprava:	Sežigalna naprava
Višna izpusta od tal:	25 m
Gauss-Krügerjeve koordinate:	Y = 522363 in X = 122050
Ime merilnega mesta:	Z1MM1

Preglednica 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na izpustu Z1

Parameter	Dopustne koncentracije <sup>a)</sup>		
	polurna povp. vrednost A(100%)	polurna povp. vrednost B(97%)	dnevna povp.vred
celotni prah	20 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	5 mg/m <sup>3</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>	/	30 mg/m <sup>3</sup>
Skupni organski ogljik (TOC)	20 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
plinaste anorganske spojine klora (kloridi izraženi kot HCl)	50 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	8 mg/m <sup>3</sup>
Fluor in njegove spojine (HF)	2 mg/m <sup>3</sup>	/	
Dušikovi oksidi; izraženi kot NO <sub>x</sub>	350 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	180 mg/m <sup>3</sup>
Žveplov oksid (SO <sub>2</sub> )	150 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	40 mg/m <sup>3</sup>
Kadmij in spojine kadmija (Cd) in Talij in njegove spojine (Tl) skupaj	0,05 mg/m <sup>3</sup>	/	/
Živo srebro in njegove spojine, (Hg)	0,03 mg/m <sup>3</sup>	/	/
Antimon in njegove spojine, (Sb), Arzen in njegove spojine, (As), Svinec in njegove spojine, (Pb), Krom in njegove spojine, (Cr), Kobalt in njegove spojine, (Co), Baker in njegove spojine, (Cu), Mangan in njegove spojine, (Mn), Nikelj in njegove spojine, (Ni),	0,5 mg/m <sup>3</sup>	/	/

Parameter	Dopustne koncentracije <sup>a)</sup>		
	polurna povp. vrednost A(100%)	polurna povp. vrednost B(97%)	dnevna povp. vred
Vanadij in njegove spojine, (V), in Kositer in njegove spojine, (Sn), skupaj			
Dioksini in furani (PCDD+PCDF) v	0,1 (ngTEQ/Nm <sup>3</sup> )	/	/
Amoniak, (NH <sub>3</sub> )	10 mg/m <sup>3</sup>	/	/
Benzo(a)piren	0,05 mg/m <sup>3</sup>	/	/

/ ni določenih dopustnih vrednosti

<sup>a)</sup> računska vsebnost kisika je 11 vol%

### 35. Točka 5.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 2 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z2MM1 so določene v preglednici 5.

Izpust z oznako:	Z2 – Izpust iz vročevodnega kotla 1
Nepremični vir onesnaževanja:	Vročevodni kotel 1 (iz naprave iz točke 2 izreka tega dovoljenja)
Naprava:	Vročevodni kotel 1
Višina izpusta od tal:	25 m
Gauss-Krügerjeve koordinate:	Y = 522363 in X = 122050
Ime merilnega mesta:	Z2MM1

Preglednica 5: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vročevodnega kotla 1 iz točke 2 izreka tega dovoljenja na izpustu Z2

Parameter	Dopustna koncentracija – zemeljski plin <sup>a)</sup>	Dopustna koncentracija – ekstra lahko kurilno olje <sup>a)</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>	170 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub> (izraženi kot NO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>	250 mg/m <sup>3</sup>
Žveplove oksidi SO <sub>x</sub> (izraženi kot SO <sub>2</sub> )	35 mg/m <sup>3</sup>	1700 mg/m <sup>3</sup>
dimno število	/	1

/ ni določenih dopustnih vrednosti

<sup>a)</sup> računska vsebnost kisika je 3 vol%

### 36. Točka 5.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.2.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 2 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z3MM1 so določene v preglednici 7.

Izpust z oznako:	Z3 – Izpust iz vročevodnega kotla 2
Nepremični vir onesnaževanja:	Vročevodni kotel 2 (naprava iz točke 2)
Naprava:	Vročevodni kotel 2
Višna izpusta od tal:	25 m
Gauss-Krügerjevimi koordinate:	Y = 522363 in X = 122050
Ime merilnega mesta:	Z3MM1

Preglednica 7: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vročevodnega kotla 2 iz točke 2 izreka tega dovoljenja na izpustu Z3

Parameter	Mejna koncentracija – zemeljski plin <sup>a.)</sup>	Mejna koncentracija – ekstra lahko kurilno olje <sup>a.)</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>	170 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>	250 mg/m <sup>3</sup>
Žveplov oksidi SOx (izraženi kot SO <sub>2</sub> )	35 mg/m <sup>3</sup>	1700 mg/m <sup>3</sup>
dimno število	/	1

/ ni določenih dopustnih vrednosti

a.) računsko vsebnost kisika je 3 vol%

**37. Za točko 5.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12 in 5.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:**

- 5.2.5. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok žveplovih oksidov iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 20 kg/h.
- 5.2.6. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok dušikovih oksidov iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 20 kg/h.
- 5.2.7. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok celotnega prahu iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 1 kg/h.
- 5.2.8. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok svinca iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 0,025 kg/h.
- 5.2.9. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok arzena iz naprav iz točki 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 0,0025 kg/h.
- 5.2.10. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok kadmija iz naprav iz točki 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 0,0025 kg/h.
- 5.2.11. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok niklja iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 0,025 kg/h.

5.2.12. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok živega srebra iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 0,0025 kg/h.

5.2.13. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok benzo(a)pirena iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja ne presega 0,0025 kg/h.

**38. Točka 5.6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

5.6.3. Upravljavec mora zagotavljati, da je dopustna poraba električne energije največ 6880 MWh na leto, in da povprečna poraba električne energije ne presega 0,2 MWh/tono odpadkov.

**39. Točka 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.2.1. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa iz naprav za pripravo tehnološke vode in naprav za proizvodnjo pare in vroče vode, kot so definirane v točki 1 in 2 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu MMV1 določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami Y = 522404 in X = 122092, na zemljišču parc.št. 390, k. o. Trnovlje.

**40. Točka 6.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.2.6. Obseg parametrov in mejne vrednosti emisij snovi in toplote v vode so za napravo določene v Preglednici 2 v točki 5.1.1. izreka tega dovoljenja.

**41. Točki 6.2.7 in 6.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**42. Točka 6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.3.2. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vsakem izpustu odpadnih plinov v zrak urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora ustrezati standardu SIST EN 15259.

**43. Točke 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8 in 6.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.**

**44. Prvi odstavek točke 6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.3.14. Pred določanjem polurnih in 10-minutnih povprečnih vrednosti se od izmerjenih povprečnih vrednosti odšteje vrednost natančnosti merjenja, ki je določena v preglednici 13.

**45. Preglednica 15 iz točke 6.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Preglednica 15: Podatki o metodah za vzorčenje odpadnih plinov iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja

Parameter	Standard <sup>1)</sup>
temperatura odpadnih plinov ( $T_{pl}$ )	SIST ISO 10780
volumski pretok odpadnih plinov ( $Q_{pl}$ )	SIST ISO 10780
kisik ( $O_2$ )	SIST EN 14789
skupni prah	SIST EN 13284-1
ogljikov monoksid (CO)	SIST EN 15058
žveplov dioksid ( $SO_2$ )	SIST EN 14791
dušikovi oksidi NO in $NO_2$ , ( $NO_2$ )	SIST EN 14792
skupni organski ogljik (TOC)	SIST EN 12619
plinaste anorganske spojine klora (kloridi, izraženi kot HCl)	SIST EN 1911-1,2,3
temperatura na notranji steni sekundarne komore za sežig ( $T_{sez}$ )	/

<sup>1)</sup> meritve se lahko izvajajo tudi z drugimi merilnimi metodami, ki po karakteristikah ustrezajo predpisani natančnosti merjenja

**46. Točka 6.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.3.24 Upravljavec mora za napravo iz točke 1 zagotoviti, ne glede na določila točke 6.3.23. izreka tega dovoljenja, da se občasne meritve za benzo(a)piren, izvajajo vsako tretje leto.

**47. Točka 6.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.3.25. Upravljavec mora za napravo iz točke 1 zagotoviti izvajanje občasnih meritev z uporabo metod vzorčenja in izvajanje občasnih meritev, navedenih v preglednici 16.

Preglednica 16: Metode vzorčenja in izvajanje občasnih meritev parametrov emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja

Parameter	Standard <sup>1)</sup>	Minimalno merilno območje <sup>2)</sup>	Minimalna natančnost merjenja (95%c.l.) <sup>3)</sup>
plinaste anorganske spojine fluora (fluoridi – F )	SIST ISO 15713	0-20 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,4 mg/m <sup>3</sup>

Parameter	Standard <sup>1)</sup>	Minimalno merilno območje <sup>2)</sup>	Minimalna natančnost merjenja (95% c.l.) <sup>3)</sup>
živo srebro (Hg)	SIST EN 13211	0-0,125 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,02 mg/m <sup>3</sup>
kovine (vsota Cd in Tl)	SIST EN 14385	0-0,125 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,02 mg/m <sup>3</sup>
kovine (vsota Pb, Cr, Cu, Co, Ni, Mn, V, Sn, Sb in As)	SIST EN 14385	0-1,25 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,2 mg/m <sup>3</sup>
poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in dibenzofurani (PCDF)	SIST EN 1948-1,2,3	0-0,25 ngTE/m <sup>3</sup>	≤ 0,04 ngTE/m <sup>3</sup>
benzo(a)piren	SIST ISO 11338-1,2	0-2,5 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,4 mg/m <sup>3</sup>
vlažnost odpadnih plinov	/	0-50 vol. %	≤ 2 vol. %
tlak odpadnih plinov	/	800-1100 mbar	≤ 10 mbar
amoniak (NH <sub>3</sub> )	VDI 3496 Bl.1	/	/

<sup>1)</sup> meritve se lahko izvajajo tudi z drugimi merilnimi metodami, ki po karakteristikah ustrezajo predpisani natančnosti merjenja

<sup>2)</sup> merilno območje je določeno na podlagi pričakovanih koncentracij in polurne mejne vrednosti posameznega parametra

<sup>3)</sup> minimalna natančnost merjenja je podana kot procent dnevne mejne vrednosti in velja pri 95% intervalu zaupanja

**48. Točki 6.3.26 in 6.3.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**49. Točka 6.3.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.3.28. Upravlavec mora posamezno meritev v okviru občasnih meritev izvesti s številom meritev in časom vzorčenja, navedene v preglednici 17.

Preglednica 17: Število meritev in čas vzorčenja za posamezno meritev parametrov emisije snovi v zrak

Parameter	Število posameznih meritev	Čas vzorčenja
plinaste anorganske spojine fluora (fluoridi – F )	6	0,5 h
amoniak (NH <sub>3</sub> )	6	0,5 h
kovine (Hg, Cd, Tl, Pb, Cr, Cu, Co, Ni, Mn, V, Sn, Sb, As)	6	0,5 – 8 h
poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in dibenzofurani (PCDF)	1	6 – 8 h
benzo(a)piren	6	0,5 h
vlažnost odpadnih plinov	3	0,5 h
tlak odpadnih plinov	3	0,5 h



**50. Točka 6.3.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.3.30. Upravljavec mora zagotoviti, da je merilno mesto za izvajanje trajnih in občasnih meritev, ter za izvajanje vzporednih meritev v okviru rednih kalibracij in letnega testiranja sistema za trajne meritve, v ravnem delu odvodnega kanala odpadnih plinov, za zadnjo stopnjo čiščenja sežigalniških plinov (Naprava za zmanjševanje emisij dioksinov in furanov, težkih kovin in emisij kislih plinov). Merilno mesto mora biti izvedeno in opremljeno v skladu s standardom SIST EN 15259.

**51. Za točko 6.3.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nove točke 6.3.31, 6.3.32, 6.3.33, 6.3.34, 6.3.35, 6.3.36 in 6.3.37 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:**

6.3.31. Upravljavec mora pri trajnih meritvah določenih v točkah 2.4.4. in 2.4.5. izreka tega dovoljenja zagotoviti izdelovanje dnevnega poročila o trajnih meritvah v obliki, ki jo Agencija RS za okolje objavi na svojih spletnih straneh.

6.3.32. Upravljavec mora poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

6.3.33. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave iz 1 točke izreka tega dovoljenja.

6.3.34. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

6.3.35. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

6.3.36. Upravljavec mora posredovati Agenciji RS za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki poročilo o rezultatih kalibracije opreme, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji opreme.

6.3.37. Upravljavec mora posredovati Agenciji RS za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki poročilo o rezultatih rednega letnega preizkušanja opreme, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljenem rednem letnem preizkušanju opreme.

**52. Točka 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.4.2. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vsakem izpustu odpadnih plinov v zrak urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko, dostopno in opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora ustrezati standardu SIST EN 15259.

**53. Točka 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 6.4.5. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

**54. Točka 6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 6.4.6. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

**55. Točka 6.4.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 6.4.7. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa na izpuštih iz naprave Plinska kotlarna zagotoviti izvedbo občasnih meritev emisije snovi v zrak enkrat na tri leta

**56. Točka 6.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**6.5 Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje**

- 6.5.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za naprave iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 6.5.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za naprave iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.
- 6.5.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

**57. Točka 7.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**7.1.10. Skladiščenje nevarnih tekočin**

- 7.1.10.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje navedene v tabeli 1 tega dovoljenja.

Tabela 1: Rezervoarji nevarnih tekočin

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez 1	vodna raztopina amonijaka (NH <sub>3</sub> +H <sub>2</sub> O)	15	2008	zunanj, nadzemni, dvoplaščni, iz jeklene pločevine (v delavnici)	oprema za opozarjanje opozarjanje na iztekanje, (vezana na centralni nadzorni sistem), vizuelna kontrola nivoja tekočine, sistem varovanja proti prepolnitvi	/	/
Rez 2	ekstra lahko kurilno olje	60	2008	zunanj, podzemni, dvoplaščni, iz jeklene pločevine (v delavnici)	vizuelna kontrola nivoja tekočine, sistem varovanja proti prepolnitvi	/	/

7.1.10.2. Upravljevec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 zagotoviti upoštevanje standard SIST EN 12285 (nadzemni rezervoar REZ1 in podzemni rezervoar REZ 2), ki sta izdelana iz jeklene pločevine v delavnici in sta zaradi vgradnje prepeljana na območje skladiščenja.

7.1.10.3. Upravljevec mora pri podzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnem podzemnem rezervoarju z dvojnimi plaščem REZ2 zagotoviti, da je opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

7.1.10.4. Upravljevec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin (tj. vodna raztopina amoniaka - NH<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O) v nepremičnem nadzemnem rezervoarju REZ1, z nazivno prostornino 15 m<sup>3</sup>, zagotoviti:

- zadrževalni sistem za preprežanje in zadržanje iztekajoče tekočine,
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz rezervoarja,
- da je nepremični rezervoar opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

7.1.10.5. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

7.1.10.6. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz priloge 1 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:

- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
- da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

7.1.10.7. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje uporabe rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

7.1.10.8. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

7.1.10.9. Upravljavec mora za skladišči nevarnih tekočin REZ1 in REZ2 iz Priloge 1 tega dovoljenja, katerih zmogljivost presega  $10\text{ m}^3$ , zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.

7.1.10.10. Upravljavec mora za skladišči nevarnih tekočin REZ 1 in REZ 2 iz Priloge 1 tega dovoljenja, katerih zmogljivost presega  $10\text{ m}^3$ , voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin.

7.1.10.11. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnega rezervoarja REZ2 iz Priloge 1 tega dovoljenja, z zmogljivostjo  $60\text{ m}^3$ , in sicer:

- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem na vsakih pet let,
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja na vsakih petnajst let,
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.

7.1.10.12. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnega rezervoarja REZ2 iz Priloge 1 tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-28/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006 ostane nespremenjeno.

## III. Stroški postopka

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **1. Zahtevak za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 28. 03. 2011, s strani stranke – upravljavca ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec), ki ga zastopa direktor Aleksander Mirt, prejela prijavo spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za napravo Toplarna Celje, tj. napravo za sežig komunalnih odpadkov, z zmogljivostjo sežiga 3,125 ton komunalnih odpadkov na uro, za katero je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Naprava se nahaja na lokaciji z naslovom Trnovlje, 3000 Celje, na zemljiščih s parc. št. 390, 391, 388, 389/1-del, 387/1-del, 400-del in 1728/1-del, vse k.o. Trnovlje.

Iz prijave izhaja, da so pri gradnji zgoraj navedene naprave nastale manjše spremembe oz. manjša odstopanja od projektiranih vrednosti, pri čemer pa se dejavnost, zmogljivost naprave, vrste in obseg tehnoloških enot naprave niso spremenili. Zato je upravljavec zaprosil naslovni organ, da se za zgoraj navedeno napravo izdano okoljevarstveno dovoljenje uskladi z dejanskim stanjem naprave, in da naj naslovni organ hkrati spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisov.

Naslovni organ je na osnovi prijave in prijavi priložene Strokovne ocene vplivov na okolje, št. EK-11-157 z dne 4. 3. 2011, KOVA, d.o.o., Celje, ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja, in upravljavca pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 1. 6. 2011 s strani upravljavca prejel "Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja", s katero je upravljavec zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je dne 7. 3. 2012, 27. 3. 2012, 26. 4. 2012, 30. 4. 2012, 2. 7. 2012, 17. 8. 2012, 28. 9. 2012, 29. 11. 2012, 28. 2. 2013, 8. 4. 2013, 22. 4. 2013, 25. 7. 2013 in 29. 10. 2013 prejel tudi dopolnitve vloge.

### **2. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Večja sprememba v obratovanju naprave je opredeljena v točki 8.3 iz 3. člena ZVO-1, ki določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako nameravano spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Peti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave.

Sedmi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

### **3. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto**

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev s prilogami, in sicer:

- vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 1. 6. 2011 s prilogo:
  - Strokovna ocena vplivov na okolje, št. EK-11-157, marec 4. 3. 2011, dopolnitev maj 2011, izdelala družba KOVA, d.o.o., Celje,
  - Načrt ravnanja z odpadki za obrat Toplarna Celje, 25. 5. 2011, izdelala stranka sama,
  - Načrt gospodarjenja z odpadki 2010-2014 za obrat Toplarna Celje, 13. 12. 2010, izdelala stranka sama,
  - Uporabno dovoljenje za Toplarno Celje št. 351-993/2008-29 (0353) z dne 13. 8. 2010, izdala Upravna enota Celje,
  - Dokazila o opravljenih preizkusih znanja za delavce, ki delajo z nevarnimi snovmi ali nevarnimi odpadki;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 1. 3. 2012, s prilogami:
  - original prvega lista obrazca vloge s pravilnim naslovom objekta tj. naprave (Kotna ulica 10, 3000 Celje),
  - obrazložitev spremembe vloge,

- dopolnitev vloge za spremembo – sprememba količine lahke frakcije po MBO s klasifikacijsko številko odpadka 19 12 10 iz količine 20.000 na 24.000 ton na leto;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 26. 3. 2012, s prilogo:
  - Načrt ravnanja z odpadki za obrat Toplarna Celje, z dne 23. 3. 2012, izdelal upravljavec sam;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 30. 4. 2012, s prilogo:
  - Strokovna ocena vplivov na okolje, marec 2011, dopolnitev maj 2011, izdelala družba KOVA, d.o.o., Celje;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 2. 7. 2012, s prilogami:
  - Ocena nevarnih odpadkov za sežig, klasifikacijska številka odpadka 19 12 10, Gorljiva oz. lahka frakcija, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje, z dne 30. 12. 2011,
  - Deklaracija skladnosti odpadka kot alternativno gorivo, za odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 10, z dne 28. 11. 2011, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
  - Poročilo o preiskavi dehidriranega blata iz ČN Celje po Uredbi (ES) 1013/2006 – odpadek: Dehidrirano blato iz ČN Celje, z dne 26. 3. 2011, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
  - Ocena odpadka - Odpadni pepel, žindra in ogorki izpod rešetk pri zgorevanju gorljive frakcije iz MBO-ja in mulja iz čistilnih naprav (klasifikacijska številka odpadka: 19 01 12), z dne 14. 9. 2011, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
  - Ocena odpadkov – Klasifikacija odpadkov, za odpadek 19 01 07\* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov – prah iz čiščenja dimnih plinov, št. dokumenta: 543-10/2012-1, januar 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 17. 8. 2012, s prilogami:
  - Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav v sklopu Toplarne Celje podjetja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., avgust 2012, št. EC-POM/III/2012, izdelal EKO INŽENIERING, d.o.o., Ravne na Koroškem,
  - Mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave Celje, št. 1231/2012 z dne 3. 8. 2012, Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Celje,
  - Načrt za ravnanje s skladiščem nevarnih tekočin (Rezervoar za amonijačno vodo), št. SNT 017/2012, z dne 2. 12. 2011, izdelal Simes, d.o.o., Celje,
  - Poročilo o opravljeni kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin (za rezervoar za amonijačno vodo), z dne 2. 12. 2011, Simes, d.o.o., Celje,
  - Načrt za ravnanje s skladiščem nevarnih tekočin (Rezervoar za ekstra lahko kurilno olje), št. SNT 010/2012-1, z dne 18. 6. 2012, izdelal Simes, d.o.o., Celje,
  - Poročilo o opravljeni kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin (za rezervoar za ekstra lahko kurilno olje), z dne 2. 12. 2011, Simes, d.o.o., Celje,
  - Geodetski načrt Toplarna Celje, junij 2008, dopolnjen avgusta 2012, Vizura Matko, d.o.o., Celje;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 28. 9. 2012, s prilogami:

- »Izjava o vzorčenju in nadaljevanju dela na odpadku z namenom izdelave ocene odpadka za odlaganje«, 11. 9. 2012, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
  - Poročilo o preiskavi vzorca prahu iz čiščenja dimnih plinov za odpadek: Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, klasifikacijska številka odpadka 19 01 07\*, 31. 8. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
  - Poročilo o preiskavi izrabljenega aktivnega koks iz koks adsorberja, za odpadek: Izrabljen aktivni koks iz koks adsorberja, klasifikacijska številka odpadka 19 01 99, 3. 9. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
  - Načrt ravnanja z odpadki za obrat Toplarna Celje, OP št. 014.01, 26. 9. 2012, izdelal upravljavec sam,
  - Program preverjanja istovetnosti odpadkov za obrat Toplarna Celje, št. poročila EK-566/12, 19. 9. 2012, izdelala družba KOVA, d.o.o. Celje.
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 29. 11. 2012, s prilogo:
- Ocena odpadka, Ogorki in žlindra izpod primarne komore pri zgorevanju lahke gorljive frakcije iz MBP-ja in mulja (blata) iz čistilnih naprav, klasifikacijska številka odpadka 19 01 12, št. poročila 6030202-12-206, z dne 23. 11. 2012, izdelal Zavod za zdravstveno Varstvo Celje;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 28. 2. 2013, s prilogami:
- Poročilo o preiskavi izrabljenega aktivnega koks iz koks adsorberja, klasifikacijska številka odpadka 19 01 10\*, z dne 20. 12. 2012, št. poročila 6030202-12-214, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje;
  - Načrt ravnanja z odpadki, OP št. 014.02, z dne 27. 2. 2013, izdelal upravljavec sam;
  - Program preverjanja istovetnosti odpadkov in procesnega aktivnega oglja, št. poročila EK-566/12 (dopolnitev 2013), KOVA d.o.o., dopolnjeno dne 26. 3. 2013;
  - Obratovanje s KOKS ADSORBERJEM, februar 2013, izdelal upravljavec sam;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 8. 4. 2013, s prilogami:
- Strokovno mnenje tuje institucije IBHD, z dne 19. 3. 2013;
  - Analize procesnega aktivnega oglja, SGS Institut Fresenius GmbH, za:
    - neuporabljeno (sveže) procesno aktivno oglje, št. poročila 1660746, z dne 12. 2. 2013,
    - izvzeto procesno aktivno oglje, št. poročila 1642889, z dne 23. 1. 2013, analize EOX in POX,
    - izvzeto procesno aktivno oglje, št. poročila 1672416, analize po uredbi in analiza dioksinov in furanov;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 22. 4. 2013, s prilogami:
- Prevod 4. točke zgoraj cit. strokovnega poročila;
  - Kopija zgoraj cit. strokovnega poročila;
  - Potrdilo o prevajalskih storitvah, z dne 15. 4. 2013;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 25. 7. 2013, s prilogami:
- Načrt ravnanja z odpadki, OP št. 014.03, z dne 22. 7. 2013, izdelal upravljavec sam.



- Program preverjanja istovetnosti odpadkov in procesnega aktivnega oglja, št. poročila EK-566/12 (dopolnitev 2013), KOVA d.o.o., dopolnjeno dne 22. 7. 2013;
  - Obratovanje s KOKS ADSORBERJEM, julij 2013, izdelal upravljavec sam;
  - Izjava o oddaji odpadkov po termični obdelavi št. 00948/TOO/mz, z dne 22. 7. 2013, izdelal upravljavec sam;
- dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, prejeta dne 29. 10. 2013:
- Dopolnjeno mnenje upravljavca čistilne naprave, št. 1259/2013 z dne 23. 10. 2013, ki ga je izdal upravljavec kanalizacije v Mestni občini Celje in komunalne čistilne naprave Celje - Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

V postopku je bilo na podlagi prijave, vloge in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8, z dne 12. 1. 2006, za obratovanje:

- naprave za sežig komunalnih odpadkov, z zmogljivostjo sežiga 3,125 ton komunalnih odpadkov na uro, in za
- napravi na istem kraju, ki imata z napravo za sežig komunalnih odpadkov iz prejšnje alineje skupne objekte in naprave za odvajanje emisij v vode in ravnanje z odpadki, tj. za:
  - plinsko kotlarno, ki obsega: vročevodni kotel 1 z vhodno toplotno močjo 17,9 MW (nazivno toplotno močjo 16,5 MW), vročevodni kotel 2 z vhodno toplotno močjo 10,9 MW (nazivno toplotno močjo 10 MW), s pripadajočo opremo in ustreznimi črpalnimi sistemi, z razdelilcem vroče vode, razdelilcem povratne vode in dvema prenosnikoma toplote, in
  - napravo za pridobivanje električne energije, ki obsega: parno turbino in sinhronski generator električne energije, z nazivno električno močjo 2,086 MW, in pripadajočo transformatorsko postajo,

ki se nahajajo na lokaciji z naslovom Kotna ulica 10, 3000 Celje, na zemljiščih s parc. št. 390, 391, 388, 389/1-del, 387/1-del, 400-del in 1728/1-del, vse k.o. Trnovlje.

Zgoraj cit. okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano pred gradnjo obravnavanih naprav. Z izgradnjo naprav iz točk I./1 in I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je prišlo do manjših odstopanj od podatkov in poimenovanj tehnoloških enot, vendar se s tem niso spremenili ne proizvodna zmogljivost naprav, kakor tudi ne pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Predmet obravnavane spremembe so naslednje spremembe in popravki:

1. Uskladi se poimenovanje tehnoloških enot naprave za sežig komunalnih odpadkov iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja s poimenovanjem vgrajenih tehnoloških enot in kot ga uporablja upravljavec sam, in sicer:
  - namesto »sprejemnica odpadkov s skladiščem in transportnim sistemom« se zapiše »sprejemnica odpadkov z zaprtim skladiščnim prostorom in transportnim sistemom«;
  - namesto »vmesni zalogovnik za dehidrirano blato« se zapiše »zalogovnik dehidriranega blata«;
  - namesto »zaprt deponijski prostor« se zapiše »zaprt skladiščni prostor«;
  - namesto »sistem priprave industrijske vode« se zapiše »sistem priprave tehnološke vode«

- namesto v projektu predvidenega kalcijevega hidroksida se uporablja natrijev bikarbonat, zato se namesto »rezervoar za kalcijev hidroksid« zapiše »rezervoar (silos) za natrijev bikarbonat«
  - namesto »rezervarja (silosa) recirkulata prašnih delcev« se navede »rezervoarja (silosa) trdnih odpadkov iz čiščenja odpadnih plinov«;
  - v postopku se ne uporablja amoniak, kot je navedeno v okoljevarstvenem dovoljenju, ampak vodna raztopina amoniaka, zato se namesto »rezervoar za amoniak« se zapiše »rezervoar (silos) za vodno raztopino amoniaka«
  - doda se naslednje tehnološke enote, ki v okoljevarstvenem dovoljenju niso bile navedene, so pa sestavni del naprave za sežig komunalnih odpadkov:
    - tehnica za vnos in iznos odpadkov
    - naprava za odpepeljevanje izpod kurišča
    - kontejner za ogorke, žindro in pepel ter
    - naprava za doziranje natrijevega bikarbonata in aktivnega oglja.
2. V točki I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so navede dejanske podatke o vhodnih toplotnih močeh vgrajenih naprav, in sicer:
- za vročevodni kotel 1, z vhodno toplotno močjo 17,9 MW (namesto 19,3 MW), nazivne toplotne moči 16,5 MW (namesto 17,4 MW),
  - vročevodnega kotla 2, z vhodno toplotno močjo 10,9 MW (namesto 11,1 MW), pri čemer se nazivna toplotna moč ni spremenila (tj. 10 MW).

V projektni dokumentaciji in v okoljevarstvenem dovoljenju je bilo navedeno, da napravo za pridobivanje električne energije sestavljajo dva parna batna motorja in dva sinhronska generatorja električne energije, z nazivno električno močjo 2 x 0,925 MW, in pripadajočo transformatorsko postajo; z izvedbo del pa je upravljavec vgradil parno turbin in sinhronski generator električne energije, z nazivno električno močjo 2,086 MW, in pripadajočo transformatorsko postajo. Navedena sprememba na podoje iz okoljevarstvenega dovoljenja ne vpliva.

3. V točki I./4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni oz. popravi navedba klasifikacijskih številok odpadkov, ki jih je dovoljeno sežigati, pri čemer se dovoljena največja skupna letna količina odpadkov, ki se sežiga v navedeni napravi, ne spreminja.

Dovoljena največja skupna letna količina odpadkov, ki jo je dovoljeno sežigati je 25.000 ton, od tega 20.000 ton gorljive lahke frakcije po ločenem zbiranju komunalnih odpadkov iz mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), s klasifikacijsko številko odpadka 19 12 10 – gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo), oziroma s klasifikacijsko številko 19 12 12 (drugi odpadki, tudi mešanice materialov, iz mehanske obdelave odpadkov), ki oba nastaneta pri drugem upravljavcu (tj. družbi SIMBIO d.o.o., Celje) in 5000 ton dehidriranega blata iz komunalne čistilne naprave, s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 – mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod. Povprečna kurilna vrednost odpadkov, ki se sežigajo, je od 13 do 14 MJ/kg.

Odpadka s klasifikacijskima številkami 19 12 10 in 19 12 12 sta odpadka, ki oba nastajata pri mehansko-biološki obdelavi komunalnih odpadkov pri drugem upravljavcu tj. na napravi MBO SIMBIO d.o.o., Celje. Dejansko gre za gorljivi preostanek, gorljivo lahko frakcijo, kateremu je povzročitelj odpadka vse do sedaj določal klasifikacijsko številko 19 12 10, to je iz odpadkov pridobljeno gorivo, in za katerega je izkazoval izpolnjevanje zahtev za takšno uvrstitev med trdno gorivo s poročilom o lastnostih trdnega goriva skladno z zahtevami iz

Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08). Dejansko pa gre za popolnoma isti odpadki, ki nastane iz iste vrste odpadkov in v istem tehnološkem procesu mehansko-biološke obdelave odpadkov. V kolikor povzročitelj ne pripravlja trdnega goriva iz predpisa o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo tj. iz Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), z izkazovanjem izpolnjevanja zahtev iz tega predpisa, vključno s Poročilom o lastnostih trdnega goriva, je takšen odpadki možno uvrstiti pod klasifikacijsko številko 19 12 12, ustreznost uvrstitve pa mora povzročitelj izkazovati s poročilom o vrednotenju nevarnih lastnosti odpadka, ki je izdelan na podlagi analiz tega odpadka, analize in vzorčenje pa mora izvesti akreditirana oseba. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 103/11), če je odpadki mogoče uvrstiti med nevarne ali nevarne odpadke, ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen, če iz podatkov o sestavi odpadka in koncentraciji nevarnih snovi ali na podlagi njegove analize s preskusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.

4. Popravi oz. izbríše se točke izreka, ki so nastale zaradi očitne pomote naslovnega organa in ki se zato podvajajo (4.1.20 in 4.1.40, oz. črtanje zahtev, ki za napravo niso relevantne (točki 4.1.11 in 4.1.12 – se nanašata na zahteve, če se sežigajo nevarni odpadki).
5. V točki I izreka okoljevarstvenega dovoljenja se popravi oz. uskladi podatke o izpustih emisij snovi v zrak in vode z dejanskimi, in sicer:
  - v točki 4.3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so pravilne Gauss-Krügerjeve koordinate na iztoku iz naprave za predčiščenje, z oznako V1,  $Y = 522404,0427$  in  $X = 122091,9392$ ;
  - v točki 4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so pravilne Gauss-Krügerjeve koordinate za mesto, kjer se komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo  $Y = 522405,415$  in  $X = 122072,379$ ;
  - v točki 4.3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so pravilne Gauss-Krügerjeve koordinate lovilnikov olj naslednje:
    - lovilniki olj za odvodnjavanje manipulativnih površin:
      - L2:  $Y = 522367,192$  in  $X = 121961,897$
      - L3:  $Y = 522387,689$  in  $X = 121964,892$
      - L4:  $GKY = 522409,47$  in  $X = 122007,5$
    - lovilnik olj na pretakalni ploščadi L1:  $Y = 522356,239$  in  $X = 122072,943$ ;
  - v točki 4.3.3.3 so pravilne Gauss-Krügerjeve koordinate iztoka, preko katerega se odvajajo padavinske odpadne vode,  $Y = 522343,9464$  in  $X = 121943,3872$ ;
  - v točki 5.2.1 so za izpust emisij snovi v zrak iz sežigalne naprave, z oznako Z1, se popravi naslednje podatke oz. navedbe:
    - Gauss-Krügerjeve koordinate izpusta emisij snovi v zrak iz sežigalne naprave, z oznako Z1,  $Y = 522363,0463$  in  $X = 122050,0465$ ;
    - maksimalni volumski pretok je  $35.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ;
  - v točki 5.2.2 so pravilne Gauss-Krügerjeve koordinate izpusta iz vročevodnega kotla 1, z oznako Z2,  $Y = 522363,0463$  in  $X = 122050,0465$ , višina izpusta Z2 je 25 m;
  - v točki 5.2.3 so pravilne Gauss-Krügerjeve koordinate izpusta iz vročevodnega kotla 1 z oznako Z3,  $Y = 522363,0463$  in  $X = 122050,0465$ , višina izpusta Z3 je 25 m;
  - v točki 5.6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se popravi navedba enot (namesto kWh se pravilno zapiše MWh);
  - v točki 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so dejanske Gauss-Krügerjeve koordinate merilnega mesta MMV1 za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih

odpadnih vod iz naprav za pripravo tehnološke vode in naprav za proizvodnjo pare in vroče vode  $Y = 522404,0427$  in  $X = 122091,9392$ .

6. Zaradi zgoraj navedenih sprememb se v obrazložitvi okoljevarstvenega dovoljenja opis naprav iz točk I./1 in I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glasi:

Toplarna Celje je naprava za odstranjevanje (sežig) komunalnih odpadkov, v kateri se sežigajo odpadki, pridobljena toplota pa se uporablja za proizvodnjo elektrike in toplote. Pridobljena toplota se izkorišča za potrebe daljinskega ogrevanja v Celju. Električna energija se delno izkorišča za lastne potrebe, viški pa se plasirajo v distribucijsko omrežje.

Zmogljivost sežiga komunalnih odpadkov v napravi je 3,125 tone odpadkov na uro. Dovoljena največja skupna letna količina odpadkov, ki se sežiga v navedeni napravi, je 25.000 ton, od tega 20.000 ton gorljive lahke frakcije po ločenem zbiranju komunalnih odpadkov iz mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), s klasifikacijsko številko odpadka 19 12 10 – gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo), oziroma s klasifikacijsko številko 19 12 12 (drugi odpadki, tudi mešanice materialov, iz mehanske obdelave odpadkov), ki oba nastaneta pri drugem upravljavcu (tj. SIMBIO d.o.o., Celje) in 5000 ton dehidriranega blata iz komunalne čistilne naprave, s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 – mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod. Povprečna kurilna vrednost odpadkov, ki se sežigajo, je od 13 do 14 MJ/kg.

Odpadka s klasifikacijskima številcama 19 12 10 in 19 12 12 sta odpadka, ki oba nastajata pri mehansko-biološki obdelavi komunalnih odpadkov pri drugem upravljavcu tj. na napravi MBO SIMBIO d.o.o., Celje. Dejansko gre za gorljivi preostanek, gorljivo lahko frakcijo, kateremu je povzročitelj odpadka vse do sedaj določal klasifikacijsko številko 19 12 10, to je iz odpadkov pridobljeno gorivo, in za katerega je izkazoval izpolnjevanje zahtev za takšno uvrstitev med trdno gorivo s poročilom o lastnostih trdnega goriva skladno z zahtevami iz Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08). Dejansko pa gre za popolnoma isti odpadek, ki nastane iz iste vrste odpadkov in v istem tehnološkem procesu mehansko-biološke obdelave odpadkov. V kolikor povzročitelj ne pripravlja trdnega goriva iz predpisa o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo tj. iz Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), z izkazovanjem izpolnjevanja zahtev iz tega predpisa, vključno s Poročilom o lastnostih trdnega goriva, je takšen odpadek možno uvrstiti pod klasifikacijsko številko 19 12 12, ustreznost uvrstitve pa mora povzročitelj izkazovati s poročilom o vrednotenju nevarnih lastnosti odpadka, ki je izdelan na podlagi analiz tega odpadka, analize in vzorčenje pa mora izvesti akreditirana oseba. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 103/11), če je odpadek mogoče uvrstiti med nevarne ali nevarne odpadke, ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen, če iz podatkov o sestavi odpadka in koncentraciji nevarnih snovi ali na podlagi njegove analize s preskusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je ugotovil, da napravo za sežig komunalnih odpadkov sestavljajo naslednje tehnološke enote:

- sežigalna naprava
- sprejemnica odpadkov z zaprtim skladiščnim prostorom in transportnim sistemom
- vmesni zalogovnik za odpadke
- zalogovnik dehidriranega blata
- zaprt skladiščni prostor

- generator pare
- sistem za zmanjševanje emisij dušikovih oksidov - DeNOx
- naprava za zmanjševanje emisij kislih plinov
- naprava za zmanjševanje emisij prahu
- naprava za zmanjševanje emisij dioksinov in furanov, težkih kovin in emisij kislih plinov
- sistem priprave tehnološke vode
- hladilni sistem
- odvodnik dimnih plinov (dimnika) z merilno napravo za merjenje emisij snovi v zrak
- rezervoar (silos) za natrijev bikarbonat
- rezervoar (silos) trdnih odpadkov iz čiščenja odpadnih plinov
- rezervoar za demineralizirano vodo
- rezervoar (silos) za vodno raztopino amoniaka
- napajalni rezervoarja
- skladišče za potrošni material
- tehtnica za vnos in iznos odpadkov
- naprava za odpepeljevanje izpod kurišča
- kontejner za ogorke, žindro in pepel
- naprava za doziranje natrijevega bikarbonata in aktivnega oglja.

Na istem kraju se nahajata tudi drugi napravi, ki imata z napravo za sežig komunalnih odpadkov skupne objekte in naprave za odvajanje emisij in ravnanje z odpadki, in sicer: plinska kotlarna, ki obsega vročevodni kotel 1, z vhodno močjo kotla 17,9 MW (nazivna toplotna moč 16,5 MW), vročevodni kotel 1, z vhodno močjo kotla 10,9 MW (nazivna toplotna moč 10 MW), s pripadajočo opremo in ustreznimi črpalnimi sistemi, z razdelilcem vroče vode, razdelilcem povratne vode in dvema prenosnikoma toplote, in naprava za pridobivanje električne energije, ki obsega parno turbino in en sinhronski generator električne energije, z nazivno električno močjo 2,086 MW, ter pripadajočo transformatorsko postajo.

Postopek sežiganja odpadkov v napravi poteka v naslednjih stopnjah: transport in doziranje odpadkov v kurilno napravo, stopenjsko zgorevanje odpadkov in odvajanje pepela, ohlajevanje dimnih plinov in s tem izkoriščanje med procesom sproščene toplote v smislu proizvodnje toplotne in električne energije, čiščenje dimnih plinov glede na vsebnost škodljivih snovi v dimnih plinih.

V napravi za sežig odpadkov se izvaja modularni sežig na rešetki. Zgorevanje poteka v dveh stopnjah, v primarni in sekundarni komori. V primarni komori poteka proces zgorevanja s primanjkljajem zraka (ca. 70% teoretično potrebnega), zato prevladujejo pirolizno-uplinjevalni procesi. Pri tem se razvijejo velike količine dimnih plinov, ki potujejo v sekundarno komoro, kjer popolnoma zgorijo ob dovajanju ustreznih količin sekundarnega in po potrebi terciarnega zraka. Temperatura plinov, ki zapuščajo primarno komoro, običajno znaša med 650 °C in 850 °C, saj se velik del proizvedene toplote porabi za endotermne pirolizne procese. Heterogeno dogorevanje trdnih ostankov odpadkov je zagotovljeno proti koncu gibljive rešetke, kjer dovedena količina zraka zadostuje za popolno oksidacijo trdnega ogljika. V sekundarni komori prevladuje temperatura okoli 1200 °C, kar ob intenzivnem mešanju s sekundarnim zrakom in ob zadostnem času zadrževanja (preko 2 sekundi) zagotavlja popolno zgorevanje vseh organskih snovi, vključno z eventualno nastalimi polikloriranimi bifenili (PCB), polikloriranimi dibenzo dioksini (PCDD), polikloriranimi dibenzo furani (PCDF) in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH) v

primarni komori. Proces zgorevanja poteka kontrolirano, emisije prahu v dimnih plinih so nizke, kar zmanjšuje možnost nastajanja katalitičnih procesov (De-Novo sinteza) nastanka škodljivih snovi (težke kovine, dioksini in furani) med ohlajanjem dimnih plinov, kakor tudi količine ostankov po čiščenju dimnih plinov.

Čiščenje dimnih plinov iz sežigalne naprave poteka v treh stopnjah: polsuha adsorpcija z apnenim mlekom za izločanje kislinskih plinov, vrečasti filter za izločanje delcev, koks adsorber za izločanje organskih snovi (PCDD/F) in eventualno prisotnih par težkih kovin (npr. Hg). Za zmanjševanje emisij dušikovih oksidov je uporabljen postopek nekatalitične redukcije dušikovih oksidov (postopek SNCR), in sicer se dimne pline zajema in vrača v kurišče (sežigalno napravo), vodno raztopino amoniaka pa se razpršuje v vroče dimne pline (SNCR).

V napravi iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nastajata kot ostanka sežiga dve vrsti odpadkov, ogorki in žindra s klasifikacijsko številko 19 01 12 in trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov s klasifikacijsko številko 19 01 07\*. V letu 2012 je nastalo 2.790,91 t ogorkov in žindre in 1.018,18 t trdnih odpadkov iz čiščenja odpadnih plinov.

Odpadek s klasifikacijsko številko 19 01 12, z nazivom Ogorki in žindra, ki niso navedeni pod 19 01 11\*, in nastane pri sežigu gorljive lahke frakcije iz MBO in mulja komunainih čistilnih naprav, upravljavec odda drugemu upravljavcu (tj. družbi SIMBIO d.o.o., Celje) in se nato kot nenevaren odpadek odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov.

Iz v predmetnem postopku predložene Ocene odpadka, Ogorki in žindra izpod primarne komore pri zgorevanju lahke gorljive frakcije iz MBP-ja in mulja (blata) iz čistilnih naprav, klasifikacijska številka odpadka 19 01 12, št. poročila 6030202-12-206, z dne 23. 11. 2012, ki jo izdelal Zavod za zdravstveno Varstvo Celje, izhaja, da se nahaja odpadek v obliki prahu, ogorkov in žindre ter posameznih trdnih delcev do velikosti 5 mm in posameznih kosov do velikosti 5 cm. Iz ocene je tudi razvidno, da odpadek nima nevarnih lastnosti in ustreza za odlaganje na odlagališče nenevarnih odpadkov. Razvidno je tudi, da je stopnja sežiga ustrezna, saj je delež celotnega organskega ogljika (TOC) v odpadku manj 1%, glede na predpisane 3%, žarilna izguba pa prav tako manj kot 1% v primerjavi s predpisanimi 5% suhe teže materiala.

Odpadek s klasifikacijsko številko 19 01 07\*, to so trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov je nevaren odpadek, zato je potrebno zagotoviti ustrezno nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Ker v Republiki Sloveniji ni naprave za končno obdelavo takšne vrste odpadka, je zagotovljeno ustrezno ravnanje v tujini ob upoštevanju zahtev predpisov, ki urejajo pošiljke odpadkov preko meja.

Procesno aktivno oglje iz koks adsorberja upravljavec periodično delno izvzema, pri čemer ob konstantnih pogojih obratovanja zagotavlja ustrezen sistem notranjega nadzora, na podlagi katerega izvzeto procesno aktivno oglje po preverjanju izpolnjevanja zahtev glede vsebnosti onesnaževal, vrača v sežig. Upravljavec je glede optimizacije procesa, pa tudi ravnanja s procesnim aktivnim ogljem pridobil mnenje tuje strokovne inštitucije IBHD Ingenierbüro für Umweltanalytik Hans Resch, z dne 19. 3. 2013, da se v sežigalnicah, kjer so vgrajeni adsorberji, procesno aktivno oglje vrača v sežig, je pa treba zagotoviti ustrezno dinamiko izvzemanja tega oglja. Iz tehnoloških analiz vzorcev izvzetega procesnega aktivnega oglja, ki jih je upravljavec zagotovil v obdobju zadnjega leta je razvidno, da je

periodika izvzemanja pri prostornini dimnih plinov 1.800.000 m<sup>3</sup> ustrežna, saj so vsebnosti EOX in POX minimalne, klor je pod 1%, živo srebro pa pod 10 mg/kg.

V preteklosti je prišlo do prekomernega nasičenja polnila koks adsorberja, saj takratni izvajalec v fazi poskusnega obratovanja ni izvajal menjave polnila koks adsorberja in potrebnih tehnoloških analiz. Nastali nevaren odpadki s klasifikacijsko številko 19 01 10\* je upravljavec oddal osebi, vpisani v evidenco, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, v nadaljnje ravnanje. Zaradi izvedenih sprememb na tehnologiji čiščenja dimnih plinov se je zmanjšala možnost nasičenja polnila. Upravljavec s kontroliranim procesom zmanjšuje negativne vplive na okolje in s tem preprečuje nastajanje večjih količin nevarnega odpadka.

Proizvodnja električne in toplotne energije je izvedena z energetskega sistema, katerega glavne komponente so parni kotel s pregrevalnikom, parna turbina, sinhronski generator in napajalna črpalka ter ostala potrebna oprema.

Napajalna voda se v kotlu upari in v pregrevalniku pregreje na zahtevano temperaturo. Pregreeta para se vodi skozi protitlačno parno turbino, ki poganja električni generator. Iz turbine izhajajoča para kondenzira v zračnem kondenzatorju od koder se preko kondenznega rezervoarja, sistema termične priprave napajalne vode in napajalne črpalke vodi nazaj v kotel.

Del pare se uporabi za proizvodnjo toplotne energije preko toplotnega prenosnika. Odpadne vode iz sistema za proizvodnjo energije so odvedene v hladilno jamo, kjer se ohladijo, po potrebi (na osnovi meritev) nevtralizirajo, nato pa odvedejo v kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode se preko zadrževalnika, lovilcev olja in usedalnikov, odvede v vodotok Hudinja.

7. Poleg tega je naslovni organ zaradi spremembe predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih, v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja izvedel ponovno presojo rezervoarjev.

Upravljavec za skladiščenje nevarnih tekočin, ki se skladno s predpisom, ki ureja kemikalije, razvrščene in označene kot nevarne tekočine, uporablja dva rezervoarja, tj. rezervoar Rez 1 za skladiščenje vodne raztopine amoniaka in rezervoar Rez 2 za skladiščenje ekstra lahkega kurilnega olja. Rezervoarja Rez 1 in Rez 2 sta navedena in opisana v Tabeli 1.

Tabela 1: Rezervoarja za skladiščenje nevarnih tekočin

Oznaka rezervoarja	Vrsta snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v (skupnem) lovilnem prostoru (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez 1	vodna raztopina amoniaka (NH <sub>3</sub> +H <sub>2</sub> O)	15	2008	v objektu, nadzemni, iz jeklene pločevine, pokončen, dvoplaščni, (izdelan v delavnici)	zvočno in vizualno opozarjanje, naprava za kontrolo prepolnitve	/	Ski 1
Rez 2	ekstra lahko kurilno olje (ELKO)	60	2008	zunanj, podzemni, ležeči, iz jeklene pločevine, dvoplaščni (izdelan v delavnici)	zvočno in vizualno opozarjanje, naprava za kontrolo prepolnitve	/	Ski 2

Upravljavca je že v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja upošteval zahteve naslednjih referenčnih dokumentov: Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah pri sežiganju odpadkov (Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration, WI, izdan avg/2006), Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za zmanjševanje emisij pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi (Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, ESB, izdan jul/2006) in Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah o osnovnih pravilih monitoringa (Reference Document on the General Principles of Monitoring, MON, izdan jul/2003) in Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah pri industrijskih hladilnih sistemih (Reference Document on Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, CV izdan dec/2001).

#### 4. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti,



če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Hkrati je naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006, in sicer:

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 50/01, 56/02, 84/02 in 76/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 24/13),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10),
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09),
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08),
- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07),
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),

zato je pri odločitvi o predmetni zadevi v izreku te odločbe upošteval tudi zahteve iz spremenjenih predpisov in spremembe obrazložil v nadaljevanju točke 4 obrazložitve te odločbe.

Zaradi spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, in sprememb predpisov je naslovni organ smiselno popravil oz. spremenil točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.

Naslovni organ je zaradi predmetne spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1 izreka te odločbe, in sicer je popravil poimenovanje tehnoloških enot (sprejemnica odpadkov z zaprtim skladiščnim prostorom in transportnim sistemom, zalogovnik dehidriranega blata, zaprt skladiščni prostor, sistem priprave tehnološke vode, rezervoar (silos) za natrijev bikarbonat, rezervoar (silos) trdnih odpadkov iz čiščenja odpadnih plinov, rezervoar (silos) za vodno raztopino amoniaka, tehtnica za vnos in iznos odpadkov, naprava za odpepeljevanje izpod kurišča, kontejner za ogorke, žlindro in pepel, naprava za doziranje natrijevega bikarbonata in aktivnega oglja) in dodal tehnološke enote, ki v okoljevarstvenem dovoljenju po pomoti niso bile navedene (tehtnica za vnos in iznos odpadkov, naprava za odpepeljevanje izpod kurišča, kontejner za ogorke, žlindro in pepel ter naprava za doziranje natrijevega bikarbonata in aktivnega oglja).

Kot izhaja iz točke 2 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi predmetne spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 2 izreka te odločbe, in za drugi napravi (tj. plinsko kotlaro in napravo za pridobivanje električne energije) navedel točne podatke o vgrajenih napravah oz. tehnoloških enotah (tj. vhodne toplotne moči za vročevodni kotel 1 in 2, nazivno toplotno moč vročevodnega kotla 1, obseg naprave za pridobivanje električne energije).

Kot izhaja iz točke 3 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki I./4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili 4., 5., 10., 38. in 39.člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v preglednici iz te točke spremenil naziv odpadka s klasifikacijsko številko 19 12 10 (preostanek mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju - gorljiva lahka frakcija (LF), ki nastane pri SIMBIO d.o.o., Celje (iz odpadkov pridobljeno gorivo)), in dodal odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 12 (preostanek mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju - gorljiva lahka frakcija (LF), ki nastane pri SIMBIO d.o.o., Celje (drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov)), pri čemer pa se največja količina odpadkov, ki jo je upravljavcu dovoljeno odstraniti v enem letu, ne spremeni.

Odpadka s klasifikacijskima številcama 19 12 10 in 19 12 12 sta odpadka, ki oba nastajata pri mehansko-biološki obdelavi komunalnih odpadkov pri drugem upravljavcu tj. na napravi MBO SIMBIO d.o.o., Celje. Dejansko gre za gorljivi preostanek, gorljivo lahko frakcijo, kateremu je povzročitelj odpadka vse do sedaj določal klasifikacijsko številko 19 12 10, to je iz odpadkov pridobljeno gorivo, in za katerega je izkazoval izpolnjevanje zahtev za takšno uvrstitev med trdno gorivo s poročilom o lastnostih trdnega goriva skladno z zahtevami iz Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08). Dejansko pa gre za popolnoma isti odpadek, ki nastane iz iste vrste odpadkov in v istem tehnološkem procesu mehansko-biološke obdelave odpadkov. V kolikor povzročitelj ne pripravlja trdnega goriva iz predpisa o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo tj. iz Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), z izkazovanjem izpolnjevanja zahtev iz tega predpisa, vključno s Poročilom o lastnostih trdnega goriva, je takšen odpadek možno uvrstiti pod klasifikacijsko številko 19 12 12, ustreznost uvrstitve pa mora povzročitelj izkazovati s poročilom o vrednotenju nevarnih lastnosti odpadka, ki je izdelan na podlagi analiz tega odpadka, analize in vzorčenje pa mora izvesti akreditirana oseba. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), če je odpadek mogoče uvrstiti med nevarne ali nevarne odpadke, ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen, če iz podatkov o sestavi odpadka in

koncentraciji nevarnih snovi ali na podlagi njegove analize s preskusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ pripominja, gre v predmetni zadevi za specifikacijo odpadka, saj ena klasifikacijska števila zajame zelo širok spekter odpadkov, ki so si lahko po fizikalnih in kemijskih lastnostih popolnoma različni.

Kot izhaja iz točke 4 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je natančneje določil (poimenoval) odpadke, ki jih je dovoljeno sežigati v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja z opisom izvora in značilnosti odpadka. Namesto »gorljivih odpadkov (lahke frakcije) iz mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO)« je zapisal »preostanka mehansko-biološko obdelanih komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju - gorljive lahke frakcije (LF)«. Upravljavec je sam podal takšen zahtevek, saj je v primeru, da povzročitelj tega odpadka ne bo pripravljal trdnega goriva skladno z Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08), treba takšnemu odpadku (gorljivi lahki frakciji) določiti drugo klasifikacijsko številko, to je 19 12 12, in ne 19 12 10. Odpadek s klasifikacijsko številko 19 12 12 pa ima po klasifikacijskem seznamu iz Priloge 4 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) naziv Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11. Ker ta klasifikacijska številka in naziv zajema široko paleto odpadkov z zelo različnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostimi, je bilo treba v izreku tega dovoljenja bolj natančno navesti vrsto odpadka tako, da je podan tudi izvor tega odpadka in njegova značilnost.

Kot izhaja iz točke 5 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal napačen sklic na točko 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 6 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko I./4.1.4, ker določilo iz te točke za predmetno napravo ni relevantno.

Kot izhaja iz točke 7 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznost izdelave ocene nevarnih lastnosti odpadkov oziroma poročila o lastnostih trdnega goriva določil na podlagi določil 6. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi s 5., 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in 9. členom Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS št. 57/08).

Kot izhaja iz točke 8 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede preverjanja odpadkov določil na podlagi 8. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi s 6. členom te uredbe in 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke 9 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pogoje glede zavrnitve odpadkov za sežig določil skladno z določili 9. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi s 6. členom te uredbe in 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke 10 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede zavrnitve sprejema odpadkov in obveščanja inšpektorata določil na podlagi 6. člena in 9. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi z 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke 11 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 4.1.20. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili 3. odstavka 15. člena in 17. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi z 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke 12 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 4.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4. odstavka 15. člena in 17. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Kot izhaja iz točke 13 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznosti glede zagotovitve urejenega prostora za začasno skladiščenje zavrženih pošiljk odpadkov, in glede ravnanja z odpadki iz teh pošiljk (da se ne mešajo z drugimi odpadki, ki se skladiščijo v sežigalnici) določil na podlagi 5. člena v povezavi z 9. členom Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Kot izhaja iz točke 14 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.1.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je predpisal, katere priloge mora imeti poslovnik za obratovanje sežigalne naprave iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 3. odstavka 19. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).

Naslovni organ je v okoljevarstvenem dovoljenju po pomoti isto zahtevo navedel v dveh točkah (tj. v točkah I./4.1.30 in I./4.1.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), zato je točko I./4.1.30 črtal, kot izhaja iz točke 15 izreka te odločbe.

Upravljevec za redukcijo dušikovih oksidov ne uporablja reagenta amoniaka, ampak vodno raztopino amoniaka, zato je naslovni organ spremenil točko I./4.1.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 16 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v okoljevarstvenem dovoljenju po pomoti isto zahtevo navedel v dveh točkah (tj. v točkah I./4.1.21 in I./4.1.40 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), zato je točko I./4.1.40 črtal, kot izhaja iz točke 17 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 18 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko I./4.1.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki I./4.1.42 in I./4.1.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je obveznosti glede presipavanja odpadkov v točki I./4.1.42 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 6. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni

list RS, št. 68/08 in 41/09) v povezavi z 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), določila glede izvajanja postopka preverjanja istovetnosti procesnega aktivnega oglja, ki se uporablja za zmanjševanje emisij snovi v zrak, iz točke I./4.1.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pa na podlagi določil 9. člena Uredbe o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09), v povezavi z 10., 38. in 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke 19 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je predpisal obveznosti glede skladiščenja nastalih odpadkov na podlagi 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke 20 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko I./4.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker se skladno s 26. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) evidenčni, list izpolni z uporabo informacijskega sistema za ravnanje z odpadki in mora kopija izpolnjenega evidenčnega lista spremljati le pošiljko nevarnih odpadkov.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Zaradi navedenega je naslovni organ za točko I./4.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke I./4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 in 4.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je predpisal okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, kot izhaja iz točke 21 izreka te odločbe. Naslovni organ je zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, določil:

- v točki 4.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede opreme odpadkov z oznakami o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki na podlagi prvega odstavka 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- v točki 4.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede zagotovitve obdelave odpadkov za nastale odpadke na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- v točki 4.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede skladiščenja nevarnih odpadkov ... na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- v točki 4.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, da mora zagotoviti nadaljnje postopke obdelave za vse odpadke in preostanke odpadkov, ki nastanejo po obdelavi odpadkov ter pri tem upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki na podlagi 21. in 9. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- v točki 4.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tj. da upravljavec lahko obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije, pri čemer mora pošiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami in pripadajočimi uredbami ES (UL L št. 190 z dne 12.7.2006) in njenimi spremembami ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07), na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), in
- v točki 4.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede dokazovanja obveznosti zagotavljanja obdelave odpadkov iz točke I./4.2.6 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. odstavka 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Naslovni organ je zaradi spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko I./4.3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je popravil oz. navedel dejanske Gauss-Krügerjeve koordinate iztoka V1 iz naprave za predčiščenje iz naprav točke I./1 in I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 22 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 23 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod določil na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00), na podlagi 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00) in na podlagi mnenja upravljavca čistilne naprave Celje (izdan s strani Vodovod kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, dopis št. 1259/2013, z dne 23.10.2013) v skladu z 5. Členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo vode (Uradni list RS, št. 64/2012).

Kot izhaja iz točke 24 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je pogoje v zvezi s poslovníkom in vodenjem obratovalnega dnevnika določil skladno z določili 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), obveznosti o poslovníku pa na podlagi 34. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Kot izhaja iz točke 25 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznost ravnanja v primeru izpada industrijske čistilne naprave za vode ali ob kakršni koli okvari v tehnološkem procesu, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku v kanalizacijo, določil skladno s petim in šestim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Kot izhaja iz točke 26 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.3.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je predpisal posebne ukrepe za obratovanje naprav iz točk I./1 in I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 9. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00) in 5. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00).

Kot izhaja iz točke 27 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko I./4.3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je popravil oz. navedel dejanske Gauss-Krügerjeve koordinate iztoka, na katerem se odvajajo komunalne odpadne vode iz naprav iz točke I./1 in I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 28 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko I./4.3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri

je popravil oz. navedel dejanske Gauss-Krügerjeve koordinate lovilnikov olj L1, L2, L3 in L4, ter dodal zahtevo glede odvajanja padavinskih odpadnih vod, pogojev o vgradnji, velikosti, obratovanju in vzdrževanju lovilnikov olj skladno z določili 17 člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Kot izhaja iz točke 29 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe, opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko I./4.3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je popravil oz. navedel dejanske Gauss-Krügerjeve koordinate iztoka, na katerem se odvajajo padavinske vode se z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin iz industrijskega kompleksa.

Kot izhaja iz točke 30 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./4.3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede ravnanja z muljem, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave predpisal skladno z določili 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Kot izhaja iz točke 31 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko I./4.3.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko I./4.3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznost prilagoditve obratovanja in vzdrževanja obstoječih lovilnikov olj in rok, za prilagoditev predpisal skladno z določili 40. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Kot izhaja iz točke 32 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko I./4.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) dodal nove točke I./4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 in 4.4.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil ukrepe za preprečevanje emisije snovi v zrak v skladu s 33. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in zahteve v zvezi s poslovníkom in obratovalnim dnevnikom čistilnih naprav za čiščenje odpadnih plinov v skladu z določbami 42. in 43. člena iste uredbe.

Kot izhaja iz točke 33 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./5.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v Preglednici 2:

- spremenil nabor parametrov za industrijske odpadne vode tako, da je dodal parametre železo, aluminij in prosti klor, ki v okoljevarstvenem dovoljenju niso bili določeni, in sicer parameter železo na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00) in na podlagi 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00) ter parametra aluminij in prosti klor na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00), in
- določil dopustne vrednosti parametrov za industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1 iz naprave iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00), 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju

odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 28/00), 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) in na podlagi mnenja upravljavca čistilne naprave Celje (izdan s strani Vodovod kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, dopis št. 1259/2013, z dne 23.10.2013).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), zato je naslovni organ, kot izhaja iz točke 34 izreka te odločbe, po uradni dolžnosti spremenil točko I./5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v Preglednici 3 spremenil nabor parametrov in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz sežigalne naprave iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za izpust Z1 namesto parametrov policiklični aromatski ogljikovodiki, hlapne organske spojine razen metana, cink in njegove spojine, ki z uveljavitvijo te Uredbe nimajo določenih mejnih vrednosti, skladno z določili 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določil dopustno vrednost za emisijo benzo(a)pirena. Nadalje je naslovni organ črtal Preglednico 4 iz točke I./5.2.1 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bili navedeni samo parametri stanja odpadnih plinov, ki nimajo določenih mejnih vrednosti.

Kot izhaja iz točke 35 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), ki velja v času izdaje te odločbe, po uradni dolžnosti spremenil točko I./5.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v Preglednici 5 določil nabor parametrov in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vročevodnega kotla 1 iz točke I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili 31. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13). Nadalje je naslovni organ črtal Preglednico 6, v kateri niso bile navedene dopustne vrednosti, ampak le parametri stanja odpadnih plinov.

Kot izhaja iz točke 36 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), ki velja v času izdaje te odločbe, po uradni dolžnosti spremenil točko I./5.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v Preglednici 7 določil nabor parametrov in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz vročevodnega kotla 2 iz točke I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili 31. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13). Nadalje je naslovni organ črtal Preglednico 8, v kateri niso bile navedene dopustne vrednosti, ampak le parametri stanja odpadnih plinov.

Kot izhaja iz točke 37 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko I./5.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke I./5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12 in 5.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je za napravo iz točke I./1 izreka tega dovoljenja na podlagi podatkov o masnih pretokih posameznih snovi v zrak, navedenih v poročilih o meritvah emisij snovi v zrak, ki so bila predložena vlogi ugotovil, da upravljavcu za napravo iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določbami 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ni treba dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanje zraka. Na podlagi navedenih ugotovitev je naslovni organ za napravo iz točke I./1



izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil največje masne pretoke emisij snovi v zrak (žveplovih oksidov, dušikovih oksidov, celotnega prahu, svinca, arzena, kadmija, niklja, živega srebra, benzo(a)pirena) v točkah 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12 in 5.2.13 izreka tega dovoljenja na podlagi 7. in 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Kot izhaja iz točke 38 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./5.6.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je skladno s podatki iz predmetne vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja popravil oz. spremenil vrednosti za dopustno in povprečno porabo električne energije.

Kot izhaja iz točke 39 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je skladno s podatki iz predmetne vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za merilno mesto MMV1 popravil oz. navedel dejanske Gauss-Krügerjeve koordinate.

Kot izhaja iz točke 40 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je namesto »dopustne vrednosti« zapisal »mejne vrednosti« skladno z določili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12).

Kot izhaja iz točke 41 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko I./6.2.7, ker določilo iz te točke ni več relevantno, in točko I./6.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je naslovni organ po pomoti isto zahtevo navedel že v točki I./4.1.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 42 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in obveznost glede ureditve merilnega mesta za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak predpisal na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke 43 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točke I./6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8 in 6.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ker je v veljavo stopil 21. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), ki drugače ureja obveznosti poročanja o emisiji snovi v zrak.

Kot izhaja iz točke 44 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je odpravil očitno pomoto ter za besedo "ki" dodal besedo "je", pri čemer ni posegal v samo vsebino točke I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 45 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi sprememb standardov, ki so veljavni v Republiki Sloveniji, spremenil točko 1./6.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in predpisal obveznosti glede uporabe standardnih metod za vzorčenje odpadnih plinov pri izvajanju trajnih meritev emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), zato je naslovni organ, kot izhaja iz točke 46 izreka te odločbe, po uradni dolžnosti spremenil točko 1./6.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je za snovi, ki nimajo več določenih mejnih vrednosti (Policiklični aromatski ogljikovodiki, Hlapne organske spojine razen metana, Cink in njegove spojine) in skladno z določbami 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) ni več potrebno izvajati občasnih meritev. Namesto meritev emisije navedenih snovi v zrak je naslovni organ v točki 1./6.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno z določili 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ter 11. in 12. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) predpisal izvedbo občasnih meritev emisije benzo(a)pirena vsako tretje leto.

Kot izhaja iz točke 47 izreka te odločbe, je naslovni organ je zaradi spremembe točke 1./5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku te obrazložitve, spremenil tudi točko 1./6.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in Preglednico 16, v kateri je namesto parametra Policiklični aromatski ogljikovodiki določil število meritev in čas vzorčenja za parameter benzo(a)piren.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), zato je naslovni organ, kot izhaja iz točke 48 izreka te odločbe, po uradni dolžnosti črtal točki 1./6.3.26 in 6.3.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj emisija ogljikovega dioksida glede na določbe tega pravilnika ni več predmet obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak.

Kot izhaja iz točke 49 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 1./6.3.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Skladno z določili 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) je naslovni organ v Preglednici 17 iz te točke spremenil nabor parametrov, za katere mora upravljavec zagotoviti posamezno meritev v okviru občasnih meritev, število teh meritev in čas vzorčenja, in sicer je črtal parametre cink (Zn), heksaklorbenzen in policiklični aromatski ogljikovodiki, namesto slednjega pa predpisal meritve za parameter benzo(a)piren.

Kot izhaja iz točke 50 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 1./6.3.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in določil obveznost glede ureditve merilnih mest za namen

izvajanja trajnih in občasnih meritev ter za izvajanje vzporednih meritev v okviru rednih kalibracij in letnega testiranja sistema za trajne meritve na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke 51 izreka te odločbe, je naslovni organ za točko I./6.3.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke I/6.3.31, 6.3.32, 6.3.33, 6.3.34, 6.3.35, 6.3.36 in 6.3.37 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Obveznosti iz točk I/6.3.31, 6.3.32, 6.3.33, 6.3.34 in 6.3.35 je naslovni organ določil skladno z določili 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), obveznosti glede poročanja o rezultatih kalibracije opreme iz točke 6.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti poročanja o rezultatih rednega letnega preizkušanja opreme iz točke 6.3.37 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa skladno z določili 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke 52 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznost glede ureditve merilnih mest za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak določil na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke 53 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznost glede ocene o letnih emisijah snovi v zrak določil na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke 52 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je obveznost poročanja o občasnih meritvah določil na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Kot izhaja iz točke 54 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko I./6.4.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pogostost izvajanja občasnih meritev emisije snovi v zrak na izpustih iz naprave Plinska kotlarna iz točke I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Kot izhaja iz točke 55 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) spremenil točko 6.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprav iz točk 1 in 2 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 6.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu določil zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter 6. in 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je v točki 6.5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu zahtevo za pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa določil na podlagi 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je v točki 6.5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje določil na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 1./7.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke 57 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 7.1.10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil uporabo rezervoarjev, ki jih upravljavec uporablja za skladiščenje nevarnih tekočin, ki sta navedena in opisana v tabeli– Rezervoarji nevarnih tekočin iz te točke.

Naslovni organ je v točki 7.1.10.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za obratovanje in vzdrževanje nepremičnih rezervoarjev.

Naslovni organ je zahteve za zunanji podzemni rezervoar z dvojnimi plaščem Rez 2 v točki 7.1.10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prve alineje prvega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v točki 7.1.10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za zunanji nadzemni rezervoar Rez 1 na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v točkah 7.1.10.5 in 7.1.10.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede cevovodov ter drugo opremo skladišč.

Naslovni organ je v točkah 7.1.10.7 in 7.1.10.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahteve ob stalnem ali začasem prenehanju uporabe skladišč oziroma rezervoarjev določil na podlagi 13.

člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v točki 7.1.10.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahtevo glede izdelave načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami določil na podlagi 14. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v točki 7.1.10.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede vodenja evidence o skladiščenju nevarnih tekočin.

Naslovni organ je v točki 7.1.10.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 16. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev.

Naslovni organ je v točki 7.1.10.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede izvajalca preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnega rezervoarja za ekstra lahko kurilno olje (Rez 2).

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006, zato je upravljavcu na podlagi 5. odstavka 77. člena in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave Toplarna Celje, in sicer za:

- napravo za sežig komunalnih odpadkov, z zmogljivostjo sežiga 3,125 ton komunalnih odpadkov na uro, in
- napravi na istem kraju, ki imata z napravo za sežig komunalnih odpadkov iz prejšnje alineje skupne objekte in naprave za odvajanje emisij v vode in ravnanje z odpadki, tj. za:
  - plinsko kotlarno, ki obsega: vročevodni kotel 1 z vhodno toplotno močjo 17,9 MW (nazivno toplotno močjo 16,5 MW), vročevodni kotel 2 z vhodno toplotno močjo 10,9 MW (nazivno toplotno močjo 10 MW), s pripadajočo opremo in ustreznimi črpalnimi sistemi, z razdelilcem vroče vode, razdelilcem povratne vode in dvema prenosnikoma toplote, in
  - napravo za pridobivanje električne energije, ki obsega: parno turbino in sinhronski generator električne energije, z nazivno električno močjo 2,086 MW, in pripadajočo transformatorsko postajo,

ki se nahaja na lokaciji z naslovom Kotna ulica 10, 3000 Celje, na zemljiščih s parc. št. 390, 391, 388, 389/1-del, 387/1-del, 400-del in 1728/1-del, vse k.o. Trnovlje.

Hkrati je bilo treba upravljavcu določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene točki 4 obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak,

zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode ter dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z odstranjevanjem (sežiganjem) odpadkov, zahteve z ravnanjem z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, zahteve s skladiščenjem nevarnih tekočin, zahteve za čim višjo stopnjo varstva okolja, zahteve v zvezi z emisijami hrupa. Z odločbo je določena tudi obveznost upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v vode, emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje, ter poročanjem.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

### 5. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ mora skladno z določili 78a. člena ZVO-1 o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v 30 dneh po vročitvi odločbe upravljavcu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

### 6. Stroški postopka


Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (oglas, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35406013.

Postopek vodila:

Mojca Logar  
višja svetovalka I



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Energetika Celje, Javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje – osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)







REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35407-28/2011-22

Datum: 20. 11. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) v upravni zadevi izdaje Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja stranki ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor Aleksander Mirt, po uradni dolžnosti izdaja naslednji

**SKLEP**

1. Odločba št. 35407-28/2011-20 z dne 30. 10. 2013 se popravi tako, da se:
  - v **točki 22** izreka citirane odločbe v drugi alineji točke 4.3.1.1 izreka maksimalna dnevna količina odpadne vode »2,5 m<sup>3</sup>« nadomesti z »22,5 m<sup>3</sup>«;
  - v **točki 34** izreka citirane odločbe v Preglednici 3 parameter »žveplov oksid (SO<sub>2</sub>)« nadomesti z »žveplov dioksid (SO<sub>2</sub>)«;
  - v **točki 51** izreka citirane odločbe se v točki 6.3.31 besedna zveza »v točkah 2.4.4 in 2.4.5« nadomesti z »v točki 6.3.18«;
  - v **točki 57** izreka citirane odločbe se v točkah 7.1.10.2, 7.1.10.6 in 7.1.10.11 beseda »Priloge 1« nadomesti z besedo »Tabele 1«.
2. V tem postopku stroški niso nastali.
3. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

**Obrazložitev**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je stranki ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor Aleksander Mirt (v nadaljevanju: stranka), izdala odločbo št. 35407-28/2011-20 z dne 30. 10. 2013.

V prvem odstavku 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da sme organ, ki je izdal odločbo, oziroma uradna oseba, ki jo je podpisala ali izdala, vsak čas popraviti

pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi ali njenih overjenih prepisih. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljen odločba. Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku odločbe.

Po ponovnem pregledu zgoraj citirane odločbe je naslovni organ ugotovil, da je prišlo do pomote, in sicer:

- v točki 22 izreka citirane odločbe, v drugi alineji točke 4.3.1.1, pri navedbi maksimalne dnevne količine odpadne vode »2,5 m<sup>3</sup>« namesto »22,5 m<sup>3</sup>«;
- v točki 34 izreka citirane odločbe, v Preglednici 3, pri zapisu parametra »žveplov oksid (SO<sub>2</sub>)« namesto »žveplov dioksid (SO<sub>2</sub>)«;
- v točki 51 izreka citirane odločbe, v točki 6.3.31, pri sklicu na točke izreka dovoljenja »2.4.4 in 2.4.5«, pravilno je »v točki 6.3.18«;
- v točki 57 izreka citirane odločbe, v točkah 7.1.10.2, 7.1.10.6 in 7.1.10.11, pri navedbi naslova preglednice »Priloge 1« namesto »Tabele 1«.

Zaradi ugotovljenih in zgoraj navedenih očitnih pomot naslovnega organa v postopku izdaje citirane odločbe, naslovni organ izdaja ta sklep o popravi pisne pomote, pomote v številki in v imenu skladno z drugim odstavkom 223. člena ZUP, s katerim popravlja citirano odločbo tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu s petim odstavkom 258. člena ZUP pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, razen če je z zakonom ali s samim sklepom drugače določeno, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35407013.

Postopek vodil/a:

Mojca Logar  
višja svetovalka I



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Energetika Celje, Javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje – osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti ([irskgh.mkqp@gov.si](mailto:irskgh.mkqp@gov.si))