



TABELA SIGNALOV											
ZAP. ST.	STR.	DEL.	EL. DEL.	NAZIV ELEMENTA	PROIZVAJALAC	TIP	SIGNAL	OPOMBA	AI	AO	DI
1	TT	1.1		Tipalo temperature L=160mm	Fahor	CVBD116 AI; 0-120°C	4-20 mA		1	0	0
2	TT	1.2		Tipalo temperature L=160mm	Fahor	CVBD116 AI; 0-120°C	4-20 mA		1	0	0
3	TT	1.3		Tipalo temperature L=160mm	Fahor	CVBD130 AI; 0-120°C	4-20 mA		1	0	0
4	TT	1.4		Tipalo temperature L=160mm	Fahor	CVBD130 AI; 0-120°C	4-20 mA		1	0	0
5	PT	1.2		Tipalo tlaka	WIKA	A-10; 0-6bar	4-20 mA		1	0	0
6	PT	2.2		Tipalo tlaka	WIKA	A-10; 0-6bar	4-20 mA		1	0	0
7	FIQ	3.1		Kalorimeter	Kamstrup	Ultraflon S4	230V				
8	FIQ	3.2		Kalorimeter	Kamstrup	Ultraflon S4	230V				
9	SC	4.1		Otočna črpalka	Wilo	Stratos 65/1-21/2.3	2,3kW/400V		0	1	1
10	SC	4.2		Otočna črpalka	Wilo	Stratos 65/1-21/2.3	2,3kW/400V		0	1	1
11	XS	5.1		Kotel	Baltur	UC800F 1000			0	1	1
12	XS	5.2		Kotel	Baltur	UC800F 1000			0	1	1
13	XX	9.1		Mehanična naprava	CMC	MINOM 5			0	0	0
14	TT	1.5		Zunanje tipalo					1	0	0
15	XA	10.1		Požarni alarm					1	0	0
16	XA	10.2		Detekcija plina					1	0	0

Spr/Rev.		Opis spremembe		Podpis	Datum
Izdavalec načrta:		IMP, d.d. Dunajska c. 7 SI-1000 Ljubljana telefon: 300 90 10 telefaks: 300 90 50 www.imp.si		Objekt, lokacija: LIV KOLESA, Industrijska cesta 2, 6230 Postojna KOTLOVNICA LIV KOLESA – sprememba energenta	
Investitor:		LIV KOLESA, d.o.o. Industrijska cesta 2 6230 POSTOJNA		Vrsta načrta: "5" NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME ENERGETSKA POSTAJA	
Ime		Ime	Ime	Naslov risbe: SHEMA KOTLOVNIC 2x800	
Odg.v.proj.		Albin Luin	S-0031		
Odg.proj.		Nataša Petrovič	S-1626		
Sodelavec					
Kontrolor					
Št. proi:		700111		Faza:	PGD-spr
Št. načrta:		700111-250 SE		Merilo:	1: x
Datum:		marec 2019		4	