

II. Bistrica: 23.04.2025

**IZJAVA PROJEKTANTA GLEDE DOLOČITVE KRITERIJA MOTNOSTI  
(7 NTU) ZA PREUSMERITEV ODPADNIH VOD V ZBIRALNIK  
MULJA INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE LIV SYSTEMS D.O.O.**

Kriterij motnosti 7 NTU smo določili s preizkušanjem različnih vrednosti motnosti in ga predlagamo kot primerne v povezavi z ustrezno obremenitvijo in delovanjem peščenih filtrov.

PLAMING SKUPINA, d.o.o.

Lidija Vlaše, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

LIDIJA VLAŠE  
univ. dipl. inž. kem. tehnol.  
ID. št. 10614