



LEGENDA MATERIALOV

- ARMIRANI BETON
- CEVNA POŽARNA KANALIZACIJA IZ NERJAVEČEGA JEKLA

UPORABLJENI MATERIALI:

BETON C30/37, XC2,  $d_{min}=16$   
ARMATURNO JEKLO ZA PALICE B500 B  
ARMATURNO JEKLO ZA MREŽE B500 A

KROVNI SLOJI BETONA  $C_{nom}$ :  
AB RAZBREMENILNA PLOŠČA, AB PELJVI 4 cm

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta
- armaturo prilagoditi prebojem
- morebitna neskladja med posameznimi navedbami je potrebno takoj sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno

±0,00 = + 466,98 m.n.v.

PRIKAZ ODEKANJA POŽARNE VODE

Sprememba:	Datum spremembe:
Podpis:	Podpis:



Investitor:	MELAMIN kemikalna tovarna d.d. Kočevje Tomilčeva cesta 6, 1330 Kočevje		
Objekt:	BAZEN ZA ZAJEM POŽARNE VODE - PODZEMNA POŽARNA KANALIZACIJA		
Lokacija:	Znotraj podjetja Melamin kemikalna tovarna d.d. Kočevje		
Vrsta projekta:	P21 - projekt za izvedbo	Št. načrta:	40/2022 - P21
Vrsta načrta:	NAČRT S PODROČJA GRADNENITVA	Št. projekta:	22/2022-13- P21
Vrednotna risba			
Vodja projekta:	Lucija Kovacic, u.d.i.a., ZAPS 1874 PA*		
Podoblastni inženir:	Miha Orštem, u.d.i.g., IZS G-3801		
Projektant:			
Datum:	December 2023	Merilo:	List št. 1