

Št.: 610-377/2025/2

Datum: 06.11.2025

Mitol d.o.o.
Partizanska cesta 78
6210 Sežana

Zadeva: Mnenje IJS v postopku pridobivanja IED dovoljenja

Skladno z vašo vlogo z dne št. 610-377/2025/1 z dne 17.10.2025 vam podajamo, skladno s 14. členom **Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo** (Ur.l.RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) mnenje upravljavca javne kanalizacije IED zavezancu Mitol d.o.o. Sežana za povečanje količin industrijskih odpadnih vod, ki se predčistijo na lastni industrijski čistilni napravi na lokacijo podjetja na naslovu Partizanska cesta 78 in se skupaj s komunalno odpadno vodo odvajajo v fekalno kanalizacijo.

1. **Podlaga za naše mnenje je Mnenje Upravljalca KČN Sežana ki ga izvaja koncesionar v mestu Sežana, Petrol d.d. Ljubljana št. mnenja OKOLJSKI SISTEMI; GD-22/25 z dne 30.10.2025.**
2. Povzetek količin:
 - a. **Predčiščene IOV iz IČN (V1-1):** nova količina 10.000 m³/leto (max dnevni odtok 40 m³)
 - b. Komunalne odpadne vode KOV (V1-2): nova količina 10.000 m³/leto (max dnevni odtok 40 m³)
 - c. Mešanica IOV in KOV OV-V1: nova količina 20.000 m³/leto (max dnevni odtok 80 m³)
3. Iz dostavljene dokumentacije je razvidno, da predstavlja dodatna hidravlična obremenitev javne fekalne kanalizacije cca **8 %** ter biološka obremenitev cca **12 %**.
4. Vse količine odpadne vode na lokacijah V1-1, V1-2 in OV-V1 morajo biti merljive. Zaradi obračuna komunalnih storitev se lahko merijo le količine IOV (V1-1 in OV-V1).
5. **V kolikor bodo upošteevane zahteve iz:**
 - a. Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22)
 - b. Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV)
 - c. Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS št. 56/1996) - s spremembami
 - d. Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS št. 56/1996) - s spremembami
 - e. Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS št. 56/96)
 - f. In področnih predpisov

izdajamo pozitivno mnenje.

6. Pridržujemo si pravico spremembe našega mnenja v kolikor bomo ugotovili, da nam dodatne količine povzročajo probleme oziroma ogrožajo delovanje našega kanalizacijskega sistema in objektov na tem omrežju.
7. Mnenje upravljavca kanalizacije je veljavno za obdobje 5 (petih) let.

Vodja postopka:

Peter Švagelj, univ.dipl.inž.grad.



Direktor:

Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.



Poslati :

1. naslovníku, 2x
2. Mapa soglasij