



01_0_02400_23

**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.


Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

**LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, D.D.**
VEROVŠKOVA ULICA 64
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 19.10.2023

Št. dokumenta: VOK-351-4352/2023-002

Št. soglasja: S-1883-23V

MNENJE - VODOVOD

Investitor: PRIGO NEPREMIČNINE d.o.o., PODPEŠKA CESTA 10, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI**Objekt, vrsta gradnje: PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA NA BRDU - NOVOGRADNJA****Katastrska občina: GRIČ****Parcelna št.: 875/10, 878/1, 879/1, 877/8, 880/4****Naslov objekta: Grič, Ljubljana****Projektna dokumentacija: DGD št.: 9037, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, D.D., september 2023****Vodovodno omrežje: Obstoječe****Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira****Datum vloge: 10.10.2023**

Mnenje izdajamo na osnovi vaše vloge ter na osnovi Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14) kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Na območju industrijske cone Grič je predvidena ureditev odprtega parkirišča za tovornjake in postavitve montažnega objekta (zabojnika), za potrebe oskrbe voznikov.
3. Montažni objekt (zabojnik) se priključi na javno vodovodno omrežje PVC d 110 mm.
4. Pri projektiranju je potrebno predvideti vodomer, ki omogoča daljinsko odčitavanje.
5. V primeru vgradnje pokrova vodomernega jaška, ki ima na pokrovu predvideno polnilo, je potrebno predvideti pokrov s teleskopskimi vilicami.
6. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike zasaditve dreves od obstoječega javnega vodovodnega omrežja PVC d 110 (min. odmik 2 m).
7. Mešanje vode javnega vodovoda ter deževnice, ni dovoljeno.
8. Upoštevati je potrebno Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Ur. l. RS št. 199/21).



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI. Št. 1/12273/00, ID št. S164520463,
Osnovni kapital 99.836.586,10 EUR



9. Upoštevati je potrebno Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23).
 10. Upoštevati je potrebno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18).
 11. Upoštevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14).
 12. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da se upošteva predpisane odmike od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov. V primeru poškodbe na javnem vodovodu zaradi neustreznih odnikov, nosi vse stroške sanacije vodovoda, v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP VOKA SNAGA d.o.o., investitor gradnje.
 13. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
 14. **Gradnja se lahko izvaja na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), na katerega upravitelj izda soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje.**
- B. Pred priključitvijo montažnega objekta (zaboynika) na javno vodovodno omrežje, si morate pridobiti soglasje k priključitvi na javni vodovod.**

Vlogi za pridobitev soglasja, dostavite projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23) in mora vsebovati:

- komunalni zbirnik,
- zunanjo ureditev,
- načrt priključitve objekta na vodovodno omrežje,
- pri projektiranju je potrebno predvideti vodomer, ki omogoča daljinsko odčitavanje. Vodomeri dimenzij DN20 do DN40 morajo biti opremljeni z radijskim modulom Holosys Hydropulsar,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Mnenje velja dve leti od izdaje.

Pripravila: **Nataša Omahen**

Nataša Omahen

Vodja službe soglasij in katastra:

Uroš Srčnik

Vodja tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko

