



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (061) 17 87 400 • Telefaks: (061) 17 87 422

Geoplin d.o.o.

29-12-1998 3570

PRISPELO

Številka: 351-04-133/98

Datum: 22.12.1998

Dato: U133

Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, izdaja na zahtevo Geoplin d.o.o, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana, šte. 572-MP z dne 21.12.1998 za izdajo uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo plinske merilno regulacijske postaje (MRP) Kranj I. - vgradnja dodatne plinske merilno regulacijske linije za široko potrošnjo na Orehku in Drulovki v MRP Kranj I. z izhodnim plinovodom zaključenim 1 m izven ograje, na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94), 71. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, šte. 59/96), 202. in 204. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) in v zvezi s 1. odstavkom 4. člena Ustavnega Zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91), ter s poprejšnjim soglasjem Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, šte. 351-02/1178-25/U z dne 02.12.1998 naslednje

UPORABNO DOVOLJENJE

Investitorju GEOPLIN-u d.o.o, DRUŽBA ZA TRGOVANJE IN TRANSPORT ZEMELJSKEGA PLINA, Cesta ljubljanske brigade 11, LJUBLJANA, se dovoljuje uporaba REKONSTRUIRANE PLINSKE MERILNO REGULACIJSKE POSTAJE (MRP) KRANJ I. - VGRAJENA DODATNA PLINSKA MERILNO REGULACIJSKA LINIJA ZA ŠIROKO POTROŠNJO NA OREHKO IN DRULOVKI V MRP KRANJ I. Z IZHODNIM PLINOVODOM ZAKLJUČENIM 1 m IZVEN OGRAJE, zgrajenega z gradbenim dovoljenjem, šte. 351-01-66/98 z dne 06.08.1998, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Obrazložitev:

Dne 01.12.1998 je bil na zahtevo investitorja opravljen tehnični pregled v izreku navedenega objekta. Komisijo je sklical upravni organ Ministrstvo za okolje in prostor z razpisom, šte. 351-04-133/98 z dne 13.11.1998.

Na podlagi pregleđane tehnične dokumentacije izvršenih del, predloženih atestov, izjav in rezultatov opravljenih meritev, je komisija ugotovila, da je objekt izveden v skladu s 70. členom zakona o graditvi objektov.


Komisija je na dan tehničnega pregleda predlagala, da se za objekt izda uporabno dovoljenje, ko bo investitor odpravil vse pomanjkljivosti navedene v zapisniku.

Investitor je upravnemu organu, dne 21.12.1998 pod štev. 572-MP podal vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja, skupno z izjavo, da je odpravil vse zapisniško ugotovljene pomanjkljivosti. Poleg tega pa je priložil še požarno soglasje Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnim in drugimi nesrečami, štev. 40-S-370-05/3-96/MN z dne 10.12.1998.

Iz navedenega je razvidno, da je izdaja uporabnega dovoljenja utemeljena.

Takso po tarifni številki 1 in 37 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, štev. 18/90), je investitor v znesku 2.250,00 SIT plačal.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Ta odločba je v upravnem postopku dokončna. Zoper njo je dovoljeno začeti upravni spor v roku 30 dni od njene vročitve. Upravni spor se začne s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, lahko pa se vloži tudi ustno na zapisnik pri tem sodišču.



PODSEKRETAR

Jaka Prihoda dipl. ing. gr.

VROČITI:

1. Investitorju

V VEDNOST:

2. Upravna enota Kranj

3. spis, tu

74
- Sušnar
- Hrabar

Boarun, 5.1.99

Služba gradnje, tu

Geoplin, 05.01.1999

TSS
Služba vzdrževanja

Zadeva: Predaja uporabnega dovoljenja za rekonstruirano MRP Kranj I.

Izročamo vam kopijo uporabnega dovoljenja za rekonstruirano MRP Kranj I. in vas hkrati obveščamo, da so bile odpravljene vse pomanjklivosti, ugotovljene na internem tehničnem pregledu, razen del, ki zaradi prenizkih temperatur niso bila še izvedena:

- a) AKZ zaščita glavne zaporne pipe in izpihovelega odcepa novega plinovoda pri prehodu iz zemlje,
- b) popravilo AKZ stenskih konzol,
- c) estetsko popravilo dveh lukenj v varnostni ograji,
- c) montaža napisne ploščice, ki označuje traso plinovoda na zunanji strani zgradbe.

Ta dela bo izvajalec dokončal takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

Šef službe gradnje
Ognjen Bavdek

Bavdek

Priloga:

- kopija uporabnega dovoljenja št. 351-04-133/98