

Številka: GJS/TSR/25-01**Datum in kraj:** 18. 04. 2025, Maribor

Lastnik: RECMAN Sistemi d.o.o.
Cesta Zore Perello-Godina 2
6000 Koper - Capodistria

Na podlagi Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009), kot izvajalec javne gospodarske službe na območju Občine Ruše izdajamo naslednje:

TEHNIČNE SMERNICE za gradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN):

Objekt: Predelava plastike
Parcela: 112
Katastrska občina: Ruše (665)
Naslov: /
Dokumentacija: /

Priključevanje na malo komunalno čistilno napravo (MKČN)

Objekt se priključi na malo komunalno čistilno napravo (MKČN), saj na tem območju javno kanalizacijsko omrežje (JKO) ni izgrajeno.

Komunalne odpadne vode iz predvidenega objekta bodo speljane v malo komunalno čistilno napravo MKČN, ki bo vgrajena na investitorjevi parceli s parcelno št.: 112, k.o. Ruše (665). Prečiščena voda se nadaljnje odvede v ponikanje (ponikalnico), ki bo vgrajena na parceli v lasti investitorja.

Velikost MKČN mora biti prilagojena številu uporabnikov in normi porabe vode (Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše).

MKČN se mora redno prazniti s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše.

Odvajanje padavinskih vod iz strešin predvidenega objekta in utrjenih površin, se preko interne meteorne kanalizacije, odvede v ponikanje (ponikalnico), ki je predvidena na parceli predvidene gradnje v lasti investitorja.

Padavinske vode iz strešin se predhodno očistijo v peskolovih, padavinske vode iz parkirnih in manipulativnih površin pa v lovilcu lahkih tekočin (SIST EN 805/1-2).

Vse naprave za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda naj bodo zasnovane in izvedene v vodotesni izvedbi.

Splošni pogoji

Terenska izvedba kanalizacijskega priključka poteka na podlagi izdanih Tehničnih smernic za gradnjo kanalizacijskega priključka, Situacije kanalizacijskega priključka in Tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2021).

Pred izgradnjo kanalizacijskega priključka, je potrebno vsaj **10 dni** pred izvedbo priključka obvestiti izvajalca javne službe, da izvede nadzor nad izvedenimi deli, opravi pregled in priključni spoj na kanal javnega kanalizacijskega omrežja.

Na podlagi opravljanega nadzora in pregleda se s strani uporabnika in izvajalca javne gospodarske službe, podpiše Izjava o nadzoru izvedbe kanalizacijskega priključka in se uporabnika vpiše v evidenco priključenih na javno kanalizacijsko omrežje.


Pripravil:

Gregor Horvat
Inž. vok.



Postopek vodila:

Urška Jan
unij. dipl. teo.

**KOMUNALA
ODTOK**
d.o.o.

Direktor:
Andrej Sitar
dipl. ekon.



Vročiti:

- RECMAN Sistemi d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper - Capodistria