



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana



255022133654

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana		2
Prejeto:	22 -09- 2022	Sig. znak:
Vredn.:	Priloge:	
Številka: .		

Številka: 35400-3/2022-143

Datum: 21. 9. 2022

Zadeva: Odstop zadeve

Spoštovani,

Dne 21. 9. 2022 smo s strani Mestne občine Ljubljana (poobl. LUZ d.d.) prejeli zahtevo za začetek predhodnega postopka za Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah v MOL.

Na podlagi 1. člena Uredbe o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21) Agencija Republike Slovenije za okolje od dne 1. 9. 2021 ni več pristojna za izvajanje nalog vezanih na tovrstne vloge.

Glede na navedeno vam skladno s 65. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) kot pristojnemu organu odstopamo predmetno vlogo.

Lepo pozdravljeni.



Stepa
Darja Štepec
Glavna pisarna

Priloga:

- vloga stranke

Vročiti:

- naslovniku,
- spis zadeve.


V vednost:

- spela.blazic@luz.si

DOPIS

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1b
1000 Ljubljana

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE LJUBLJANA, Vojkova 1b	
Prejeto:	21. 09. 2022
Sig. znak:	SMREKAR
Vredn.:	Priloge: 1x CD + 3
Številka zadeve:	35400-3/2022-142



Ljubljanski
urbanistični
zavod d. d.

Verovškova ulica 64
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

T/ +386 1 360 24 00
F/ +386 1 360 24 01
E/ info@luz.si

www.luz.si

DATUM	ŠTEVILKA	ŠIFRA PROJEKTA
16.09.2022	01_1_01669_22/ŠB	8734

ZADEVA

Zahteva za predhodni postopek

Spoštovani,

Po pooblastilu Mestne občine Ljubljana vam pošiljamo obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka presoje vplivov na okolje za »**Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah v MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne**«. Za del predvidene kanalizacije, ki je bil že poslan v predhodni postopek, je bil že izdan sklep št. 35405-82/2021-6, z dne 6.1.2021. Skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/1543/15,181/21 in 60/22) je poseg dovoljen tudi za preostali del kanalizacije, ki je predmet te zahteve za začetek predhodnega postopka.

Lep pozdrav!

PRIPRAVIL/A

Špela Blažič, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

DIREKTOR

Tadej Pfajfar, univ. dipl. inž. geod.



od, d.d.

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

- PRILOGE
- > pooblastilo
 - > obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z zahtevanimi prilogami
 - > pridobljena mnenja in sklepi ARSO
 - > obrazci na Excel
 - > CD z elektronsko verzijo dokumentacije

- DOSTAVITI
- > naslovu s prilogo AR!
 - > arhiv



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 62
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana

Zadeva:	Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah v MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne
---------	---

Datum: 16.09.2022

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	Mestna občina Ljubljana
Naslov:	
ulica:	Mestni trg
hišna številka:	1
ime pošte:	Ljubljana
poštna številka:	1000
Matična številka:	5874025000
Odgovorna oseba:	Župan Zoran Jankovič
e-naslov:	maja.trcek@ljubljana.si
telefon:	130061000
Pooblaščenec po ZUP:	Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Naslov:	
ulica:	Verovškova ulica
hišna številka:	64
ime pošte:	Ljubljana
poštna številka:	1000
Matična številka:	5077923000
Odgovorna oseba:	Tadej Pfajfer
e-naslov:	spela.blazic@tuz.si
telefon:	135002435

Pooblastilo priloženo? ☐ DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25518-7111002-004354xx.

V sklici se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta – na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19

Poslati na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Špela Blažič

podpis pooblaščenca



V/Na Ljubljani, dne 16.09.2022

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
---	----

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
--	----

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	DA
--	----

Št. Razpisa	Naziv razpisa
	Projekt se izvaja v sklopu EU projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	DA
--	----

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel
Odlok o občinskem prostorskem		Mestna občina Ljubljana
Uredba o vodovarstvenem območju		RS

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
--	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
sklep	35405-28/2016-2	28.01.2016	ARSO
mnenje	3562-0279/2022-2	21.03.2022	Zavod RS za varstvo narave

mnenje	35102-1041/2020-4	12.02.2021	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
sklep	35405-82/2021-6	6.12.2021	ARSO

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Investitorjeva namera je, da v območju aglomeracije 22 - Gameljne v sklopu projekta dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, dogradi javni kanalizacijski sistem. Dolžina odsekov nove kanalizacije znaša 1756,13 m. Predvideno je tudi črpališče, ki služi prečrpavanju odpadnih voda iz območja Srednje Gameljne preko vodotoka Gameljščica proti obstoječemu kanalizacijskemu sistemu

V okviru nameravane investicije je predvidena tudi sočasna gradnja ostalih komunalnih vodov. Na omenjenem območju se predvideva ureditev meteorne kanalizacije, elektro-kabelske kanalizacije, obnova vodovoda in ureditev prometnih površin s cestno razsvetljavo.

Preglednica predvidenih kanalov:

Preglednica predvidenih kanalov:

Ime kanala; Dolžina (m) ; Premer cevi (mm)

kanal Zgornje Gameljne odcep 2 ; 99,26 m; 300mm

kanal Zgornje Gameljne odcep1 ; 448,85 m; 300mm

kanal Srednje Gameljne odcep3, del ; 30,41m; 250mm

kanal Srednje Gameljne odcep4 ; 386,10 m; 250mm

kanal Srednje Gameljne odcep5 ; 120,50m; 250mm

kanal Srednje Gameljne odcep6 ; 53,82 m; 250mm

kanal Srednje Na Rašico ; 355,27 m; 250mm

kanal Srednje Gameljne tlačni ; 63,24 m; 90mmkanal

kanal Spodnje Gameljne do črpališča ; 198,68 m; 250mm

Skupaj 1756,13 m

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

V času gradnje bo raba naravnih virov omejena na rabo mineralnih surovin in vode za potrebe gradnje. Nastajali bodo pretežno nenevarni odpadki, predvsem beton, biumske mešanice in izkopni material. Gradnja bo skupaj 1,5 leta in gradnja bo trjala od pon. do sob. od 7h do 19h. Gradbišče bo organizirano kot premično gradbišče, ki bo zavarovano s premično gradbiščno ograjo. Gradnja kanalizacije se bo izvajala po posameznih etapah.

Nameravani poseg predstavlja izboljšavo dosedanjega stanja v okolju, saj bo izvedena nadgradnja sistema odvajanja komunalnih odpadnih vod za območje Gameljne, kar bo pripomoglo k zmanjšanju onesnaževanja površinskih in podzemnih vod, s tem bo tudi zmanjšana možnost onesnaževanja podzemne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Komunalne odpadne vode iz objektov se sedaj odvajajo v pretočne in nepretočne greznice.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): 15570 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

pozidano in sorodno zemljišče

Podrobnejši podatki o nameravanem posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja / Dejavnost	Moč / Zmogljivost
črpališče	2x2m	5,1l/s	14KW

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
			črpališče	1	MW

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
			črpališče	4	MW

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	DA
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Poseg nadgradnja kanalizacije se funkcionalno navezuje na obstoječi kanalizacijski sistem, ki je bil zgrajen 1981, dograjen 1982 in 2003, kar je vse več kot pred sedmimi leti. Obstoječ kanalizacijski vod pa se priključuje na vodi odpadne vode na čistilno napravo zmogljivosti 1500 PE, ki je locirana tik ob potoku Gameljščica. Za del predvidenega kanalizacijskega omrežja v dolžini 1356,4 m po projektu DGD 8734, januar 2021 je že pridobljeno gradbeno dovoljenje št.351-45/2022-31, z dne 27.7.2022 in tudi izveden predhodni postopek št.35405-82/2021-6, z dne 6.12.2021	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
m2	200 m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	DA
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Na celotnem območju obdelave se bo sočasno uredila tudi ostala komunalna infrastruktura. Projekt se izvaja v sklopu izvajanja EU projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL:	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	DA								
<table border="1"> <tr> <td>Vrsta dovoljenja</td> <td>Datum izdaje</td> <td>Št. dovoljenja</td> <td>Izdajatelj</td> </tr> <tr> <td>Gradbeno dovoljenje</td> <td>27.07.2022</td> <td>351-45/2022-31</td> <td>Upravna enota Ljubljana</td> </tr> </table>	Vrsta dovoljenja	Datum izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj	Gradbeno dovoljenje	27.07.2022	351-45/2022-31	Upravna enota Ljubljana	
Vrsta dovoljenja	Datum izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj						
Gradbeno dovoljenje	27.07.2022	351-45/2022-31	Upravna enota Ljubljana						
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.									
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let									

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Objekti za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen priključkov27 če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusm28, 2.000 m ali več	E.1.11

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati **DA/NE**, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Viri emisij v zrak bodo prisotni le v času gradnje zaradi uporabe gradbene mehanizacije na gradbišču in tovornih vozil za dostop do gradbišča in izstop iz njega. V času gradnje bo prisoten tudi prah, predvsem v suhih in vetrovnih vremenskih razmerah. Glede na to, da gre za znano tehnologijo gradnje in je gradnja na posameznih odsekih relativno hitra, bo obremenitev okolice časovno omejena. Ocenjujemo, da poslabšanje zraka zaradi izvajanje gradnje ne bo takšno, da bi pomembno, zdravstveno, vplivala na izpostavljene (ljudje, živali, rastlinstvo). V času gradnje se glede na Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (UL RS, št. 21/11) izvajajo ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča. Za zdravje in škodljive vplive emisije zraka na gradbene delavce mora poskrbeti izvajalec (varovalna oprema). Emisije prasnih delcev se zmanjša z zagotavljanjem občasnega vlaženja površin oz. materiala.		Po gradnji ne bo povečanih emisij v zrak. Ocenjujemo, da je vpliv na obremenjenost okolja z emisijo v zrak nepomemben.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Viri emisij v zrak bodo prisotni le v času gradnje zaradi uporabe gradbene mehanizacije na gradbišču in tovornih vozil za dostop do gradbišča in izstop iz njega zaradi izpušnih plinov, vendar te emisije toplogrednih plinov, ne bodo občutno vplivale na toplogredni učinek. Pri gradnji (uporaba gradbene mehanizacije), uporabi, vzdrževanju kanalizacijskega in vodovodnega sistema se virov, ki so povzročitelji toplogrednih vplivov (vodna para, ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid...) ne uporablja v pomembnih količinah. Ocenjujemo, da je vpliv na obremenjenost okolja z emisijo toplogrednih plinov nepomemben.		Po gradnji ne bo povečanih emisij toplogrednih plinov, ki bi občutno vplivali na toplogredni učinek. Ocenjujemo, da je vpliv na obremenjenost okolja z emisijo toplogrednih plinov nepomemben.	

Emisije snovi v vode

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije. Če med gradnjo pride do izlitja teh snovi, je potrebno onesnaženo zemljinu takoj odstrani in ustrezno embalarati ter predati pooblaščen organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Gradbeni stroji in tovorna vozila, ki bodo uporabljena pri gradnji, se izven obratovalnega časa ne smejo puščati na odprtih in neutrjenih površinah, temveč na utrjeni in neprepustni površini z ustreznim robom in kontroliranim odvajanjem padavinske vode preko lovilca olj, na kateri naj se izvaja tudi morebitno pretakanje goriva v delovne stroje. Ostalo vzdrževanje strojev (npr. menjava olja, itd.) mora potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih mehaničnih delavnicah. Potek kanala preko Gameljščice je v Zg. Gameljnah predvideno pod strugo, v Srednjih Gameljnah pa bo kanalizacija vpeta na mostno konstrukcijo, kar pomeni da ne bo posega v brežine in dno vode, ki bi poslabšalo kakovost vode. Na priobalnih in vodnih zemljiščih se ne bo odlagalo gradbenih odpadkov.		Osnovni namen izgradnje je izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih voda. Vodi bodo zgrajeni vodotesno. Poseg ne bo vplival na vodni režim in stanje vodnega telesa.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Zaradi gradbene mehanizacije je v času gradnje možno manjše onesnaženje tal. Potencialni vir onesnaženja tal		Po končani gradnji do emisij v tla ne bo prihajalo, saj bo kanalizacija vodotesna. Po gradnji bodo vsa prizadeta	

predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije. Če med gradnjo pride do izlitja teh snovi, je potrebno onesnaženo zemljino takoj odstrani in ustrezno embalarati ter predati pooblaščen organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Gradbeni stroji in tovorna vozila, ki bodo uporabljena pri gradnji, se izven obratovalnega časa ne smejo puščati na odprtih in neutrjenih površinah, temveč na utrjeni in neprepustni površini z ustreznim robom in kontroliranim odvajanjem padavinske vode preko lovilca olj, na kateri naj se izvaja tudi morebitno pretakanje goriva v delovne stroje. Ostalo vzdrževanje strojev (npr. menjava olja, itd.) mora potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih mehaničnih delavnicah.

območja vzpostavljena v prvotno stanje.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje bodo nastali gradbeni odpadki. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki bo sestavni del DGD dokumentacije, in bo izdelan v skladu s 3. odstavkom 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008). Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenem delu (Ur.l. RS št. 34/08) mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke pri rušenju oddajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del, gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja, in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Predvideno je, da se bodo odpadki kolikor bo le mogoče sproti odvažali. Odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, se bodo zbirali ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Mesto stalne deponije je odvisno od občinskega odloka, oziroma izbranega izvajalca gradbenih del. Inertni odpadki, kot je beton, opeka se bodo nalagali na kamione in odpeljali na mestno deponijo izvajalca, kjer se		Med obratovanjem odpadki ne bodo nastajali.	

jih zdrobi na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v cestogradnji ali pri urejanju zunanjih utrjenih površin. Pred odlaganjem je potrebno narediti oceno odpadkov.

V primeru, da se med rušenjem naleti na nevarne odpadke, je le-te potrebno predati pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Izvajalec del bo gradbene odpadke oddajal zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Seznam pooblaščenih zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalce nevarnih odpadkov se pridobi na ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi evidenco o pooblaščenih, ki ga tudi enkrat letno objavlja v Ur.l. RS.

Izkopani material, primeren za ponovno uporabo, se bo odvažal na začasno deponijo gradbišča. Glede na dolžino gradbišča bo potrebno predvideti več začnih deponij, da bi zmanjšali količino prevozov materialov na minimum.

Na začasni deponiji bo urejeno ločevanje gradbenih odpadkov in sicer:

- Izkopani material - zemljina (ponovna uporaba za zasip)
- gradbeni odpadki, namenjeni za predelavo (asfalt drobljenje, uporaba za zasip).
- ostanki vgrajenih materialov za vrnitev nazaj v skladišče izvajalcu

Izkopani material, neprimeren za ponovno uporabo, se odvažava v oddajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

Gradbeni odpadki, ki bodo nastali med gradnjo so:

170506 zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 170505 – cca.16057ton

In 170302 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 170301 – cca.1.300 ton

170101 beton –cca. 100 ton

170201 les – cca.5 ton

170405 železo in jeklo - cca.3ton

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med gradnjo bo do povečanega hrupa prihajalo zaradi uporabe gradbene mehanizacije, tovornih vozil,		Med obratovanjem kanalizacijski sistem po gradnji ne bo vir emisije hrupa, celotni sistem deluje tiho in pod	

gradbenih del. Vsa hrupna dela se, ob upoštevanju dovoljenih ravni hrupa, izvajajo samo v času od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro. Izvajanje teh del je prepovedano, če je dela prost dan. V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom. Objekti so večinoma oddaljeni od ceste, kjer je predviden poseg cca 2 do 5 m .	površjem.
--	------------------

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Med gradnjo ne bo uporabljenih virov, ki povzročajo radioaktivno in elektromagnetno sevanje.			

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Med gradnjo ne bo uporabljenih virov, ki povzročajo radioaktivno in elektromagnetno sevanje.			

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med gradnjo in po prenehanju izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del je potrebno poskrbeti za ustrezno razsvetljavo gradbišč (nepokrite površine gradbišč). Kar ocenjujemo, da bo imelo minimalen vpliv, saj bodo osvetljena gradbišča znotraj že tako osvetljenih prometnih površin.			

Segrevanje ozračja/vode	
-------------------------	--

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
		V bistvu gre za izboljšanje razmer, saj smradu zaradi fekalij, ki se napravično odvajajo v okolje ne bo več.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje bo vidno izpostavljenost predstavljalo premično gradbišče, ki bo zaščiten z gradbiščno ograjo.		Kanalizacijski vod je podzemni.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Predvideno je delo s srednje težko mehanizacijo, vendar okolica vibracij ne bo občutno zaznala v velikem obsegu (nižje amplitude in intenzivnost). Vibracije bodo kratkočasne, zato ocenjujemo, da ne bodo prisotne v takšni meri, da bi imele pomemben vpliv. Gradbišče bo organizirano kot premično gradbišče. Gradnja kanalizacije se bo izvajala po fazah.		Med obratovanjem vibracije ne bodo prisotne.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje bo na območju gradbišča spremenjena raba tal (gradbena jama...). Ocenjujemo, da bo poseg v smislu spremembe rabe minimalen. Poseg ob robu z gozdom poraslih zemljišč v najmanjšem možnem obsegu, preprečuje se zasipavanje podrašč in ne odlaga se izkopani material, material za gradnjo ter gradbeni odpadki.		Spremembe rabe tal ne bo, vsa prizadeta območja bodo vzpostavljena v prvotno stanje, ceste pa se bo rekonstruiralo in prenovilo.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Na območju gradbišča bo zaradi gradbene jame spremenjena vegetacija.		V varovalnem pasu kanalizacije se ne sme saditi dreves.	

Vpliv je majhen. Prizadeta območja bodo vzpostavljena v prvotno stanje oziroma bodo zasajene avtohtone rastline in odstranjene tujerodne rastline, v območju cestišča, kjer bo poseg vpliva na vegetacijo ne bo.

Eksplodije

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
		Ob pravilnem projektiranju in gradnji drugih komunalnih vodov npr. plinovoda ali objektov na križanju s kanalizacijo ne bi smelo priti do eksplozij	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Na območju gradbišča bo zaradi gradbene jame spremenjena površina. Vpliv je majhen. Prizadeta območja bodo vzpostavljena v prvotno stanje. Ceste se bo rekonstruiralo in prenovilo.		Kanalizacijski vod je podzemni. Teren nad kanalizacijo se ne spreminja.	

Raba vode

V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradnje za potrebe gradbišča in za potrebe občasnega vlaženja površin, vendar v minimalno potrebnih količinah. Vpliv je minimalen.		Za potrebe črpališča, vendar gre na minimalno porabo.	

Drugo

Poseg je namenjen zaščiti okolja pred onesnaženjem s komunalnimi odpadnimi vodami.
Na projekt bodo pridobljena vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

V času gradnje		V času obratovanja	DA

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

LJUBLJANA

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Zgornje Gameljne

55d

1211

Ljubljana - Šmartno

Geografski opis lege v prostoru:

Dograditev kanalizacije v območje aglomeracije 22 - Gameljne, ki je na S Mestne občine Ljubljana bo potekala po v Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Gameljnah. Kanalizacija bo 2 krat prečkala vodotok Gameljščica. Gradnja bo potekala po naslednjih EUP:ŠG-348;Ssse, ŠG-525;PC, ŠG-207;VC, ŠG-442;SK, ŠG-550; SSce, ŠG- 204;ZDd, ŠG-358;SSse, ŠG-403;PC, ŠG-16;SSse, ŠG-432;K2, ŠG-336;SSse, ŠG-339;Ssse

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Poseg je na varovanih območjih kulturne dediščine, Nature 2000 - Rašica, naravne vrednote - Gameljščica, vodotoku in priobalni pas, na poplavnih območjih Psr, Pm, Pp, vodovarstvenih območjih VVO IIB, VVOIIB, ogrožena območja. Opis v dodatnih pripombah.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v mol- 21 Šmartno pod Šmarno goro

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000

DA

Podatki o melioraciji

NE

Rudarski projekt

NE

Predlog rudarskega koncesijskega akta

NE

Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda

NE

Drugo

Naziv dokumenta

Št. Dokumenta

Datum izdaje

Izdajatelj

DGD

8734

31.01.2021

Luz d.d.

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

številka KO

naziv KO

številka parcele

1749

GAMELJNE

1503/2

1749

GAMELJNE

1503/2

1749

GAMELJNE

1531/1

1749

GAMELJNE

1531/1

1749

GAMELJNE

1532/4

1749	GAMELINE	1532/4
1749	GAMELINE	1540/1
1749	GAMELINE	1540/1
1749	GAMELINE	1541/2
1749	GAMELINE	1541/2
1749	GAMELINE	1542/5
1749	GAMELINE	1542/5
1749	GAMELINE	1542/6
1749	GAMELINE	1542/6
1749	GAMELINE	1542/8
1749	GAMELINE	1542/8
1749	GAMELINE	1545/2
1749	GAMELINE	1546/1
1749	GAMELINE	1546/1
1749	GAMELINE	1547/1
1749	GAMELINE	1547/1
1749	GAMELINE	1555/3
1749	GAMELINE	1555/3
1749	GAMELINE	1559/2
1749	GAMELINE	1559/2
1749	GAMELINE	187/22
1749	GAMELINE	187/22
1749	GAMELINE	205/1
1749	GAMELINE	205/1
1749	GAMELINE	517/6
1749	GAMELINE	642/15
1749	GAMELINE	642/15
1749	GAMELINE	642/5
1749	GAMELINE	642/5
1749	GAMELINE	642/9
1749	GAMELINE	642/9
1749	GAMELINE	694/11
1749	GAMELINE	694/11
1749	GAMELINE	694/8
1749	GAMELINE	694/8
1749	GAMELINE	835/10
1749	GAMELINE	835/10
1749	GAMELINE	835/9
1749	GAMELINE	835/9
1749	GAMELINE	906/10
1749	GAMELINE	906/10
1749	GAMELINE	906/5
1749	GAMELINE	906/5
1749	GAMELINE	906/9
1749	GAMELINE	906/9
1749	GAMELINE	908/17
1749	GAMELINE	908/17
1749	GAMELINE	908/18
1749	GAMELINE	908/18

[illegible]

Dolžina dograjene kanalizacije za odpadne vode je 1756 m in črpališče 200 m², na varovanih območjih je predvideno:

* Varovana območja se prekrivajo, tako je v celoti na območju, ki ima poseben status, kar je še vedno 1756 < 2000 m, Poseg se tako ne uvršča med posege, za katere je predpisan predhodni postopek. Če pa obravnavamo celotno predvideno kanalizacijo po projektu DGD 8734, torej skupaj z delom za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-45/2022-31, z dne 27.7.2022 in za katerega je bil izdan sklep ARSO 35405-82/2021-6, z dne 6.12.2021, potem pa je izpolnjen pogoj, da je skupna dolžina kanalizacije na območjih s posebnim statusom 2000 m ali več.

Dolžina dograjene kanalizacije skupaj z delom, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje je 3113 m in črpališče 200 m², na varovanih območjih je predvideno:

* Varovana območja se prekrivajo, tako je kanalizacija v celoti načrtovana na območju, ki imam poseben status, to je v dolžini 3113 m. Glede posega na posamezna varovovana območja pa je prikazano v spodnji razpredelnici in spodaj dodatno opisano

1.vodotoki	2. vodovarstveno območje	3. poplavna območja	4. Ogrožena območja	5. ZVKD
48 m	2084m	242 m		3113 59m

1.Priobalni pas vodotoka 2. reda (DRSV); Gameljščica 13m +10 m priobalni pas, 15m +10 m priobalni pas,

Poseg v vodotok Mali graben je predvideno s podvrtavanjem in izven drstitvene sezone rib.

Poseg je predviden na parcelah:

1749 GAMELINE	1531/1
1749 GAMELINE	1555/3
1749 GAMELINE	1559/2

2. Na vodovarstvenem območju VVOIIB ,VVOIIB(DRSV); 2084 m

Gre pri vseh posegih gre za infrastrukturne vode, ki potekajo pod terenom, so vkopani in vodotesni in se navezujejo na obstoječ kanalizacijski sistem s čiščenjem na ČN

Poseg je predviden na parcelah:

1749 GAMELINE	187/22
---------------	--------

1749 GAMELINE	205/1
1749 GAMELINE	632/2
1749 GAMELINE	633/4
1749 GAMELINE	634/3
1749 GAMELINE	694/8
1749 GAMELINE	694/11
1749 GAMELINE	835/9
1749 GAMELINE	906/5
1749 GAMELINE	906/8
1749 GAMELINE	906/9
1749 GAMELINE	906/10
1749 GAMELINE	1503/2
1749 GAMELINE	1507/2
1749 GAMELINE	1511/2
1749 GAMELINE	1525
1749 GAMELINE	1528/2
1749 GAMELINE	1529
1749 GAMELINE	1531/1
1749 GAMELINE	1532/4
1749 GAMELINE	1541/2
1749 GAMELINE	1541/3
1749 GAMELINE	1547/1
1749 GAMELINE	1555/3

3. Na poplavno ogroženem območja srednje nevarnosti (Ps), majhne nevarnosti(Pm) in preostale nevarnosti (PP)(DRSV) ; 242 m in črpališče

Gre pri vseh posegih gre za infrastrukturne vode, ki potekajo pod terenom, so vkopani, vodotesni in ne spreminjajo poplavnih razredov oziroma nimajo vpliva na poplavna območja.

Poseg je predviden na parcelah:

1749 GAMELINE	1541/2
1749 GAMELINE	1542/5
1749 GAMELINE	1542/6
1749 GAMELINE	1542/8
1749 GAMELINE	1555/3
1749 GAMELINE	1531/1
1749 GAMELINE	1559/2
1749 GAMELINE	642/15
1749 GAMELINE	642/5
1749 GAMELINE	642/9
1749 GAMELINE	835/9
1749 GAMELINE	906/8
1749 GAMELINE	906/9

4. Na ogroženem območja erozijska in plazljiva območja - celotno območje obdelave

Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji, ki so navedeni v izdelanem geološko geotehničnem elaboratu

5. Na območjih Varovane kulturne dediščine: EŠD 18805 Spodnje Gameljne - Arheološko najdišče sv.Lenart (ZVKD); 59m

So pri posegih predvidene predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji.

Poseg je predviden na parcelah:

1749 GAMELINE

1525

1749 GAMELINE

1541/3

6. Poseg na območju Nature 2000 - Rašica in naravne vrednote Gameljščica(ZRSVN);67 m

Poseg v vodotok Mali graben je predvideno s podvrtavanjem in izven drstitvene sezone rib.

Poseg je predviden na parcelah:

1749 GAMELINE

1555/3

1749 GAMELINE

1532/4



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 14
faks: 01 306 17 01
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 430-1285/2020-6
Datum: 8. 9. 2020

Sekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na podlagi 53. in 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in pooblastila št. 20-30/2018-1 z dne 8. 11. 2018 dajem naslednje

POOBLASTILO

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, matična številka 5874025000, pooblašča podjetje Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana, matična številka 5077923000 za pridobitev brezplačnih podatkov iz katastra GJI, ki se vodi pri JP VOKA Snaga d.o.o. ter da zastopa investitorja Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v upravnem postopku pridobitve projektnih pogojev in mnenj pristojnih organov ter pridobitve gradbenega dovoljenja na Upravni enoti in sicer za projekt »Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne«.



Sekretar – Vodja oddelka
David POLUTNIK

Poslati:

- LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana
- arhiv, MOL, MU,OGDP

AA

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 020-30/2018 - 1

Datum:

08 - 11 - 2018

Župan Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 53. in 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) dajem naslednje

POOBLASTILO

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, matična številka 5874025000, pooblašča javnega uslužbenca Davida Polutnika, sekretarja – vodjo oddelka v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, za:

- pridobivanje upravnih dovoljenj (gradbenega in uporabnega dovoljenja) s področja graditve objektov, ki se vodijo pri pristojnih upravnih organih,
- pridobivanje projektnih pogojev in mnenj ter soglasij in dovoljenj pristojnih upravnih organov,
- umik zahteve za pridobitev upravnih dovoljenj (gradbenega in uporabnega dovoljenja) s področja graditve objektov, ki se vodijo pri pristojnih upravnih organih,
- umik zahteve za pridobitev projektnih pogojev in mnenj ter soglasij in dovoljenj pristojnih upravnih organov,
- ravnanja v zvezi z zagotavljanjem oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
- prijavo pričetka gradnje pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve,
- prenos pooblastil iz 1. do 6. alineje na drugo osebo.

To pooblastilo velja do preklica.

Z dnem podpisa tega pooblastila preneha veljati pooblastilo št. 100-71/2014-3 z dne 6. 10. 2014.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Prejme:

- David Polutnik, OGDPU MU MOL



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddetek za
urejanje prostora


Polljanska cesta 28
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 15 00
faks: 01 306 12 06
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 3512-75/2021-2
Datum: 5. 2. 2021



Špela Blažič
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
p.p. 2591

1001 Ljubljana



ZADEVA: Mnenje glede skladnosti s prostorskimi akti
Zveza: Št. dopisa 01_1_00136_21/SB, dne 3. 2. 2021, št. projekta 8374

Na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17-popr. in 65/20), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07, 57/08, 53/09, 89/09, 89/11, 10/13, 21/14, 24/15 in 84/15) in vaše zahteve za izdajo mnenja s/z 4. 2. 2021, vam kot organ, pristojen za področje urejanja prostora, izdajamo mnenje glede skladnosti s prostorskimi akti.

1. Podatki iz vloge:

Predmet gradnje: Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne - novogradnja
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Pooblaščenec: LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1001 Ljubljana
Parcele/k.o.: 187/22, 205/1, 517/8, 632/2, 633/4, 634/3, 642/5, 642/9, 642/15, 694/8, 694/11, 835/9, 906/5, 906/8, 906/9, 906/10, 1503/2, 1507/2, 1511/2, 1525, 1528/2, 1529, 1531/1, 1532/4, 1540/1, 1541/2, 1541/3, 1542/5, 1542/6, 1542/8, 1545/2, 1546/1, 1547/1, 1555/3, 1559/2, k.o. 1749 - Gameljne.
Projektna dokumentacija: PGD (LUZ, d.d., št. 8374, januar 2021)

2. Podlaga za mnenje:

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - Izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avt. razlaga, 63/16, 12/17 in 42/2018), v nadaljnjem besedilu OPN MOL ID.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Sklep Župana MOL, št. 3504-167/2018-142) - *akt v pripravi*.

Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovidne povezave med RTP Beričevo in RTP Podlog z 220 kV na 2 x 400 kV (Sklep Vlade RS, št. 35000-36/2010/4) - *akt v pripravi*.

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača (Sklep Vlade RS, št. 35000-5/2013/4) - *akt v pripravi*.

3. Splošni podatki o območju posega:

Oznaka EUP:

1. ŠG-16; 2. ŠG-336; 3. ŠG-339; 4. ŠG-348; 5. ŠG-358;
6. ŠG-360; 7. ŠG-550; 8. ŠG-442; 9. ŠG-525; 10. ŠG-403;
11. ŠG-432; 12. ŠG-207; 13. ŠG-204

Oznaka podrobnejše namenske rabe:

1.-6. SSse – Splošne eno- in dvo-stanovanjske površine
7. SSce – Pretežno eno- in dvo-stanovanjske površine
8. SK – Površine podeželskega naselja
9.-10. PC – Površine pomembnejših cest
11. K2 – Druga kmetijska zemljišča
12. VC – Celinske vode
13. ZDd – Druge zelene površine

Oznaka tipologije objektov:

-

Oznaka območja komunalnega urejanja:

3

4. Opis skladnosti s prostorskimi akti:

Iz dokumentacije, vezane na projekt Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, za območje 22 Gameljne, je razvidno, da je večina posegov načrtovana na zemljiščih, ki so že grajeno javno dobro ali zemljišča, ki so v lasti MOL ali zemljišča, s katerimi upravljajo organi in javna podjetja MOL ali so v varovalnih pasovih že izvedene oz. načrtovane infrastrukture.

V zvezi s slednjim, tj. o skladnosti elementov gospodarske javne infrastrukture, prikazanih v PGD, št. 8374, januar 2021, izdelovalca LUZ, d.d., s projektnimi pogoji, izvedba katerih je dopustna v skladu z 12., 48. in 51. členom OPN MOL ID ter 95. členom OPN MOL ID, za območja kjer je predvidena izdelava OPPN, se morajo pozitivno opredeliti pristojni mnenjedajalci, vključno s organi, pristojnimi za varstvo narave, varstvo kulturne dediščine in varstvo voda, ki vključuje mnenje skrbnika izvajanja Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11 – odl. US).

V zvezi z izvedbo posega Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora meni, da je projektna dokumentacija pripravljena v skladu z določili OPN MOL ID.

Mnenje velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev OPN MOL ID.


Pripravil:

Ivan Stanič, univ. dipl. inž. arh.

Vodja Odseka za UN in SZ




mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.
Vodja oddelka



Dostavljeno:

- naslovniku



MILOVANDVIĆ

Vaša št.: 01_1_00136_21/SB, šifra 8734
Številka: 35102-1041/2020-4
Datum: 12.02.2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki jo zastopa LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

1. Projektna dokumentacija DGD 8734, januar 2021, projektant LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, odg. vodja projekta Uroš Maršič, udig, za investitorjev poseg »Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah Mol, večjih od 2000PE za območje 22 Gameljne«, je skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.
2. Zaradi priprave strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora je investitor (oz. izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del v območju dediščine EŠD 18805 Spodnje Gameljne - Arheološko najdišče sv. Lenart dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS sedem dni pred samim pričetkom del. Stroški strokovnega arheološkega nadzora ne bremenijo investitorja. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor pridobiti izvajalca arheoloških raziskav in kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
3. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.
4. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) ZVKDS v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ter določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in za uporabo objekta.

Investitor je dne 10.02.2021 pri ZVKDS, Območna enota Ljubljana, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah Mol, večjih od 2000PE za območje 22 Gameljne. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka. Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Predlagana gradnja delno tangira območje registrirane nepremične dediščine EŠD 18805 Spodnje Gameljne - Arheološko najdišče sv. Lenart. Varstveni režim je določen v 65. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011-DPN in 22/2011, 9/2013, 23/2013 -popr.).

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je investitor v projektni dokumentaciji upošteval varstveni režim.

Investitor mora pri izdelavi dokumentacije za izvedbo gradnje upoštevati, da je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana obvestiti o pričetku del.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.

To mnenje je takse prosto (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Postopek vodila:

Mija Topličanec
univ.dipl. arheologinja
višja konservatorica



Vodja OE:

Boris Vičič
univ.dipl. arheolog
konservatorski svetovalec

Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Čankarjeva cesta 101 1000 Ljubljana


T 01 25 43 150

E zrsvn.oblj@zrsvn.si

www.zrsvn.si

Številka: 3562-0279/2022-2

Datum: 21. 3. 2022



LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.

Verovškova ulica 64

1000 Ljubljana

ZADEVA: *Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne – strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja*

Z vlogo, prejeto dne 10.03.2022, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo mnenja za dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne.

Vlogi ste priložili:

- projektno dokumentacijo, DGO, LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana Polje, št. 8734, januar 2021;
- pooblastilo.

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 112. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 65/20 in 15/21 - ZDUOP) na podlagi določil 105. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 ZDeb; v nadaljevanju: ZON) in skladno z 31. členom Gradbenega

OPIS POSEGA:

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da investitor Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, načrtuje dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE za območje 22 Gameljne, na zemljiščih s parcelnimi številkami 1547/1, 1525, 1529, 1503/2, 1507/2 in druge v k.o. Gameljne, skladno s projektno dokumentacijo. Dolžina odsekov nove kanalizacije znaša 3126,8 m in vključuje tudi črpalnice v območju naselja Srednje Gameljne. V Zg. Gameljnah bo prečkanje kanalizacije izvedeno pod strugo Gameljščice, v Srednjih Gameljnah pa bo kanalizacija vpeta na mostno konstrukcijo. V okviru nameravane investicije je predvidena tudi sočasna gradnja ostalih komunalnih vodov. Na območju se predvideva ureditev meteorne kanalizacije, elektro-kabelske kanalizacije, obnova vodovoda in ureditev cestnih površin s cestno razsvetljavo.

1. Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja)

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105. a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se neposredni oziroma daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ime območja Natura 2000	Koda	Uradna objava
Rašica	SI3000275	Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000 – Uradni list RS št. 49/04, popr. 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 in 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105. a in 33. a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Presajo sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi tega mnenja. V nadaljevanju podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljih varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo oceno vplivov posega na varstvene cilje varovanih območij.

V okolici predvidenega posega se nahaja Natura 2000 območje Rašica, ki je na tem območju pomembno za varovanje sledečih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov: rogač (*Lucanus cervus*), močvirski krešič (*Carabus variolosus*), hribski urh (*Bombina variegata*), mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*), lepi čevljic (*Cypripedium calceolus*) in habitatni tip jame, ki niso odprte za javnost. Življenjski prostor našteti vrst so predvsem gozdne površine z vodotoki.

Ugotavljamo, da trasa kanalizacije poteka v cestnem vozlišču in ne sega v gozdne površine. V sklopu ureditve cestnih površin s cestno razsvetljavo bi bil lahko povzročen negativen vpliv na nekatere vrste varovanega območja, zato podajamo naravovarstveno usmeritev.

V delu (zemljišče s parcelno številko 1532/4, k.o. Gameljne) se cesta nahaja v neposredni bližini gozda. Gozd predstavlja prehranjevalni habitat netopirjem vrste mali podkovnjak in življenjski prostor hrošču rogaču. Mali podkovnjaki se v nočnem času v gozdu in na jasnih prehranjujejo z žuželkami. Svetloba vpliva na netopirje. Nekatere vrste netopirjev se svetilkam izogibajo in imajo zato podobno težavo kot negativno fototaktične žuželke – njihovo življenjsko okolje se vedno bolj krči. Nekatere vrste netopirjev pa privlači obilje metuljev ob lučeh, a so tam lahek plen plenilcev. Obenem so tudi netopirji zaradi svetilk pri svojem lovu veliko bolj uspešni, kot bi bili sicer, zato prispevajo k zmanjšanju števila žuželk, kar dolgoročno seveda pomeni manj hrane za njih same. Tudi rogač je občutljiv na svetlobno onesnaževanje. Z uporabo sijalk z nižjo barvno temperaturo se močno zmanjša svetlobno onesnaženje in zmanjša privlačnost za žuželke.

V skladu z navedenim za ohranjanje kvalifikacijskih vrst (mali podkovnjak in rogač) v ugodnem stanju podajamo sledečo naravovarstveno usmeritev:

- V kolikor je v sklopu ureditve ceste na zemljišču s parcelno številko 1532/4, v k.o. Gameljne, predvidena obnovev ali/in dodatna namestitvev zunanje razsvetljave ceste naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Uporabijo naj se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru, z barvno temperaturo največ 3000 K.

V skladu z navedenim menimo, da predviden poseg ne bo imel bistvenega vpliva na varstvene cilje varovanega območja in na njegovo celovitost in povezanost ter ne bo imel bistvenega vpliva na kvalifikacijske vrste in habitatni tip varovanega območja (ocena učinkov posegov na vrste in habitatni tip, B – ne bisten vpliv). V skladu s 42. členom, ki se smiselno nanaša na 25. člen zgoraj navedenega Pravilnika je posledice učinkov posega na varstvene cilje varovanega območja mogoče opredeliti kot B – ne bisten vpliv.

Če se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred B, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja niso škodljivi. Skladno s 105.a členom Zakona o ohranjanju narave je v primeru odsotnosti škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij ocena vplivov gradnje objekta ugodna oziroma je gradnja takšnega objekta sprejemljiva.

2. Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot

Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot skladno s 105. členom ZON.

Ugotavljamo, da trasa kanalizacije v delih prečka naslednjo naravno vrednoto:

Preglednica 2: Naravne vrednote

Naravna vrednota	Ident. šte.	Zvrst	Pomen	Uradna objava
Gameljščica	8073	hidr, ekos	lokalni	Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19)

V naseljih, kjer je predviden poseg, je Gameljščica v manj ohranjenem stanju in je na več mestih regulirana z utrjenimi brežinami. Glede na to, da bo v Zg. Gameljnah prečkanje kanalizacije preko Gameljšče izvedeno pod strugo, v Srednjih Gameljnah pa bo kanalizacija vpeta na mostno konstrukcijo menimo, da predviden poseg ne bo negativno vplival na ohranjanje lastnosti naravne vrednote, zaradi katerih je bila naravna vrednota določena. Z vidika varstva naravne vrednote je poseg sprejemljiv.

Upravni organ prosimo, da nam po zaključku postopka posreduje izdano gradbeno dovoljenje v tej zadevi (lahka po elektronski pošti).

Lep pozdrav!

Pripravi(a):
Nika Hrabar, univ. dipl. biol.
višja naravovarstvena svetovalka

Mike Mohr



**mag. Alja Grošelj, u.d.i.k.a.
naravovarstvena svetnica
vodja OE Ljubljana**

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE

St. 004: 3562-0279/2022 = 2

Podpora BOS IAVE KLP

Երկրորդ, ԹԻՍՎԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ՏՃԻՆԱԿԱՆ ԵՐԱՐՈՒՄ

[illegible]

Copyright © 1997 by John Wiley & Sons, Inc.

28-01-2016



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

DAN PREJETJA

Številka: 35405-28/2016-2

Datum: 28. 1. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izgradnja kanalizacije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - DEL 1 in DEL 3«, nosilkam nameravanega posega Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in Občini Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ki jih po pooblastilu županov Zorana Jankoviča, Nejca Smoleta in Aca Franca Šuštarja zastopa podjetje E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izgradnja kanalizacije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - DEL 1 in DEL 3«, nosilkam nameravanega posega Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in Občini Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 21. 1. 2016 s strani nosilk nameravanega posega Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice (v nadaljevanju nosilke nameravanega posega), ki jih po pooblastilu županov Zorana Jankoviča, Nejca Smoleta in Aca Franca Šuštarja zastopa podjetje E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja kanalizacije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - DEL 1 in DEL 3«, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi so nosilke nameravanega posega priložile:

- pooblastilo Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, št. 100-71/2014-3 z dne 6. 10. 2014;
- pooblastilo Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, št. 430-207/2015-5 z dne 27. 5. 2015,
- pooblastilo Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, št. 430- 947/2015-6 z dne 24. 8. 2015,
- pooblastilo Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, z dne 29. 6. 2015,
- pooblastilo Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, št. 43040-03/2015-010 z dne 29.6. 2015,
- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 1, ki ga je pod št. 300116-jh/nz dne 19. 1. 2016 izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 3, ki ga je pod št. 300216-pb dne 19. 1. 2016 izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.1.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 5.000 m razen priključkov.

Nosilke nameravanega posega nameravajo izvesti 43.189 m kanalizacijskih vodov v okviru dela 1, in 88.348 m, v okviru dela 3, zato je, upoštevajoč točko E.1.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izvedba dela 1 in dela 3 projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je razdeljen na 3 dele:

- Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana;
- Del 2: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana z dodatno kapaciteto priključenih enot (kapaciteta 555.000 PE) in terciarno stopnjo čiščenja in
- Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana.

Za poseg izgradnje III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (povečanje zmogljivosti s 360.000 PE na 555.000 PE in izgradnja terciarne stopnje čiščenja) je bilo s strani naslovnega organa predhodno že izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-9/2012-26 z dne 31. 8. 2012. Centralna čistilna naprava Ljubljana je bila projektirana na zmogljivost, ki upošteva dodatne obremenitve, to pomeni priključitve vseh v obravnavanem projektu omenjenih območij (kanal C0, kanalizacija v občinah Medvode in Vodice ter ureditev ostalih aglomeracij nad 2.000 PE na območju Mestne občine Ljubljana).

V okviru dela 1 bo izvedena nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode, Vodice in Ljubljana. Izgrajena bo ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Predvidena je izgradnja novih primarnih in sekundarnih vodov, enega zadrževalnega bazena (Ljubljana - Brod) s spremljajočimi objekti (razdružiteni objekt, razbremenilnik, združiteni objekt in črpališče) ter izgradnja dveh črpališč (Medvode). Po izvedenem posegu bodo opuščene nekatere čistilne naprave, in sicer: Brod, Pirniče in Vodice ter črpališča v Mali vasi, Tomačevem in Jaršah. Z opustitvijo navedenih objektov se bodo znižali obratovalni stroški sistema odvajanja in čiščenja, saj bo čiščenje izvedeno na enem mestu - na Centralni čistilni napravi Ljubljana. Za izvedbo cevovoda bodo uporabljene cevi iz centrifugiranega armiranega poliestra, PE ali PVC profilirane cevi.

Podrobnejši opis nameravanega posega:

Mestna občina Ljubljana:

- Povezovalni kanal C0: cevi povezovalnega kanala bodo dimenzije DN 1200, dimenzije sekundarnih kanalov pa bodo od DN 250 do DN 500. Kanali bodo iz centrifugiranega armiranega poliestra. Skupna dolžina vseh vodov bo znašala 12.034 m. Zadrževalni bazen Brod bo tlorisnih dimenzij 20,9 x 9,9 m in nazivne kapacitete 800 m³. Spremljajoči objekti, ki bodo izvedeni v okviru zadrževalnega bazena: razdružiteni objekt, razbremenilnik, črpališče z armaturnim jaškom, talna plošča za filter zraka, združiteni objekt, jašek za merjenje pretoka in nivoja in regulacijski armaturni jašek;
- Navezava na obstoječi kanal C0: dimenzije kanalov DN 1200, dolžina 72 m.

Občina Medvode:

- Kanalizacija Vikrče - Verje od občinske meje Ljubljana do Zg. Pirnič: izvedena bosta kanala S (dolžina: 2.017 m) in kanala S1 (dolžina: 118 m).
- Kanalizacija v Vikrčah: predvidena je izvedba fekalne (DN 250, dolžina: 786 m) Kanalizacija po Čarmanovi ulici s črpališčem: izgrajena bosta kanala S1 in S2 ter tlačni vod in kanal po Čarmanovi ulici v skupni dolžini 543 m ter pripadajoče;
- Kanalizacija v naselju Rakovnik: načrtovana je izgradnja kanalizacijskega omrežja dolžine 527 m);

- Kanalizacija v naseljih Vaše, Goričane in Ladja: dograditev kanalizacijskega sistema, ki ga bo sestavljalo 19 kanalskih nizov. Dolžina: 3.445 m, dimenzije vodov: DN 250;
- Kanalizacija v naseljih Verje in Zg. Pirniče s pripadajočim črpališčem: dolžina 7.807 m, dimenzije vodov: DN 160 in DN 250, črpališče;
- Kanalizacija v naselju Preska: kanalizacijski sistem bo izveden iz 4 kanalskih nizov, ki bodo priključeni na obstoječi kanalski sistem. Dolžina: 860 m, profil: DN 250;
- Kanalizacija v naseljih Spodnje Pirniče in Vikrče: kanali bodo dimenzij DN 250, skupna dolžina vodov pa 5.896 m.

Občina Vodice:

- Povezovalni kanal SP1 za glavni vod: kanal bo dimenzij DN 400, DN 500, dolžine 4.391 m;
- Kanalizacija »Polje - Utik« - kanal S1: kanal bo dimenzij DN 250 in dolžina 678 m;
- Nadgradnja kanalizacijskega sistema - kanali SV1, S2 in S3: skupna dolžina vodov bo znašala 4.015 m, kanali bodo dimenzij DN 800, DN 500 in DN 200.

V okviru dela 3 bo izvedena dograditev kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana. Tako bo dosežena zahtevana stopnja priključenosti prebivalstva na kanalizacijo - 95 %. Dela bodo izvedena v okviru 4 aglomeracij. Predvidena razdelitev aglomeracij po skupinah glede na končno priključitev čistilne naprave je naslednje:

- Gradnja kanalizacijskega sistema po posameznih območjih v aglomeraciji 16481, 16482, 16488, ki se bodo vezale na ČČN Ljubljana.
- Gradnja kanalizacijskega sistema po posameznih območjih v aglomeraciji 3637, ki se bodo vezale na ČN Gameljne (po končanju projekta v letu 2020 se bo ČN Gameljne ohranila, vendar se bo kasneje predvidoma v letu 2028 ukinila in celotno območje se bo priključilo na Centralno čistilno napravo Ljubljana).

Podrobnejši opis nameravanega posega po aglomeracijah:

AGLOMERACIJA 16481 Ljubljana:

- Galjevica: 3.662 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Glinica in Dolnice: 3.392 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 2 črpališči;
- Gornji Rudnik: 1.341 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Hrušica: 5.115 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 2 črpališči;
- Kamnogoriška cesta: 1.531 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Kašelj: 3.002 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 2 črpališči;
- Kozarje: 4.779 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 črpališče;
- Polje: 4.971 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Slape: 473 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Vevče: 1.718 m kanalov za odvod komunalne odpadne in 1 črpališče;
- Stožice: 2.142 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Šmartinska cesta: 1.288 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Tržaška cesta: 1.387 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Zadobrova: 703 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Zalog: 794 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Zaloška - Studenec: 366 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Novo Polje: 894 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Brdo vzhod: 686 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Brdo zahod: 332 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Ježica: 904 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;

- Na Trati: 496 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 črpališče;
- Cesta Andreja Bitenca: 294 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Kleče: 419 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Kalinova ulica: 240 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Medveščkova ulica: 209 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Ulica Mire Miheličeve: 343 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Pod Debnim vrhom: 542 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 črpališče;
- Cesta dveh cesarjev: 167 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Ogrinčeva ulica: 80 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Ilovica in Ižanska cesta – sever: 9.543 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 vakuumška postaja;
- Sibirija: 6.309 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 vakuumška postaja;
- Rakova Jelša: 6.978 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 črpališče odpadne vode – rekonstrukcija;
- Ižanska cesta – jug: 5.070 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 1 vakuumška postaja.

AGLOMERACIJA 16482 Tacen:

- Šmartno: 1.480 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Tacen: 4.770 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

AGLOMERACIJA 16488 Sadinja vas:

- Sostro: 5.097 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode in 2 črpališči;
- Žabja vas: 1.412 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode;
- Dobrunje: 2.325 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

AGLOMERACIJA: 3637 Gameljne:

- Kanalizacija na območju Zgornje Gameljne, Srednje Gameljne in Spodnje Gameljne: 3.103 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

Nosilke nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navajajo, da bodo v času gradnje nameravanega posega nastajali naslednji manjši vplivi na okolje: emisije onesnaževal v zrak, emisije snovi v vode, odlaganje / izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vibracije, narava, varovana območja, gozd, kulturna dediščina.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil naslednje:

1. da se lokacija nameravanega posega nahaja na območju občin Ljubljana, Vodice in Medvode. Kanalizacija del 1 bo potekala po ravninskem območju Ljubljanskega polja, velik del kanalizacije (zbiralnik C0) pa bo potekal po desnem bregu Save. Kanalizacija del 3 je predvidena na območju Mestne občine Ljubljana na 39 nazivnih območjih, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij;
2. da nameravani poseg predstavlja izboljšavo dosedanjega stanja v okolju, saj bo na območju treh občin izvedena dograditev in nadgradnja sistema odvajanja komunalnih vod, kar bo pripomoglo k zmanjšanju onesnaževanja površinskih in podzemnih vod, s tem pa bo tudi

zmanjšana možnost onesnaževanja podzemne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki se odvzema za oskrbo s pitno vodo;

3. da bo raba naravnih virov pri nameravanem posegu v času gradnje omejena na rabo mineralnih surovin (pesek,...) in vode za potrebe gradnje;
4. da bodo pri nameravanem posegu v času gradnje nastali pretežno nenevarni gradbeni odpadki iz skupine 17 seznama odpadkov (predvsem: beton, bitumenske mešanice in izkopni material). V največjih količinah se pričakuje material od izkopov, ki bo odpadek v delu, ki ga ne bo mogoče uporabiti za zasipanje na območju gradbišč. Predelave odpadkov na gradbišču ne bo. Količine nevarnih odpadkov bodo po pričakovanih zanemarljive. Odpadki bodo nastajali na različnih gradbiščih oz. delih trase kanalizacije po posameznih fazah gradnje, zato odvoz odpadkov ne bo pomenil večjih hkratnih obremenitev cest zaradi tovornega prometa. Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbiščih zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del, zato bodo med nastalimi odpadki lahko tudi nevarni. Vse nastale odpadke se bo oddalo pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben;
5. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Nastajale bodo predvsem emisije delcev PM₁₀ in PM_{2.5} (npr. rezanje asfalta, lokalno pretovarjanje sipkih materialov, transport izkopnega materiala in materiala za zasipanje, zasipanje jarkov, itd.). Tovorna vozila bodo za transport pretežno uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo nekoliko omililo vpliv emisij delcev zaradi cestnega transporta. Obseg del pri gradnji kanalizacije je zaradi dolžine kanalizacije sicer relativno velik, vendar bo izgradnja potekala postopoma po odsekih. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve s hrupom posameznih točk vzdolž gradbene trase kratkotrajne oz. časovno zelo omejene. Vpliv bo začasen in reverzibilen. Zaradi gradnje kanalizacije ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob trasi kanalizacije in še manj na širšem območju, kjer se možni vpliv na kakovost zunanjega zraka ocenjuje kot zanemarljiv. Pri izvajanju gradbenih del bo treba upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev. Vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak se ocenjuje kot manj pomemben. Kanalizacija bo v času obratovanja zanemarljiv vir emisij onesnaževal v zrak, ki bodo lahko le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vsi deli klasične izvedbe kanalizacije bodo zaprti. Vakuumska kanalizacija pa ima na vakuumskih postajah izpust, preko katerega se odvaja zrak iz vakuumskih črpalk preko kemičnih filtrov. Vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben;
6. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del, in sicer v dnevnem času, nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi nekaterih gradbenih del. Gradnja bo potekala na območjih različnih stopenj varstva pred

hrupom. Tovarna vozila bodo za transport pretežno uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo nekoliko omililo vpliv emisij hrupa zaradi cestnega transporta. Obseg del pri gradnji kanalizacije je zaradi dolžine kanalizacije sicer relativno velik, vendar bo izgradnja potekala postopoma po odsekih. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro zato so obremenitve s hrupom posameznih točk vzdolž gradbene trase kratkotrajne oz. časovno zelo omejene. Vpliv bo začasen in reverzibilen. Gradnja se bo izvajala le ob delavnikih v dnevnem času (od 7. do 18. ure). Izvajanje gradbenih del v večernem in nočnem času ni predvideno. Zaradi hrupa ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja bivalnih kakovosti ali življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi kanalizacije. Pri izbiri gradbenih strojev je treba upoštevati Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1). Vpliv emisij hrupa v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.

Kanalizacijski vodi in jaški v času obratovanja ne bodo vir hrupa, vsa strojna oprema, ki povzroča hrup (črpalke ipd.) v spremljajočih objektih pa bo nameščena v zaprtih objektih, vkopanih oz. delno vkopanih v zemljo, zato ni pričakovati pomembnejšega vpliva na obremenjenost okolice teh objektov s hrupom. Vpliv emisij hrupa nameravanega posega oz. vpliv na obremenjenost okolja s hrupom v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben;

7. da je v času gradnje kanalizacije na območju gradbišč mogoče pričakovati manjše emisije snovi v podzemne vode, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Enako velja za dele trase, ki posegajo na vodna in priobalna zemljišča površinskih voda. V normalnih pogojih gradnje in pri ustrezni organizaciji gradbišča bodo te emisije zanemarljive, kar velja tudi za gradbišča na tistih delih trase, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih. Na delih trase, ki se nahajajo na poplavno ogroženih območjih, bo dela v primeru poplav treba ustaviti, organizacija gradbišča pa bo na teh odsekih prilagojena poplavni ogroženosti območja, zato bo možnost za onesnaževanje voda majhna. Na odsekih, ki potekajo preko poplavnega območja, bo kanalizacija izvedena tudi z vodotesnimi pokrovi.

Po pričetku obratovanja nove kanalizacije, ki bo zajela tudi območja, ki v obstoječem stanju niso opremljena z javno kanalizacijo ali pa so priključene na tehnološko neustrezno čistilno napravo, se bodo odpadne vode odvajale na centralno čistilno napravo Ljubljana, z iztokom v reko Savo pri Zalogu, za katero (izgradnja del 2: povečanje zmogljivosti s 360.000 PE na 555.000 PE in izgradnja terciarne stopnje čiščenja) je bilo s strani naslovnega organa predhodno že izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-9/2012-26 z dne 31. 8. 2012. S tem se bo zmanjšalo obremenjevanje podzemnih voda oz. vodonosnika Ljubljanskega polja, kot tudi površinskih voda na območju vseh treh občin. Zmanjšala se bo tudi možnost za onesnaženje podzemne vode na območju Ljubljanskega polja, ki se odvzema za oskrbo s pitno vodo. Čiščenje odpadne vode na enem mestu, na centralni čistilni napravi Ljubljana, je tudi racionalnejše in omogoča boljše vodenje in nadzor. Kanalizacija bo zgrajena iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi, zato cevovodi in spremljajoči objekti ne bi smeli predstavljati tveganja za onesnaženje podzemne vode. Vpliv nameravanega posega na emisije snovi v površinske in podzemne vode se ocenjuje kot izboljšanje stanja;

8. da bodo pri nameravanim posegu v času izvajanja gradbenih del nastajale morebitne manjše, vendar nepomembne emisije snovi v tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja kakovosti tal na zemljiščih, namenjenih pridelavi hrane ali krme.

Neonesnažen material od izkopov bo delno uporabljen za zasipanje, kjer bo to mogoče in v primeru ustrezne kakovosti izkopnega materiala, preostanek in drugi gradbeni odpadki (odpadni asfalt, beton itd.) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Odlaganja odpadkov na območjih gradbišč in v njihovi okolici ne bo. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla, saj bo kanalizacija zgrajena iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Vpliva nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja ne bo;

9. da nameravani poseg v času gradnje ne bo vir emisij vonjav, vpliva ne bo.

Kanalizacija v bo času obratovanja zanemarljiv vir emisij vonjav, te bodo občasno in kratkotrajno lahko v manjši meri prisotne le kot posledica vzdrževalnih del. Vsi deli klasične kanalizacije bodo zaprti, zadrževalni bazen Brod bo opremljen s filtrom za zrak. Vakuumska kanalizacija pa ima na vakuumskih postajah izpust, preko katerega se odvaja zrak iz vakuumskih črpalk preko kemičnih filtrov. Glede na specifikacije kemičnih filtrov ne bo prisotnih emisij neprijetnih vonjav. Vpliv nameravanega posega na emisije vonjav oz. na obremenjenost okolja z vonjavami v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben;

10. da bo izvajanje gradbenih del potekalo v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. Vpliv emisije svetlobe v času obratovanja bo morebitna varnostna razsvetljava na spremljajočih objektih kanalizacije (črpališča, vakuumske postaje), ki pa bo morala biti skladna s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje. Sama kanalizacija ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopana v zemljo. Vpliv nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben;

11. da bodo v času gradbenih del nameravanega posega občasno nastajale vibracije kot posledica izvajanja nekaterih del, kot. npr. utrjevanje zasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtavanje in podobno, in kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti ali poškodb objektov ob trasi kanalizacije in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi kanalizacije. Vpliv vibracij kot posledice gradnje se ocenjuje kot manj pomemben;

12. da je nameravani poseg načrtovan na večjem številu varovanih območij narave – posebna varstvena območja Natura 2000 in njihova vplivna območja, območja naravnih vrednot, ekološko pomembna območja. Za vse odseke kanalizacije na tovrstnih območjih, kjer je to predpisano, je potrebno pridobiti naravovarstvena soglasja. Za nameravani poseg so bila s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za varstvo okolja in narave, Sektorja za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana predhodno že izdana naslednja naravovarstvena soglasja: št. 35620-1718/2013-4 z dne 30. 5. 2013, št. 35620-1074/2010-6 z dne 10. 5. 2010, št. 35620-3997/2012-4 z dne 12. 11. 2012, št. 35620-2838/2013-2 z dne 16. 7. 2013, št. 35620-2715/2013-4 z dne 16. 7. 2013, št. 35620-235/2013-4 z dne 13. 2. 2013, št. 35620-713/2013-2 z dne 7. 3. 2013, št. 35620-2564/2014-8 z dne 5. 1. 2015, št. 35620-1353/2014-4 z dne 8. 5. 2014, št. 35620-309/2014-4 z dne 6. 2. 2014 in št. 35620-1225/2014-4 z dne 25. 4. 2014. Izvajanje gradnje na teh območjih bo pomenilo začasno motnjo v naravnem okolju, ki pa bo, glede na to, da poteka gradnja linijskega objekta relativno hitro in po odsekih, kratkotrajna. Na vseh delih trase, ki posegajo na območja s

posebnim statusom glede ohranjanja narave, je treba v času gradnje med drugim upoštevati naslednje ukrepe:

- med gradnjo je treba, kolikor je to mogoče, ohranяти floro, favno in habitatne tipe in s tem biološko pestrost;
 - območje gradbišča je treba omejiti zgolj na obseg, potreben za izvedbo del, odlaganje gradbenega ali izkopnega materiala in izpuščanja nevarnih tekočin v naravno okolje pa je prepovedano;
 - kolikor je to mogoče, se je treba na ekološko pomembnih območjih in območjih varovanih habitatnih tipov upoštevati uporabo obstoječih koridorjev, izogibati posegom v habitatne tipe, obrečni gozd pa izsekavati samo v najnujnejšem obsegu. Po zaključku posega v gozdni habitatni tip je treba območje zasaditi z avtohtono vegetacijo;
 - po končani gradnji je treba na območju gradbišča nemudoma vzpostaviti prvotno stanje.
- Ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov se vpliv nameravanega posega v času gradnje na naravo ocenjuje kot manj pomemben.

13. da trasa nameravanega posega posega na večje število enot registrirane kulturne dediščine, pretežno arheološke. Za vse odseke kanalizacije na tovrstnih območjih, kjer je to predpisano, je potrebno pridobiti kulturnovarstvena soglasja. Za nameravani poseg so bila s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, predhodno že izdana naslednja kulturnovarstvena soglasja: št. 35102-0312/2014/10-MT z dne 11. 8. 2014, št. 35102-0321/2014/8-MT z dne 22. 7. 2014, št. 35102-0102/2014/4-MT z dne 24. 3. 2014, št. 35102-0301/2014/2-MT z dne 22. 4. 2014, št. 35102-0776/2014/2-MT z dne 19. 9. 2014, št. 35102-0777/2014/2-MT z dne 19. 9. 2014, št. 35102-0502/2013/4 z dne 8. 4. 2015, št. 35102-0126/2013/8-MP-MT z dne 23. 5. 2013, št. 915/2005-MT z dne 17. 5. 2010, št. 70/2010-MT z dne 16. 10. 2012, št. 35102-0940/2013-3-MT z dne 18. 11. 2013, št. UZ-0180/2012/6-MT z dne 30. 5. 2013, št. UZ-0915/2005/26-MT z dne 30. 5. 2013, št. UZ-0087/2012/6-MT z dne 31. 1. 2013, št. UZ-0175/2012/8-MT z dne 6. 2. 2013, št. 248/2009-MP z dne 20. 4. 2009 in št. 707/2011-MT z dne 26. 9. 2012. Na delih trase, ki posegajo v območja registrirane kulturne dediščine, je treba pri izvajanju gradbenih del med drugim upoštevati naslednje ukrepe:

- na območjih arheološke dediščine je treba zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, v obsegu in v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predhodne arheološke raziskave je treba zagotoviti v okviru pripravljanih del (priprava terena za gradnjo) in v primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin nemudoma preiti v arheološka izkopavanja, katerih obseg določi pristojni konzervator z vpisom v gradbeni dnevnik;
- zagotoviti je treba stalen arheološki nadzor v času zemeljskih del, kjer je to določeno s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
- strojni izkop mora na območjih arheološke dediščine potekati z ravno žlico, kar velja tudi za izkope na območju cestnih površin (po odstranitvi asfalta in nosilnih plasti).

Ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov se vpliv nameravanega posega kulturno dediščino v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.

14. da se območje načrtovane gradnje delno nahaja na vodovarstvenem območju (VVO I, VVO II, VVO IIA, VVO IIB, VVO III, VVO IIIA in VVO IIIB), ki se ureja z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15). Določeni odseki predvidene trase kanalizacije ležijo na poplavno ogroženih območjih. Del trase predvidene kanalizacije posega na vodno in priobalno zemljišče. Za vse odseke kanalizacije na tovrstnih območjih, kjer je to predpisano, je potrebno pridobiti vodna soglasja. Za nameravani poseg so bila s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za

upravljanje z vodami, Oddelka območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, predhodno že izdana naslednja vodna soglasja: št. 35506-5892/2014-3 z dne 6. 7. 2015, št. 35506-4768/2014-2 z dne 11. 8. 2014, št. 35506-9371/2014-2 z dne 12. 1. 2015, št. 35506-2550/2014-2 z dne 30. 9. 2014, št. 35506-6833/2014-3 z dne 4. 3. 2015, št. 35506-9845/2014-2 z dne 4. 3. 2015, št. 35506-7890/2014-4 z dne 15. 12. 2014, št. 35507-661/2013 z dne 17. 7. 2013, št. 35507-4055/2010-4 z dne 10. 2. 2011, št. 35507-2399/2010 z dne 20. 12. 2010, št. 35507-3318/2012-4 z dne 12. 3. 2013, št. 35507-939/2013-5 z dne 24. 4. 2013, št. 35507-267/2013-5 z dne 25. 4. 2013, št. 35507-3019/2012 z dne 21. 2. 2013. S strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Oddelka območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, so bila izdana naslednja vodna soglasja: št. 35507-2574/2013-2 z dne 26. 6. 2013, št. 35507-1766/2011-2 z dne 23. 6. 2011, št. 35507-3413/2013-2 z dne 28. 8. 2013, št. 35507-1860/2013-2 z dne 3. 6. 2013. Agencija Republike Slovenije za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, je dne 16. 5. 2003 izdala vodno soglasje št. 35508-148/2003-LJ-2010. Na vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati naslednje ukrepe:

- izdelava popisa preteklih dejavnosti na zemljiščih vzdolž trase z namenom ugotovitve, ali so bile uporabljene ali skladiščene nevarne snovi; v primeru ugotovitve predhodnega onesnaženja tal je treba natančno preiskati kakovost zemljine in preprečiti morebiten prodor starih onesnaženj v podzemno vodo in v zajetja vodovoda;
- ureditev parkirišča za delovne stroje in naprave za izvajanje gradbenih del izven območja izkopa na utrjeni neprepustni površini, kjer se lahko zadrži celotna količina pretočenega goriva za oskrbo delovnih strojev;
- parkirišče za delovne stroje in naprave za izvajanje gradbenih del ne sme biti v neposrednem zaledju črpališč;
- prostor za pretakanje goriva mora biti urejen tako, da ob morebitnem razlitju ali v primeru naliva ni možen odtok nevarne snovi v tla in v kanalizacijo;
- pretakanje goriva se ne sme izvajati v gradbeni jami, temveč na ustrezno zaščiteni utrjeni površini;
- izkopi se ne smejo izvajati v času intenzivnih padavin, dela pa se morajo izvajati po odsekih tako, da odprt jarek ne ostane izpostavljen padavinam;
- vsi delovni stroji, vozila in naprave morajo biti med gradnjo vsakodnevno pregledani glede puščanja olja ali goriva;
- določiti se mora postopek in izdelati navodila za ukrepanje v primeru razlitja nevarne snovi (v postopku priprave izvedbene dokumentacije) - v primeru razlitja je potrebno takoj obvestiti tudi upravljavca vodnega vira (JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.) in okoljsko inšpekcijsko službo;
- natančno je treba beležiti stanje sestave tal in kanalizacije, popis mora potrditi nadzornik gradnje;
- v primeru poškodbe kanalizacije je treba njenemu upravljavcu podati zahtevo po odpravi poškodbe;
- upoštevati je treba možnost nastopa vzgona pri projektiranju in izvedbi na območjih visokega nivoja podzemne vode;
- preverjati je treba vodotesnost cevovodov pred uporabo, da bo onemogočeno iztekanje odpadnih vod v podtalje.

Ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov se vpliv nameravanega posega v času gradnje na emisije snovi v vode ocenjuje kot manj pomemben.

15. da trasa predvidene kanalizacije v manjšem delu (predvsem povezovalni kanal C0) posega tudi v gozdni prostor. Zaradi gradnje nameravanega posega bo potrebna krčitev gozda in odstranitev posameznih dreves na gozdnih robovih in obmejkih. Za vse odseke kanalizacije

na tovrstnih območjih, kjer je to predpisano, je potrebno pridobiti soglasja Zavoda za gozdove Slovenije. Za nameravani poseg sta bili s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, predhodno že izdani soglasji št. 3407-35/2013 z dne 12. 4. 2013 in št. 3407-238/2011 z dne 25. 7. 2011. Na delih trase, ki posegajo v gozdni prostor, je potrebno pri izvajanju gradbenih del upoštevati naslednje ukrepe:

- vse faze izvajanja del oziroma vsi nameravani posegi v gozdu in gozdnem prostoru morajo biti izvedeni zgolj v obsegu, potrebnem za izvedbo del, da bo poseg v prostor minimalen, da bo potrebna minimalna krčitev gozda oziroma posameznega gozdnega drevja in da ne bodo ogrožene funkcije gozdov.
- ohranjati je treba obstoječi gozdni rob, kolikor je to mogoče, tako na podnožju pobočij, kot v gozdnih jasadah in posekah. Gozdni rob je treba sanirati in pri tem uporabiti avtohtone vrste v ustrezni sestavi;
- v gozdovih se ne sme izvajati začasno skladiščenje ali odlaganje gradbenih odpadkov, osuševanje ali zasipavanje terena;
- vsi ukrepi, povezani s sečnjo in spravilom drevja, morajo biti izvedeni v skladu z varstvenimi režimi. Na območjih z izjemno poudarjeno hidrološko funkcijo je treba dela izvajati le v suhem vremenu, s priporočeno uporabo biološko razgradljivih olj;
- čas izvajanja del je treba prilagoditi tako, da se ne bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev, zlasti v času od 1. marca do 30. junija. Hrupna dela v bližini gozda se lahko izvedejo v obdobju od julija do decembra;
- sečnje gozda se morajo izvesti strokovno po odkazilu sečnje s strani Zavoda za gozdove Slovenije;
- omogočiti je treba dostop do gozdov v času gradnje in po njej za potrebe gospodarjenja z gozdom. Po končani gradnji je treba na gozdnih zemljiščih, vključno z gozdnimi prometnicami, nemudoma vzpostaviti prvotno stanje.

Ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov se vpliv nameravanega posega na gozdove v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.

16. da bo med gradnjo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Izvedba kanalizacije po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine;

17. Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.


Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je dne 25. 9. 2015 izdal sklep št. 35405-311/2015-4, iz katerega izhaja, da za nameravani poseg izgradnja kanalizacije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« - 1. sklop: 1. faza in 2. sklop, nosilkam nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Naslovni organ je na podlagi proučitve v tem postopku obravnavane vloge ugotovil, da je prišlo do spremembe dejanskega stanja, zato je ponovno izvedel predhodni postopek in odločil kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1 b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse - državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435416.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

pooblaščenec nosilk nameravanega posega: E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice) - osebno.

Poslati:

enotni državni portal e-uprava,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si),
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode - po elektronski pošti (obcina@medvode.si),
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice - po elektronski pošti (obcina@vodice.si).