

Zahteve za upravljavca opreme (UP)	Zahteve iz Uredbe (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba) in iz SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovehin (Ur.l. RS 60/16)
Prijava opreme (4.člen SLO uredbe)	• za ≥ 3 kg plina F plina; • spletna prijava, sporočanje sprememb http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/ →(uporabniško ime in geslo).
Vzpostavitev in vodenje evidence o opremi (6.člen EU F uredbe)	• <u>obrazec</u> »Evidenca o opremi« mora vzpostaviti upravljavec za vsak kos opreme s polnjenjem 5 t ekv.CO₂ ali več. Za ozonu škodljive snovi ostaja meja 3 kg; • obrazec izpolni pooblaščen podjetje (PP) vedno, ko karkoli dela na opremi. Originalni izvod pusti UP, kopijo hrani tudi PP najmanj 5 let; • evidenca morajo biti na voljo pristojnim organom države in Komisiji.
Preverjanje uhajanja (4. člen EU uredbe) - spodnja meja je 5 t ekv. CO₂ → informativni izračun	• za redno preverjanje skrbi upravljavec, pogostost je določena s količino F plina, izraženo v t ekv. CO₂ → <u>informativni izračun</u>; • če je oprema hermetično zaprta, se preverjanje opravlja pri opremi, ki ima 10 t ekv. CO₂ ali več → <u>informativni izračun</u>; • izvaja PP ali pooblaščen serviser za opremo s 5 t ekv.CO₂ ali več→ <u>informativni izračun</u>; • sistem za preverjanje uhajanja mora imeti oprema s >500 ali več t ekv. CO₂, (5.člen EU uredbe) → <u>informativni izračun</u>; • za novo opremo se opravi preverjanje uhajanja takoj po začetku obratovanja (10. člen uredbe 1516/2007); • po popravilu opreme UP zagotovi, da se izvede preverjanje uhajanja v enem mesecu po popravilu, da se preveri, ali je bilo popravilo uspešno (3.člen, 3.odst. uredbe 517/2014).

Zahteve za upravljavca opreme (UP)	Zahteve iz Uredbe (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (EU F uredba) in iz SLO Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovehin (Ur.l. RS 60/16)
Zajem (8. člen EU F uredbe)	• iz vsake opreme, ne glede na količino F plina - končni zajem in zajem zaradi servisiranja.
Letno poročanje o količinah plinov	• poročajo samo upravljavci električnih stikalnih mehanizmov.
Namestitev in vzdrževanje ali servisiranje, popravilo in razgradnja, preverjanje uhajanja in zajemanje OŠS in F-plinov (10. člen EU F uredba)	• v primeru nepremične opreme za klimatizacijo, hlajenje in toplotne črpalke ter protipožarnih sistemov, lahko opravljajo samo <u>pooblaščen podjetja oz. pooblašteni serviserji</u> → <u>seznami</u> ; velja za vso opremo - tudi za opremo z < 3 kg hladilnega plina! • Hladilne enote tovarnjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov: vse naštetе dejavnosti lahko opravljajo samo serviserji, ki imajo spričevalo kategorije A1 in so zaposleni pri vzdrževalcu te opreme (podjetje se ne vpiše v evidenco pooblaščenih podjetij).
Ravnanje z iztrošeno opremo in odpadnimi plini	• pred oddajo opreme zbiralcu tovrstnih odpadkov, je treba F plin zajeti – končni zajem → PP vpiše to v Evidenco o opremi; • odpadni plin običajno odpelje pooblaščen podjetje, kar se zabeleži v »Evidenco o opremi« • UP tako opremo odjavi preko spletne aplikacije http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/ → (uporabniško ime in geslo)