

VGB MARIBOR d.o.o.

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska cesta 47

1000 Ljubljana

Projekt št.: 036785Prejeto
dne: **11. 10. 2017**

Rešuje: _____

Datum: 10. 10. 2017

Številka soglasja: POG-39/2017

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS št. 83/94, 32/06, 28/15), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS št. 3/94, 81/97), Odloka o načinu opravljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Ur. l. RS št. 85/11), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS št. 26/16) in Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav (Ur. l. RS št. 42/17), Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Ur. l. RS št. 56/15), Zakona o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/12), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS št. 68/04, 108/08, 50/14, 81/15), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 42/17) ter 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), izdaja Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. naslednje

PROJEKTNE POGOJE

ureditev visokovodnih razmer v Slovenj Gradcu, je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Na območju trase razbremenilnika varianta 1 in 2 potekajo vodi GJI in sicer javni vodovod in kanalizacija.
2. Situacija vodov GJI je razvidna iz priložene situacije.
3. Natančnejše podatke o obstoječih vodih GJI na območju predvidene gradnje si lahko pridobite pri Javnem podjetju Komunala, d.o.o., Enoti STS, Oddelku Katastra.
4. Pri izvedbi del je potrebno na mestih, kjer potekajo naši vodi GJI (vodovod-g. Vocovnik Tone 041 781 925, kanalizacija-g. Mlakar Gregor 031 626 568, plinovod in toplovod-Plaz Darijan 051 610 750) upoštevati navodila nadzornih organov upravljavca vodov Javnega podjetja Komunala d.o.o., ki jih je potrebno najmanj 14 dni pred pričetkom del, pisno obvestiti o začetku izvajanja del, da zagotovijo nadzor nad izvedbo del in pregledajo in potrdijo pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeno knjigo.
5. Vsa križanja, varovanja in odmiki z obstoječimi vodi GJI in trajno grajenimi objekti, se morajo izvesti v skladu s tehničnimi pogoji.
6. V bližini komunalnih vodov je potrebno zemeljska dela vršiti ročno. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo. Za čas gradnje je potrebno preprečiti vnos gradbenega materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo.
7. Pod izkopanimi komunalnimi vodi je potrebno teren ustrezno utrditi.
8. Zasipanje odkopanih vodov GJI je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščenih oseb predstavnikov upravljavca naših vodov GJI pisno potrjeno, da so vodi nepoškodovani.

9. Pred pričetkom del je potrebno pri Javnem podjetju Komunala d.o.o. oddelek Katastra, naročiti zakoličbo komunalnih vodov in naprav in nadzor nad izvajanjem del v bližini komunalnih vodov.
10. Stroški zaščite komunalnih vodov, ter morebitne poškodbe na komunalnih vodih gredo v breme investitorja.
11. Po izgradnji je potrebno vse spremembe in križanja na vodih GJI geodetsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster GJI Javnega podjetja Komunala d.o.o., Oddelek Katastra in morajo ustrezati obstoječim standardom.
12. Projektne pogoje veljajo dve leti.

Obrazložitev:

Investitor Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana namerava zmanjšati poplavno ogroženost urbanega mestnega območja pred poplavami visokih vod Homšnice na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V ta namen je projektant Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. z vlogo z dne 3.10.2017 zaprosil naslovni organ skladno s 50. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 102/04 ZGO-1-UPB-1 s spremembami) za določitev projektne pogojev. Vlogi je predložil Idejno zasnovo štev. 3720-17.

Ti projektne pogoje so podlaga za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena gradnja bo mogoča le, če bo na projektne rešitve iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljeno soglasje.

Soglasje bo izdano na podlagi ponovne vloge in projektne dokumentacije.

Pripravila:
Branka Slemenik, inž. geod., dipl. ekon.



JAVNO PODJETJE KOMUNALA
SLOVENJ GRADEC d.o.o.
PAMEČE 177A
2380 SLOVENJ GRADEC

Direktor:
Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.

Priloga:
Situacija GJI

Vročiti:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana
- Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. , Glavni trg 19c, Maribor
- arhiv, tu

Situacija GJI

Legenda

-  plinovod
-  vodovod
-  kanalizacija
-  mešana
-  fekalna
-  meteorna

Merilo 1:6.000

Javno podjetje Komunala
Slovenj Gradec d.o.o.

Izdelala: Branka Slemenik,
ing. geod.
Datum: 10.10.2017

