



Ljubljana, 6.3.2017

Št. dokumenta: VOK-350-013/2017-002

Št. smernic: SM-5/17K



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MU,
Oddelek za urejanje prostora,
POLJANSKA CESTA 28,
1000 LJUBLJANA

Prejeto:	13-03-2017	Sig. z.:	ToL
Številka zadeve:	3505-25/2015-32	Prih.:	
		Vredn.:	



Zadeva: **Smernice k osnutku prostorskega akta - OPPN 377 Gramoznica Gameljne - za vzhodni del ŠG-471 - kanalizacija**

Spoštovani!

V Razvojno službo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. smo prejeli poziv za pridobitev smernic k osnutku prostorskega akta - Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471, ki ste nam ga poslali skupaj z dopisom št. 3505-25/2015-19 z dne 14.2.2017.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) vam po pregledu osnutka za pridobitev smernic »Občinski podrobni prostorski načrt 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471 izdelanega januarja 2017, katastra kanalizacije ter obstoječe projektne dokumentacije na bližnjem območju, v nadaljevanju podajamo smernice za kanalizacijo na predmetnem območju.

1.0. SPLOŠNI POGOJI

1.1 Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki.

1.2 Pri odvajanju padavinske vode iz utrjenih površin je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS št. 47/05).

2.0 POSEBNI POGOJI

2.1. Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je ureditev vzhodnega dela Gramoznice Gameljne. Nahaja se v območju katastrske občine Gameljne in leži južno od poti Spodnje Gameljne in Zgornje Gameljne, ki se priključuje na avtocestni priključek Ljubljana Šmartno. Cesta Zgornje Gameljne, ki na severu poteka do naselja Srednje Gameljne deli območje obravnave na vzhodni in zahodni del. Na zahodnem delu območja so vzpostavljene kmetijske površine. Vzhodni del pa je degradiran, saj gramoznica ne opravlja več funkcije pridobivanja mineralnih surovin, zato je potrebna sanacija.

Med EUP ŠG-470 in EUP ŠG-471 poteka obstoječa javna pot za pešce, ki se na jugu izteče na obrežje Save.

Deponiranje materiala se izvede z vgrajevanjem materiala po plasteh s sprotnim utrjevanjem. Deponiran material bo pretežno glinasto meljasta do peščena zemljina ter mešani prodnato-peščeni do zaglinjeni material.

Deponija materiala se po končanem deponiranju pripravi za rekultivacijo v kmetijska zemljišča. Izboljša se ekološko stanje tal tako, da se zagotovi ustrezno debelino in kvaliteto tal za kmetijsko pridelavo.

2.2. Na obravnavanem območju, ki je predmet OPPN, javno kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno, poteka pa skozi naselje Spodnje Gameljne javni kanal za komunalno odpadno vodo B DN 300 mm zgrajen leta 1981. V bližini je Čistilna naprava Gameljne.

Ob avtocestnem priključku Ljubljana – Šmartno je zgrajen javni komunalni odpadni kanal PVC d 400 mm, zgrajen leta 1985, kamor se bo navezal tlačni vod po ukinitvi Čistilne naprave Gameljne in gradnji ČP na lokaciji ČN Gameljne po eni od variant načrtovanih v Strokovnih podlagah s področja vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta MOL - izvedbeni del št. 3333K, izdelal JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Ena od variant predvideva gradnjo kanala v trasi bodoče ceste Šmartno – Gameljne, ki bo potekala severno od gramoznice.

2.3. V primeru postavitve začasnih objektov v času izvedbe in za potrebe deponiranja materiala (kontejner z garderobami ter ostali začasni objekti za potrebe izvajanja deponije) je potrebno predvideti tudi začasne, mobilne sanitarije, ter zagotoviti termine rednega odvoza oziroma praznjenja le-teh.

2.4. Prav tako je potrebno urediti plato za morebitno parkiranje tovornih vozil in zagotoviti varovanje pred izlitjem nevarnih tekočin.

2.5. Na deponijo ni dovoljeno odlagati odpadkov nepredvidene in neprimerne sestave. Zagotoviti je potrebno nadzor in sledljivost vgrajenega materiala, ki se ga lahko pripelje le iz lokacije izgradnje protipoplavnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane.


2.6. Na območju deponije je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati odtok padavinskih voda s površin deponije. Odvajanje padavinskih voda s površin deponije se uredi z izvedbo ponikovalnega jarka ob vznožju ježe.

2.7. Območje predvidenih posegov leži po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) v ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Simona Viršek




Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič



Direktor Tehnično investicijskega sektorja:

Jože Bogolin



Dostaviti:

- naslovník,
- glavni arhiv podjetja.

