



Ljubljana, 8.3.2017

Št. dokumenta: VOK-350-014/2017-005

Št. smernic: SM-5/17V



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MU,
Oddelek za urejanje prostora,
POLJANSKA CESTA 28,
1000 LJUBLJANA



Prejeto:	13-03-2017	Sig. z:	TOL
Številka zadeve:	3505-25/2015-33	Pril.:	
		Vredn.:	

Zadeva: **Odgovor na poziv za pridobitev smernic k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 Gramoznica Gameljne – vzhodni del ŠG-471**

Spoštovani!

Na podlagi vašega poziva (št. dopisa: 3505-25/2015-19 z dne 14.2.2017) za pridobitev smernic k osnutku prostorskega akta navedenega v naslovu, vam po pregledu dostavljenega gradiva: Občinski podrobni prostorski načrt 377 Gramoznica Gameljne - osnutek, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 8063 v januarju 2017 in stanja na področju vodovoda ter druge projektne dokumentacije za predmetno območje, shranjene v arhivu JP VODOVOD-KANALIZACIJA, v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in dopolnitve) posredujemo smernice, ki morajo biti upoštevane pri pripravi prostorskega akta.

Območje obravnave se nahaja v območju katastrske občine Gameljne in leži južno od poti Spodnje Gameljne in Zgornje Gameljne, ki se priključuje na avtocestni priključek Ljubljana Šmartno. Območje OPPN se prometno navezuje na makadamsko javno pot za pešce, ki poteka med kmetijskimi površinami in se na zahodu naveže na lokalno cesto LC 213091 na odseku Šmartno – Gameljne – Črnuče pred avtocestnim priključkom Ljubljana – Šmartno.

1.0. SPLOŠNI POGOJI

- 1.1. Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki ter še posebej Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12) in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 59/14), ki velja za območje Mestne občine Ljubljana.

2.0. POSEBNI POGOJI

- 2.1 Na obravnavanem območju javno vodovodno omrežje ni zgrajeno in tudi ni predvidena gradnja javnega vodovodnega omrežja, niti gradnja vodovodnih priključkov,
- 2.2 Območje OPPN 377 se nahaja v VVO II b – vodovarstveno območje z manj strogim režimom varovanja. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS št 43/2015) dopušča na VVO II b spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali

odstranjevanjem zemljine, če je pridobljeno za poseg vodna soglasje ter izvedena analiza tveganja za onesnaženje in če je tveganje sprejemljivo,

- 2.3 Z načrtovanim odlokom se načrtuje odlaganje izkopnega materiala do kapacitete 250.000 m³ v okviru izgradnje protipoplavnih ukrepov, ki se načrtujejo z Državnim prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13) (v nadaljnjem besedilu: DPN) ter sanacija gramoznice Gameljne – vzhodni del v površine, primerne za kmetijsko dejavnost na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom VVO II b, zato je pri načrtovanju treba dosledno upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) in Uredbe o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmaceutskih sredstev in lahkih kloriranih ogljikovodikov (Uradni list RS, št. 102/03, 41/04-ZVO-1, 120/04, 7/06), kar je v osnutku OPPN tudi navedeno,
- 2.4 Z načrtovanim odlokom se načrtuje izboljšanje stanja tal z nasipavanjem zemljišč za vzpostavitev novega stanja tal. Izboljšanje stanja tal se bo izvajalo z nasipavanjem izkopnega materiala, ki bo nastal pri izvedbi 1A etape vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane. Pri izkopu se pričakuje glinasto meljasta do peščena zemljina, oziroma mešani prodno-peščeni do zaglinjeni material. Na celotnem območju je treba izvesti nasipavanje z zemljino do nivoja sosednjega okoliškega terena,
- 2.5 Pri vgradnji materiala se mora vzpostaviti sledljivost vgrajenega material in zagotoviti nadzor, da se vgrajuje le izkopan material z lokacije izvedbe 1A etape vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane,
- 2.6 Kakršnokoli odlaganje materiala nepredvidene in neprimerne sestave, ki bi lahko bil onesnažen ali kontaminiran in imel negativen vpliv na kakovost podzemne vode, je prepovedano.
- 2.7 Prevoz in vgradnja materiala se lahko opravlja le s tehnično brezhibnimi vozili in mehanizacijo, ki mora biti opremljena z nevtralizacijskim sredstvom,
- 2.8 Vzdrževalna dela na gradbenih strojih (npr. menjava olja) lahko izjemoma potekajo na območju gradbišča na za to predvideni in za naftne derivate neprepustni utrjeni površini, tako da ne pride do izliva naftnih derivatov v tla in podzemno vodo. Redno se mora preverjati puščanja motornih olj, maziv ipd,
- 2.9 V primeru izteka goriv in maziv je potrebno takoj uporabiti nevtralizacijsko sredstvo in onesnaženo zemljino takoj odstraniti.

Lep pozdrav.

Pripravi(a):

Tomaž Ervin Schwarzbartl

Branka Bračič Železnik

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Direktor Tehnično investicijskega sektorja:

Jože Bogolin

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja.

