



JPE3000583623

IZVO-R d.o.o.	
Številka:	4446
Projekta:	27. 09. 2018
Podpis:	



energetika ljubljana

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI - 1001 Ljubljana

telefon n.o.: +386 1 588 90 00

faks: +386 1 588 91 09

TRR: 02924-0253764022

e-mail: info@energetika-lj.si

IZVO-R D.O.O.
POT ZA BRDOM 102
1000 LJUBLJANA

naš znak: JPE-351-1947/2017 -5082402

datum: 24.09.2018

vaš znak: K-36-S/18

SISTEM ZEMELJSKEGA PLINA

Na osnovi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v **Občini Dobrova – Polhov Gradec** (Uradni list RS, št. 77/2012) izdajamo

SOGLASJE H GRADNJI

za objekt: ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBČINI DOBROVA POLHOV GRADEC ZA 1B ETAPO, "UREDITEV GRADAŠČICE V ŠUJICI"

lokacija: Dobrova - Polhov Gradec, Šujica, 12, 13, 14/2, 14/3, 16/2, ...

investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, LJUBLJANA

Na osnovi predložene projektne dokumentacije: Načrt ureditve Gradaščice v Šujici PZI (št. K36-S/18, avgust 2018, IZVOR-K d.o.o.) in dopolnitev z dne 19.09.2018 izdajamo soglasje h gradnji za zgoraj navedeni objekt.

Pred in med gradnjo mora investitor:

1. Predvidena gradnja objekta posega v varovalni pas distribucijskega plinovodnega omrežja.

POSEG V VAROVALNI PAS OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA PLINOVODNEGA OMREŽJA

2. Najmanj 1 teden pred začetkom del mora investitor pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Katastrska služba (kontaktna oseba je g. Miha Kuzmič tel.: 01/5889-602 ali 041 527-450), zakoličbo distribucijskega plinovodnega omrežja. V naročilu morate obvezno navesti naš znak.

3. Najmanj 1 teden pred začetkom del mora investitor pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Distribucijska služba (tel.: 01/5889-411) nadzor nad izvajanjem del na področju obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja. V naročilu morate obvezno navesti naš znak.
4. Gradbena dela v bližini distribucijskega plinovodnega omrežja (vzporedna vodenja, križanja, itd.) je treba obvezno izvajati z ročnim izkopom.
5. Križanje in vzporedna vodenja komunalnih napeljav z distribucijskim plinovodnim omrežjem je treba izvesti v skladu z načrtom, ki je osnova za izdajo tega soglasja in v skladu z veljavnimi predpisi. Pred zasutjem gradbene jame je treba obvestiti Energetiko Ljubljana, Distribucijska služba (faks.: 01/5889-409, tel.: 01/5889-411), da bo preveril ali je zavarovanje in križanje z distribucijskim plinovodnim omrežjem pravilno izvedeno.
6. To soglasje in situacijski načrt z vrisanim distribucijskim plinovodnim omrežjem mora biti obvezno na gradbišču.
7. **Vsako poškodbo obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja mora investitor oz. izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s plinom (tel.: 01/5889-446).**
8. Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, izgub plina, zmanjšanje prihodkov zaradi izpadov omrežja in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

PRESTAVITEV DELA OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA PLINOVODNEGA OMREŽJA (oznaka S-3100 in S-3134)

1. Izvedel prestavitev dela glavnega plinovoda v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana (Uradni list RS, št. 25/2008).
2. Poskrbel, da bo izvedba prestavitve dela glavnega plinovoda v skladu s projekti za izvedbo in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave (www.energetika-lj.si).
3. Najmanj 1 teden pred začetkom del mora investitor pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Sektor za investicije in razvoj (tel.: 01/5889-601, e-naslov: simona.bolaric@energetika-lj.si) nadzor nad izvajanjem del na področju prestavitve distribucijskega plinovodnega omrežja. V naročilu morate obvezno navesti naš znak.
4. Prestavitvena in priključitvena dela glavnega distribucijskega plinovoda je možno izvesti samo v času izven ogrevalne sezone, od 15.05. do 15.09. tekočega leta.
5. Fizični priklop na obstoječe omrežje in zaplinjanje glavnega plinovoda izvaja izključno Energetika Ljubljana.

6. Poskrbeti mora, da bo izvršen posnetek in vris prestavljenega glavnega plinovoda v kataster energetskih in komunalnih vodov.
7. Za izvedbo predstavitev glavnega plinovodnega omrežja mora investitor Energetiki Ljubljana poslati kopijo uporabnega dovoljenja, takoj ko ga pridobi.

To soglasje velja dve leti od datuma izdaje. Priloženo dokumentacijo smo obdržali za svojo evidenco.

Soglasje pripravil:

Boštjan KUZMAN

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik direktorja

Sektorja za investicije in razvoj



V vrednost:

- JPE-351-1947/2017
- Simona Bolarič, tu
- S-3100
- S-3134



Ljubljana, 28.9.2018

Št. dokumenta: VOK-351-3583/2018-007

Št. soglasja: S-1509-18K

IZVO-R d.o.o.
POT ZA BRDOM 102

1000 LJUBLJANA



IZVO-R d.o.o.	
Številka:	4458
Prejeto:	03. 10. 2018
Podpis:	

SOGLASJE H GRADNJI - KANALIZACIJA

Investitor: RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, HAJDRIHOVA
ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA
LJUBLJANE IN NASELJ V OBČINI DOBROVA - POLHOV GRADEC - ETAPA 1B - UREDITEV
GRADAŠČICE V ŠUJICI - NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

Katastrska občina: ŠUJICA, DOBROVA

Parcelna št.: po seznamu

Naslov objekta: Šujica, Dobrova - Polhov Gradec

Projektna dokumentacija: PZI št.: K36-S/18, IZVO-R d.o.o., avgust 2018

Kanalizacijsko omrežje: ločen sistem

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 22.8.2018

Soglasje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17-popr.) in na podlagi 26. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Dobrova-Polhov Gradec (Ur. l. RS, št. 83/07 in 104/15), kot sledi:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Upoštevani morajo biti predpisani odmiki od obstoječe javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov. Križanja kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova kanalizacije ter objektov.
3. Pred začetkom in po koncu gradnje je potrebno na obeh odsekih javne kanalizacije, ki jih predmetne ureditve tangirajo, naročiti pregled kanalov s TV kamero, v času gradnje pa zagotoviti nadzor s turni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
4. V primeru, da v času gradnje pride do poškodb kanalizacije, je te poškodbe potrebno sanirati. Stroške sanacije krije investitor.
5. Križanje z javno kanalizacijo mora biti pravilno izvršeno, da bo možna kasnejša rekonstrukcija oz. vzdrževanje javne kanalizacije.

6. Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo objekta oz. da začenja izvajati dela in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom gradnje oz. izvajanjem del, zaradi nadzora gradnje, na naslov JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Sektor Kanalizacija, Služba za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, tel. št. 01/58 08 227.
7. Zakoličbo obstoječe javne kanalizacije je potrebno pisno naročiti 15 dni pred pričetkom del pri JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90 (kataster - tel. 01 58 08 393). Pisnemu naročilu je potrebno predložiti naročilnico.
8. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
9. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
10. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Dobrova-Polhov Gradec (Ur. l. RS, št. 83/07 in 104/15). Soglasje velja 2 leti od izdaje.

Priloga
Robert Andrejaš



Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar