



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

Krekov trg 9, 3000 Celje

T: 01 425 27 11
F: 03 425 27 33
E: irsop.oe-ce@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih borcev 18 8280 Brestanica
Naprava / lokacija: Kurilna naprava za proizvodnjo elektrike
Datum pregleda: 29.8.2019
OVD št.: Zavezancu je bilo dne 14.12.2007 s strani ARSO izdano OVD št. 35407-14/2006-18 za obratovanje kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 947,38 MW, katero se nanaša na 17 nepremičnih tehnoloških enot. Dne 30.5.2014 je ARSO izdala zavezancu tudi odločbo št. 35406-17/2013-39 o spremembi OVD, s katero je spremenila nazivno vhodno toplotno moč kurilne naprave na 1338,1 MW, hkrati pa zavezancu izdala tudi okoljevarstveno soglasje za izgradnjo plinskih blokov 4X40-70 MW. Zavezanec ima torej OVD za obratovanje kurilne naprave, ki je po določbah 11. točke izreka OVD št. 35407-14/2006-18 poteklo januarja 2018, vendar se bo časovno omejena veljavnost OVD, skladno z novimi določbami t.i. IED direktive, pri prvi naslednji spremembi spremenila v veljavnost za nedoločen čas
Usklajenost z OVD: DA
Zaključki / naslednje aktivnosti: Na ARSO sta v reševanju dve zavezančevi vlogi za spremembo OVD, ena z dne 8.9.2017 in druga z dne 16.8.2019. V prvi gre za spremembe, ki so se zgodile med samim izvajanjem projekta izgradnje nove plinske turbine PB 6, pri drugi pa gre za posodobitev srednje kurilne naprave Steamblock s tremi novimi vročevodnimi kotli, potrebne pa bodo tudi spremembe mejnih vrednosti emisij v zrak zaradi spremembe zakonodaje. Zaradi obsežnosti vseh navedenih sprememb OVD bi bilo smiselno, zaradi boljše čitljivosti le-tega, izdati v celoti novo dovoljenje, z uveljavitvijo katerega bi prenehalo veljati sedanje – priporočilo je bilo dano tudi v okviru akcije »revizija OVD«.