



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b> JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
<b>Naprava / lokacija:</b> Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana
<b>Datum pregleda:</b> 27.11.2018
<b>OVD št.:</b> 35407-94/2006-15 z dne 3.11.2009, odločba o spremembi 35406-17/2012-7 z dne 31.1.2013, odločba o spremembi 35406-13/2014-2 z dne 25.3.2014
<b>Usklajenost z OVD:</b> Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup, in zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov in nevarnih snovi.  Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.  O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b> Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.