



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
Naprava / lokacija: Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
Datum pregleda: 20.9.2018
OVD št.: 35407-110/2006-7 z dne 28.5.2009, odločba o spremembi 35407-49/2011-4 z dne 24.10.2011
Usklajenost z OVD: <p>Emisije snovi v zrak: zavezanec zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa in trajne meritve skladno z izdanim OVD in tudi redno oddaja poročila ARSU;</p> <p>Emisije snovi in toplote v vode: zavezanec je v letu 2015 dodatno vgradil lovilec olj skladno s standardom SIST EN 858. Zavezanec ima nameščen še dodatni lovilec olj za potrebe pretakalne ploščadi (za oba lovilca olj vodi poslovnik in obratovalni dnevnik ter zagotavlja čiščenje). Za pripravo tehnološke vode zavezanec ne uporablja prepovedanih kemikalij, ki so prepovedana z OVD.</p> <p>Emisije hrupa: Zavezancu ni potrebno zagotavljati obratovalnega monitoringa za emisije hrupa.</p> <p>Svetlobno onesnaževanje: Zavezanec za razsvetljavo na območju naprave uporablja svetilke katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%.</p> <p>Ravnanje z odpadki: Zavezanec ima izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki za obdobje 4 let (2016 – 2020). Odpadke do oddaje ustrezno skladišči (odpadna olja v cisterni opremljeni z lovilno posodo).</p> <p>Skladišče nevarnih tekočin: Zavezanec hrani ekstra lahko kurilno olje v dveh nadzemnih rezervoarjih, ki sta opremljena z lovilno posodo – bazenom; opremljena sta s sistemom za opozarjanje na iztekanje nevarne tekočine. Ostale nevarne tekočine so hranjene v posebnem prostoru, katerega tla so nepropustna.</p> <p>Iz pregledanih poročil o obratovalnih monitoringih je razvidno, da zavezanec okolja ne obremenjuje čezmerno.</p>
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.