



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Belinka Perkemija d.o.o.
Naprava / lokacija: Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana
Datum pregleda: 27.11.2015
OVD št.: št. 35407-115/2006-19 z dne 4.9.2007 za proizvodnjo vodika in spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2010-8 z dne 30.12.2010, št. 35407-60/2011-1 z dne 4.11.2011 in št. 35406-20/2012-4 z dne 26.6.2012.
Usklajenost z OVD NE (navedi): Naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode obremenjuje okolje čezmerno, ker parameter mineralna olja 1X za več kot 50% presega mejno vrednost. Naprava na iztoku z odvajanjem industrijske odpadne vode presega mejne vrednosti, ki jih predvideva izdano okoljevarstveno dovoljenje v parametru pH, temperatura – delež, bor – faktor. Dne 1.2.2016 je bila izdana odločba, da mora zavezanec izvesti ukrepe, ki bodo zagotovili, da naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode ne bo več čezmerno obremenjevala okolja in, da dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v parametrih temperatura (delež vrednosti), bor, mineralna olja in bor – faktor ne bodo presegle mejnih vrednosti, ki jih predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov, oz. izdano okoljevarstveno dovoljenje. Ukrep je bil realiziran.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom inšpektorata, izredni pa po potrebi.