



INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Izpostava Ljubljana

Prule 27, 1000 Ljubljana

T: 01 230 50 24

F: 01 426 42 80

E: ljubljana.irsvndn@mors.si

www.mors.si

Številka: 0611-1341/2014-3

Datum: 12.01.2015

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi prvega odstavka 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1 in 40/14) ter 50. in 54. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 ZVPoz – UPB1, 9/11 in 83/12) po uradni dolžnosti v zadevi varstva pred požarom A.B. (v nadaljevanju zavezancu) naslednjo

O D L O Č B O

1. A.B. (v nadaljevanju: zavezanec) mora odpraviti naslednje pomanjkljivosti s področja varstva pred požarom:

- Izvesti meritve električnih in strelovodnih instalacij.

2. Rok za odpravo pomanjkljivosti je **31. 1. 2015**.

3. O odpravi pomanjkljivosti mora zavezanec takoj po pretečenih rokih za odpravo pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.

4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

O b r a z l o ž i t e v

1. Dne 14. 5. 2014 je bil opravljen redni inšpekcijski nadzor pri zavezancu. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno dejansko stanje, da zavezanec ni imel izvedenih meritev električnih in strelovodnih instalacij.

- Na nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavezanec nima opravljenih meritev električnih in strelovodnih instalacij, kot to določa Požarni red podjetja, kjer je navedeno, da je potrebno izvajati redne meritve električnih in strelovodnih instalacij. Glede na navedeno je zavezanec sicer izpolnil določilo 2. točke 35. člena ZVPoz, ki določa, da mora lastnik ali uporabnik poslovnih in industrijskih prostorov določiti požarni red, ki vsebuje ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporabe odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, tam, kjer je to prepovedano, odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela, iz požarno ogroženih prostorov in druge ukrepe ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov, vendar

pa ni poskrbel za izvedbo vseh navedenih ukrepov za varstvo pred požarom, kamor spadajo tudi meritve električnih in strelovodnih instalacij. Zavezanec mora zagotoviti izvedbo ukrepov, ki jih je v požarnem redu določil kot ukrep za preprečevanje možnosti nastanka požara ter vzpostaviti redno kontrolo in evidenco o izvajanju teh ukrepov, kar pa posebej določa drugi odstavek 12. člena Pravilnika o požarnem redu, kjer je opredeljeno, da se evidence o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, njihovem vzdrževanju, servisiranju, pregledih in preizkusih ter usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom vodijo v skladu s posebnimi predpisi. Zavezanec mora izvesti meritve električnih in strelovodnih instalacij, kot je določeno v prvi alineji 1. točke izreka te odločbe.

Rok za odpravo vseh pomanjkljivosti je 31. 1. 2015.

V skladu z določili 29. člena ZIN mora zavezanec takoj po preteku rokov obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavo Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana o odpravi pomanjkljivosti.

V skladu z določili 30. člena ZIN pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z določili 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10-UPB 5) oproščena plačila takse.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu te odločbe ministru za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Pritožba se vloži ali da ustno na zapisnik neposredno pri organu, ki je odločbo izdal.

Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,12 EUR na transakcijski račun IBAN: SI56 01100-8450051146, referenca: SI11 19135-7111002-00002012. V obrazcu UPN izpolnite polja: Koda namena: GOVT; Namen/rok plačila: Plačilo upravne takse; BIC banke prejemnika: BSLJSI2X; Ime in naslov prejemnika: MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Dokazilo o plačilu upravne takse je potrebno dostaviti na Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.

Vročiti:
Zavezancu po ZUP-u

INŠPEKTOR