

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Amonij	mg/L	Omrežje, vodohran, hidrant	4	0	100.0%	0.015	0.0125						Končan
Barva	/m	Omrežje, vodohran, hidrant	4	0	100.0%	0.2	0.2						Končan
Clostridium perfringens (vkjučno s sporami)	/100mL	Omrežje, vodohran, hidrant	6	2	66.7%	17	0	10	dokumentirano trajno onesnaževanje	Obveščanje uporabnikov in posredovanje potrebnih priporočil v primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode, prekuh.	Takoj - ne več kot 1 dan	2	Končan
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Omrežje, vodohran, hidrant	6	0	100.0%	301	275						Končan
Koliformne bakterije [MPN]	/100mL	Omrežje, vodohran, hidrant	15	0	100.0%	0	0						Končan
Motnost (NTU)	NTU	Omrežje, vodohran, hidrant	7	1	85.7%	1.3	0.4	1.3	vzrok na vodovarstvenem območju	Obveščanje uporabnikov in posredovanje potrebnih priporočil v primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode, prekuh.	Takoj - ne več kot 1 dan	1	Končan
Okus		Omrežje, vodohran, hidrant	6	0	100.0%	1	0						Končan
Vonj		Omrežje, vodohran, hidrant	6	0	100.0%	0	0						Končan
pH vrednost		Omrežje, vodohran, hidrant	6	0	100.0%	8	7.75						Končan
Število kolonij pri 22°C	/mL	Omrežje, vodohran, hidrant	15	0	100.0%	46	4						Končan
Število kolonij pri 37°C	/mL	Omrežje, vodohran, hidrant	15	0	100.0%	42	0						Končan

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Enterokoki	/100mL	Omrežje, vodohran, hidrant	5	0	100.0%	0	0						Končan
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Omrežje, vodohran, hidrant	15	0	100.0%	0	0						Končan

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Atrazin	µg/L	Omrežje, vodohran, hidrant	1	0	100.0%	0.007	0.007						Končan
Desetil-atrazin	µg/L	Omrežje, vodohran, hidrant	1	0	100.0%	0.009	0.009						Končan

Dodatni podatki območja za leto nadzora
Spletni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/ https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/
Način obveščanja: Za hitro in uspešno reagiranje ob izrednih dogodkih na vodovodnem sistemu pitne vode se je potrebno posluževati telefonov. Vse dogovore in rešitve je potrebno tudi pisno potrditi. Ob prejemu informacije, da je prišlo do izrednega dogodka, mora vzdrževalec - vodja del takoj, najkasneje v dveh urah pripraviti obvestilo za seznanitev z ukrepi vseh uporabnikov in poskrbeti, da bo obvestilo izobešeno na vseh oglasnih deskah pri vseh uporabnikih. Prav tako obvešča uporabnike, ko ukrepi niso več potrebni.
Načrtovane izboljšave: V načrtu za leto 2020-2021 je izvedba priklopa uporabnikov na javni vodovod Mokronog.