

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JEDRSKO VARNOST
Železna cesta 16, p.p.5759, 1001 LJUBLJANA

DATUM	11. 03. 2013	Vrednost
Številka	370-1/2006/57	Priloge
Org. en.		JV

GEN energija, d.o.o.
Vrbina 17, 8270 Krško

T: + 386 7 491 01 12
F: + 386 7 490 11 18

info@gen-energija.si
www.gen-energija.si

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
dr. Andrej Stritar, direktor
Litostrojska cesta 54

1000 Ljubljana

S.C.

Vaš znak: /

Naš znak: GEN/2013/250

Vrbina, 27.02.2013

Zadeva: Seznanitev z IRSN pismom in odgovorom

Spoštovani dr. Stritar,

GEN energija d.o.o. v sklopu geotehničnih, geoloških in seizmoloških analiz s konzorcijem IRSN, BRGM, ZAG in Geološki zavod RS izvaja raziskave in študije katerih namen je podrobno raziskati bodočo potencialno lokacijo JEK2. V januarju 2013 se je eden od konzorcijskih partnerjev – IRSN odločil za enostransko interpretacijo do takrat znanih vmesnih rezultatov (Priloga 1). O tem pismu smo vas predhodno že ustno obvestili, sedaj pa vam pismo IRSN pošiljamo v Prilogi 1. IRSN pismo naslavlja tematiko karakterizacije Libenske strukture, kjer je konzorcij raziskoval Libno in izdelal vmesno poročilo "Paleoseismological trenches on the Libna Hill" (Priloga 3), katerega vsebino so prispevali vsi člani konzorcija.

Na vmesne rezultate raziskav oziroma interpretacijo IRSN se je GEN energija skupaj s preostalimi člani konzorcija in zunanjim svetovalcem odzvala z izvedbo dodatnih analiz in mnenj. Interpretacija IRSN je v nasprotju z interpretacijo ostalih pogodbenih partnerjev, ki ugotavljajo, da strukture na Libni glede na rezultate dosedanjih preiskav ni možno dokončno opredeliti. Vmesni rezultati PFDHA analize pa v skladu z neodvisnim pregledom le-te (priloga 6) prikazujejo, da bi bilo dodatno tveganje zaradi potencialne prelomnice na Libni zanemarljivo.

Vmesne ugotovitve dodatnih analiz in stališča ostalih partnerjev vam podajamo v prilogah 3-9, ki so tudi sestavni del odgovora GEN energije na pismo IRSN. Odgovor GEN energije je v Prilogi 2.

GEN energija skupaj z ostalimi partnerji strokovnega konzorcija, ki je izvajal raziskave, želi strokovno in vsebinsko razrešiti odprta vprašanja v nadaljnjih raziskavah in študijah v katere bodo poleg sedanjih preostalih članov konzorcija vključen tudi zunanji svetovalec Paul C. Rizzo Associates, Inc..


S spoštovanjem,



ENERGIJA

GEN energija, d.o.o.
Vrbina 17
8270 Krško

Martin Novšak,
direktor GEN energija, d.o.o.



GEN energija, d.o.o.
Vrbina 17, 8270 Krško

T: + 386 7 491 01 12
F: + 386 7 490 11 18

info@gen-energija.si
www.gen-energija.si

V vednost:

1. Nuklearna elektrarna Krško.

Priloge:

1. IRSN pismo, IRSN/DIR/2013-00010, Fonteney-aux-Roses, Francija, 9.1.2013.
2. GEN energija, Odgovor na IRSN pismo (GEN response to IRSN), Ref: GEN/2013/249, Krško, Slovenia, 26.2.2013.
3. GeoZS, "Paleoseismological trenches on the Libna Hill", Revision 1, Version 7, Geotechnical, Geological, and Seismological (GG&S) Evaluations for the New Nuclear Power Plant at the Krško Site (NPP Krško II), Ljubljana, Slovenia, 2011.
4. Paul C. Rizzo Associates, Inc., "Review and Comments, BRGM Consortium Report, Paleoseismological Trenches on the Libna Hill Krško II, Revision 2".
5. GEN, "GEN Comments on the "Paleoseismological trenches on the Libna Hill", TP-012, Krško, Slovenia, 2011.
6. Final Peer Review Panel Letter on the development of PFDHA, Pittsburgh, PA, ZDA, 20.1.2013.
7. Paul C. Rizzo Associates, Inc., Technical position paper Libna fault response to IRSN/DIR/2013-00010, Project No. 12-4835, Pittsburgh, PA, ZDA, 15.2.2013.
8. GeoZS pismo, Ref: 128-1130/2013, Ljubljana, Slovenija, 13.2.2013.
9. BRGM pismo, Ref: DRP/DIR/13-063, Orleans, Francija, 19.2.2013.