



Številka: 3570-13/2021/74

Datum: 4. 12. 2023

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) izdaja na podlagi 114. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O), 45. in 47. člena Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Pravilnik JV9, Uradni list RS, št. 81/16 in 76/17 – ZVISJV-1) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) na vlogo Nuklearne elektrarne Krško, d.o.o. (NEK), ki jo zastopa predsednik uprave Gorazd Pfeifer, v upravni zadevi »**Odobritev tretjega občasnega varnostnega pregleda (PSR3)**« naslednjo

ODLOČBO

1. Potrjuje se poročilo o občasnem varnostnem pregledu, ki obsega dokumenta:
 - a. PSR3-NEK-9.3, »The 3rd NEK Periodic Safety Review – Summary Report and Global Assessment of Plant Status«, Rev. 0, June 2023, ter
 - b. PSR-NEK-9.2, »Implementation Action Plan (IAP), Rev. 0, June 2023.S tem NEK izpolnjuje pogoj za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za obratovanje objekta.
2. NEK mora izvedbo načrta sprememb in izboljšav zaključiti najkasneje do 4. 12. 2028.
3. NEK mora dvakrat letno na URSJV dostaviti poročilo o poteku in napredku izvedbe načrta sprememb in izboljšav. Rok za dostavo polletnih poročil na URSJV je do 30. 1. oz. 30. 7. v vsakem letu. Prvo polletno poročilo mora NEK poslati do 30. 7. 2024.
4. NEK mora načrt sprememb in izboljšav, ki izhaja iz pregleda varnostne vsebine Fizično varovanje izvajati in zaključiti ločeno v skladu z zahtevami za varovanje tajnih podatkov. Pri izvedbi načrta sprememb in izboljšav mora upoštevati rok izvedbe ter zahteve za poročanje v skladu z odločbo št. 3571-4/2020/7 z dne 16. 8. 2023.
5. NEK mora dostaviti na URSJV dopolnjen povzetek poročila o občasnem varnostnem pregledu v slovenščini do 4. 3. 2024.
6. NEK mora po zaključku izvedbe načrta sprememb in izboljšav pripraviti pregledno poročilo o izvedbi vseh sprememb in izboljšav in ga predložiti na URSJV do 4. 6. 2029. Poročilo mora vsebovati opis izvedenih priporočil in izboljšav ter analizo učinkov na varnost obratovanja objekta.
7. NEK mora najkasneje do 4. 6. 2030 na URSJV podati vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe četrtega občasnega varnostnega pregleda.
8. NEK mora najkasneje do 4. 6. 2033 podati vlogo za potrditev poročila o četrtem občasnem varnostnem pregledu.
9. Posebni stroški za izdajo te odločbe niso zaznamovani.



Obrazložitev

NEK je 29. 6. 2023 v skladu s 114. členom ZVISJV-1 in 45. členom pravilnika JV9 na URSJV podal vlogo št. ING.DOV-225.23/2332 za potrditev poročila o PSR3, ki obsega dva dokumenta. Prvi je zbirno poročilo s celovito oceno varnosti, drugi pa je izvedbeni akcijski načrt oz. načrt sprememb in izboljšav. Vloga je v prilogi vsebovala vsa tematska poročila o pregledu posameznih varnostnih vsebin, poročila o razvrščanju najdb PSR3 po varnostni pomembnosti, o akcijskem načrtu PSR3 ter zbirno poročilo o PSR3, ob tem pa še strokovno mnenje pooblaščenice organizacije ter slovenski prevod poročila o PSR3.

Odločba št. 3570-2/2011/97 z dne 30. 5. 2014, s katero je URSJV potrdila poročilo o drugem občasnem varnostnem pregledu, določa v točki 5 izreka, da mora NEK najkasneje do 30. 12. 2023 podati vlogo za odobritev poročila o PSR3. Ugotavljamo, da je NEK zahtevo navedene odločbe izpolnil v predpisanem roku.

URSJV je z odločbo št. 3570-7/2020/22 z dne 23. 12. 2020 odobrila program tretjega občasnega varnostnega pregleda »The Third NEK Periodic Safety Review Program«, NEK ESD-TR-03/20, Rev. 1« (v nadaljevanju PSR3), ki določa vsebino, obseg in časovni načrt izvedbe PSR3. Odločba za odobritev programa PSR3 vsebuje tudi zahtevo za poročanje o poteku in napredku PSR3, kar je NEK izvajal v predpisanih rokih ter je tako izpolnil tudi zahtevo iz 45. člena pravilnika JV9.

Med potekom PSR3 je URSJV prejela tematska poročila o pregledu posameznih varnostnih vsebin ter najdbami oz. neskladji. Po pregledu teh poročil je URSJV nanje podala pripombe, ki so bile kasneje usklajene z NEK in izdelovalci poročil, ki so zunanji izvajalci na strani NEK. O dogovorih na sestankih so bili sestavljeni zapisi, ki so zbrani v tem spisu št. 3570-13/2021, zaključki pa so bili nato dodani v priloge teh tematskih poročil. Potrjena tematska poročila so bila podlaga za naslednji proces, ki obsega določitev varnostne pomembnosti najdb PSR3, oblikovanje posameznih akcij ter njihovo razvrščanje v akcijski načrt.

URSJV je pregledala prejeta poročila ter podala dodatne predloge za izvedbo izbranih akcij na osnovi ustrezne utemeljitve. V skladu s pripombami je NEK razširila akcijski načrt s temi akcijami. V tej fazi izvedbe PSR3 je vzporedno potekal tudi neodvisni pregled s strani pooblaščenice organizacije, ki je tudi sama podala predloge za dopolnitev dokumentacije. Proces izvedbe PSR3 se je zaključil z izdelavo poročila o PSR3, ki ga je pregledala pooblaščenica organizacija in o ugotovitvah pripravila strokovno mnenje »Final Independent Evaluation Review (FIER) of The NEK 3rd Periodic Safety Review (PSR) NUCCON / PSR3-FIER 2023, Rev. 0«. V strokovnem mnenju so podani predlogi izboljšav za naslednji PSR, zaključek strokovnega mnenja pa je, da je poročilo o PSR3 sprejemljivo ter da je NEK tako varna kot to določa projekt elektrarne in sposobna nadaljnjega varnega obratovanja.

NEK je naknadno 13. 11. 2023 v akcijski načrt dodala še akcijo PSR3 1.4-013, ki obravnava toplotno utrujanje primarnih cevovodov.

URSJV ugotavlja, da je NEK opravil občasni varnostni pregled in je v skladu z 114. členom ZVISJV-1 podal vlogo za potrditev poročila o PSR3. Poročilo o PSR3 je usklajeno s 45. in 47. členom JV9 in s programom PSR3. Načrt sprememb in izboljšav PSR3 je pripravljen v skladu s 47. členom JV9, saj vsebuje podroben opis akcij in roke za izvedbo v roku, določenem v 5. odstavku 45. člena JV9. V zaključkih poročila o PSR3 in strokovnega mnenja ter z upoštevanjem načrta sprememb in izboljšav je ustrezno utemeljeno, da je varnost objekta zagotovljena in da lahko varno obratuje do izvedbe naslednjega četrtega PSR. V skladu s 7. odstavkom 114. člena ZVISJV-1 je s potrditvijo poročila o občasnem varnostnem pregledu tudi izpolnjen pogoj za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za obratovanje objekta.

S tem je 1. točka izreka odločbe utemeljena.

Tako kot določa 5. odstavek 45. člena JV9, mora upravljavec izvesti vse spremembe in izboljšave, ki izhajajo iz potrjenega poročila o PSR, najpozneje pet let po potrditvi tega poročila. Potrditev poročila o PSR3 pa je določena s to odločbo in na osnovi tega je določen rok izvedbe načrta sprememb in izboljšav 4. 12. 2028.

S tem je 2. točka izreka odločbe utemeljena.

V 6. odstavku 45. člena JV9 je določena zahteva, da mora upravljavec med izvajanjem načrta izvedbe ukrepov dostavljati polletna poročila, s katerimi obvešča o poteku in napredku izvedbe ukrepov, ter opis vsakega zaključenega ukrepa. Za poročanje so določeni roki v skladu s tistimi, ki so že bili določeni za poročanje o izvajanju pregleda tematskih poročil, tako kot je zapisano v točki 3 izreka odločbe.

S tem je 3. točka izreka odločbe utemeljena.

Občasni varnostni pregled obsega tudi pregled varnostne vsebine Fizično varovanje. Zaradi zahtev po zagotavljanju varovanja tajnosti podatkov se je občasni varnostni pregled Fizičnega varovanja izvajal ločeno. Tako je bilo že 16. 8. 2023 z odločbo št. 3571-4/2020/7 odobreno poročilo o PSR3 za varnostno vsebino Fizično varovanje in v izreku odločbe so določeni tudi roki za izvedbo načrta ukrepov ter roki za polletno poročanje o poteku izvedbe načrta ukrepov. V skladu s priložo 9 pravilnika JV9 je pomemben sestavni del PSR tudi pregled varnostne vsebine Fizično varovanje in odločba, ki potrdi celoten PSR3, se mora nanašati tudi na to varnostno vsebino, ki se sicer pregleduje in obravnava v tajnosti, vendar pa pregled poteka vzporedno z ostalimi deli PSR3.

S tem je 4. točka izreka odločbe utemeljena.

Program PSR3 v točki 3.4.4. določa, da bo narejen povzetek končnega poročila PSR3 v slovenskem jeziku, ki bo obsegal osnovne informacije o procesu PSR in zaključke celovite ocene varnosti. NEK je z vlogo št. ING.DOV-225.23/2332 ta prevod že dostavila kot »Povzetek zbirnega poročila o tretjem občasnem varnostnem pregledu z zaključno opisno oceno varnosti NEK«, PSR3-NEK-10.0, Rev, 0, vendar ga je treba popraviti po pripombah URSJV, tako da bo vsebina skladna s poročilom o PSR3. Pravilnik JV9 pa ne zahteva prevedenega povzetka kot pogoj za potrditev poročila o PSR3, kar pomeni da se lahko to poročilo dopolni tudi po izdaji odločbe.

S tem je 5. točka izreka odločbe utemeljena.

Pravilnik JV9 v 7. odstavku 45. člena predvideva, da mora upravljavec pripraviti pregledno poročilo o izvedbi vseh ukrepov, ki izhajajo iz potrjenega poročila o opravljenem PSR. V praktični smernici PS 1.01 je določeno, da mora takšno poročilo vsebovati poleg opisa izvedenih ukrepov še analizo učinkov na varnost obratovanja objekta. Pregledno poročilo je treba pripraviti najkasneje šest mesecev po poteku roka za izvedbo ukrepov, kar pomeni do roka 4. 6. 2029.

S tem je 6. točka izreka odločbe utemeljena.

Roki za izvedbo PSR so določeni v 45. členu JV9. Tako je v 1. odstavku določeno, da mora upravljavec jedrskega objekta podati vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe PSR najmanj tri leta pred rokom za potrditev poročila o PSR. V 4. odstavku pa JV9 določa, da mora upravljavec vložiti vlogo za potrditev poročila o PSR najpozneje devet let in šest mesecev po potrditvi poročila o predhodnem PSR.

Potrditev poročila o PSR je določena s to odločbo in na osnovi odločbe so določeni tudi roki za vložitev vloge za izvedbo četrtega PSR. NEK mora tako najkasneje do 4. 6. 2030 vložiti vlogo za potrditev poročila o četrtem PSR, do 4. 6. 2033 pa vložiti vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe četrtega PSR.

S tem sta 7. in 8. točka izreka odločbe utemeljeni.

V skladu z 213. členom ZUP mora organ v izreku odločiti tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. Posebni stroški postopka niso nastali.

S tem je 9. točka izreka utemeljena.

V skladu s 114. členom ZVISJV-1, s 45. in 47. členom pravilnika JV9, programom tretjega občasnega varnostnega pregleda, zaključki poročila o tretjem občasnem varnostnem pregledu in načrtom sprememb in izboljšav, pozitivnem neodvisnem strokovnem mnenju pooblaščenice organizacije ter na podlagi zgoraj navedenih dejstev je bilo potrebno odločiti tako, kot je navedeno v izreku te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožba se vložijo pisno, neposredno ali priporočeno, po pošti ali ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo, skupaj z 18,10 EUR upravne takse po tarifi št. 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT; Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).

Taksa za vlogo po tarifi št. 1 in 3 ZUT je bila plačana.

Po pooblastilu predstojnika št. 3900-1/2006/31 z dne 3. 12. 2013 po 30. členu ZUP je postopek vodil dr. Tomaž Nemeč, podsekretar.

Dr. Tomaž Nemeč
PODSEKRETAR

Igor Sirc
DIREKTOR

Vročiti:

- Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
- spis, tu

V vednost:

- Inšpekcija, tu