



Številka: 35448-114/2025-2570-7

Datum: 25. 5. 2026

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu – stranki POSTOJNSKA JAMA, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Restavracija SC Cerčno, zmogljivosti 485 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na parc. št. 346/13, k.o. Gorenji Novaki, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se iz male komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=428612 in X=113694, parc. št. 342/9, k.o. Gorenji Novaki, odvajajo v vodotok Cerknica, pri čemer je:
- največja letna količina komunalne odpadne vode 16.700 m³,
 - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 73 m³ ter
 - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 1,2 l/s.

- 1.2 Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotavljati in omogočiti izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine, kjer izvaja javno službo redno izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 485 PE morajo biti izvedene vsako drugo leto z odvzemom dveh, 2-urnih vzorcev na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=427607 in X=113440, parc. št. 346/13, k.o. Gorenji Novaki. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisani mejni vrednosti za parametra nista preseženi.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	30

- 1.3 V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz male komunalne čistilne naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na malo komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=427596 in X=113439, na parc. št. 346/13, k.o. Gorenji Novaki, in določanje vsaj parametra kemijska potreba po kisiku (KPK).
- 1.4 Upravljavec mora imeti poslovník za obratovanje male komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.5 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na komunalno čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz komunalne čistilne naprave v vode.

1.6 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju male komunalne čistilne naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.

2. Črtana.

3. Črtana.

4. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.

5. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja male komunalne čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.

6. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-88/2011-3 z dne 16. 05. 2012,
- odločba št. 35448-114/2025-2570-3 z dne 30. 3. 2026.

Pripravila:
Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- POSTOJNSKA JAMA, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna - navadno elektronsko na info@postojnska-jama.eu
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave