



Številka: 35448-46/2024-2570-12

Datum: 23. 3. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu - stranki, HEIDI PRALNICA, Bernarda Kladnik s.p., Sela 35a, 3254 Podčetrtek, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Pralnice perila Heidi, z zmogljivostjo 165 kg perila, ki se nahaja na parc. št. 687, 686 in 685, 688/2, 688/1, 683/5 ter 734/4, vse k. o. VERAČE, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako »RČN«, na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e=544944 in n=110171, k. o. 1233 - Verače, parc. št. 688/2, dovoli odvajanje mešanice komunalne in industrijske odpadne vode preko rastlinske čistilne naprave in merilnega mesta MMV1 v vodotok Selski potok:

- v največji letni količini 9 900 m³,
- v največji dnevni količini 32 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1,1 l/s,

od tega

industrijska odpadna voda, ki se predhodno očisti na industrijski čistilni napravi:

- v največji letni količini 9 615 m³,
- v največji dnevni količini 31 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1 l/s in

komunalna odpadna voda, ki se predhodno očisti na mali komunalni čistilni napravi velikosti 10 PE:

- v največji letni količini 285 m³,
- v največji dnevni količini 1 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,1 l/s.

- 1.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa.

- 1.3 Meritve parametrov v odpadni vodi iz iztoka V1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MM1, upravljavec pa mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1 ne bodo presežene.

- 1.4 Meritve za iztok V1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MMV1, določenem z D96/TM koordinatama e=544949 in n=110182, k. o. 1233 - Verače, parc. št. 688/2 z najmanj 6 urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 2 krat letno. Parametri, ki jih je treba meriti v okviru obratovalnega monitoringa, so navedeni v Tabeli 1.

- 1.5 Črtano.

- 1.6 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost	Največja dovoljena letna količina onesnaževala
Temperatura		30 °C	
pH-vrednost		6,5 - 9	
Neraztopljene snovi		80 mg/L	
Usedljive snovi		0,5 mL/L	
Strupenost za vodne bolhe	S _D	3,0	
Klor - prosti	Cl ₂	0,2 mg/L	
Amonijev dušik	N	5,0 mg/L	
Celotni dušik	N	10 mg/L	
Celotni fosfor	P	2,0 mg/L	
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	120 mg/L	
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	25 mg/L	
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		10 mg/L	4,73 kg
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	1,0 mg/L	1,89 kg
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		3,0 mg/L	

- 1.7 Obratovalni monitoring odpadnih vod sme opravljati samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.8 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.9 Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravnega delovanja industrijske čistilne naprave. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.10 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave ter vodi obratovalni dnevnik.
- 1.11 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave, oddati kot odpadek.
- 1.12 Upravljavec mora izvajalcu javne službe, ki opravlja naloge na območju občine, v kateri se nahaja naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja, najmanj enkrat na tri leta omogočiti prevzem in odvoz blata iz male komunalne čistilne naprave.
- 1.13 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku,
 - uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka,
 - smotrna uporaba pralnih sredstev in izraba odvečne toplote,

- pri velikih napravah uporaba protitočnega postopka in izogibanje večkratnemu pranju s pralnimi sredstvi, razen če gre za izjemno umazane tkanine ali če je to potrebno zaradi nujne dezinfekcije,
 - izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo enakomeren dotok odpadne vode na čistilno napravo,
 - zagotavljanje enakomernega odvajanja odpadne vode prek čistilno-usedalnega bazena čistilne naprave,
 - zmanjšanje uporabe pralnih sredstev, ki vsebujejo fosfor, prednostna uporaba belilnih komponent, ki se odmerjajo ločeno, in uporaba belilnih sredstev brez klora pri pranju s postopki beljenja,
 - smotrna uporaba mehčalcev,
 - preprečevanje predoziranja pralnih sredstev in belil,
 - najmanjša možna uporaba dezinfekcijskih sredstev, ki izločajo klor. Če so dezinfekcijska sredstva nujna, se jih uporablja v posebni delovni fazi, ki sledi pranju,
 - fizikalno-kemijsko oziroma biološko čiščenje z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja, če se odpadna voda neposredno odvaža v vodotok na evtrofičnih območjih,
 - odstranjevanje ostankov pralnih sredstev in drugih odpadkov ter odpadkov iz obdelave odpadne vode skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
- 1.14 Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo.
- 1.15 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave preprečiti iztok industrijskih odpadnih voda iz naprave, z območja naprave odstraniti vse neporabljene kemikalije, izprazniti in očistiti vse bazene, rezervoarje in druge sestavne dele tehnološkega procesa.
2. Črtano.
3. Črtano.
4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
5. V tem postopku stroški postopka niso nastali.
6. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 - ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-433/2006-10 z dne 19.7.2013
- Odločba o spremembi št. 35444-64/2016-8 z dne 11. 1. 2018
- Odločba o spremembi št. 35448-11/2022-2550-3 z dne 21. 3. 2022
- Odločba o spremembi št. 35448-46/2024-2570-9 z dne 30. 10. 2025

Doroteja Čarni

sekretarka

Vročiti:

- HEIDI PRALNICA, Bernarda Kladnik s.p., Sela 35 A, 3254 Podčetrtek - osebno
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti:

- na osrednjem spletnem mestu državne uprave.