



Številka: 35431-376/2022-2550-9

Datum: 23.5.2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) v predhodnem postopku za poseg: Sončna elektrarna Unično 1, nosilcu nameravanega posega RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Sončna elektrarna Unično 1 na zemljišču v k.o. 1857 Marno s parc. št. 157, nosilca nameravanega posega RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
  - ukrepi v času gradnje:
    - gradbena dela se lahko izvajajo od ponedeljka do petka v času od 7. do 18. ure ter ob sobotah v času od 7. do 15. ure. V nočnem času, nedeljo in ob praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati.
  - ukrepi v času obratovanja:
    - panele je treba redno pregledovati in jih v primeru kakršne koli poškodbe odstraniti,
    - poškodovane panele in panele, zamenjane ob izteku njihove življenske dobe, mora nosilec nameravanega posega oddati pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 23.12.2022 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Sončna elektrarna Unično 1 na zemljišču v k.o. 1857 Marno s parc. št. 157, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi in njeni dopolnitvi, z dne 26.1.2023 in 7.2.2023, je bilo priloženo:

- Potrdilo o plačilu upravne takse, z dne 20.12.2022,
- Območje nameravanega posega – 3 skice,
- Popravljeno in dopolnjeno vlogo z dne 25.1.2023.
- IZP, št. 2710-0810/22, december 2022, ki ga je pripravilo podjetje RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje,
- Projektni pogoji, št. 1390519, z dne 30.1.2023, ki jih je izdalo podjetje Elektro Ljubljana d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22, v nadaljevanju: ZVRS-J) je na novo določil ministrice in ministre oz. ministrstva, ki sestavljajo vlado RS. V skladu z določbami ZVRS-J, z dnem, ko prisežejo pristojni ministri (t.j. 24. 1. 2023), preidejo delovna področja na druga ministrstva, pri čemer se ob odsotnosti drugačnih pravil uveljavi ustalitev stvarne pristojnosti po drugem odstavku 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP). To pomeni, da ministrstvo, ki je bilo za določeno delovno področje pristojno pred prenosom pristojnosti, začete postopke tudi zaključi, postopke, ki bodo začeti po prenosu pristojnosti med ministrstvi pa vodijo ministrstva ob upoštevanju ureditve novih pristojnosti v ZVRS-J. Glede na navedeno ta postopek nadaljuje Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo).

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko D Energetika, D.III Obnovljivi viri energije, D.III.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za samostoječe naprave za izkoriščanje sončne energije z zmogljivostjo vsaj 250 kW ali na površini 0,5 ha.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega postavitve sončne elektrarne Unično 1, s skupno zmogljivostjo 1.5 MW na površini 0.6 ha, zato je, upoštevajoč točko D.III.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

## Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-376/2022-2550-7 z dne 2.2.2023 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 7.2.2023 do 8.3.2023.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

### Opis obstoječega stanja

Območje nameravanega posega se nahaja v občini Hrastnik, vzhodno od Dola pri Hrastniku. V neposredni bližini se nahaja center za ravnanje z odpadki Ceroz d.o.o..

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik – OPN Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16). Glede na namensko rabo zemljišča gre za območje energetske infrastrukture (E).

Najbližja stavba – industrijska stavba v sklopu podjetja Ceroz d.o.o. (Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku) je jugo-zahodno od roba območja nameravanega posega oddaljeno cca 150 m. Najbližja stanovanjska stavba v naselju Unično je od roba območja nameravanega posega oddaljena cca 200 m zračne razdalje. Strnjeno naselje Marno je južno od območja nameravanega posega oddaljeno cca 500 m.

### Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja sončne elektrarne Unično 1, z zmogljivostjo 1.5 MW. Predvidena je vgradnja 14 razmernikov posamične moči 110 kVA, kar skupno predstavlja 1540 kVA.

Postavitve sončne elektrarne se bo izvajala na način sidranja nosilcev okvirjev modulov z vrtanjem v nosilna tla in zabijanje nosilnih stebrov okvirjev konstrukcije (okvirna predvidena globina 1 m). Predvidena je tudi postavitve transformatorske postaje (20/0.4 kV 1600 kVA), ki bo temeljena na AB plošči oz. postavljena na utrjen teren in bo kompaktne kontejnerske izvedbe. Dela se bodo izvajala v dnevnem času, od ponedeljka do petka v času od 7. do 18. ure ter ob sobotah v času od 7. do 15. ure.

Območje sončne elektrarne bo ograjeno z ograjo, tako, da bo preprečen dostop nepooblaščenim osebam, in živalim. V sklopu postavitve ograje bodo nameščena tudi vhodna vrata z zaklepanjem in v velikosti za vstop tovornih vozil.

### Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na plazljivo ogroženem območju, na območju poplavne nevarnosti, na vodovarstvenem območju, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Nameravani poseg ne posega v območja, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave in območja kulturne dediščine. Območje nameravanega posega se nahaja na erozijskem območju.

### Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

- Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov: v času postavitve sončne elektrarne bodo nastajale emisije snovi v zrak in toplogrednih plinov kot posledica uporabe transportnih vozil in gradbenih strojev na gradbišču. Vsa vozila bodo opremljena z EURO 6 motorji z notranjim izgorevanjem. V manjši meri je možen nastanek emisij delcev prahu zaradi urejanja terena oz. izkopov za temelje. Glede na to, da bo gradnja potekala kratek čas in bo velik del izvedbe nameravanega posega obsegal le montažna dela pričvrščevanja modulov na nosilno konstrukcijo, ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.  
V času obratovanja ni predvidenih emisij snovi v zrak in emisij toplogrednih plinov.
- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje se, ob uporabi brezhibnih in tehnično ustreznih vozil, emisij v vode in tla ne pričakuje. V neposredni bližini ni nobenega vodotoka.  
V času obratovanja ni predvidenih emisij snovi v vode in tla.  
Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv emisije snovi v vode in tla v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
- Elektromagnetno sevanje: območje nameravanega posega se uvršča v II. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem. V času gradnje tovrstni vpliv ne bo nastajal. V času obratovanja pa bo vir elektromagnetnega sevanja nova transformatorska postaja 0.4/20 kV, 1600 kVA. Elektromagnetno sevanje od vira sevanja pada s kvadratom razdalje, kar pomeni, da je že na nekaj metrih razdalje od transformatorske postaje (npr. 10 m) vir sevanja komaj zaznaven. Najbližji stanovanjski objekti so oddaljeni več kot 200 m.  
Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv elektromagnetnega sevanja v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od ponedeljka do petka v času od 7. do 18. ure ter ob sobotah v času od 7. do 15. ure), zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja moduli ne bodo povzročali odboj svetlobe v okolico, saj je cilj maksimalna absorpcija svetlobe v moduli in pretvarjanje v električno energijo.  
Ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Vidna izpostavljenost: nameravani poseg bo v času izvajanja gradbenih del predstavljal nekoliko spremenjeno vidno podobo, kar bo posledica predvsem prisotnosti gradbene in transportne mehanizacije na gradbišču. Po koncu izvedbe gradbenih del bodo vidni le moduli sončne elektrarne, saj jih za optimalno delovanje ne sme nič senčiti. Glede na oddaljenost od naselij je vizualni vpliv zanemarljiv in ne predstavlja vpliva na podobo krajine.  
Glede na navedeno ministrstvo vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije zaradi delovanja gradbenih strojev, tovornih vozil in zabijanja jeklene konstrukcije v tla. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.  
Glede na navedeno ministrstvo vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Sprememba rabe tal: v času gradnje se spremembe rabe tal ne pričakuje. Vegetacija na območju nameravanega posega bo sicer odstranjena, je pa območje deloma že degradirano, saj se v neposredni bližini nameravanega posega nahaja odlagališče oz. center za ravnanje z odpadki Ceroz d.o.o.. Po namenski rabi je območje nameravanega posega, v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik – OPN Hrastnik, opredeljeno kot območje energetske infrastrukture (E).
- Sprememba vegetacije: v času gradnje se bo za potrebe izgradnje nameravanega posega izvedla sečnja dreves. Vpliv bo minimalen. V času obratovanja vpliva ne bo.

- Glede na navedeno ministrstvo vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja sončne elektrarne ni potrebna raba vode.
  - Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.
  - Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
  - Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: Izgradnja sončne elektrarne Unično 1, ki je predmet nameravanega posega, je zasnovana kot samostojen poseg, ki ni odvisen ali povezan z drugimi posegi v okolici nameravanega posega. Objekt se z drugimi objekti funkcionalno ne povezuje in ima jasno določene meje, ki se ne dotikajo drugih objektov v okolici.

### **Odločitev**

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

### **Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje**

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

- Hrup: v času gradnje bodo nastajale emisije hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Lokacija nameravanega posega je od naselij oddaljena ca. 500 m zračne razdalje, od območja nekaterih stanovanjskih hiš pa ca. 200 m. Gradnja bo potekala od ponedeljka do petka v času od 7. do 18. ure ter ob sobotah v času od 7. do 15. ure. V nočnem času, nedeljo in ob praznikih se gradbena dela ne bodo izvajala. V času obratovanja nameravanega posega hrup ne bo nastajal. Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe, ministrstvo vpliv hrupa v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo v manjši meri nastajali gradbeni odpadki (nekaj zemljine, odpadki, ki bodo nastali pri elektro montaži). Predvidenih izkopov za temeljenje bo minimalno. Del izkopane zemljine se bo uporabila za ponovno zasipavanje, del pa bo odpeljan na odlagališče. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali, razen pri izvedbi vzdrževalnih del. Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi vzdrževalnih del, se bodo oddajali pooblaščenemu zbiralcu oz. obdelovalcu odpadkov, ravnanje z izrabljenimi paneli pa bo skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22) in Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18-ZIRKOE, 108/20 in 44/22-ZVO-2). Nosilec nameravanega posega bo zagotovil, da se bodo odstranjeni paneli ustrezno oddali pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe ministrstvo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

## Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

## Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

dr. Maučec Darja  
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič  
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Nosilcu nameravanega posega: posega RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik – po elektronski pošti (obcina.hrastnik@hrastnik.si).