



Številka: 35406-17/2012-7

Datum: 31. 1. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12 in 109/12) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o., Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Samo Lozej, naslednjo

### ODLOČBO o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

#### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009, izdano stranki – upravljavcu TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o., Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja te odločbe:

1.) Preglednica 1 v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 1: Kurilne naprave in plinska turbina

Oznaka	Vrsta kotla/ plinske turbine	Vh.topl. moč [MW]	Oznaka velike kurilne naprave <sup>(5)</sup> / oznaka objekta/ oznaka odvodnika	Vh.topl. moč velike kurilne naprave [MW]	Gorivo 1	Gorivo 2
N1	Parni kotel 1	137	TE-TOL D GPO <sup>(2)</sup> Z1	481	premog	/
N2	Parni kotel 2	137			premog	/
N3	Parni kotel 3	207			premog	biomasa <sup>(6)</sup>
N4	Vročevodni kotel VKLM1	66	TE-TOL E VK <sup>(3)</sup> Z2	164	ELKO <sup>(1)</sup>	/
N5	Vročevodni kotel VKLM2	66			ELKO <sup>(1)</sup>	/
N6	Parni kotel BKG1	16			ELKO <sup>(1)</sup>	/
N7	Parni kotel BKG2	16			ELKO <sup>(1)</sup>	/
N36	Plinska turbina - NOVA	250	/ PPE <sup>(4)</sup> Z3	250	zemeljski plin	ELKO <sup>(1)</sup>

- (1) Ekstra lahko kurilno olje
- (2) GPO: Glavni pogonski objekt
- (3) VK: Vršna kotlarna
- (4) PPE: Plinsko parna elektrarna
- (5) Oznaka velike kurilne naprave: v skladu z Operativnim programom zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
- (6) Biomasa: biomasa v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav

**2.) Točka 2.1.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.10. Upravljavcu se dovoli kot gorivo uporabljati v kotlih Vročevodni kotel VKLM1 z oznako (N4), Vročevodni kotel VKLM2 z oznako (N5), Parni kotel BKG1 z oznako (N6) in Parni kotel BKG2 z oznako (N7) ekstra lahko kurilno olje.

**3.) Točka 2.1.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.19. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (v nadaljevanju: oprema), ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline (ali pripravkov iz teh plinov), zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

**4.) Točka 2.1.20. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.20 Upravljavec od 01. 01. 2015 dalje pri vzdrževanju in servisiranju obstoječe opreme za hlajenje in klimatizacijo ne sme več uporabljati nobenih delno halogeniranih klorofluorovodikov (R22), tudi recikliranih ne.

**5.) V Točki 2.2.2. izreka in preglednici 5 okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »težko kurilno olje« zamenja z besedilom »ekstra lahko kurilno olje«.**

**6.) Za točko 2.3.25. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 2.3.26., 2.3.27. in 2.3.28., ki se glasijo:**

2.3.26. Upravljavec mora nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

2.3.27. Namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline, polnjenje te opreme s hladilnimi plini ter preverjanje in zajem teh plinov iz opreme izvaja pooblaščen podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme.

2.3.28. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in vgrajen gasilni sistem mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

## **7.) Točka 6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1.1. Upravljavec mora pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi kot prednostni vrstni red upoštevati hierarhijo ravnanja: preprečevanje, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave, kot je na primer energetska predelava, in odstranjevanje odpadkov.

6.1.2. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.

6.1.3. Upravljavec mora odpadke skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja.

6.1.4. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov, tako da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravna z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo in če so nastali odpadki nenevarni in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.5. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.6. Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki pri začasnem skladiščenju pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja, ter da so opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki.

6.1.7. Upravljavec mora odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja nevarnih odpadkov z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, mešanja nevarnih odpadkov z drugimi odpadki in snovmi ali materiali, vključno z mešanjem zaradi redčenja nevarnih snovi ter z odpadki ravnati tako, da so primerni za obdelavo.

6.1.8. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

6.1.9. Upravljavec mora odpadke, ki se prevažajo in so nevarno blago, označiti po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

6.1.10. Upravljavec mora zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se premeščajo na območju RS, izpolni evidenčni list. Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim podpisom potrdita upravljavec in zbiralec ali obdelovalec, ki je odpadke prevzel.

6.1.11. Upravljavec izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja obdelave odpadkov iz 6.1.4 točke izreka tega dovoljenja dokazuje z:

- veljavnim evidenčnim listom za odpadke iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja ali
- z listino iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je postal v obdelavo v drugo državo.

6.1.12. Upravljavec mora imeti Načrt gospodarjenja z odpadki in mora v skladu z njim izvajati ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnati z odpadki. Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati za obdobje štirih let in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti.

**8.) Točka 8.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**8.1. Skladiščenje nevarnih tekočin**

8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin uporabljati rezervoarje navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.

8.1.2. Upravljavec mora pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev REZ15 in REZ16 zagotoviti upoštevanje standarda SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladiščenja.

8.1.3. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev REZ1, REZ2, zagotoviti, da je upoštevan standard SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje.

8.1.4. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev REZ3, REZ4, REZ5, REZ6, REZ7, REZ8, REZ9, REZ10, REZ11, REZ13 in REZ14 zagotoviti, da je upoštevan standard SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladiščenja.

8.1.5. Pri skladiščanju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.6. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz priloge 1 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:

- i. da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
- ii. da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- iii. da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- iv. zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.7. Upravljavec mora pri podzemnem skladiščanju nevarnih tekočin v nepremičnem podzemnem rezervoarju z dvojnimi plaščem REZ16 zagotoviti, da je opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

8.1.8. Upravljavec mora pri podzemnem skladiščanju nevarnih tekočin v nepremičnem rezervoarju z enojnim plaščem REZ6 zagotoviti, da je nameščen v grajenem in z vseh strani zaprtem objektu, katerega dno in stene so neprepustne za skladiščeno nevarno tekočino in ima 25% večjo prostornino, kot je njegova nazivna prostornina, tako, da se ob morebitnem razlitju vsa skladiščena nevarna tekočina v tem objektu zadrži.

8.1.9. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščanju nevarnih tekočin v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih REZ1, REZ2, REZ14, REZ15 zagotoviti:

- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.

8.1.10. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja pri nadzemnem skladiščanju (REZ14, REZ15) mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

8.1.11. Prostornina skupnega zadrževalnega sistema, ki se uporablja za nepremična nadzemna

rezervoarja REZ1 in REZ2 mora biti najmanj 10% večja od nazivne prostornine največjega rezervoarja za katerega se uporablja zadrževalni sistem.

8.1.12. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih z nazivno prostornino večjo od 1 m<sup>3</sup> (REZ1, REZ2, REZ15) zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

8.1.13. Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih posodah v skladiščih iz Priloge 2 tega dovoljenja in nepremičnih rezervoarjih v objektih REZ3, REZ4, REZ5, REZ7, REZ8, REZ9, REZ10, REZ11, iz priloge 1 tega dovoljenja, zagotoviti:

- da sta nepremična posoda ali nepremični rezervoar nameščena in opremljena tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

8.1.14. Prostornine skupnih zadrževalnih sistemov rezervoarjev v objektu REZ3, REZ4, REZ5 in REZ7, REZ8, REZ9 in REZ10, REZ11, morajo biti najmanj 10% večje od nazivne prostornine največjega rezervoarja za katerega se uporablja zadrževalni sistem.

8.1.15. Zadrževalni sistemi ne smejo imeti odprtih, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

8.1.16. Zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah ni dovoljeno.

8.1.17. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladišču z zmogljivostjo, večjo od 40 m<sup>3</sup>, in sicer:

- pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja,
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem,
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja,
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.

8.1.18. Upravljavec mora za vsako preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.17. izreka tega dovoljenja od izvajalca preverjanja pridobiti poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

8.1.19. Upravljavec mora poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin hraniti ves čas obratovanja nepremičnih rezervoarjev, na katere se to poročilo nanaša.

8.1.20. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.1. izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine po postopkih iz standarda SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na mestu vgradnje, ter SIST EN12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje pripeljeni na območje skladiščenja.

8.1.21. Upravljavec mora prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev prijaviti ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja.

8.1.22. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladiščne posode ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.23 . Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.24. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m<sup>3</sup> voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin. Evidenco nevarnih tekočin za posamezno koledarsko leto mora hraniti pet let.

**9.) Za točko 8.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 8.4., ki se glasi:**

8.4. Ukrepi za obratovanje naprave v izrednih razmerah

8.4.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru razlitja nevarnih tekočin le-te zadržijo v lovilnih sistemih, ki morajo biti mehansko, termično in kemično odporni, da ne pride do onesnaženja zemljine in vode z razlito snovjo.

8.4.2. Upravljavec mora v primeru požara zagotoviti popolno zajetje gasilnih sredstev in razlitih nevarnih tekočin.

**10.) Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekočin**

Oznaka	Interna oznaka	Vol. m <sup>3</sup>	Tip in oprema rezervoarja	Vrsta snovi	Zadrž. sistem
REZ1	Sezonski mazutni rezervoar	1500	<b>Zunanji, nadzemni</b> vertikalni, enojna stena, betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, zvarjen na kraju vgradnje	Srednje težko kurilno olje (mazut)	Skupna lovilna skleda
REZ2	Sezonski mazutni rezervoar	1500	<b>Zunanji, nadzemni</b> vertikalni, enojna stena, betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, zvarjen na kraju vgradnje	Srednje težko kurilno olje (mazut)	
REZ3	Rezervoar ekstra lahkega kurilnega olja	50	<b>V objektu, podzemni</b> horizontalni, enojna stena, betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	Ekstra lahko kurilno olje	Skupna lovilna skleda za ELKO
REZ4	Rezervoar ekstra lahkega kurilnega olja	30	<b>V objektu, podzemni</b> horizontalni, enojna stena, betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	Ekstra lahko kurilno olje	
REZ5	Rezervoar ekstra lahkega kurilnega olja	30	<b>V objektu, podzemni</b> horizontalni, enojna stena, betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	Ekstra lahko kurilno olje	

REZ6	Rezervoar D2	10	<b>Podzemni</b> horizontalni, enojna stena, postavljen v zaščitno armirano betonskem prostoru, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	Diesel	
REZ7	Rezervoar HCl v KPV	18	<b>V objektu</b> horizontalni, enojna stena (gumirana), betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	HCl	Skupna lovilna skleda za HCl
REZ8	Rezervoar HCl v KPV	18	<b>V objektu</b> horizontalni, enojna stena (gumirana), betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	HCl	
REZ9	Rezervoar HCl v KPV	18	<b>V objektu</b> horizontalni, enojna stena (gumirana), betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	HCl	
REZ10	Rezervoar NaOH v KPV	18	<b>V objektu</b> horizontalni, enojna stena (gumirana), betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	NaOH	Skupna lovilna skleda za NaOH
REZ11	Rezervoar NaOH v KPV	18	<b>V objektu</b> horizontalni, enojna stena (gumirana), betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	NaOH	
REZ14	Zbirna posoda za odpadno olje	0,95	<b>Zunanji, nadzemni</b> vertikalni, dvojna stena (plašč z medplaščno tekočino), opomba: teh rezervoarjev je 4, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	Opadno olje	
REZ15 <sup>2</sup>	Rezervoar za diesel	40	<b>Zunanji, nadzemni</b> vertikalni, toplotno izoliran, AB betonska lovilna skleda, izdelan iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča	Diesel	
REZ16 <sup>2</sup>	Rezervoar za diesel	20	<b>Podzemni</b> horizontalni, dvojna stena, izdelan iz	Diesel	

			jeklene pločevine, izdelan v delavnici, zaradi vgradnje prepeljan na območje skladišča		
--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> Sezonska mazutna rezervoarja REZ1 in REZ2 sta v času izdaje te odločbe prazna

<sup>2</sup> Rezervoarja REZ15 in REZ16 bosta zgrajena ob izgradnji PPE

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3.11.2009 ostane nespremenjeno.

## III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

### 1. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 27. 12. 2011 s strani stranke TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o., Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: upravljavec) prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW.

Za navedeno napravo je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Zahtevek iz prijave za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na zamenjavo goriva v Vršni kotlarni in sicer zamenjavo srednje težkega kurilnega olja z ekstra lahkim kurilnim oljem. Zamenjava goriva bo zahtevala tudi spremembe v skladiščenju in transportu goriva in sicer se bo v rezervoarjih z oznakama REZ3 in REZ4, kjer se trenutno skladišči srednje težko kurilno olje in v rezervoarju z oznako REZ5, ki trenutno ni v uporabi, po izvedeni spremembi skladiščilo ekstra lahko kurilno olje, ki se bo uporabljalo za obratovanje proizvodnih enot vršne kotlarne (dveh vročevodnih kotlov z oznakama N4, N5 in dveh parnih kotlov z oznakama N6, N7), ter za zagon parnih kotlov z oznakami N1, N2 in N3.

Naslovni organ je na osnovi citirane prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009, ter zato dne 21. 3. 2012 upravljavca pozval, da v roku 30 dni po prejemu poziva vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 23.4.2012 s strani upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 30. 8. 2012, 25. 9. 2012, 24. 10. 2012 in 28. 1. 2013.



## **2. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja tudi po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je dne 23.4.2012 s strani upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 30. 8. 2012, 25. 9. 2012, 24. 10. 2012 in 28. 1. 2013.

## **3. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

1. Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009, prejete 23.4.2012 in njenih dopolnitev z dne 30. 8. 2012, 25. 9. 2012, 24. 10. 2012 in 28. 1. 2013, s prilogami:

- Poročilo o preverjanju ukrepov za rezervoarje zgrajene v delavnici, št. 20/11POP, (za REZ5), 23.8.2011, Petrol tehnologija d.o.o.
- Poročilo o preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin, št. 5/10, (za REZ4), 22.3.2010, Petrol tehnologija d.o.o.
- Poročilo o preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin, št. 6/10, (za REZ3), 22.3.2010, Petrol tehnologija d.o.o.

2. Dokumentacije, ki jo je upravljavec predložil v prijavi nameravane spremembe s prilogami:

- Strokovna ocena vplivov na okolje zamenjave rabe srednje težkega kurilnega olja z ekstra lahkim kurilnim oljem v TERMOELEKTRARNI TOPLARNI LJUBLJANA, Referat št.: 2130, leto 2011, ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, Ljubljana in
- Strokovna ocena vplivov na okolje zamenjave rabe srednje težkega kurilnega olja z ekstra lahkim kurilnim oljem v TERMOELEKTRARNI TOPLARNI LJUBLJANA (Dopolnitev), Referat št.: 2130/1, leto 2012, ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovna ocena).

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, kot sledi v nadaljevanju.

Nameravana sprememba se nanaša na zamenjavo goriva v Vršni kotlarni oz. veliki kurilni napravi VK – s kotli Vročevodni kotel VKLM1 (N4), Vročevodni kotel VKLM2 (N5), Parni kotel BKG1 (N6) in Parni kotel BKG2 (7) in sicer zamenjavo srednje težkega kurilnega olja z ekstra lahkim kurilnim oljem. Omenjena kurilna naprava ima skupno vhodno toplotno moč 164 MW in mora skladno s točko 2.1.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na osnovi 14. člena Uredbe o mejnih vrednosti emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) prenehati obratovati s 1. januarjem 2016, med 1. januarjem 2008 in 31. decembrom 2015 pa skupno ne sme obratovati več kot 20000 ur.

Nameravana sprememba se nanaša tudi na zamenjavo srednje težkega kurilnega olja z ekstra lahkim kurilnim oljem za zagon velike kurilne naprave GPO s tremi parnimi kotli z oznakami N1, N2 in N3, ki za gorivo uporabljajo premog.

Kot izhaja iz dokumentacije vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja bo zamenjava goriva vplivala na zmanjšanje emisij snovi v zrak.

Nameravana sprememba oz. zamenjava goriva bo zahtevala spremembe v skladiščenju in transportu goriva in sicer se bo v rezervoarjih z oznakama REZ3 in REZ4, kjer se trenutno skladišči srednje težko kurilno olje in v rezervoarju z oznako REZ5, ki trenutno ni v uporabi, po izvedeni spremembi skladiščilo ekstra lahko kurilno olje. Naslovni organ je na osnovi dopolnitve vloge z dne 30.8.2012 in priloženega Poročila o preverjanju ukrepov za rezervoarje zgrajene v delavnici, št. 20/11POP, za REZ5, z dne 23.8.2011, ki ga je izdelal Petrol tehnologija d.o.o. ugotovil, da REZ5 nima opreme, ki preprečuje njegovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja, čeprav bi jo skladno z določili Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) morali imeti. Upravljavec je v dopolnitvi vloge dne 28.1.2013 potrdil, da je prepolnitveni ventil na REZ5 že vgradil. V omenjeni dopolnitvi vloge je upravljavec tudi prikazal skladnost zadrževalnih sistemov z določili Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) ter v priloženi tabeli 1 navedel, da gre pri REZ3, REZ4 in REZ5 za rezervoarje v objektih in, da so omenjeni rezervoarji skladni z določili 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št.

104/09, 29/10 in 105/10), ki določa zahteve za skladiščenje nevarnih tekočin v objektih.

Iz vloge je razvidno, da po izvedeni spremembi v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja oz. rezervoarjih ne bo več muljev iz dna rezervoarjev REZ4 in REZ5.

Zaradi predmetne spremembe se proizvodna zmogljivost naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne bo spremenila.

Zaradi predmetne spremembe se dopustne vrednosti emisije snovi v zrak naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne bodo spremenile.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili tudi predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2009-15 z dne 3. 11. 2009, in sicer:

- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10)
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11)
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07 in 67/11),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

Zaradi spremembe Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

#### **4. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev**

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je zaradi zamenjave goriva v veliki kurilni napravi z oznako TE-TOL E oz. VK in sicer težkega kurilnega olja z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO) spremenil Preglednico 1 v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v stolpcu »Gorivo 1« za veliko kurilno napravo z oznako TE-TOL E namesto težkega kurilnega olja določil ekstra lahko kurilno olje (ELKO), kot izhaja iz točke I/1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave goriva v veliki kurilni napravi z oznako TE-TOL E oz. VK spremenil točko 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je gorivo težko kurilno olje nadomestil z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO), kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave goriva v veliki kurilni napravi z oznako TE-TOL E oz. VK spremenil točko 2.2.2 in preglednico 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je besedilo »težko kurilno olje« nadomestil z besedilom »ekstra lahko kurilno olje«, kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točke 2.1.19, 2.1.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in dodal točke 2.3.26, 2.3.27 in 2.3.28, kot izhaja iz točk I/3, I/4 in I/6 izreka te odločbe.

Zahteve v točki 2.1.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ spremenil na podlagi 3. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) v povezavi s 3. členom Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161, 2006) ter 23. členom Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009).

Upravljavca v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009) od 1.1.2015 dalje pri servisiranju in vzdrževanju ne sme uporabljati več nobenih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov (R22) tudi recikliranih ne. Zato je naslovni organ spremenil točko 2.1.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4. odstavka 11. člena te uredbe.

Naslovni organ je zahteve v točkah 2.3.26, 2.3.27 in 2.3.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 5., 10., 11., 12. in 40. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10).

Upravljavca uporablja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljive snovi, navedeno v spodnji preglednici:

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
Klima naprava Air Blue Italija, tip: EDA 140	R22 (HCFC-22)	
Klima naprava Menerga Nemčija, tip: FRECOLAIR 141901		R407c**
Klima naprava IMP Klimat Slovenija, tip: MK OD 05 V	R22 (HCFC-22)	
Klima naprava Trane Francija, tip: CGWH 230		R407c**

\* sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

\*\* pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

V času izdaje te odločbe velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Naslovni organ je zaradi nove Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v točki I/7 izreka te odločbe spremenil oz. nadomestil točko 6.1. okoljevarstvenega dovoljenja z novo točko 6.1. V okviru nove točke 6.1. so zahteve iz točke 6.1.1. določene na podlagi prvega odstavka 9. člena, zahteve iz točke 6.1.2. na podlagi prvega odstavka 10. člena, točka 6.1.3. na podlagi 18. člena, točka 6.1.4. na podlagi 21. člena, točka 6.1.5. na podlagi tretjega odstavka 22. člena, točka 6.1.6. na podlagi prvega odstavka 24. člena, točka 6.1.7. na podlagi prvega odstavka 22. člena in prvega odstavka 23. člena, točka, točka 6.1.8. na podlagi drugega odstavka 24. člena, točka 6.1.9. na podlagi tretjega odstavka 24. člena, točka 6.1.10. na podlagi prvega odstavka 25. člena in drugega odstavka 26. člena, točka 6.1.11. na podlagi petega odstavka 21. člena ter točka 6.1.12. na podlagi 27. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Naslovni organ je zaradi spremembe v skladiščenju in transportu goriva ter zaradi spremembe Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) v točki I/8 izreka te odločbe spremenil oz. nadomestil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja z novo točko 8.1, kot sledi.

V okviru nove točke 8.1. okoljevarstvenega dovoljenja je točka 8.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določena na podlagi vloge upravljavca in podatkov o rezervoarjih nevarnih tekočin. V točki 8.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine.

Naslovni organ je za rezervoarje v točkah 8.1.2., 8.1.3. in 8.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za projektiranje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje rezervoarjev.

Naslovni organ je v točkah 8.1.5. in 8.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za cevovode in drugo opremo skladišča ter zahteve pri pretakanju nevarnih tekočin, namenjenem praznjenju in polnjenju nepremičnih rezervoarjev.

Naslovni organ je v točkah 8.1.7. in 8.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi prvega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za zunanje - podzemne skladiščenje nevarnih tekočin.

Naslovni organ je v točkah 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11. in 8.1.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za zunanje - nadzemne skladiščenje nevarnih tekočin. Naslovni organ v zvezi z zadrževalnimi sistemi pri nadzemnem skladiščenju ni posebej določil zahtev v zvezi z odvajanjem padavinske odpadne vode, ki je določena v sedmem odstavku 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), ker je ta zahteva določena že v točki 3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točkah 8.1.13. in 8.1.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi prvega in četrtega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za skladiščenje nevarnih tekočin v objektih.

Naslovni organ je v točki 8.1.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi sedmega odstavka 6. člena in petega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za zadrževalne sisteme.

Naslovni organ je v točki 8.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi osmega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil prepoved zunanjega skladiščenja nevarnih tekočin v nepremičnih posodah.

Naslovni organ je v točkah 8.1.17., 8.1.18., 8.1.19. in 8.1.20. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi prvega, drugega in petega odstavka 16. člena in drugega odstavka 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.

Naslovni organ je v točki 8.1.21. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi prvega odstavka 11. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede prijave prenehanja uporabe skladišča.

Naslovni organ je v točkah 8.1.22. in 8.1.23. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi prvega in drugega odstavka 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede prenehanja uporabe skladiščne posode.

Naslovni organ je v točki 8.1.24. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede evidence o skladiščenju nevarnih tekočin.

Naslovni organ na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) ni določil izdelave načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami, ker mora upravljavec izdelati zasnovo

zmanjševanja tveganja za okolje za obrat manjšega tveganja za okolje.

Naslovni organ je skladno s četrtem odstavkom 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) v točki I/9 izreka te odločbe določil tudi druge pogoje za zmanjšanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik, in sicer je za točko 8.3. okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 8.4. s točkama 8.4.1. in 8.4.2. na podlagi Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah zmanjševanja emisij pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi.

Kot izhaja iz točke I/10 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil tudi Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je na podlagi vloge upravljavca in njenih dopolnitev s podatki o rezervoarjih nevarnih tekočin spremenil vrsto nevarne tekočine v rezervoarjih z oznakami REZ3, REZ4 in REZ5 in črtal rezervoar z oznako REZ12, ker ne vsebuje nevarne tekočine. Naslovni organ je tudi uvrstil rezervoarje glede na Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) med zunanje in tiste v objektih ter popravil preglednico tako, da je iz nje razvidno, kateri rezervoarji imajo skupen zadrževalni sistem.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009, zato je upravljavcu na podlagi 5. odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene 4. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak, zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin in ukrepi za obratovanje naprave v izrednih razmerah.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. Izreka te odločbe.

## **5. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi.

## **6. Stroški postopka**

Skladno s prvim odstavkom 113. člena ZUP grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega



zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35407013.

Postopek vodil:

Tomaž Majcen  
sekretar



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o., Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana - osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana