



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-23/2012-12
Datum: 22. 11. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13 in 36/13) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu direktorja Hrvoje Draškoviča, zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Jorg Jurij Hodalič, naslednjo

ODLOČBO
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008 za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 441,925 MW, izdano upravljavcu – stranki Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1.) Naslov upravljavca v prvem odstavku točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

2.) Nazivna vhodna toplotna moč Kurilne naprave v prvem odstavku točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 444,22 MW.

3.) Alineje I., II., VII. in X. točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:

- I. Kurilnih naprav in plinske turbine navedenih v Preglednici 1 tega dovoljenja (N2, N3, N4, N7, N8, N9, N35, N36, N37, N38)
- II. Dizel agregata 1,8 MW (N39)
- VII. Transformatorskih postaj (N40, N41, N42) s šestimi transformatorji in transformator N46
- X. Rezervoarjev nevarnih tekočin in skladišč iz prilog 1 in 2 tega dovoljenja

4.) V Preglednici 1 točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo prva, četrta, peta, šesta, deveta in deseta vrstica tabele, tako, da se Preglednica 1 glasi:

Preglednica 1: Kurilne naprave in plinska turbina

	Oznaka	Oznaka kotla	Vrsta naprave	Vh.topl. moč MW	Gorivo 1	Gorivo 2
1.	N35	Parni kotel 1 - PK1	Srednja kurilna naprava	11,06	zemeljski plin	ELKO
2.	N2	Parni kotel 2 - PK2	Srednja kurilna naprava	11,06	zemeljski plin	ELKO
3.	N3	Parni kotel 3 - BKG3	Srednja kurilna naprava	9,3 MW	zemeljski plin	težko kurilno olje
4.	N4	Parni kotel kogeneracijskega postroja - PK4	Srednja kurilna naprava	17,8 ⁽¹⁾ 25,9 ⁽²⁾	zemeljski plin	/
5.	N36	Vročevodni kotel 1 - VK1	Velika kurilna naprava	64,4	zemeljski plin	ELKO
6.	N37	Vročevodni kotel 2 - VK2	Velika kurilna naprava	64,4	zemeljski plin	ELKO
7.	N7	Vročevodni kotel 3 - VKLM3	Velika kurilna naprava	64,4	zemeljski plin	težko kurilno olje
8.	N8	Vročevodni kotel 4 - VKLM4	Velika kurilna naprava	64,4	zemeljski plin	težko kurilno olje
9.	N9	Vročevodni kotel 5 - VKLM5	Velika kurilna naprava	127,5	zemeljski plin	ELKO
10.	N38	/	Plinska turbina	22,6	zemeljski plin	dizelsko gorivo

⁽¹⁾ Vhodna toplotna moč parnega kotla (N4)

⁽²⁾ Navedena je vhodna toplotna moč parnega kotla (N4) in plinske turbine (N38), ki tvorita kogeneracijski postroj, kadar delujeta oba skupaj.

5.) Točka 2.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.4. Obratovalni čas nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem – diesel agregata z oznako N39 za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike ne sme presegati 300 ur letno.

6.) Točka 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.5. Upravljevec mora zagotoviti, da nepremična plinska turbina z oznako N38 izpušča odpadne pline skozi izpust Z5 samo v času zagona in zaustavitve kogeneracijskega postroja.

7.) Točka 2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.6. Velike kurilne naprave z oznakami VK1 (N36), VK2 (N37), VKLM3 (N7), VKLM4 (N8) in VKLM5 (N9), ki imajo vgrajene naprave za čiščenje dimnih plinov, lahko obratujejo brez teh naprav v primeru okvare, motnje ali izpada največ 120 ur na leto, od tega največ 24 ur nepretrgoma v posameznih primerih.

8.) Točka 2.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.9. Veliki kurilni napravi z oznakama VKLM3 (N7) in VKLM4 (N8) morata prenehati obratovati s 1. januarjem 2016, med 1. januarjem 2008 in 31. decembrom 2015 pa skupno ne smeta obratovati več kot 20 000 ur.

9.) Točka 2.1.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.20. Upravljavcu se dovoli kot gorivo uporabljati v nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem z oznako N39 dizelsko gorivo, v kurilnih napravah in plinski turbini iz Preglednice 1 tega dovoljenja pa goriva navedena v tej preglednici.

10.) Točka 2.1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.11. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in vgrajen gasilni sistem, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

11.) Za točko 2.1.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki 2.1.15., in 2.1.16. ki se glasita:

2.1.15 Upravljavec mora zagotavljati, da ne bo presežen največji prostorninski in največji masni pretok odpadnih plinov iz Preglednice 21 na posameznih odvodnikih definiranih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.

2.1.16. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretoki snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določeni v preglednici 22, ne bodo preseženi.

12.) Točka 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za veliki kurilni napravi z oznakami VKLM3 (N7) in VKLM4 (N8) so določene v preglednicah 3 in 4.

Izpust z oznako:	Z1
Nepremični vir onesnaževanja:	obstoječa velika kurilna naprava
Naprave vezane na izpust:	VKLM3 (N7) in VKLM4 (N8)
Vhodna toplotna moč VKLM3 (N7) in VKLM4 (N8):	2x 64,4MW, skupaj 128,8 MW
Skupna vhodna toplotna moč naprav na izpustu Z1:	385,1 MW
Oznaka merilnega mesta:	MM1 _{Z1} , MM2 _{Z1}
Gorivo:	zemeljski plin ali težko kurilno olje

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM1_{Z1}, MM2_{Z1} pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	*
Ogljikov monoksid (CO)	*
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	*
Žveplovi oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	*

* Vrednosti niso predpisane, naprava mora prenehati obratovati s 1. januarjem 2016, med 1. januarjem 2008 in 31. decembrom 2015 pa skupno ne sme obratovati več kot 20 000 ur.

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM1_z1, MM2_z1 pri uporabi **težkega kurilnega olja.**

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	*
Ogljikov monoksid (CO)	*
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	*
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	*

* Vrednosti niso predpisane, naprava mora prenehati obratovati s 1. januarjem 2016, med 1. januarjem 2008 in 31. decembrom 2015 pa skupno ne sme obratovati več kot 20 000 ur.

13.) Za točko 2.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.1.1.a., ki se glasi:

2.2.1.a. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za veliki kurilni napravi z oznakami VK1 (N36) in VK2 (N37) so določene v preglednicah 3a in 4a.

Izpust z oznako:	Z1
Nepremični vir onesnaževanja:	nova velika kurilna naprava
Naprave vezane na izpust:	VK1 (N36) in VK2 (N37)
Vhodna toplotna moč VK1 (N36) in VK2 (N37):	2x 64,4MW, skupaj 128,8 MW
Skupna vhodna toplotna moč naprav na izpustu Z1:	385,1 MW
Oznaka merilnega mesta:	MM5 _z 1, MM6 _z 1
Gorivo:	zemeljski plin ali ELKO

Preglednica 3a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM5_z1, MM6_z1 pri uporabi **zemeljskega plina**

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	5 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	100 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	35 mg/m ³

Preglednica 4a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM5_z1, MM6_z1 pri uporabi **ekstra lahkega kurilnega olja.**

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	30 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	175 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	200 mg/m ³

14.) Točka 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih velike kurilne naprave z oznako VKLM5 (N9) so določene v preglednicah 5 in 6.

Izpusti z oznako:	Z1, Z2 ali Z3
Nepremični vir onesnaževanja:	nova velika kurilna naprava (pred letom 2002)
Naprava vezana na izpust:	VKLM5 (N9)
Vhodna toplotna moč VKLM5 (N9):	127,5 MW
Skupna vh. topl. moč naprav na izp. Z1:	385,1 MW

Skupna vh. topl. moč naprave na izp. Z2 in Z3: 127,5 MW (samo VKLM5)

Ime merilnega mesta:

MM3_{Z1} (na izpustu Z1)

MM7_{Z2} (na izpustu Z2)

MM8_{Z3} (na izpustu Z3)

Gorivo:

zemeljski plin ali ELKO

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM7_{Z2} izpusta Z2 in MM8_{Z3} izpusta Z3 pri uporabi **zemeljskega plina**.

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	5 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	300 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	35 mg/m ³

Preglednica 6: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM3_{Z1} izpusta Z1 pri uporabi **ekstra lahkega kurilnega olja**.

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	30 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	175 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	200 mg/m ³

15.) V točki 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni Preglednica 7 tako, da se glasi:

Preglednica 7: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM10_{Z4} izpusta Z4 pri uporabi **zemeljskega plina**.

Parameter	Dopustna vrednost do 1.11.2014	Dopustna vrednost od 2.11.2014
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³	110 mg/m ^{3*}
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	35 mg/m ³	10 mg/m ³

* pri temperaturi vode v kotlu med 110 °C in 210 °C in presežku pritiska med 0,05 MPa in 1,8 MPa

16.) Točka 2.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za kurilno napravo z oznako PK1 (N35) so določene v preglednici 9.

Izpust z oznako:

Z10

Nepremični vir onesnaževanja:

srednja kurilna naprava na tekoče gorivo (nova)

Naprave vezane na izpust:

PK1 (N35)

Vhodna toplotna moč naprave:

11,06 MW

Ime merilnega mesta:

MM14_{Z10}

Gorivo:

zemeljski plin ali ELKO

Preglednica 9: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM14_z10 izpusta Z10 pri uporabi **zemeljskega plina**.

Parameter	Dopustna vrednost
Ogljikov monoksid (CO)	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	110 mg/m ³
Žveplove oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	10 mg/m ³

Preglednica 9a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM14_z10 izpusta Z10 pri uporabi **ekstra lahkega kurilnega olja**.

Parameter	Dopustna vrednost
Dimno število	1
Ogljikov monoksid (CO)	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³
Žveplove oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	850 mg/m ³

17.) Točka 2.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.5. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za plinsko turbino z oznako (N38) so določene v preglednicah 10 in 11.

Izpust z oznako:	Z5 ali Z6
Nepremični vir onesnaževanja:	nepremična plinska turbina (nova)
Naprave vezane na izpust:	Z5 - turbina (N38), samo v času zagona ali zaustavitve kogeneracijskega postroja Z6 - turbina (N38), skupaj z PK4 (N4), v času delovanja kogeneracije
Vhodna toplotna moč naprave:	17,8 MW (kotel) 22,6 MW (turbina) 25,9 MW (kogeneracija)
Ime merilnega mesta:	MM11 _z 6 (v času kogeneracije)
Gorivo:	zemeljski plin ali dizelsko gorivo

Preglednica 10: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za plinsko turbino z oznako (N38) na merilnem mestu MM11_z6 pri uporabi **zemeljskega plina**

Parameter	Dopustna vrednost
Ogljikov monoksid (CO)	100* mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	75** mg/m ³

* Če je obremenitev plinske turbine 70 ali več odstotna.

** Pri plinskih turbinah z enostavnim plinskim procesom, katerih izkoristek znaša pri 15 °C, 101,3 kPa in relativni zračni vlagi 60 odstotkov več kot 32 odstotkov, se mejna koncentracija izračuna tako, da se 75 mg/m³ pomnoži s količnikom med izkoristkom plinske turbine, če je ta večji od 32 odstotkov, in izkoristkom 32 odstotkov.

Preglednica 11: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za plinsko turbino z oznako (N38) na merilnem mestu MM11_z6 pri uporabi **dizelskega goriva**

Parameter	Dopustna vrednost
Dimno število pri obratovanju	2
Dimno število pri zagonu	4

Ogljikov monoksid (CO)	100* mg/m ³
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO ₂)	150 mg/m ³

* Če je obremenitev plinske turbine 70 ali več odstotna.

18.) Točka 2.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.6. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za kurilno napravo z oznako PK4 (N10) so določene v preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z6
Nepremični vir onesnaževanja:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo leto izdelave 1998
Naprave vezane na izpust:	PK4 (N4) samostojno ali v času delovanja kogeneracije skupaj s turbino (N38)
Vhodna toplotna moč naprave:	17,8 MW (samostojno obratovanje kotla)
Ime merilnega mesta:	MM11 _{z6}
Gorivo:	zemeljski plin

Preglednica 12: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za kurilno napravo z oznako PK4 (N10) na merilnem mestu MM11_{z6} pri uporabi **zemeljskega plina**

Parameter	Dopustna vrednost do 31.12.2025	Dopustna vrednost od 1.1.2026 dalje
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³	150 mg/m ³
Žveplovi oksidi SOx (izraženi kot SO ₂)	35 mg/m ³	10 mg/m ³

19.) V točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni Preglednica 13 tako, da se glasi:

Preglednica 13: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM9_{z7} izpusta Z7 pri uporabi **zemeljskega plina**.

Parameter	Dopustna vrednost
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³
Žveplovi oksidi SOx (izraženi kot SO ₂)	35 mg/m ³

20.) Točka 2.2.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.8. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za nepremični motor – dizel agregat (N39) so določene v preglednici 15.

Izpust z oznako:	Z9
Nepremični vir onesnaževanja:	nepremični motor z notranjim izgorevanjem
Naprave vezane na izpust:	Dizel agregat (N39)
Vhodna toplotna moč naprave:	1,8 MW
Ime merilnega mesta:	MM13 _{z9}
Gorivo:	dizelsko gorivo

Preglednica 15: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM13z9 izpusta Z9 pri uporabi dizelskega goriva.

Parameter	Dopustna vrednost
Celotni prah	80* mg/m ³

*Občasne meritve se ne opravljajo na nepremičnih motorjih, če njihov obratovalni čas ne presega 300 ur.

21.)Točka 2.2.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.10. Dopustne vrednosti pri plinski turbini z oznako N38 se nanašajo na 15% računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih.

22.)Točka 2.2.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.11. Dopustne vrednosti pri nepremičnem motorju – dizel agregatu z oznako N39 se nanašajo na 5% računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih.

23.)Točka 2.2.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.12. Kadar delujeta hkrati parni kotel PK4 (N4) in plinska turbina (N38) se dopustna vrednost in skupna računsko vsebnost kisika na merilnem mestu MM11z6 v skupnem odvodniku odpadnih plinov Z6 določi na naslednji način:

$$E_{skupna} = \frac{\sum_{i=1}^n E_i \times Q_{e,i}}{Q_e}$$

pri čemer je:

E_{skupna} dopustna koncentracija v odpadnih plinih ali skupna računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih na izpustu odvodnika,

E_i dopustna koncentracija snovi ali računsko vsebnost kisika, določena za posamezno napravo,

$Q_{e,i}$ vhodna toplotna moč posamezne naprave,

Q_e skupna vhodna toplotna moč naprav.

24.)Točka 2.2.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.13. V izračunu računsko vsebnosti kisika iz točke 2.2.12 izreka tega dovoljenja se za računsko vsebnost kisika za kotel PK4 (N4) in plinsko turbino (N38) upošteva vsebnost kisika ki je za napravo določena v točkah 2.2.9 in 2.2.10 izreka tega dovoljenja.

25.)Točka 2.2.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.14. V izračunu dopustne vrednosti iz točke 2.2.12 izreka tega dovoljenja se upoštevajo deleži vhodne toplotne moči kotla PK4 (N4) in plinske turbine (N38).

26.)Za točko 2.2.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 2.2.15 in 2.2.16., ki se glasita:

2.2.15. Največji prostorninski pretoki ter največji masni pretoki celotnega prahu, žveplovih oksidov, izraženi kot SO₂, in dušikovih oksidov, izraženih kot NO₂, iz posameznih izpustov iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določeni v preglednici 21.

Preglednica 21: Največji prostorninski pretoki, višine izpustov, Gauss-Krügerjevi koordinate ter največji masni pretoki celotnega prahu, žveplovih oksidov, izraženih kot SO₂, in dušikovih oksidov, izraženih kot NO₂ na posameznem izpustu

Oznaka izpusta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov*	Višina izpusta od tal	Gauss-Krügerjeva koordinata y	Gauss-Krügerjeva koordinata x	Največji masni pretok žveplovih oksidov, izraženih kot SO ₂	Največji masni pretok dušikovih oksidov, izraženih kot NO ₂	Največji masni pretok celotnega prahu
	Nm ³ /h				m	kg/h	kg/h
Z1 (VK1)	61.300	150	461809	103659	12,26	12,26	1,84
Z1 (VK2)	61.300				12,26	12,26	1,84
Z1(VKLM3)	62.800				106,8	28,3	3,1
Z1(VKLM4)	62.800				106,8	28,3	3,1
Z1(VKLM5)	125.500				25,1	56,5	0,63
Z2	68.000	15	461822	103669	2,38	20,40	0,34
Z3	68.000	15	461825	103679	2,38	20,40	0,34
Z4	10.000	16	461759	103660	17	3,50	0,5
Z5**	-	22	461806	103694	-	-	-
Z6	73.000	40	461821	103692	2,56	11,41	-
Z7	11.000	26	461773	103653	9,35	2,20	-
Z9***	-	2,5	461801	103741	-	-	-
Z10	11.000	25	461781	103659	9,35	2,20	-

* največji prostorninski pretok odpadnih plinov suhih odpadnih plinov pri normnih pogojih pri gorivu z najvišjo emisijo

** skozi izpust Z5 se odvaja odpadne pline samo v času zagona kogeneracijskega postroja – le pri zagonu plinske turbine

***motor z notranjim izgorevanjem moči 1,8 MW, ki obratuje manj kot 300 ur/leto

2.2.16. Največji masni pretoki snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so določeni v preglednici 22.

Preglednica 22: Največji masni pretoki snovi iz naprave

Snov	Izražen kot	Največji masni pretok
Celotni prah	-	11,01 kg/h
Žveplovi oksidi	SO ₂	301,48 kg/h
Dušikovi oksidi	NO ₂	156,93 kg/h

27.)Točka 2.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.2. Upravljavec mora na izpustih kurilnih naprav VKLM5 (N9), VK1 (N36) in VK2 (N37) zagotoviti trajne meritve emisije celotnega prahu, ogljikovega monoksida (CO), dušikovih oksidov NO_x (izraženih kot NO₂) v zrak na merilnih mestih MM3Z1, MM5Z1 in MM6Z1 ter ogljikovega monoksida (CO), dušikovih oksidov NO_x (izraženih kot NO₂) v zrak na merilnih mestih MM7Z2, MM8Z3.

28.)Točka 2.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se se spremeni tako, da se glasi:

2.3.4. Upravljavec mora zagotoviti, da so trajne meritve emisije snovi izvedene tako, da zagotavljajo podatke o koncentraciji in masnem pretoku snovi v odpadnih plinih, za katero so predpisane trajne meritve.

29.)Točka 2.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.5. Upravljavec mora na izpustih kurilnih naprav VKLM5 (N9), VK1 (N36) in VK2 (N37) najmanj vsakih 6 mesecev zagotoviti občasne meritve emisije celotnega prahu in žveplovih oksidov izraženih kot SO₂ v zrak na merilnih mestih MM7Z2, MM8Z3 ter občasne meritve emisije žveplovih oksidov izraženih kot SO₂ v zrak na merilnih mestih MM3Z1, MM5Z1 in MM6Z1.

30.)Točka 2.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.7 Upravljavcu ne glede na določila točke 2.3.6 izreka tega dovoljenja ni treba zagotoviti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnega motorja - diesel agregata z oznako N39, katerega obratovalni čas ne sme presegati 300 ur letno in je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike ter na izpustu Z5, skozi katerega lahko plinska turbina z oznako N38 izpušča odpadne pline samo v času zagona in zaustavitve kogeneracijskega postroja.

31.)Točka 2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.8 Upravljavec mora na podlagi poročil o opravljenih občasnih in trajnih meritvah pripraviti oceno o letnih emisijah snovi v zrak in ga vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti Agenciji RS za okolje.

32.)Točka 2.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.9. Upravljavec mora za nepremični motor z notranjim izgorevanjem z oznako (N39) vsako leto do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o obratovalnem času v preteklem letu.

33.)Točka 2.3.10. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.10. Upravljavec mora za vsako leto obratovanja do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto za obstoječi kurilni napravi z oznakami VKLM3 (N7) in VKLM4 (N8) predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o času obratovanja.

34.) Točka 2.3.11. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.11. Upravljavec mora za vsako leto obratovanja do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto za kurilne naprave VK1 (N36) in VK2 (N37), VKLM3 (N7), VKLM4 (N8) in VKLM5 (N9) predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o:

- skupnih letnih količinah emisij žveplovih oksidov, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu izračunanih iz podatkov meritev koncentracij in volumskega pretoka dimnih plinov. Če se izvajajo občasne meritve, se ocenijo skupne letne količine emisij na osnovi rezultatov občasnih meritev, ustrezno preračunanih na celoletno obratovalno obdobje,
- skupni letni količini vhodne toplotne energije po uporabljenih gorivih (biomasa, druga trdna goriva, tekoča goriva, zemeljski plin in druga plinasta goriva), izračunanih na podlagi njihovih neto kaloričnih vrednosti.

35.) Točka 2.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.14 Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

36.) Za točko 2.3.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.3.16 do 2.3.22., ki se glasijo:

2.3.16 Upravljavec mora zagotoviti, da se poleg podatkov iz točk 2.3.2. in 2.3.3. zagotavlja tudi stalno beleženje podatkov, iz katerih je razvidno obratovanje naprave:

- temperatura odpadnih plinov,
- vsebnost kisika v odpadnih plinih in
- volumenski pretok odpadnih plinov.

2.3.17. Upravljavec mora zagotoviti, da je vgradnja merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov v skladu s standardom SIST EN 14181.

2.3.18. Upravljavec mora zagotoviti umerjanje merilnih naprav za izvajanje trajnih meritev v skladu s standardom SIST EN 14181 najmanj enkrat na tri leta in posredovati poročilo o rezultatih kalibracije Agenciji RS za okolje ter pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji.

2.3.19. Upravljavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 vsako leto izvede redno letno preizkušanje opreme za trajno merjenje ter posredovati Agenciji RS za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki poročilo o rezultatih rednega letnega preizkušanja opreme in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji opreme.

2.3.20. Upravljavec mora pri obratovanju merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov zagotoviti, da:

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme zagotavlja preverjanje in zapisovanje ničelne in referenčne točke v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme izvajajo ukrepi zagotavljanja kakovosti te opreme med obratovanjem v skladu s standardom SIST EN 14181,

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme o vseh delih, ki se izvajajo na tej opremi, vodi dnevnik in se dokumentacija o sprotne zagotavljanju kakovosti te opreme vodi v pisni obliki ali s pomočjo računalnika v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se o izpadu te opreme nemudoma obvesti pristojnega inšpektorja.

2.3.21. Upravljavec mora pri trajnih meritvah določenih v točki 2.3.2 in 2.3.3. izreka tega dovoljenja zagotoviti izdelovanje dnevnega poročila o trajnih meritvah v obliki, ki jo Agencija Republike Slovenije za okolje objavi na svojih spletnih straneh.

2.3.22. Upravljavec mora poročilo o trajnih meritvah emisije snovi vsako leto, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

37.) Za točko 2.3.22. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.3.23 do 2.3.30., ki se glasijo:

2.3.23. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na merilnem mestu MM14Z10, določenem v točki 2.2.4. izreka tega dovoljenja ne prej kakor 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po začetku obratovanja nove kurilne naprave z oznako PK1 (N35).

2.3.24. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije celotnega prahu in žveplovih oksidov izraženih kot SO₂ na merilnem mestu MM11Z6, določenem v točki 2.2.5. in 2.2.6 izreka tega dovoljenja ne prej kakor 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po začetku obratovanja nove plinske turbine z oznako (N38) in rekonstrukciji kurilne naprave z oznako PK4 (N10).

2.3.25. Upravljavec mora namesto prvih meritev emisije ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov izraženih kot NO₂ na merilnem mestu MM11Z6, določenem v točki 2.2.5. in 2.2.6 izreka tega dovoljenja zagotoviti kalibracijo merilne opreme po postopku zagotavljanja kakovosti trajnih meritev iz standarda SIST EN 14181.

2.3.26. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije celotnega prahu in žveplovih oksidov izraženih kot SO₂ na merilnem mestu MM5Z1 in MM6Z1, določenem v točki 2.2.1.a izreka tega dovoljenja ne prej kakor 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po začetku obratovanja nove velike kurilne naprave z oznakami VK1 (N36) in VK2 (N37).

2.3.27. Upravljavec mora namesto prvih meritev emisije ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov izraženih kot NO₂ na merilnem mestu MM5Z1 in MM6Z1, določenem v 2.2.1.a izreka tega dovoljenja, ne prej kakor 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po začetku obratovanja nove velike kurilne naprave z oznakami VK1 (N36) in VK2 (N37) zagotoviti kalibracijo merilne opreme po postopku zagotavljanja kakovosti trajnih meritev iz standarda SIST EN 14181.

2.3.28. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah emisije snovi, ki ga izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

2.3.29. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi, ki ga izdelata izvajalec

obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

2.3.30. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije celotnega prahu na merilnem mestu MM13Z9, določenem v točki 2.2.8 izreka tega dovoljenja ne prej kakor 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po začetku obratovanja novega nepremičnega motorja - diesel agregata z oznako N39.

38.) Za točko 2.3.30. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.3.31. do 2.3.33., ki se glasijo:

2.3.31. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in vgrajen gasilni sistem, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

2.3.32. Namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in vgrajen gasilni sistem, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, polnjenje te opreme s hladilnimi plini ter preverjanje in zajem teh plinov iz opreme izvaja pooblaščenno podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme.

2.3.33. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in vgrajen gasilni sistem mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi fluoriranimi toplogrednimi plini.

39.) Točka 3.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se komunalne odpadne vode na iztoku V2, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama $Y = 461705$ in $X = 103658$, parc. št. 145/4, k.o. Spodnja Šiška, in na iztoku V4, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama $Y = 461727$ in $X = 103755$, parc. št. 90/6, k.o. Spodnja Šiška, odvajajo v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog).

- v največji letni količini 5.500 m^3

40.) Točka 3.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.6. Upravljavec mora zagotoviti, da se padavinske odpadne vode s 22.700 m^2 utrjenih površin

- na iztoku V1, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama $Y = 461685$ in $X = 103564$, parc. št. 145/4, k.o. Spodnja Šiška, odvajajo v javno meteorno kanalizacijo, ki je zaključena z iztokom v vodotok Sava,
- na iztoku V2, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama $Y = 461705$ in $X = 103658$, parc. št. 145/4, k.o. Spodnja Šiška, in na iztoku V5, določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama $Y = 461748$ in $X = 103787$, parc. št. 71/4, k.o. Spodnja Šiška, odvajajo v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog).

41.) Točka 5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.1 Zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja

5.1.1. Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora upravljavec izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja, ki so določene v točki 5.2 izreka tega dovoljenja niso presežene in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

5.2 Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja

5.2.1. Mejne efektivne vrednosti električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka, ki jih povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja so določene v Preglednici 23.

Preglednica 23: Mejne efektivne vrednosti električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka pri frekvenci 50 Hz

Mejne vrednosti	I. območje - za nove in rekonstruirane vire sevanja	II. območje - za nove in rekonstruirane vire sevanja in I. in II. območje - za obstoječe vire sevanja
Mejna efektivna vrednost električne poljske jakosti (kV/m)	0,5	10
Mejna efektivna vrednost gostote magnetnega pretoka (mT)	0,01	0,1

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in poročanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja

5.3.1. Upravljavec mora pri prvih meritvah zagotoviti izvedbo meritev veličin elektromagnetnega polja na podlagi katerih se za kraj meritve ugotavlja obremenitev okolja kot posledica emisije vira sevanja.

5.3.2. Upravljavec mora izvesti prve meritve nizkofrekvenčnega vira elektromagnetnega sevanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer po prvem zagonu novega vira sevanja med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu.

5.3.3. Poročilo o opravljenih prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji RS za okolje v 30 dneh po opravljenih meritvah.

42.) Točka 6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,

- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja,
- količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako:

- da jih obdela sam ali
- odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

43.) Točka 8.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1. Skladiščenje nevarnih tekočin

8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje navedene v Prilogi 1 izreka tega dovoljenja, razen:

- rezervoarja z oznako REZ1, ki ga lahko uporablja šele po njegovi rekonstrukciji in sicer z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja za skladiščenje ELKO,
- rezervoarja z oznako REZ3 in REZ4, ki ju lahko uporablja šele po njuni rekonstrukciji in sicer z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja za skladiščenje ELKO oz. dizelskega goriva,
- rezervoarja z oznako REZ2, ki ga lahko uporablja šele po odpravi pomanjkljivosti, kar izkazuje s poročilom o ponovnem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

8.1.2. Upravljavec mora pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja zagotoviti upoštevanje standarda:

- SIST EN 14015 za rezervoarje REZ1, REZ3 in REZ4, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje.

8.1.3. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja zagotoviti upoštevanje standarda:

- SIST EN 12285 za nadzemne rezervoarje REZ5, REZ7, REZ8, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladiščenja.
- SIST EN 14015 za rezervoar REZ2 ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje.
- SIST EN 13123 za rezervoarj REZ9 IN REZ10, ki sta izdelana iz armiranega poliestra.

8.1.4. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih REZ2, REZ3 in REZ4 zagotoviti:

- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.

8.1.5. Zadrževalni sistemi iz prejšnje točke izreka ne smejo imeti odprtih, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

8.1.6. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja REZ2,

REZ3 in REZ4 pri nadzemnem skladiščenju mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

8.1.8. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih (REZ1, REZ2, REZ3, REZ4 IN REZ5) z nazivno prostornino večjo od 1 m³ zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

8.1.9. Padavinska odpadna voda, ki se nabira v zadrževalnem sistemu rezervoarjev REZ2, REZ3 in REZ4 se lahko odvaja v javno kanalizacijo.

8.1.10. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.11. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz priloge 1 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:

- i. da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
- ii. da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- iii. da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- iv. zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.12. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.13. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.14. Upravljavec mora za skladišča nevarnih tekočin SKLADIŠČE1, SKLADIŠČE2, SKLADIŠČE3, SKLADIŠČE4, SKLADIŠČE5, SKLADIŠČE6, SKLADIŠČE7, katerih zmogljivost presega 10 m³ voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin.

8.1.15. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladiščih z zmogljivostjo, večjo od 40 m³ (SKLADIŠČE1, SKLADIŠČE2, SKLADIŠČE3, SKLADIŠČE4, SKLADIŠČE5,) in sicer:

- pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja,
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem na vsakih pet let,
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja z nazivno prostornino manjšo ali enako 10.000 m³ na vsakih petnajst let, z nazivno prostornino večjo od 10.000 m³ na vsakih deset let,
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.

8.1.16. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.1. izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.

44.) Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
REZ1 (A)	ELKO	18.000 ¹	1981	Zunanji, dvoplaščni z dvignjeno podnico, nadzemni, jekleni, zvarjen na kraju vgradnje, pokončni, cilindrični, rezervoar s fiksno streho,	zaščita proti prepolnitvi, dvojno dno s kontroliranim vmesnim prostorom v podtlaku, avtomatska detekcija olja in vklop črpalke meteorne vode	-	SKLADIŠČE 1
REZ2 (B)	Mazut	10.000 ²	1978	Zunanji, enoplaščni z lovilno skledo, nadzemni, jekleni, zvarjen na kraju vgradnje, pokončni, cilindrični, rezervoar s fiksno streho	zaščita proti prepolnitvi, dvojno dno s kontroliranim vmesnim prostorom v podtlaku, avtomatska detekcija olja in vklop črpalke meteorne vode	11.120	SKLADIŠČE 2
REZ3 (C)	ELKO	5.000 ²	1972 rekonst. 2011	Zunanji, enoplaščni z lovilno skledo, nadzemni, jekleni, zvarjen na kraju vgradnje, pokončni, cilindrični, rezervoar s fiksno streho,	zaščita proti prepolnitvi, dvojno dno s kontroliranim vmesnim prostorom v podtlaku, betonska lovilna posoda z jekleno pločevinasto prevleko, detekcija olja in vklop črpalke meteorne vode	5.429	SKLADIŠČE 3
REZ4 (D)	Dizelsko gorivo D2, ali ELKO	1.000 ²	1972 rekonst. 2011	Zunanji, enoplaščni z lovilno skledo, nadzemni, jekleni, zvarjen na kraju vgradnje, pokončni, cilindrični, rezervoar s fiksno streho,	zaščita proti prepolnitvi, dvojno dno s kontroliranim vmesnim prostorom v podtlaku, betonska lovilna posoda z jekleno pločevinasto prevleko, detekcija olja in vklop črpalke meteorne vode	1.152	SKLADIŠČE 4

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
REZ5 (E)	Dizelsko gorivo D2, ali ELKO	54	2005	Zunanji, dvoplaščni, nadzemni, jekleni, izdelani v delavnici, horizontalni pravokotni	zaščita proti prepolnitvi, z alarmnim sistemom za stanje medprostora med stenama		SKLADIŠČE 5
REZ6	NaOH	10	1990	V objektu, dvoplaščni, nadzemni, iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, horizontalni cilindrični, atmosferski, postavljen nad lovilno posodo, ki je hkrati nevtralizacijski bazen	zaščita proti prepolnitvi, z grelnimi instalacijami za ogrevanje s paro na 40°C, z notranje strani gumirano, vizualno opozarjanje nivoja v rezervoarju	400 nevtrali zacijski bazen	SKLADIŠČE 6
REZ7	NaOH	10	1990	V objektu, dvoplaščni, nadzemni, iz jeklene pločevine, izdelan v delavnici, horizontalni cilindrični, atmosferski, postavljen nad lovilno posodo, ki je hkrati nevtralizacijski bazen	zaščita proti prepolnitvi, z grelnimi instalacijami za ogrevanje s paro na 40°C, z notranje strani gumirano, vizualno opozarjanje nivoja v rezervoarju		
REZ8	HCl	12	1997	V objektu, dvoplaščni, nadzemni, iz armirane poliestrske smole, izdelani v delavnici, horizontalni cilindrični, atmosferski, postavljen nad lovilno posodo, ki je hkrati nevtralizacijski bazen	zaščita proti prepolnitvi, vizualno opozarjanje nivoja v rezervoarju		
REZ9	HCl	12	1997	V objektu, dvoplaščni, nadzemni, iz armirane poliestrske smole, iz jeklene pločevine, izdelani v delavnici, horizontalni cilindrični, atmosferski, postavljen nad lovilno posodo, ki je hkrati nevtralizacijski bazen	zaščita proti prepolnitvi, vizualno opozarjanje nivoja v rezervoarju		SKLADIŠČE 7

Opombe:

- (1): Nazivni volumen REZ1 se bo po izvedeni rekonstrukciji iz 20.000 m³ zmanjšal na 18.000m³. REZ1 je v času izdaje te odločbe (pred rekonstrukcijo) prazen.
- (2): Navedeni so nazivni volumni po projektni dokumentaciji.

45.) Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**Priloga 2: Skladišča**

Oznaka	Ime skladišča	Način skladiščenja	Vrsta snovi
SKL1	Skladišče kemikalij in rezervnih ionskih smol	Odlaganje na regalih in paletah, vreče sodi, ročke; kemikalije so postavljene v lovilno skledo obloženo s kisloodporno keramiko; kemikalije so v originalno zaprti embalaži	Sredstva za regulacijo pH vode, kemikalije za konzervacijo kotlov in grelnih kač mazutnih rezervoarjev, biocidi
SKL8	Skladišče nevarnih odpadkov	Zamrežene lovilne sklede, plastični sodi, vedra, banje, kovinski sodi	Nevarni odpadki
SKL15	Skladišče tehničnih plinov in mineralnih olj in čistil za mazut	Jeklenke na nosilcih, fiksirane na stenah skladišča, po dve skupaj, z varovali pred padcem, regal s tremi nivoji in v sodih na tleh; skladišče je pod nadstreškom	Acetilen, kisik, dušik, ogljikov dioksid, argon, butan, propan ter mineralna olja in čistila za mazut
SKL16	Skladišče barv in lakov	Dva regala s tremi nivoji, skladišče je ogrevano, izvedeno kot Ex cona, z naravno zračno cirkulacijo, ob steni je lovilna kineta brez odtoka	Barve in laki
SKL17	Skladišče utekočinjenega naftnega plina	Dve tlačni posodi za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina, vertikalne izvedbe, vsaka volumna 5 m ³ , pod tlakom 22 barov, tlačna posoda s predpisano varnostno opremo	Utekočinjen naftni plin

46.) Priloga 3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**Priloga 3: Lovilci olj**

Interna oznaka	Lokacija lovilca olj	Gauss Krügerjevi koordinati	Oznaka iztoka
LO-N19	Pri rezervoarju mazuta B	Y = 461872 in X = 103705	V5
LO-N26	Oljni koalescentni lovilec, ki zajema padavinske vode iz območja pred skladiščem odpadkov	Y = 461830 in X = 103705	V5
LO-N35	Lovilec olj za padavinsko vodo iz utrjenih površin S dela območja	Y = 461760 in X = 103783	V5
LO-N36	Lovilec olj za padavinsko vodo iz utrjenih površin J dela območja	Y = 461707 in X = 103609	V1
LO-N37	Prvi lovilec olj v bateriji oz. tehnološki enoti N37 (za REZ1, REZ3, REZ4)	Y = 461815 in X = 103609	V2
	Drugi lovilec olj v bateriji oz. tehnološki enoti N37 (za REZ1, REZ3, REZ4)	Y = 461818 in X = 103609	V2

- 47.)** Točke I/2, I/3/I, I/11 in I/26 izreka te odločbe, ki se nanašajo na nove in rekonstruirane kurilne naprave in novo plinsko turbino začnejo veljati z dnem dokončnosti vseh uporabnih dovoljenj ali odločb o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološke enote VK1 (N36), VK2 (N37), PK1 (N35), PK4 (N4), novo plinsko turbino (N38), VKLM5 (N9) in Dizel agregat (N39).
- 48.)** V točki I/4 izreka te odločbe začne v Preglednici 1 veljati vrstica:
- 1. z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološko enoto PK1 (N35),
 - 4. in 10. z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološko enoto plinska turbina (N38),
 - 5. in 6. z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološki enoti nova kotla VK1 (N36) in VK2 (N37),
 - 9. z dnem začetka obratovanja kotla VKLM5 z novimi gorilci za sekundarno gorivo (ELKO).
- 49.)** Točke I/3/II, I/5, I/9, I/20, I/22, I/30, I/31 in I/37(2.3.30.) izreka te odločbe, ki se nanašajo na nov dizel agregat (N39) začnejo veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za novo tehnološko enoto Dizel agregat (N39).
- 50.)** Točki I/3/VII in I/41 izreka te odločbe, ki se nanašata na nove transformatorske postaje in nov dodatni transformator začneta veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov za nove tehnološke enote transformatorske postaje (N40, N41, N42) in transformator N46.
- 51.)** Točke I/6, I/17, I/21, I/24 izreka te odločbe, ki se nanašajo na novo plinsko turbino (N38) začnejo veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološko enoto plinska turbina (N38).
- 52.)** Točke I/7, I/8, I/12, I/13, I/27, I/29, I/33, I/34, I/37(2.3.26. in 2.3.27) izreka te odločbe, ki se nanašajo na nova kotla VK1 (N36) in VK2 (N37) začnejo veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološki enoti nova kotla VK1 (N36) in VK2 (N37).
- 53.)** Točke I/14, I/27, I/29 izreka te odločbe, ki se nanašajo na VKLM5 (N9) začnejo veljati z dnem začetka obratovanja kotla VKLM5 z novimi gorilci za sekundarno gorivo (ELKO).
- 54.)** Točki I/16 in I/37(2.3.23) izreka te odločbe, ki se nanašata na PK1 (N35) začneta veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološko enoto PK1 (N35).
- 55.)** Točke I/18, I/24, I/25 in I/37(2.3.24. in 2.3.25.) izreka te odločbe, ki se nanašajo na PK4 (N10) začnejo veljati z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, za tehnološko enoto PK4 (N10) po zamenjavi kanalskega gorilnika.
- 56.)** Upravljavec mora o začetku obratovanja kotla VKLM5 z novimi gorilci za sekundarno gorivo (ELKO) pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja z novimi gorilci, kar izkazuje s potrdilom o izdani pošiljki.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

1. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 25. 04. 2012 s strani stranke Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu direktorja Hrvoje Draškovića zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Jorg Jurij Hodalič (v nadaljevanju: upravljavec) prejela prijavo (v nadaljevanju: prva prijava) glede nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 441,925 MW.

Naslovni organ je za predmetno napravo upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008.

Zahtevek iz prve prijave za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na:

- odstranitev obstoječega parnega kotla BKG1 na težko kurilno olje nazivne vhodne toplotne moči 8,2 MW in na istem mestu postavitve novega parnega kotla PK1 z nazivno vhodno toplotno močjo 11,06 MW na zemeljski plin (primarno gorivo) ter ekstra lahko kurilno olje (sekundarno gorivo), z novim izpustom emisij snovi v zrak,
- zamenjavo obstoječih vročevodnih kotlov GLV1 in GLV2 z nazivno vhodno toplotno močjo vsak po 64,4 MW, s sodobnejšima kotloma VK1 in VK2 vsak po 64,4 MW na zemeljski plin (primarno gorivo) ter ekstra lahko kurilno olje (sekundarno gorivo),
- zamenjavo gorilcev za sekundarno gorivo na obstoječem vročevodnem kotlu VKLM5 in sicer namesto težkega kurilnega olja zamenjava gorilcev za ekstra lahko kurilno olje,
- rekonstrukcijo štirih obstoječih rezervoarjev z oznakami REZ4 (1000 M3), REZ3 (5000 M3), REZ2 (10000 M3) in REZ1 (20000 M3) in sicer se bo težko kurilno olje zamenjalo z ekstra lahkim kurilnim oljem. Za predmetno rekonstrukcijo rezervoarjev je upravljavec pridobil okoljevarstveno soglasje št. 35402-150/2005-30 z dne 27. 09.2006,
- spremembo naslova sedeža podjetja in sicer je novi naslov: Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je na podlagi prve prijave ugotovil, da gre v obravnavanem primeru za večjo spremembo v obratovanju naprave ter zato dne 23. 5. 2012 upravljavca pozval, da v roku 60 dni po prejemu poziva vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je na prošnjo upravljavca rok za vložitev vloge podaljšal do 20. 8. 2012.

Naslovni organ je dne 20. 8. 2012 s strani upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s katero je upravljavec zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prvi prijavi.

Nadalje je naslovni organ dne 3. 12. 2012 prejel še eno prijavo nameravane spremembe (v nadaljevanju: druga prijava).

Zahtevek iz druge prijave za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na:

- obnovo kogeneracijskega postroja (N4, N10), ki bo obsegala zamenjavo plinske turbine (N10) in zamenjavo kanalskega gorilnika v obstoječem parnem kotlu (N4). Vhodna toplotna moč parnega kotla (N4) ostaja po spremembi nespremenjena (17,8 MW), vhodna toplotna moč plinske turbine po spremembi pa bo 22,6 MW. Vhodna toplotna moč kogeneracijskega postroja (kadar delujeta oba skupaj), pa bo po spremembi nižja od obstoječe in sicer 25,9 MW;
- zamenjavo sekundarnega goriva v plinski turbini (N10) in sicer se bo namesto ELKO uporabljalo dizelsko gorivo;
- zamenjavo tlačnega rezervoarja za zemeljski plin (REZ17) z novima dvema rezervoarjema, prostornine po 7 m³;
- zamenjavo nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne moči 0,865 MW z novim, ki bo imel vhodno toplotno moč 1,8 MW in
- tehnične spremembe, ki se nanašajo na zamenjavo obstoječega generatorja, posodobitev elektro stikališča in zamenjavo obstoječih transformatorjev.

Naslovni organ je na osnovi druge prijave ugotovil, da gre za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Glede na dejstvo, da je naslovni organ na podlagi vloge istega upravljavca že vodil upravni postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za isto napravo, je upravljavca dne 8. 1. 2013 pozval, da v roku 30 po prejemu poziva vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja tudi z vsebinami iz druge prijave in z njo dopolni vlogo, ki se nanaša na prvo prijavo.

Naslovni organ je dne 11. 2. 2013 s strani upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja oz dopolnitev vloge, s katero je upravljavec zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v drugi prijavi.

2. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Peti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave.

Sedmi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

3. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi prijav sprememb, vloge in dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ter Poročila ocene dodatne in celotne obremenitve, kot sledi:

1. Prijava spremembe prejeta 25. 4. 2012 s prilogo:

- Strokovna ocena o vplivih nameravane spremembe v obratovanju podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., na okolje, št.: 500512-vs, z dne 20. 04. 2012, ki jo je izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

2. Prijava spremembe prejeta 3. 12. 2012 s prilogo:

- Strokovna ocena o vplivih nameravane spremembe v obratovanju podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., na okolje, št.: /, z dne 23. 11. 2012, ki jo je izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

3. Poročilo ocene dodatne in celotne obremenitve (1.8.2011), upravljavec sam

4. Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja prejeta dne 10. 8. 2012 in dopolnjena dne 20. 8. 2012, 11.2.2013, 7.3.2013, 29.5.2013, 3.9.2013 in 21.11.2013 s prilogami:

- Poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnega rezervoarja (rezervoar C), št. NIP ŠH-098/2011, 2.11.2011, izdelal NAFTA strojna d.o.o., Mlinska ulica 5, 5270 Ajdovščina
- Poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnega rezervoarja (rezervoar D), št. NIP ŠH-099/2011, 2.11.2011, izdelal NAFTA strojna d.o.o., Mlinska ulica 5, 5270 Ajdovščina
- Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak kotla PK1 (N1), št. EKO 5499, 16.8.2012, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
- Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak kotla VKLM5 (N9) pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja, št. EKO 5730, 16.8.2012, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
- Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak kotlov VK1 (N5) in VK2 (N6), št. EKO 5731, 16.8.2012, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

- Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak kotlov kogeneracijskega postroja (N4 in N10), št. EKO 5950, 28.1.2013, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
- Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak dizel agregata (N21), št. EKO 5800, 28.1.2013, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
- Izjava za lovilec SQUAREG S 80, št. 1339/12-jp/bk/kk, 11.10.2012, Prenova gradbenik d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid
- Izjava za lovilec SQUAREG S 400, št. 1338/12-jp/bk/kk, 11.10.2012, Prenova gradbenik d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid
- Izjava o skladnosti za Lovilec mineralnega olja SMA-300-S, 5.4.2011, GGplan d.o.o., Pece 29, Grosuplje
- Izjave o skladnosti za lovilce mineralnega olja tip SEDIRAT in SECURAT, 15.5.2010, SW-Umwelttechnik
- Soglasje k projektnim rešitvam, št. VO2071264MBB, 9.8.2007, Ureditev kanalizacije ter vozni in parkirnih površin v TOŠ, Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
- Soglasje k projektnim rešitvam, št. KA2090571KŠ, 14.4.2009, Ureditev kanalizacije ter vozni in parkirnih površin v TOŠ – sprememba trase padavinske kanalizacije, Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
- Soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo, št. KA2101722KAN, 20.12.2009, Ureditev notranjih parkirnih površin v TOŠ, Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
- Informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, št. 35506-3948/2006, 17.1.2007, naslovni organ
- Odvod padavinske odpadne vode iz parkirišča objekta energetika Ljubljana d.o.o. v kanal za odvod padavinske vode, št. 01-2000-I-089563/2013, 21.5.2013, Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
- Ocena merskega mesta: odprti obtočni hl. sistem (V5-2) – MMV5-2, 20.4.2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Dalmatinova ulica 2, Novo mesto
- Ocena merskega mesta: kotlovnica MMV2-1, 20.4.2013, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Dalmatinova ulica 2, Novo mesto
- Poročilo o opravljeni kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin (rezervoar B), št. SNT70, 28.9.2012, RE-BO d.o.o., Tovarniška cesta 2a, 5270 Ajdovščina
- Poročilo ocene dodatne obremenitve za odvodnik Z10, končno poročilo, št. 1-2/2013, 21.5.2013, Inštitut za energetiko energis, Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
- Izjava o številu rezervoarjev na lokaciji Verovškova 62, 19.11.2013, upravljavec sam

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, kot sledi v nadaljevanju.

Naslovni organ je za predmetno napravo upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008.

Nameravana sprememba se nanaša na:

- spremembo naslova upravljavca in sicer je novi naslov: Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, lokacija naprave ostaja nespremenjena,
- zamenjavo obstoječega parnega kotla BKG1 na težko kurilno olje nazivne vhodne toplotne moči 8,2 MW in na istem mestu postavitev novega parnega kotla PK1 z nazivno vhodno toplotno močjo 11,06 MW na zemeljski plin (primarno gorivo) ter ekstra lahko kurilno olje (sekundarno gorivo), z novim izpustom emisij snovi v zrak (Z10),
- zamenjavo obstoječih vročevodnih kotlov GLV1 in GLV2 z nazivno vhodno toplotno močjo vsak po 64,4 MW, s sodobnejšima kotloma VK1 in VK2 vsak po 64,4 MW na zemeljski plin

- (primarno gorivo) ter ekstra lahko kurilno olje (novo sekundarno gorivo),
- zamenjavo gorilcev za sekundarno gorivo na obstoječem vročevodnem kotlu VKLM5, tako, da bodo po novem prilagojeni za ekstra lahko kurilno olje (namesto težkega kurilnega olja),
- rekonstrukcijo treh obstoječih mazutnih rezervoarjev z oznakami REZ1 (20000 m³), REZ3 (5000 m³) in REZ4 (1000 m³) za namene skladiščenja ekstra lahkega kurilnega olja ali dizelskega goriva. Pri tem se bo nazivni volumen REZ1 zmanjšal na 18000 m³. Obstoječi rezervoar REZ2 pa ni predmet spremembe in bo (po odpravi pomanjkljivosti) obratoval predvidoma do konca leta 2015. Za predmetno rekonstrukcijo rezervoarjev je upravljavec pridobil okoljevarstveno soglasje št. 35402-150/2005-30 z dne 27. 09.2006,
- obnovo obstoječega kogeneracijskega postroja (N4, N10), ki bo obsegala zamenjavo plinske turbine (N10) z novo plinsko turbino (N38) in zamenjavo kanalskega gorilnika v obstoječem parnem kotlu (N4). Vhodna toplotna moč parnega kotla (N4) ostaja po spremembi nespremenjena (17,8 MW), vhodna toplotna moč plinske turbine po spremembi pa bo 22,6 MW. Vhodna toplotna moč kogeneracijskega postroja (N4, N38), (kadar delujeta oba skupaj), pa bo po spremembi nižja od obstoječe in sicer 25,9 MW. Izpust Z6 skozi katerega se odvajajo dimni plini iz kogeneracijskega postroja ostaja na istem mestu, zasilni izpust Z5, preko katerega se bodo tudi v bodoče odvajali dimni plini le iz plinske turbine (N38) in le pri zagonu kogeneracijskega postroja se bo premaknil za nekaj metrov,
- zamenjavo sekundarnega goriva v plinski turbini (N38) in sicer se bo namesto ELKO uporabljalo dizelsko gorivo,
- zamenjavo tlačnega rezervoarja za zemeljski plin (REZ17) z novima dvema rezervoarjema, prostornine po 7 m³,
- zamenjavo nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem vhodne toplotne moči 0,865 MW z novim, ki bo imel vhodno toplotno moč 1,8 MW,
- spremembe pri skladiščenju oz. ukinitve nekaterih skladišč in premestitev skladiščenja, ki so razvidne iz Priloge 2 okoljevarstvenega dovoljenja,
- spremembe pri odvajanju odpadnih vod:
 - o Komunalne vode se ne odvajajo več preko V1 in V3,
 - o Padavinske vode iz V1 se ne odvajajo več v javno kanalizacijo, ki se zaključuje z komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog) ampak v javno meteorno kanalizacijo, ki je zaključena z iztokom v vodotok Sava,
 - o Izrok V3 je ukinjen zato se tudi padavinske ne odvajajo več preko njega,
 - o Padavinske vode se ne odvajajo več preko V4,
 - o odstranitev nekaterih lovilcev olj in namestitev novih (novo dejansko stanje je razvidno iz Priloge 3),
- zamenjavo EMS vira – obstoječega sinhronskega generatorja električnega toka v kogeneracijskem postroju z novim,
- posodobitev elektro stikališča, tako, da bo po novem na petih transformatorjih omogočeno njihovo obratovanje na 10 ali na 20 kV napetostnem nivoju (v transformatorskih postajah (N40, N42, N43) bo zamenjanih pet obstoječih transformatorjev z novimi in zamenjan obstoječi transformator za lastno rabo, z novim, ki bo obratoval v režimu 20/04 kV), dodan bo še en nov transformator z napetostnim režimom 20/10 kV (N46), skupaj sedem transformatorjev.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se bo po izvedeni predmetni spremembi proizvodna zmogljivost naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja minimalno povečala iz 441,925 MW na 444,22 MW oz. za 2,295 MW. Povečanje se nanaša predvsem na zamenjavo Dizel agregata (povečanje iz 0,865 na 1,8MW), ki bo obratoval manj kot 300 ur letno in zamenjavo Parnega kotla BKG1 (8,2 MW) s Parnim kotlom PK1 (11,06 MW). Hkrati pa se bo zmanjšala vhodna toplotna moč kogeneracijskega postroja iz 27,4 na 25,9 MW.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev v zvezi z vrednotenjem njenih vplivov na okolje ugotovil, da se bodo po izvedeni spremembi kumulativni vplivi na okolje zmanjšali v primerjavi s tistimi pred spremembo, oz. da

bo sprememba imela pozitivne vplive okolje, kot sledi:

- Kot energent se bo pretežno uporabljalo zemeljski plin. Kot je razvidno iz preglednice 1 izreka tega dovoljenja se bo zemeljski plin po spremembi uporabljal kot primarno gorivo tudi v srednji kurilni napravi Parnem kotlu PK1 (N35, 11,06 MW), ki bo zamenjal parni kotel BKG1 (N1, 8,2 MW), v katerem se je pred tem uporabljalo samo težko kurilno olje.
- Količina težkega kurilnega olja se bo zmanjšala na račun uporabe ekstra lahkega kurilnega olja, ki se bo po spremembi uporabljalo kot sekundarno gorivo tudi v novem Parnem kotlu PK1 (N35), novima vročevodnima kotloma VK1 in VK2 (N36 in N37), ki zamenjujeta vročevodna kotla GVL1 in GVL2 ter vročevodnem kotlu VKLM5, v katerem bodo zamenjani gorilci.
- Število obratovalnih ur naprav iz preglednice 1 izreka tega dovoljenja bo po izvedeni spremembi podobno, kot v zadnjih 10 letih. Število obratovalnih ur bo, tako kot do sedaj, odvisno od potrebe po toplotni energiji. Energetika Ljubljana ostaja primarno vršni »obrat«, ki le dopolnjuje potrebe po toplotni energiji v primerih, ko je ne more zagotoviti Termoelektrarna Toplarna.
- Po predmetni spremembi se zaradi zamenjave pričakuje nižje emitirane količine dušikovih oksidov, žveplovih oksidov in skupnega prahu:
 - o Emisije snovi v zrak iz novega parnega kotla PK1, ki bo zamenjal kotel BKG1 bodo bistveno nižje, ker gre za novo napravo, zamenjalo se bo težko kurilno olje z zemeljskim plinom
 - o Emisije snovi v zrak iz novih vročevodnih kotlov VK1 in VK2, ki bosta zamenjala vročevodna kotla GVL1 in GVL2 bodo nižje od obstoječih, ker gre za novi napravi, in tudi zaradi zamenjave sekundarnega goriva - težkega kurilnega olja z ELKO
 - o Emisije iz vročevodnega kotla VKLM5, bodo zaradi zamenjave gorilcev za sekundarno gorivo in uporabe ELKO namesto težkega kurilnega olja nižje od obstoječih
- Kot izhaja iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja bo upravljavec na novih in rekonstruiranih tehnoloških enotah, ki so predmet spremembe: VK1 (N36), VK2 (N37), PK1 (N35), PK4 (N4), plinski turbini (N38) in VKLM5 (N9) lahko obratoval s predpisanimi dopustnimi vrednostmi. Upravljavec bo moral po prenosu Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah, ki v času izdaje te odločbe še ni bila prenesena v slovenski pravni red zagotoviti skladnost s pogoji, ki so določeni v tej direktivi. Navedena direktiva za določene snovi določa nekoliko strožje pogoje obratovanja oz. dopustne vrednosti.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da je predmetna sprememba povezana predvsem z emisijami snovi v zrak, kjer se bo stanje zaradi posega izboljšalo. Nameravana sprememba ne bo povzročila povečanja emisij snovi v vode, povečanja emisij hrupa ali emisij elektromagnetnega sevanja.

Proizvodna zmogljivost naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo po izvedeni spremembi minimalno povečala iz 441,925 MW na 444,22 MW oz. za 2,295 MW. Skladno s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1 je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega. Sprememba je v konkretnem primeru 2,295 MW in sama po sebi ne presega praga, ki je v skladu s priložo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), 50 MW. Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in v točki 3 obrazložitve te odločbe predhodno navedenega ugotovil, da v konkretnem primeru ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je zaradi navedenega vodil upravni postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s sedmim odstavkom 77. člena ZVO-1.

Po izvedeni spremembi se bodo emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega

dovoljenja odvajale preko devetih izpustov kot sledi v nadaljevanju. Preko izpusta z oznako:

- Z1 se bodo odvajale emisije snovi v zrak iz kotlov z oznakami VK1 (N36) - nov, VK2 (N37) - nov, VKLM3 (N7) - obstoječi, VKLM4 (N8) - obstoječi ter iz kotla VKLM5 (N9) – obstoječi z novimi gorilci za tekoče gorivo vendar le v primeru, kadar se bo za gorivo uporabljalo ELKO. Vsak kotel ima svoje merilno mesto in sicer MM5Z1, MM6Z1, MM1Z1, MM2Z1 in MM3Z1. V vseh kotlih se kot primarno gorivo uporablja zemeljski plin, kot sekundarno pa ELKO. Dimni plini iz štirih kotlov z oznakami VK1 (N36) - nov, VK2 (N37) - nov, VKLM3 (N7) - obstoječi, VKLM4 (N8) - obstoječi se pred izpustom očistijo na skupnem ciklonu, z učinkovitostjo čiščenja emisije prahu 80-90%. Za zmanjšanje emisij NOx se bodo na novih VK1 (N36) in VK2 (N37) ter VKLM5 (N9) (ELKO) uporabljali gorilci z nizko emisijo NOx.
- Z2 in Z3 se odvajajo emisije snovi v zrak iz kotla VKLM5 (N9), vendar le v primeru, kadar za gorivo uporablja zemeljski plin. Pripadajoči merilni mesti sta MM7Z2 in MM8Z3. Za zmanjševanje emisij NOx se uporabljajo gorilci z nizko emisijo NOx.
- Z4 se odvajajo emisije snovi v zrak iz kotla BKG3 (N3), ki kot gorivo uporablja zemeljski plin ali težko kurilno olje. Pripadajoče merilno mesto je MM10Z4. Kotel nima vgrajenih naprav za čiščenje dimnih plinov;
- Z5 se bodo odvajale emisije snovi v zrak iz kogeneracijskega postoja, vendar le pri zagonu plinske turbine (N38), (ko obratuje samo plinska turbina brez kotla PK4), ki kot gorivo uporablja zemeljski plin ali dizelsko gorivo. Pripadajoče merilno mesto je MM12Z5. Za zmanjševanje emisij NOx se uporabljajo gorilci z nizko emisijo NOx. Izpust in merilno mesto bosta prestavljena za nekaj metrov.
- Z6 se bodo odvajale emisije snovi v zrak iz kogeneracijskega postoja, ki ga tvorita plinska turbina (N38) in kotel PK4 (N4). Plinska turbina (N38) kot gorivo uporablja zemeljski plin in po novem dizelsko gorivo, kotel PK4 (N4) pa zemeljski plin skupaj z plini iz plinske turbine. Pripadajoče merilno mesto je MM11Z6. Za zmanjševanje emisij NOx se bodo v novi plinski turbini uporabljajo gorilci z nizko emisijo NOx.
- Z7 se odvajajo emisije snovi v zrak iz kotla PK2, ki kot gorivo uporablja zemeljski plin. Pripadajoče merilno mesto je MM9Z7. Za zmanjševanje emisij NOx se v plinski turbini uporabljajo gorilci z nizko emisijo NOx.
- Z9 se odvajajo emisije snovi v zrak iz nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem oziroma Diesel elektro agregata, ki kot gorivo uporablja plinsko olje D2 in je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike ter lahko obratuje manj kot 300 ur letno. Pripadajoče merilno mesto je MM13Z9.
- Z10 se bodo odvajale emisije snovi v zrak iz novega kotla PK1 (N35), ki bo zamenjal obstoječi kotel BKG1, ki kot gorivo uporablja mazut. Novi kotel bo kot primarno gorivo uporabljal zemeljski plin, kot sekundarno pa ELKO. Pripadajoče merilno mesto je MM14Z10. Za zmanjševanje emisij NOx se bo uporabljal gorilec z nizko emisijo NOx.

Preglednica 24: Izpusti, Tehnološke enote, merilna mesta, G.K koordinate, višine odvodnikov po izvedeni spremembi

Oznaka izpusta	Tehnološke enote vezane na izpust	Oznaka tehnol. enote	Ozn. mer. mesta	Višina izpusta od tal m	Gauss-Krügerjeva koordinata y	Gauss-Krügerjeva koordinata x
Z1	VK1	N36	MM5Z1	150	461809	103659
	VK2	N37	MM6Z1			
	VKLM3	N7	MM1Z1			
	VKLM4	N8	MM2Z1			
	VKLM5	N9	MM3Z1			

Oznaka izpusta	Tehnološke enote vezane na izpust	Oznaka tehnol. enote	Ozn. mer. mesta	Višina izpusta od tal m	Gauss-Krügerjeva koordinata y	Gauss-Krügerjeva koordinata x
Z2	VKLM5	N9	MM7Z2	15	461822	103669
Z3			MM8Z3	15	461825	103679
Z4	BKG3		MM10Z4	16	461759	103660
Z5	Plinska turbina	N38	MM12Z5	22	461806	103694
Z6	PK4 Plinska turbina	N4 N38	MM11Z6	40	461821	103692
Z7	PK2	N2	MM9Z7	26	461773	103653
Z9	Dizel agregat	N39	MM13Z9	2,5	461801	103741
Z10	PK1	N35	MM14Z10	25	461781	103659

Kot izhaja iz Poročila o ocenjevanju celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka, prejetega 1. 8. 2011 so meritve za oceno celotne obremenitve potekale v zimskem času v obdobju od 1.9.2010 do 1.3.2011, na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $y = 461641$ in $x = 103474$ in na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $y = 462673$ in $x = 102490$, ko so koncentracije višje kot v topli polovici leta. Meritve niso trajale celo leto, ker so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/2007, 70/2008, 61/2009, 50/2013).

Iz Poročila o ocenjevanju celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka, prejetega 1.08.2011 je razvidno, da je na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica koncentracija delcev PM_{10} enaka $39 \mu\text{g}/\text{m}^3$, na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad pa $36 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Iz predhodno citiranega poročila je razvidno, da obratovanje naprave pred spremembo zagotavlja, da mejna letna koncentracija $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za delce PM_{10} v zunanjem zraku ni presežena. Iz modeliranja dodatne obremenitve (Poročilo ocene dodatne obremenitve za odvodnik Z10, končno poročilo, št. 1-2/2013, 21.5.2013) je razvidno, da obratovanje novega izpusta Z10 ne bo prispevalo k povečanju mejne letne koncentracije, oz. bo dodalo k obstoječi obremenitvi zunanjega zraka $0 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Seštevek obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka je torej $39 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica oz. $36 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad, kar zagotavlja, da tudi po izvedeni spremembi na napravi, mejna letna koncentracija PM_{10} v zunanjem zraku ne bo presežena.

Iz predmetnega poročila prav tako izhaja, da je letna koncentracija SO_2 na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad pa $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iz predhodno citiranega poročila je razvidno, da obratovanje naprave pred spremembo zagotavlja, da mejna letna koncentracija $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za SO_2 v zunanjem zraku ni presežena. Iz modeliranja dodatne obremenitve (Poročilo ocene dodatne obremenitve za odvodnik Z10, končno poročilo, št. 1-2/2013, 21.5.2013) je razvidno, da bo obratovanje novega izpusta Z10 dodalo k obstoječi obremenitvi zunanjega zraka 2 oz. $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Seštevek obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka je torej $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica oz. $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad, kar zagotavlja, da tudi po izvedeni spremembi na napravi, mejna letna koncentracija SO_2 v zunanjem zraku ne bo presežena.

Iz predmetnega poročila prav tako izhaja, da je letna koncentracija NO_2 na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad pa $39 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iz predhodno citiranega poročila je razvidno, da obratovanje naprave pred spremembo zagotavlja,

da mejna letna koncentracija $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za NO_2 v zunanjem zraku ni presežena. Iz modeliranja dodatne obremenitve (Poročilo ocene dodatne obremenitve za odvodnik Z10, končno poročilo, št. 1-2/2013, 21.5.2013) je razvidno, da bo obratovanje novega izpusta Z10 dodalo k obstoječi obremenitvi zunanjega zraka 1 oz. $0 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Seštevek obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka je torej $31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Milčinskega ulica oz. $39 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad, kar zagotavlja, da tudi po izvedeni spremembi na napravi, mejna letna koncentracija NO_2 v zunanjem zraku ne bo presežena.

V zvezi z rekonstrukcijo treh obstoječih mazutnih rezervoarjev z oznakami REZ1 (20000 m^3), REZ3 (5000 m^3) in REZ4 (1000 m^3) za namene skladiščenja ekstra lahkega kurilnega olja ali dizelskega goriva naslovni organ ugotavlja, da je za predmetno rekonstrukcijo rezervoarjev upravljavec pridobil okoljevarstveno soglasje naslovnega organa št. 35402-150/2005-30 z dne 27. 09.2006, v katerem je navedeno, da mora upravljavec pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za obrat skladno z 86. členom ZVO-1, ki obravnava preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili tudi predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008.

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09 in 98/10)
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07 in 67/11),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13),
- Uredba o sprememba in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 46/13),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13).

Zaradi spremembe Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

4. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti

emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej spremenil naslov upravljavca, ki je po novem Verovškova 62, 1000 Ljubljana, kot izhaja iz točke I/1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej spremenil nazivno vhodno toplotno moč Kurilne naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki bo po izvedeni spremembi 444,22 MW, kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v delu, ki se nanaša na seznam tehnoloških enot in ažuriral alineje I, II, VII in X in sicer je:

- spremenil alinejo I in v njej navedel oznake vseh tehnoloških enot, ki so navedene v Preglednici 1 in bodo obratovale po izvedeni spremembi;
- spremenil alinejo II, z novim dizel agregatom (N39);
- spremenil alinejo VII, z novimi transformatorskimi postajami (N40, N41, N42) in dodatnim novim transformatorjem N46;
- spremenil alinejo X z besedilom »Rezervoarjev nevarnih tekočin in skladišč iz prilog 1 in 2 tega dovoljenja;

kot izhaja iz točke I/3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Preglednico 1 z navedenimi kurilnimi napravami in plinsko turbino, v kateri je spremenil prvo, četrto, peto, šesto, deveto in deseto vrstico tabele in jih uskladil z novim dejanskim stanjem po izvedeni spremembi, kot je opisana v točki 3 obrazložitve te odločbe, kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave Dizel agregata N21 z novim Dizel agregatom N39 spremenil točko 2.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je omejil obratovanje tega nepremičnega motorja za delovanje v sili na podlagi 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave plinske turbine N10 z novo plinsko turbino N38 spremenil točko 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je določil način izpuščanja odpadnih plinov skozi izpust Z5 v času zagona in zaustavitve na osnovi 3. točke tretjega odstavka 33..

člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), kot izhaja iz točke I/6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave obstoječih velikih kurilnih naprav GVL1 (N5) in GVL2 (N6) z novimi VK1 (N36) in VK2 (N37) spremenil točko 2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/7 izreka te odločbe na podlagi 20. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav Uradni list RS, št. 73/2005, 92/2007 in 68/2012).

Naslovni organ je zaradi prenehanja obratovanja obstoječih velikih kurilnih naprav GVL1 (N5) in GVL2 (N6) spremenil točko 2.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila določena obveznost prenehanja obratovanja le-teh s 1. januarjem 2016, kot izhaja iz točke I/8 izreka te odločbe na podlagi 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav Uradni list RS, št. 73/2005, 92/2007 in 68/2012).

Naslovni organ je zaradi nove vrste goriva, ki se bo uporabljalo v novem dizel agregatu N39 spremenil točko 2.1.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določena vrsta goriva, kot izhaja iz točke I/9 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10). Upravljalavec uporablja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje 3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, navedeno v spodnji preglednici:

	Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva		Količina hladiva
		Ozonu škodljiva snov	Fluorirani toplogredni plin	
1	Klima naprava YORK DG 25 BSES		R407C * (HFC-407c)	4,5 kg
2	Klima naprava Tecniar LV		R407C * (HFC-407c)	12 kg
3	Klima naprava AERMEC S.p.A. Euroclima		R407C * (HFC-407c)	4,19 kg
4	Klima naprava Tecniar LV		R407C * (HFC-407c)	3,6 kg

* pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

Zaradi spremembe predpisa o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je naslovni organ spremenil točko 2.1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal Preglednico 2, kot izhaja iz točke I/10 izreka te odločbe ter za točko 2.3.30. dodal nove točke 2.3.31, 2.3.32 in 2.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/38 izreka te odločbe. Zahteve v točki 2.1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 3. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) v povezavi z 11. členom, ((3) in (4) odstavek) in 23. členom ((2) in (3) odstavek) Uredbe (ES) 1005/09 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, ter v povezavi z 6., 7., 8., 9. in 40. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 41/10). Naslovni organ je zahteve v točkah 2.3.31, 2.3.32 in 2.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 5. 11. in 12. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ za točko 2.1.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki 2.1.15. in 2.1.16., v katerih je določil zahteve glede zagotavljanja največjih prostorninskih in največjih masnih pretokov na posameznih odvodnikih na osnovi 3. odstavka 7. člena in zahteve glede največjega masnega pretoka snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja pa na osnovi 7. točke 2. odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13), kot izhaja iz točke I/11 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 2.2.15., v kateri je v preglednici 21 določil največje prostorninske in največje masne pretoke na posameznih odvodnikih iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na osnovi tretjega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) in novo točko 2.2.16., v kateri je v preglednici 22 določil največje masne pretoke snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na osnovi 7. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13), kot izhaja iz točke I/26 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi prenehanja obratovanja dveh vročevodnih kotlov GVL1 (N5) in GVL2 (N6) spremenil točko 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej črtal ta dva kotla in pripadajoči merilni mesti MM5Z1 in MM6Z1, kot izhaja iz točke I/12 izreka te odločbe na osnovi 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav Uradni list RS, št. 73/2005, 92/2007 in 68/2012).

Naslovni organ je za točko 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 2.2.1.a. in v njej v preglednicah 3a in 4a določil dopustne vrednosti emisije snovi vzrak iz novih vročevodnih kotlov VK1 (N36) in VK2 (N37) pri uporabi zemeljskega plina in ELKO na osnovi 9. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) in pri tem upošteval, da je skupna vhodna toplotna moč naprav na izpustu Z1 večja od 300 MW, kot izhaja iz točke I/13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave sekundarnega goriva in gorilca na vročevodnem kotlu VKLM5 (N9) (namesto težkega kurilnega olja se bo uporabljalo ELKO) spremenil točko 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej spremenil preglednico 6, v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi vzrak pri uporabi ELKO na osnovi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) in pri tem upošteval, da je skupna vhodna toplotna moč naprav na izpustu Z1 večja od 300 MW, kot izhaja iz točke I/14 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ v točki 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz parnega kotla BKG3 (N3) spremenil preglednico 7, v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak pri uporabi zemeljskega plina in v njej črtal parameter celotni prah na osnovi 1. odstavka 17. člena in 5. alineje 2. odstavka 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), kot izhaja iz točke I/15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave parnega kotla BKG1 (N1) z novim parnim kotlom PK1 (N35) ter zamenjave težkega kurilnega olja z zemeljskim plinom in ELKO ter prevezave dimnih plinov na nov izpust Z10 spremenil točko 2.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in preglednico 9 in v spremenjeni preglednici 9 in novi preglednici 9a določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz novega kotla PK1 pri uporabi zemeljskega plina in ELKO na osnovi 17. in 16. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), kot izhaja iz točke I/16 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave plinske turbine (N10) z novo plinsko turbino (N38) ter v njej zamenjave sekundarnega goriva ELKO z dizelskim gorivom spremenil točko 2.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pripadajoči preglednici 10 in 11. Dopustne vrednosti, ki so določene na podlagi 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) ostajajo nespremenjene, kot izhaja iz točke I/17 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave kanalskega gorilnika v parnem kotlu PK4 (N4) in hkrati spremembe predpisa, Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) spremenil točko 2.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in preglednico 12, v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak pri uporabi zemeljskega plina na osnovi 17. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), kot izhaja iz točke I/18 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ v točki 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz parnega kotla PK2 (N2) spremenil preglednico 13, v kateri so določene dopustne vrednosti emisije snovi v zrak pri uporabi zemeljskega plina in v njej črtal parameter celotni prah na osnovi 1. odstavka 17. člena in 5. alineje 2. odstavka 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), kot izhaja iz točke I/19 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave dizel agreta (N21) z novim dizel agregatom (N39) spremenil točko 2.2.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pripadajočo preglednico 15. Dopustne vrednosti, ki so določene na podlagi 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem ostajajo nespremenjene, kot izhaja iz točke I/20 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave plinske turbine z njeno novo oznako (N38) spremenil točko 2.2.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 4. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) določena računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, kot izhaja iz točke I/21 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave dizel agregata z njegovo novo oznako (N39) spremenil točko 2.2.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) določena računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih kot izhaja iz točke I/22 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave plinske turbine z njeno novo oznako (N38) spremenil točko 2.2.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 29. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določen način izračuna dopustne vrednosti in računsko vsebnosti kisika, kadar obratuje hkrati PK4 (N4) in plinska turbina (N38), kot izhaja iz točke I/23 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave plinske turbine z njeno novo oznako (N38) spremenil točko 2.2.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 29. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) upoštevana računsko vsebnosti kisika, za PK4 (N4) in plinsko turbino (N38), kot izhaja iz točke I/24 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave plinske turbine z njeno novo oznako (N38) spremenil točko 2.2.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 29. člena Uredbe o emisiji

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določen način upoštevanja deleža vhodne toplotne moči PK4 (N4) in plinske turbine (N38), kot izhaja iz točke I/25 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi namestitve novih velikih kurilnih naprav VK1 (N36) in VK2 (N37) spremenil točko 2.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila pred spremembo določena obveznost trajnih meritev samo za VKLM5 (N9), in tudi za novi kurilni napravi VK1 in VK2 na osnovi 1. in 2. odstavka 23. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) dodal obveznost trajnih meritev emisije celotnega prahu, CO in NO_x na merilnih mestih MM3Z1, MM5Z1 in MM6Z1, pri čemer je upošteval vlogo upravljavca za opustitev trajnih meritev SO_x. Nadalje je naslovni organ na osnovi 1. in 2. odstavka 23. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) v tej točki določil obveznost trajnih meritev CO in NO_x za VKLM5 (N9) pri uporabi zemeljskega plina na merilnih mestih MM7Z2 in MM8Z3, pri čemer je upošteval vlogo upravljavca za opustitev trajnih meritev celotnega prahu in SO_x, kot izhaja iz točke I/27 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ spremenil točko 2.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri so določene zahteve glede zagotavljanja podatkov o koncentraciji in masnem pretoku snovi v odpadnih plinih pri trajnih meritvah na osnovi prvega odstavka 13, člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I/28 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi namestitve novih velikih kurilnih naprav VK1 (N36) in VK2 (N37) spremenil točko 2.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je poleg VKLM5 (N9) tudi za VK1 (N36) in VK2 (N37) predpisal zagotavljanje občasnih meritev na osnovi tretjega odstavka 23. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12), kot izhaja iz točke I/29 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave dizel agregata z novim dizel agregatom z oznako (N39) spremenil točko 2.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) določeno, da za dizel agregat, katerega obratovanje je omejeno s 300 urami letno ni treba zagotoviti obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, kot izhaja iz točke I/30 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ spremenil točko 2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil obveznost priprave ocene o letnih emisijah snovi v zrak 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I/31 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave dizel agregata z novim dizel agregatom z oznako (N39) spremenil točko 2.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 6. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10) določena obveznost predložitve poročila o obratovalnem času da za dizel agregat, kot izhaja iz točke I/32 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave obstoječih velikih kurilnih naprav GVL1 (N5) in GVL2 (N6) z

novimi VK1 (N36) in VK2 (N37) spremenil točko 2.3.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 26. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) določena obveznost predložitve poročila o času obratovanja kurilnih naprav, za katere je bila določena obveznost prenehanja obratovanja le-teh s 1. januarjem 2016, kot izhaja iz točke I/33 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi zamenjave obstoječih velikih kurilnih naprav GVL1 (N5) in GVL2 (N6) z novimi VK1 (N36) in VK2 (N37) spremenil točko 2.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na osnovi 26. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/05, 92/07 in 68/12) določena obveznost predložitve poročil naslovnemu organu, kot izhaja iz točke I/34 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ spremenil točko 2.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil obveznosti glede merilnih mest na osnovi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I/35 izreka te odločbe.

Zaradi spremembe predpisa je naslovni organ za točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke 2.3.16 do 2.3.22. in v njih določil dodatne zahteve v zvezi s zagotavljanjem trajnih meritev, skladnosti merilne opreme s standardom SISTEN 14181, umerjanjem merilnih naprav, preizkušanjem opreme za trajno merjenje, obratovanjem merilne opreme, izdelovanjem dnevnega poročila o trajnih meritvah in pošiljanju le-tega naslovnemu organu na osnovi 2., 5., 7., in 8. odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I/36 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi sprememb v obratovanju naprave iz točke 1 izreka te odločbe za točko 2.3.22. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal nove točke 2.3.23 do 2.3.30. in sicer je v točki:

- 2.3.23. zaradi sprememb v zvezi z zamenjavo parnega kotla BKG1 (N1) in na istem mestu postavitve novega parnega kotla PK1 (N35) in postavitve novega izpusta Z10, določil izvedbo prvih meritev na merilnem mestu MM14Z10 na osnovi 1. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- 2.3.24. zaradi sprememb v zvezi zamenjavo plinske turbine (N10) z novo plinsko turbino (N38) in sprememb na kotlu PK4 (N4) določil izvedbo prvih meritev na merilnem mestu MM11Z6 na osnovi 1. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- 2.3.25. zaradi sprememb v zvezi zamenjavo plinske turbine (N10) z novo plinsko turbino (N38) in sprememb na kotlu PK4 (N4) določil na merilnem mestu MM11Z6 namesto prvih meritev zagotovitev kalibracije merilne opreme na osnovi 1. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in 10. odstavka, 6. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- 2.3.26. zaradi zamenjave obstoječih velikih kurilnih naprav GVL1 (N5) in GVL2 (N6) z novimi VK1 (N36) in VK2 (N37) določil izvedbo prvih meritev na merilnih mestih MM5Z1 in MM6Z1 na osnovi 1. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- 2.3.27. zaradi zamenjave obstoječih velikih kurilnih naprav GVL1 (N5) in GVL2 (N6) z novimi VK1 (N36) in VK2 (N37) določil namesto prvih meritev zagotovitev kalibracije merilne opreme na merilnih mestih MM5Z1 in MM6Z1 na osnovi 1. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08,

- 61/09 in 50/13) in 10. odstavka, 6. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- 2.3.28. določil obveznost pošiljanja poročila o prvih meritvah naslovnemu organu na osnovi 4. odstavka, 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)
 - 2.3.29. določil obveznost pošiljanja poročila o občasnih meritvah naslovnemu organu na osnovi 3. odstavka, 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)
 - 2.3.30. zaradi zamenjave dizel agregata z novim dizel agregatom z oznako (N39) določil izvedbo prvih meritev na merilnem mestu MM13Z9 na osnovi 1. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- kot izhaja iz točke I/37 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki se nanašajo na odvajanje odpadnih vod in so opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko 3.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na odvajanje komunalnih odpadnih vod in v njej črtal odvajanje komunalne odpadne vode na iztokih V1 in V3 ter spremenil največjo letno količino komunalnih odpadnih vod iz 3.300 na 5.500 m³, kot izhaja iz točke I/39 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki se nanašajo na odvajanje odpadnih vod in so opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe, spremenil točko 3.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na odvajanje padavinskih odpadnih vod. Kot kot izhaja iz točke I/40 izreka te odločbe, je iztok V1 je priključen na javno meteorno kanalizacijo, iz katere se odpadne vode odvajajo v Savo, in ne več na javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog). Odvajanje padavinske odpadne vode preko V2 in V5 ostaja nespremenjeno; iztok V3 pa je ukinjen.

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki se nanašajo na rekonstrukcijo oz. zamenjavo virov elektromagnetnega sevanja opisanih v točki 3 obrazložitve te odločbe spremenil točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je spremenil zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja, določil dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja in obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in poročanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja. Naslovni organ je v točki 5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja na podlagi 19. člena Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96 in 41/04).

Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v novi točki 5.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 4. člena Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04). Naslovni organ na podlagi 4., 5., in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04) v novi točki 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in poročanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja, kot izhaja iz točke I/41 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je v okviru točke 6.1 v točki 6.1.1. določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Zahteve iz točke 6.1.2. glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki so določene na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih, zahteve iz točke 6.1.3. glede skladiščenja nevarnih odpadkov pa so določene na podlagi 22. in 24. člena Uredbe o odpadkih, kot izhaja iz točke I/42 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega in tudi zaradi rekonstrukcije rezervoarjev opisane v točki 3 obrazložitve te odločbe je naslovni organ spremenil točko 8.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1/43 izreka te odločbe. Naslovni organ je v okviru točke 8.1 v točkah 8.1.1. - 8.1.15, določil, kot sledi v nadaljevanju obrazložitve.

Naslovni organ je v točki 8.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in spremenjeni Prilogi 1 tega dovoljenja določil, v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine, na podlagi vloge upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in podatkov o rezervoarjih nevarnih tekočin ter Poročil o opravljenih kontrolah ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz točke 3 obrazložitve te odločbe v povezavi z 20. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10; v nadaljevanju: Uredba).

Naslovni organ je zahteve v zvezi s projektiranjem, gradnjo, obratovanjem in vzdrževanjem rezervoarjev v točki 8.1.2 in 8.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 5. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih rezervoarjih v točki 8.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi drugega odstavka 6. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z zadrževalnim sistemom v točki 8.1.5 in 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi četrtega in sedmega odstavka 6. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju v točki 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahtevo v zvezi z odvajanjem odpadne padavinske vode iz zadrževalnih sistemov rezervoarjev v točki 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi sedmega odstavka 6. člena Uredbe in podatkov iz vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, iz katerih je razvidno ustrezno čiščenje odpadne padavinske vode.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s cevovodi v točki 8.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev v točki 8.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi drugega odstavka 8. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve ob prenehanju uporabe rezervoarja v točkah 8.1.11. in 8.1.12. določil na podlagi 13. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve glede vodenja evidence za skladišča nevarnih tekočin v točki 8.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Uredbe.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine v točki 8.1.14. določil na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe ter šestega in sedmega odstavka 17. člena Uredbe

Naslovni organ je zahteve v zvezi s pogoji za izvajalca preverjanja v točki 8.1.15. določil na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena Uredbe.

V zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah naslovni organ na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) ni določil izdelave načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami, ker mora upravljavec izdelati varnostno poročilo ali zasnovo zmanjševanja tveganja za okolje za obrat manjšega tveganja za okolje.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega in tudi zaradi rekonstrukcije rezervoarjev opisanih v točki 3 obrazložitve te odločbe je naslovni organ spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/44 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki se nanašajo na skladišča spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/45 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki se nanašajo na lovilce olj iz naprave iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Prilogo 3 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/46 izreka te odločbe.

Ker z dnem dokončnosti te odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja še ne bodo izvedene vse spremembe, ki so predmet te odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ začetek veljavnosti posameznih točk v odločbi, kot izhaja iz točk I/47 do I/55 izreka te odločbe, vezal na dan dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, na osnovi točke 8.1 tretjega člena ZVO-1, razen za tehnološko enoto VKLM5, kjer gre za primer iz drugega odstavka 69. člena ZVO-1 (ne gre za gradnjo), zato mora upravljavec skladno s tretjim odstavkom 76. člena ZVO-1 o začetku obratovanja naprave pisno obvestiti ministrstvo in pristojno inšpekcijo najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja tehnološke enote VKLM5 z novimi gorilci, kar izkazuje s potrdilom o oddaji pošiljke, kot izhaja iz točke I/56 izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008, zato je upravljavcu na podlagi 5. odstavka 77. člena in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 444,22 MW. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene 4. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak, dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja, zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti in zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

5. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno

običajen način in na svetovnem spletu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi.

6. Stroški postopka



Skladno s prvim odstavkom 113. člena ZUP grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogläse, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406013.

Postopek vodil:

Tomaž Majcen
sekretar



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana – osebno (za: Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana)

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljanasi.si)

