



Številka: 35406-36/2019-16

Datum: 23. 4. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19), dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) ter na podlagi 219. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Alan Perc, naslednjo

## DELNO ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, spremenjeno z odločbo št. 35407-49/2011-4 z dne 24. 10. 2011 (v nadaljnjem besedilu: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 113,876 MW, ki se nahaja na lokaciji Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, izdano upravljavcu Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### 1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Upravljavcu Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 91,37 MW. Naprava se nahaja na zemljiščih v k. o. 678 Spodnje Radvanje s parc. št. 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1979/5 in 1979/6.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- i. Kurilnih naprav in nepremičnega plinskega motorja navedenih v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja (N1 – N5);
- ii. Kemične priprave vode (N6);
- iii. Plinskega kompresorja (N7);

- iv. TOM I-dodatni hladilnik (N8);
- v. Pretakalne ploščadi (N10);
- vi. Kompresorja za zrak (N11);
- vii. Kompresorja za dušik (N12);
- viii. Lovilca olja (N15);
- ix. Centralnega lovilca olja (N16);
- x. Skladišča repromateriala (N17);
- xi. Hranilnika toplote (N18);
- xii. Sončnih kolektorjev (N19);
- xiii. Rezervoarjev in skladišč za skladiščenje nevarnih snovi navedenih v Prilogi 1 in 2 tega dovoljenja

Preglednica 1: Kurilne naprave in nepremični plinski motor

Oznaka	Oznaka kotla	Vh.topl. moč [MW]	Vrsta naprave	Vh.topl. moč [MW]	Gorivo 1	Gorivo 2
N1	Vročevodni kotel UT-HZ1	26,85	Velika kurilna naprava TOM	84,7	zemeljski plin	-
N2	Vročevodni kotel UT-HZ	18,5			zemeljski plin	ELKO <sup>(1)</sup>
N3	Vročevodni kotel UT-HZ2	26,85			zemeljski plin	
N4	Vročevodni kotel UT-M54/1	12,5			zemeljski plin	ELKO <sup>(1)</sup>
N5	TOM I-sočasna proizvodnja toplote in elektrike	6,67	Nepremični motor z notranjim izgorevanjem	6,67	zemeljski plin	-
				<b>91,37</b>		

(1) Ekstra lahko kurilno olje

**2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se glasi »mejne vrednosti«.**

**3. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.4. Upravljavcu se dovoli v vročevodnem kotlu UT-HZ1 (N1), vročevodnem kotlu UT-HZ2 (N3) in TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5) kot gorivo uporabljati zemeljski plin.

**4. Točka 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.1.5. Upravljavcu se dovoli v vročevodnem kotlu UT-HZ (N2) in vročevodnem kotlu UT-M54/1 (N4) kot gorivo uporabljati zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje (ELKO).

**5. Za točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.7, ki se glasi:**

2.1.7. Obratovalna stanja, iz katerih je razvidna končna točka obdobja zagona in začetna točka obdobja ustavitve in so izražena kot prag obremenitve, so za kurilne naprave UT-HZ1, UT-HZ, UT-HZ2 in UT-M54/1 (N1, N2, N3, N4) določena v preglednici 1a.

Preglednica 1a:

Oznaka	opis obratovalnega stanja	kurilne naprave UT-HZ1, UT-HZ, UT-HZ2, UT-M54/1 doseženi minimalni obratovalni parametri
" "	stacionarno obratovanje je obratovalno stanje s stalnimi obratovalnimi parametri, pri katerih je mogoče zagotoviti izpolnjevanje zahtev glede mejnih vrednosti	med ST in SP
ST	obratovalno stanje, ki se začne z vklopom vira (naprave) in konča pri doseženih minimalnih obratovalnih parametrih. To so lahko minimalna obremenitev, vsebnost kisika, temperaturni pogoji in podobno.	Dig.signal (delovanje = 1) Konc. kisika < 16% T <sub>odp</sub> > 80°C
SP	obratovalno stanje, ki se začne v trenutku, ko niso več doseženi minimalni obratovalni parametri, in konča s popolno zaustavitvijo vira (naprave).	Dig.signal (delovanje = 1) Konc. kisika > 16% T <sub>odp</sub> < 80°C

**6. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.1. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za veliko kurilno napravo TOM so določene v preglednicah 2 in 3.

Izpust z oznako: Z1  
 Nepremični vir onesnaževanja: velika kurilna naprava TOM  
 Naprave vezane na izpust: UT-HZ1 (N1), UT-HZ(N2), UT-HZ2 (N3), UT-M 54/1 (N4)  
 Vhodna toplotna moč naprave: 26,85 MW, 18,5 MW, 26,85 MW, 12,5 MW  
 Oznaka merilnega mesta: MMz1  
 Gorivo: zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje

Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMz1 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost do 31.12.2022	Mejna vrednost po 1.1.2023
Celotni prah	-	mg/m <sup>3</sup>	5	5
Ogljikov monoksid (CO)	-	mg/m <sup>3</sup>	100	100
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub>	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	300	100
Žveplov oksidi SO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	35	35

Preglednica 3: Mejne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMz1 pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost do 31.12.2022	Mejna vrednost po 1.1.2023
Celotni prah	-	mg/m <sup>3</sup>	50	30
Ogljikov monoksid (CO)	-	mg/m <sup>3</sup>	175	/
Dušikovi oksidi NOx	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	450	450
Žveplovi oksidi SOx	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	1700	350

**7. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.2. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za nepremični motor z notranjim izgorevanjem TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5) so določene v preglednici 4.

Izpust z oznako:	Z2
Nepremični vir onesnaževanja:	nepremična plinski motor
Naprave vezane na izpust:	nepremični motor z notranjim izgorevanjem TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5), leto izdelave 2003
Vhodna toplotna moč naprave:	6,67 MW
Ime merilnega mesta:	MMz2
Gorivo:	zemeljski plin

Preglednica 4: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMz2 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost <sup>(3)</sup> do 31.12.2024	Mejna vrednost <sup>(3)</sup> po 1.1.2025
Ogljikov monoksid (CO)	-	mg/m <sup>3</sup>	115	115
Dušikovi oksidi NOx	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	190	95

<sup>(3)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 15%

**8. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.4. Mejne vrednosti pri nepremičnem motorju TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5) iz preglednice 4 se nanašajo na 15 % računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih pri uporabi plinastih goriv.

**9. Za točko 2.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.2.6, 2.2.7 in 2.2.8, ki se glasijo:**

2.2.6. Upravljaavec mora zagotavljati, da največji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 1 kg/h.

2.2.7. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok dušikovih oksidov iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 20 kg/h.

2.2.8. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok žveplovih oksidov iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 20 kg/h.

**10. Za točko 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.3.3.a., 2.3.3.b., 2.3.3.c., 2.3.3.d., 2.3.3.e. in 2.3.3.f. tako, da se glasijo:**

2.3.3.a. Upravljavec mora zagotoviti, da je vgradnja merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov iz točke 2.3.3 izreka tega dovoljenja v skladu s standardom SIST EN 14181.

2.3.3.b. Upravljavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 vsako leto izvede redno letno preizkušanje opreme za trajno merjenje iz točke 2.3.3 izreka tega dovoljenja ter posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki poročilo o rezultatih rednega letnega preizkušanja opreme, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljenem rednem letnem preizkušanju opreme.

2.3.3.c. Upravljavec mora pri obratovanju merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov zagotoviti, da:

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme zagotavlja preverjanje in zapisovanje ničelne in referenčne točke v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme izvajajo ukrepi zagotavljanja kakovosti te opreme med obratovanjem v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme o vseh delih, ki se izvajajo na tej opremi, vodi dnevnik in se dokumentacija o sprotne zagotavljanju kakovosti te opreme vodi v pisni obliki ali s pomočjo računalnika v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se o izpadu te opreme nemudoma obvesti pristojnega inšpektorja.

2.3.3.d. Upravljavec mora pri trajnih meritvah določenih v točki 2.3.3 izreka tega dovoljenja zagotoviti izdelovanje dnevnega poročila o trajnih meritvah v obliki, ki jo Agencija Republike Slovenije za okolje objavi na svojih spletnih straneh.

2.3.3.e. Upravljavec mora poročilo o trajnih meritvah emisije snovi za vsako leto poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.3.f. Upravljavec mora zagotoviti kalibracijo merilnih naprav za izvajanje trajnih meritev iz točke 2.3.3 v skladu s standardom SIST EN 14181 najmanj enkrat na tri leta in posredovati poročilo o rezultatih kalibracije Agenciji Republike Slovenije za okolje ter pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji.

**11. Točka 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.5. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustu iz TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5) in sicer na merilnem mestu MMz2 kot občasne meritve vsake tri leta.

**12. Za točko 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.23, ki se glasi:**

2.3.23. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo občasnih meritev žveplovega dioksida in celotnega prahu na izpustu velike kurilne naprave TOM in sicer na merilnem mestu MMz1, na najmanj vsakih šest mesecev ali vsaj dvakrat letno v času obratovanja naprave, s presledki, ki ne smejo biti krajši od treh mesecev.

**13. Za točko 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.24, ki se glasi:**

2.3.24. Upravljavec mora v času poskusnega obratovanja naprave namesto prvih meritev dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida iz vročevodnih kotlov UT-HZ1 in UT-HZ2 na merilnem mestu MMz1 zagotoviti kalibracijo merilne opreme ob njeni vgradnji po postopku zagotavljanja kakovosti trajnih meritev iz standarda SIST EN 14181 in poročilo o rezultatih kalibracije opreme posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji opreme.

**14. Za točko 2.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.25, ki se glasi:**

2.3.25. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

**15. Za točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.26 in 2.3.27, ki se glasita:**

2.3.26. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih

- a) se morajo uporabljati metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
  - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
  - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
  - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
  - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije
- b) se za merjenje parametrov iz te točke izreka tega dovoljenja morajo uporabljati CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.27. Upravljavec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.25 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

**16. Za točko 2.3.27 se doda točka 2.3.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:**

2.3.28. Pri vrednotenju trajnih meritev iz točk 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ne upoštevajo rezultati meritev med okvaro, motnjo ali izpadom naprav za čiščenje in zmanjševanje emisij v odpadnih plinih in rezultati meritev ob zagonu in ustavitvi.

**17. Za točko 2.3.28 se dodajo točke 2.3.29, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32 in 2.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:**

2.3.29. Pri trajnih meritvah se šteje, da mejne vrednosti emisij niso presežene, če vrednotenje rezultatov meritev za obratovalne ure v koledarskem letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- a) nobena validirana mesečna povprečna vrednost ne presega mejnih vrednosti emisij iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja;
- b) nobena validirana dnevna povprečna vrednost ne presega 110 % mejnih vrednosti emisije iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja;
- c) 95 % vseh validiranih polurnih povprečnih vrednosti v letu ne presega 200 % mejnih vrednosti emisije iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja.

2.3.30. Vrednosti 95 % področja zaupanja posamezne meritve ne sme preseči sledečih vrednosti:

- dušikovi oksidi 20 %,
- ogljikov monoksid 10 %,
- druge snovi, ki se trajno merijo 40 %.

2.3.31. Validirane polurne povprečne vrednosti se določijo iz veljavnih povprečnih polurnih vrednosti tako, da se od njih odšteje vrednost področja zaupanja iz točke 2.3.30 izreka tega dovoljenja. Validirane dnevne in mesečne povprečne vrednosti se določijo kot povprečje validiranih polurnih povprečnih vrednosti.

2.3.32. Če je v enem dnevu zaradi motenj v delovanju avtomatskega merilnega sistema ali zaradi njegovega vzdrževanja, neveljavnih več kot šest izmerjenih polurnih povprečnih vrednosti, je meritev dnevne povprečne vrednosti za ta dan neveljavna.

2.3.33. Če so meritve dnevni povprečni vrednosti zaradi razlogov iz točke 2.3.32 izreka tega dovoljenja neveljavne več kot desetkrat v letu, mora upravljavec izvesti ustrezne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti avtomatskega merilnega sistema.

**18. Za točko 2.3.33 se doda točka 2.3.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:**

2.3.34. Upravljavec mora v oceni o letnih emisijah snovi v zrak, izdelani v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, predložiti tudi podatke o:

- skupnih letnih količinah emisij (ton/leto) dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, izračunanih iz podatkov meritev koncentracij in volumnskega pretoka odpadnih plinov,
- številu obratovalnih ur naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja in
- skupni letni količini vhodne toplotne energije (TJ/leto) po uporabljenih gorivih (zemeljski plin, ELKO), izračunanih na podlagi njihovih neto kaloričnih vrednosti.

**19. Točki 2.4 in 2.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**20. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »lovilec olj« nadomesti z besedno zvezo »lovilnik olj«.**

**21. Točka 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.6. Upravljavec mora zagotoviti, da so lovilniki olj skladni s standardom SIST EN 858.

**22. V točki 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se beseda "mulj" nadomesti z besedo »blato«.**

**23. V točki 3.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za besedno zvezo "inšpekciji, pristojni za varstvo okolja" doda besedna zveza "in inšpekciji, pristojno za ribištvo,".**

**24. Točki 5 in 5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**25. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovih številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov, tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanje zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.1.4. Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi emisij snovi in vonjav, razsutja ali razlitja odpadkov, določenih nevarnih lastnosti nevarnih odpadkov ter pojava ptic, glodavcev in mrčesa:

- upravljavec mora izvajati pretakanje, začasno skladiščenje odpadkov, notranji transport odpadkov in odvoz odpadkov pazljivo, tako da ne prihaja do razlivanja ali



- raztresanja odpadkov,
- odpadki se morajo shranjevati in zbirati v za to namenjenih posodah,
- upravljavec mora odpadke začasno skladiščiti na za to ustreznih mestih.

6.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi iz točke I./1 izreka tega dovoljenja in ravnanje z njimi.

6.2.1. Upravljavec mora o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi voditi evidenco, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice Evropske unije in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

6.2.2. Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo na ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi iz točke I./1 izreka tega dovoljenja.

6.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi iz točke I./1 izreka tega dovoljenja, in sicer:

- upravljavec mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, ki mora biti izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, pri čemer mora upoštevati tudi usmeritve operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki,
- odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, mora ločeno zbirati in ustrezno sortirati, transportirati ter skladiščiti,
- upravljavec mora izvajati usposabljanje zaposlenih o ravnanju s kemikalijami in nevarnimi odpadki,
- upravljavec mora imeti navodila za postopke ravnanje z odpadki in mora določiti odgovorne osebe za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov,
- upravljavec mora materiale naročiti smotrno, z namenom preprečevanja nastajanja odpadkov.

**26. Točka 7.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

7.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje, navedene v Prilogi 1 izreka tega dovoljenja.

7.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja zagotoviti upoštevanje standarda SIST EN 14015 za rezervoarje REZ1 in REZ2, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje.

7.1.3. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih REZ1 in REZ2 z nazivno prostornino večjo od 1 m<sup>3</sup> zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

- 7.1.4. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih REZ1 in REZ2 zagotoviti:
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
  - da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.
- 7.1.5. Zadrževalni sistemi iz točke 7.1.4. izreka ne smejo imeti odprtih, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, njihove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.
- 7.1.6. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja REZ1, REZ2 pri nadzemnem skladiščenju mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.
- 7.1.7. Upravljavcu se dovoli, da padavinsko vodo, ki se nabira v zadrževalnem sistemu rezervoarjev REZ1 in REZ2, odvaja preko lovilnika olj (N15) in iztoka V1 v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Maribor.
- 7.1.8. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 7.1.9. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
  - da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
  - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
  - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 7.1.10. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje uporabe rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.
- 7.1.11. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.
- 7.1.12. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladišču z zmogljivostjo, večjo od 40 m<sup>3</sup> »skladišče goriv«, in sicer:
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem na vsakih pet let,
  - z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja, na vsakih petnajst let,
  - po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.
- 7.1.13. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.

**27. Točka 7.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

7.5. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic.

7.5.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvar čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa.

7.5.2. Upravljavec mora v okviru izpolnjevanja zahtev iz točke 7.5.1 izreka tega dovoljenja izvajati / izdelati tudi:

- Požarni red,
- Operativno taktični načrt,
- Oceno požarne ogroženosti,
- Študijo požarne varnosti.

7.5.3. Upravljavec mora vzpostaviti register varnostnih ukrepov, v katerem obvladuje prepoznane scenarije izrednih dogodkov (nesreč) in njihovo povezavo z vsemi varnostnimi ukrepi, njihovimi funkcijami, skrbniki, dokumentacijo in načinom njihovega preverjanja učinkovitosti.

7.5.4. Upravljavec mora imeti na zalogi zadostno število rezervnih absorbentov in pivnikov za manjša razlitja goriva po tleh ter mobilne lovilne posode za puščanje goriva, da prepreči razlitje goriva v okolje.

**28. Ta točko 7.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 7.6, ki se glasi:**

7.6. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

7.6.1. Upravljavec mora v programu požarnega reda zagotoviti preventivne ukrepe in pravila varstva pred požarom in zagotoviti, da je za primer požara na voljo ustrezna količina sredstev za gašenje (sam ali v sodelovanju z gasilnimi društvi oz. gasilsko brigado).

7.6.2. Upravljavec mora območja z večjo požarno ogroženostjo označiti z opozorilnimi znaki, kot so: prepoved uporabe odprtega ognja, prepoved dostopa nepooblaščenim, obvezna uporaba lovilcev isker.

7.6.3. Upravljavec mora rokovati z nevarnimi snovmi in nevarnimi odpadki tako, da je onemogočeno onesnaževanje okolja.

7.6.4. Upravljavec mora v primeru razlitij in v primeru požara v čim večji možni meri zajeti morebitne razlite nevarne snovi (gašenje s peno) in preprečiti onesnaženje vodotoka z odpadno vodo iz nevtralizacijskega bazena.

7.6.5. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

**29. Točki 8.1.1 in 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

8.1.1. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

8.1.2. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

**30. Točka 9.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

9.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

**31. Točka 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

9.3. Upravljavec, ob stečajju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

**32. Točka 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**33. Točki 10 in 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

O okoljevarstvenih zahtevah, ki se nanašajo na zahteve za zagotavljanje varstva tal in podzemne vode, bo odločeno z dopolnilno odločbo.

IV.

Pritožba zoper točke I./2, I./5, I./7, I./8, I./9, I./10, I./12, I./13, I./14, I./15, I./16, I./17, I./18, I./19, I./20, I./21, I./22, I./23, I./24, I./25, I./26, I./27, I./28, I./29, I./30, I./31, I./32, I./33 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

## V.

V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

### I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 1. 7. 2019 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo 113,876 MW, ki se nahaja na lokaciji Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, upravljavca Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec), ki ga zastopa direktor Alan Perc.

V drugem odstavku 84. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13), je določeno, da mora upravljavec naprave, ki mu je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje na podlagi 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) pred 7. januarjem 2013 ali pred uveljavitvijo predpisa iz šestega odstavka spremenjenega 70. člena zakona, obratovanje njegove naprave pa vključuje uporabo, proizvodnjo ali emisijo določene nevarne snovi v skladu s četrtem odstavkom spremenjenega 70. člena zakona, mora ministrstvu v primeru iz spremenjenega 77. ali spremenjenega 78. člena zakona, predložiti izhodiščno poročilo iz četrtega odstavka spremenjenega 70. člena zakona.

Naslovni organ je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 05. 2009, spremenjeno z odločbo št. 35406-49/2011-4 z dne 24. 10. 2011 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje:

- naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, to je za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 113,876 MW, z oznako vrste dejavnosti 1.1. iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nahaja na lokaciji Jadranska cesta 28, 2000 Maribor.

Naslovni organ je prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 1. 7. 2019, kateri so bili priloženi naslednji dokumenti:

- Obrazec IED vloge s tabelami (T31, T33, T34, T35, T41, T42).
- Opis nameravanih sprememb.
- Opis postrojenja z novimi enotami (P1-EnmB\_maj2019).
- Opredelitev do navedb v obstoječem OVD.
- Opredelitev do BAT (P2-EnmB\_maj2019).
- Izhodiščno poročilo, št. 258/2018, Talum inštitut d.o.o..
- Shema naprav in načrt lokacije.
- Potrdilo o plačilu takse.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavah, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepi št. 35409-5/2016-4 z dne 20. 7. 2016, št. 35409-63/2017-2 z dne 14. 12. 2017 in št. 35409-11/2019-4 z dne 8. 4. 2019 ugotovil, da

ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameranih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je s sklepom št. 35406-36/2019-13 (v povezavi s št. 35406-69/2020) z dne 9. 2. 2021 vlogi na zahtevo upravljavca in postopek spremembe po uradni dolžnosti združil v en postopek, ki ga naslovni organ vodi pod št. 35406-36/2019.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE in 158/20 v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti je naslovni organ prejel lzhodiščno poročilo skladno s 30. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega).

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009 spremenjenega z odločbo št. 35406-49/2011-4 z dne 24. 10. 2011 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 113,876 MW zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
- Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15),
- Izvedbenega sklepa Komisije z dne 7. maja 2012 o določitvi obdobj zagona in ustavitve za namen Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (2012/249/EU; v nadaljevanju: Izvedbeni sklep komisije o določitvi obdobj zagona in ustavitve),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20),
- Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-69/2020-3 z dne 18. 1. 2021 upravljavca, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1, obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-69/2020-2 z dne 22. 12. 2020 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat za okolje in prostor, Območna enota Maribor je dne 13. 1. 2021 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo št. 06182-33/2021-6 z dne 15. 1. 2021 iz katerega je razvidno, da naprava obratuje skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem ter skladno s predpisi in da upravljavec nima neizvršenih obveznosti v zvezi z ukrepi iz pravnomočnih odločb Inšpekcije za okolje, izdanih v preteklosti.

## II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge in njenih dopolnitev.

Upravljavec je v vlogi navedel, da se sprememba v obratovanju kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 113,876 MW nanaša na:

### 1. Zamenjavo kotlov

Obstoječa vročevodna kotla VKL 1 (N1) in VKL 2 (N3), vsak z vhodno toplotno močjo 37,9 MW, se bosta zamenjala z dvema novima vročevodnima kotloma UT-HZ 1 (N1) in UT-HZ 2 (N3), vsak z vhodno toplotno močjo 26,85 MW. Zaradi navedenega se bo proizvodna zmogljivost, to je nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja znižala iz 113,876 na 91,37 MW. Obstoječa kotla sta lahko uporabljala dve vrsti goriva: zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje. Nova kotla pa bosta uporabljala le zemeljski plin. Odpadni plini se bodo odvajali skozi obstoječi izpust Z1.

### 2. Vgradnjo hranilnikov toplote (N18)

Predvidena je postavitve štirih hranilnikov toplotne energije, višine 14 m, premera 4,8 m, ter vsak prostornine 250 m<sup>3</sup>. Hranilniki bodo iz jeklene pločevine, toplotno izolirani, opremljeni s cevnimi razvodi in armaturami ter potrebnimi senzorji. Po celotni višini hranilnikov bodo vgrajena temperaturna tipala. Maksimalni obratovalni tlak v hranilnikih toplotne energije bo znašal 12 bar, maksimalna temperatura 110 °C. Predvidena je umestitev hranilnikov ustreznega dobavitelja, ki bo zagotavljal vse zahtevane varnostne in funkcionalne parametre hranilnikov kot so: trdnostna in tlačna odpornost, toplotna zaščita, varovanje dostopnost, itd.

### 3. Sončni kolektorji (N19)

Sončni kolektorji za izrabo energije sonca (OVE) so namenjeni proizvodnji toplotne energije, oddane v energetske sistem daljinskega ogrevanja. Toplovodni sončni kolektorji so nameščeni na razpoložljivi površini iznad ravne strehe upravnega poslojja, v optimalni razporeditvi in naklonu, upoštevaje obdobje od marca do oktobra. Sistem je dimenzioniran za povprečno 113 MWh/letno proizvedene toplotne energije.

Toplovodni sistem sončnih kolektorjev je zaprt, prenos sprejete toplote sonca na toplovodni sistem daljinskega ogrevanja je indirektnen, preko toplotne postaje s ploščnim prenosnikom toplote v kleti objekta.

Naslovni organ je prejel elektronsko dopolnitev vloge z dne 7. 12. 2020, in sicer:

- Tehnološke meritve: poročilo zagona UT-HZ2 z dne 12. 12. 2019,
- Tehnološke meritve: poročilo zagona UT-HZ1 z dne 21. 1. 2020,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolje na podlagi meritev za vir IED obrat Energetika Maribor d.o.o., št. CEVO -150/2020 z dne 2. 3. 2020 (v nadaljevanju: Poročilo - hrup).

Naslovni organ je dne 1. 2. 2021 prejel dopolnitev:

- Odgovor na poziv zadeve 35406-36/2019-9,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo 113,876 MW (nova kapaciteta zmanjšana na 91,37 MW) na lokaciji Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, št. CEVO-072/2021, IVD Maribor z dne 27.1.2021,
- Odgovor na poziv zadeve 35406-69/2020-3 s prilogami:
- Prilogo 1: Servisno poročilo o nastavitvah gorilnikov UT-HZ,
- Prilogo 2: Daily Report izpusta Z1 na dan 21.1.2021 (obratovanje samo UT-HZ),
- Prilogo 3: Načrt ravnanja z odpadki,
- Prilogo 4: Tabela T34jan2021,
- Prilogo 5: Opis postrojenja Skladišče KOEL,
- Prilogo 6: Poročilo o pregledu rezervoarjev 2017,
- Prilogo 7: Izvleček iz zasnove tveganja za okolje;

Dne 3. 2. 2021 je naslovni organ prejel popravljeno verzijo Načrta monitoringa CEVO 072-2021, IVD Maribor.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

#### Tehnološki postopek za proizvodnjo toplote (A1)

Vročevodni kotli UT-HZ1, UT-HZ, UT-HZ2 in UT-M54/1 (N1, N2, N3, N4)

Za zagotavljanje potreb po toploti za sistem daljinskega ogrevanja mesta Maribor so v objektu kotlovnica vgrajene štiri proizvodne enote z vhodnimi toplotnimi močmi:

UT-HZ 1	26,853 MW, vroča voda 120/80°C
UT-HZ	18,5 MW, vroča voda 110/70°C
UT-HZ 2	26,853 MW, vroča voda 120/80°C
UT-M 54/1	12,5 MW, vroča voda 110/70°C

Upravljavca v vlogi navaja, da je predmet nameravane spremembe zamenjava dveh obstoječih kotlov z novima vročevodnima kotloma UT-HZ 1 (N1) in UT-HZ 2 (N3), ki sta mnogovodna kotla (vsebujeta po 54 m<sup>3</sup> vode), opremljena s po dvema gorilnikoma za zemeljski plin z nizko emisijo v skladu z BAT zaključki za velike kurilne naprave. Kotla imata po dve plamenici s samostojnim gorilnikom, kar omogoča delovanje pri majhnih močeh. Zrak za zgorevanje se zajema od zunaj preko avtomatskih grelnikov zraka s pomočjo ventilatorjev in dobavlja do gorilnikov za potrebe ustreznega zgorevanja. Naprave so predvidene za delovanje v skladu s potrebami po energiji (predvideno cca. 2100 ur).



Obstoječi vročevodni kotel UT-M54/1 (N4) je mnogovoden (blok) kotel (vsebnost vode 32 m<sup>3</sup>) ter opremljen s kombiniranim gorilnikom za zemeljski plin/ELKO SAACKE tip SKVG-A 124.

Na kotlu je možno kot nujno rezervo uporabiti ekstra lahko kurilno olje. Zrak za zgorevanje se zajema v kletnih prostorih, kar pomeni, da ne potrebuje predgrevanja.

Obstoječi vročevodni kotel UT-HZ (N2) je mnogovoden (blok) kotel (vsebnost vode 42 m<sup>3</sup>), opremljen s kombiniranim gorilnikom za zemeljski plin/ELKO DREIZLER tip MZ 10001.2 ARZ super. Na kotlu je možno kot nujno rezervo uporabiti ekstra lahko kurilno olje. Zrak za zgorevanje se zajema v prostoru kotlovnice, kar pomeni da ne potrebuje predgrevanja.

Produkti zgorevanja (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, prah) iz posameznih kotlov se zberejo v skupnem dimovodnem kanalu, opremljenem z napravo za kontinuirno merjenje produktov zgorevanja v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, in izpustijo v okolico preko 82 m visokega dimnika Z1. Tehnik čiščenja odpadnih plinov na izpustu Z1 ni predvidenih.

Novi enoti naprave UT-HZ 1 (N1) in UT-HZ 2 (N3) imata vgrajene gorilnike z nizkimi emisijami NO<sub>x</sub>, obstoječa enota UT-HZ (N2) prav tako. Enota UT-M 54/1 (N4) ima standardni gorilnik.

Tehnika, ki se uporablja za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti kurilnih naprav in zmanjšanje emisij CO, je napreden nadzorni sistem in zasnova zgorvalne opreme z vgradnjo sodobnih gorilnikov z nizkimi emisijami in visokim izkoristkom goriva.

Emisije snovi v zrak iz novih enot naprave UT-HZ 1 (N1) in UT-HZ 2 (N3) so načrtovane za letno povprečje emisij NO<sub>x</sub> v višini do 60 mg/Nm<sup>3</sup>, emisij prahu do 15 mg/Nm<sup>3</sup> in emisij CO do 40 mg/Nm<sup>3</sup>. Obstoječa enota UT-HZ (N2) naprave dosega emisije NO<sub>x</sub> in CO do 100 mg/Nm<sup>3</sup> in je skladna z BAT zaključki za obstoječe enote. V celoti ima naprava, kot sistem daljinskega ogrevanja v skladu s 16. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, mejne emisijske vrednosti, določene v okoljevarstvenem dovoljenju, podaljšanje do 31.12.2022.

V zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za velike kurilne naprave (Izvedbeni sklep komisije EU 2017/1442 z dne 31. julij 2017) se ne obravnavajo kurilne naprave, ki so predmet odstopanja z omejenim trajanjem oziroma za sisteme daljinskega ogrevanja, kot je določeno v členih 33. in 35. Direktive 2010/75/EU, dokler odstopanja, določena v njihovih dovoljenjih, ne prenehajo veljati, in sicer kar zadeva ravni emisij, povezane z BAT, za onesnaževala, ki jih zajema odstopanje, ter druga onesnaževala, katerih emisije bi se zmanjšale s tehničnimi ukrepi, ki jih odstopanje preprečuje.

Upravljavec je posredoval naslovnemu organu tehnološke meritve iz novih enot UT-HZ (N1) in UT-HZ2 (N3), iz katerih je razvidno, da novi kurilni napravi dosegata mejne vrednosti emisij snovi v zrak vseh parametrov predpisanih v BAT zaključkih za velike kurilne naprave.

Skupni (povprečni) nazivni termični izkoristek vseh kotlov v kotlovnici se bo zvišal iz dosedanjih  $\eta_{\text{tpk}} = 93,2\%$  na 96,6 %, za toliko se bo povečala tudi učinkovitost proizvodnje toplotne energije v plinskih kotlih, posledično pa zmanjšala poraba zemeljskega plina.

#### Tehnološki postopek za proizvodnjo toplote in elektrike:

Kogeneracijska enota s plinskim motorjem (N5)

V objektu kotlovnica se nahaja kogeneracijska enota za proizvodnjo toplote in elektrike. Kot zgorevalna naprava se uporablja plinski motor proizvajalca JENBACHER tip JMS 620 GS-N.L.C. Motor ima zgorevalno predkomoro (plin 3 bar), v kateri svečka vžge bogato zmes plina in zraka (lean-burn princip). Ta vir energije služi za vžig zmesi v glavnem valju, kjer je revnejša zmes plina in zrak (uporabljen je plin 60 mbar). Ekspanzija dimnih plinov opravlja mehansko delo, ki se preko skupne ojnice prenaša na generator (10 kV, 3039 kW). Izgoreli dimni plini gredo preko katalizatorja CO in preko prvega glušnika do menjalnika toplote, kjer ogrevajo omrežno vodo sistema daljinskega ogrevanja mesta Maribor. Ohlajeni dimni plini se vodijo preko drugega glušnika na izpust Z2. Kogeneracijska enota deluje v sezonskem režimu (24 ur/dan/sezono – v letu 2018 ca. 4000 ur), ustavlja se ob rednih servisnih delih in v poletnem obdobju.

#### Tehnološki postopek za prečrpavanje kurilnega olja

Avtocisterna po vstopu na področje Energetike Maribor d.o.o. zapelje okrog obrata in se postavi na pretakalno ploščad (vozilo je obrnjeno v smeri evakuacije). Po izklopu motorja in kontroli vsebine cisterne delavec priključi ozemljitveni vod ter polnilno/praznilno in odzračno cev na avtocisterno. Računalnik preveri ustreznost priklpov. Delavec s pritiskom na stikalo vklopi prečrpalno črpalko.

V času pretakanja mora biti delavec stalno prisoten. Enako velja za šoferja.

Po napolnitvi oz. izpraznitvi avtocisterne se sistem samodejno ustavi. Izvede se odklop cevi in ozemljitvenega voda. Cisterna lahko zapusti črpališče.

Enak postopek velja za dostavo, kakor tudi odvoz (izdajo) goriva.

Navodilo za pretakanje je sestavni del izvedenega projekta sanacije in je prisotno v komandnem prostoru obrata.

#### Hladilni sistemi

##### KOGEM- dodatni hladilnik (N8)

Za potrebe dodatnega hlajenja v primeru nezmožnosti sprejema toplote s strani omrežja daljinskega ogrevanja je v sistem kogeneracije (N5) vgrajen dodatni hladilni sistem (N8) za odvajanje odvečne toplote iz motorja. Sistem prejema toploto iz motorja preko ploščnega menjalnika toplote in predaja toploto v okolico preko registra z ventilatorji za učinkovitejši prenos toplote. Moč sistema je 1300 kW, sistem je polnjen z 60% mešanico glikol/voda za temperature do -20°C in vsebuje cca. 1200 l hladilnega sredstva. Delovanje hladilnega sistema je zanemarljivo (v letu 2018 cca. 250 ur)

#### Kompresorji

##### Kompresor za plin (N7)

Služi sistemu kogeneracije (N5) za dvig tlaka z 1,5 bar na 4 bar, zaradi potreb tehnologije zgorevanja v plinskem motorju. Kapaciteta kompresorja je 30 Sm<sup>3</sup>/h zemeljskega plina, deluje skladno s kogeneracijo.

##### Kompresor za zrak (N11)

Kompresor za zrak zagotavlja konstanten tlak 8 bar v sistemu komprimiranega zraka za delavnice.

#### Kompresor za dušik (N12)

Kompresor za dušik služi za komprimiranje odvečnega dušika iz raztezne posode, v primeru raztezanja omrežne vode. Kompresor je stalno pripravljen in deluje po potrebi.

Lovilec olja (N15) služi za zbiranje olja pri morebitnih izpustih olja na pretakalni ploščadi pri manipulacijah polnenja in praznenja avtocistern. Istočasno zbira padavinsko vodo in jo odvaja v kanalizacijo skozi centralni lovilec olja N16 v izpust V1.

Tip: OLEOPATOR-k, Koalescentni  
Pretok: 10 l/s  
Usedalnik: 2500 l  
Lovilec olja: 574 l

Avtomatsko zapiralo, odjem vzorca, leto proizvodnje in vgradnje 2001.

Centralni lovilec olja (N16) služi za zbiranje olja pri morebitnih izpustih olja na celotnem področju Energetike Maribor. Istočasno zbira padavinsko vodo in jo odvaja v kanalizacijo skozi izpust V1. Vsa odpadna voda (razen fekalne) iz Energetike Maribor se v kanalizacijo izpušča preko tega lovilca olja.

Tip: SEPARAT ESDC 200 DN400, koalescentni  
Pretok: 200 l/s  
Usedalnik: 20000 l  
Lovilec olja: 2370 l

Avtomatsko zapiralo, odjem vzorca, leto proizvodnje in vgradnje 2015.

Oba lovilca olja sta skladna s standardom SIST 858-1/2.

Za oba lovilca olja se v skladu s predpisi redno vodi nadzor po Poslovniku o delovanju lovilca olja.

#### Skladišče repromateriala (N17)

Skladišče repromateriala je namenjeno začasnemu skladiščenju in zavarovanju opreme in materialov, potrebnih za opravljanje dejavnosti daljinskega ogrevanja, pred vremenskimi in drugimi vplivi. V skladišču se hranijo v glavnem cevi in armature, namenjene vgradnji v sistem daljinskega ogrevanja.

#### Hranilnik toplote (N18)

Upravljaivec v vlogi navaja, da je predmet nameravane spremembe postavitve hranilnika toplote, ki služi za izravnavanje konic toplotnih obremenitev v procesu delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Sestoji se iz petih vertikalnih posod, napoljenih z omrežno vodo (po 200 m<sup>3</sup> vsak, skupno 1000 m<sup>3</sup>) in z močno izolacijo, da se preprečijo izgube toplote v okolico.

#### Sončni kolektorji (N19)

Upravljaivec v vlogi navaja, da je predmet nameravane spremembe tudi postavitve sončnih kolektorjev za izrabo energije sonca (OVE), ki so namenjeni proizvodnji toplotne energije, oddane v energetske sistem daljinskega ogrevanja. Toplovodni sončni kolektorji so nameščeni na

razpoložljivi površini iznad ravne strehe upravnega poslopja, v optimalni razporeditvi in naklonu, upoštevaje obdobje od marca do oktobra. Sistem je dimenzioniran za povprečno 113 MWh/letno proizvedene toplotne energije.

Toplovodni sistem sončnih kolektorjev je zaprt, prenos sprejete toplote sonca na toplovodni sistem daljinskega ogrevanja je indirektnen, preko toplotne postaje s ploščnim prenosnikom toplote v kleti objekta.

Nova vročevodna kotla UT-HZ1 in UT-HZ2 sta poleg obstoječih vročevodnih kotov UT-HZ in UT-M54/1 povezana na obstoječi izpust Z1, višine 82 m, Gauss-Krügerjevih koordinat X:549619, Y:154948. Odpadni plini iz TOM I-sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5), očiščeni preko katalizatorja CO, se vodijo na izpust Z2, višine 25 m, Gauss-Krügerjevih koordinat X: 549652 in Y:154953.

Glede ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti, je upravljavec v dopolnitvi vloge priložil Načrt ravnanja z odpadki, iz katerega so razvidne vrste in količine odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju naprave, ter ravnanje z njimi. Iz priloženega dokumenta je razvidno, da nastanka odpadkov ni možno preprečiti, vendar pa upravljavec izvaja ukrepe za zmanjšanje nastanka odpadkov. Upravljavec izvaja ločeno zbiranje odpadkov, vodi evidenco o zbiranju in oddaja odpadke pooblaščenim zbiralcem oz. obdelovalcem.

Upravljavec je v dopolnitvah pojasnil, da je potrebno ločevati, ali gre pri zagonu in zaustavitvah naprave z izpustom Z1 ali posameznih enot naprave (kotlov N1-N4).

Zagon posameznih kotlov je definiran kot obdobje med trenutkom, ko upravljavec vklopi preko CNS (centralni nadzorni sistem) posamezno enoto in ko enota doseže točko, ko vodenje enote prevzame vgrajeni regulator obtežbe. Na ta del postopka ni vpliva, ker je postopek določen s strani proizvajalca enote. Postopek zajema prepričevanje, vklop gorilnikov in delovanje na minimalni obremenitvi (19 % ti. pregrevanje kotla) s stalno in na njih ni mogoče vplivati. Prav tako je zaustavitev naprave definirana s strani proizvajalca in poteka v fazah. Ob zahtevi za izklop s strani upravljavca preko CNS, enota zmanjša obremenitev na minimum, ugasne gorilnik in po določenem času ugasne tudi delovanje črpalk. Časovne konstante za vklop in izklop so določene v sami napravi.

Zagon se zaključi s končanim predgrevanjem, tj. točko, ko se lahko vpliva na delovanje kotla z nastavitvijo izhodne temperature. Zaustavitev se začne z ukazom CNS in zaključi z izklopom gorilnika.

Časovni del zagona in izklopa je odvisen od temperature in pretokov vroče vode.

Pri napravi (izpust Z1), kjer je v uporabi trajna meritev emisij (Emidate), se zagon upošteva z upoštevanjem obratovalnih parametrov, in sicer:

- digitalna informacija o delovanju (Emidate preko CNS prejme digitalni signal, katera enota deluje),
- koncentracija O<sub>2</sub> v dimnih plinih (za stanje ST mora pasti pod 19 %, za stabilno obratovanje pod 16 %),
- temperatura dimnih plinov T<sub>odp</sub> mora biti nad 80 %.

V kolikor so izpolnjeni vsi trije pogoji, je obratovanje stabilno, če sta samo dva pogoja, je odvisno od postopka, status ST (zagon) ali SP (zaustavitev).

Upravljavec mora imeti vzpostavljen register ukrepov za preprečevanje izrednih dogodkov / večjih nesreč, v katerem obvladuje prepoznane scenarije izrednih dogodkov (nesreč) in njihovo povezavo z vsemi varnostnimi ukrepi, njihovimi funkcijami, skrbniki, dokumentacijo in načinom njihovega preverjanja učinkovitosti.

Za zmanjšanje tveganja nesreč z nevarnimi snovmi in doseganje visoke ravni varstva pred nesrečami z nevarnimi snovmi upravljavec vzdržuje visoko raven varstva pred nesrečami in ima sprejeto »Politiko Javnega podjetja Energetika Maribor za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč«. Upravljavec je v dopolnitvi vloge priložil Opis izvajanja zasnove preprečevanja večjih nesreč in podrobno predstavitev ukrepov za preprečevanje večjih nesreč:

- požarno varnostne ukrepe,
- eksplozijsko varnostne ukrepe,
- ukrepe za varno delo.

Upravljavec v napravi uporablja večje količine nevarnih snovi, zato ima upravljavec definiran opis pripravljenosti na večje nesreče, delovanje ob večji nesreči, zagotavljanje usposobljenosti zaposlenih za ukrepanje, zagotavljanje potrebne opreme za ukrepanje, sodelovanje z zunanjimi reševalnimi službami (gasilska enota locirana 300 m od obrata), preizkušanje pripravljenosti na večje nesreče.

Naslovni organ je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje za obrat manjšega tveganja za okolje (SEVESO obrat) št. 35415-6/2009-9, dne 8.6.2010 in spremembo dovoljenja št. 35495-9/2014-2 z dne 19.12.2014.

Za primer požarne varnosti ima upravljavec predpisane opozorilne oznake na posameznih objektih in sicer:

- nevarnost požara ali eksplozije,
- prepovedano uporabo odprtega ognja,
- prepovedano kajenje,
- STOP – cisterna priključena,
- prepovedana uporaba iskrečega orodja,
- prepovedana uporaba prenosnih telefonov,
- nezaposlenim vstop prepovedan,
- ter druge oznake v skladu s predpisi.

Upravljavec ima sprejeta in natančno opredeljena Navodila za varno obratovanje kotlovnice in Projekt vodenja in obratovanja za skladišče ekstra lahkega kurilnega olja.

Pri uporabi nevarnih snovi upravljavec upošteva preventivne ukrepe in sicer odstranitev vseh možnih virov vžiga. Zaposleni, ki uporabljajo nevarne oz. vnetljive snovi, morajo biti posebej usposobljeni, na delovnem mestu je dovoljeno hraniti le dnevno količino uporabe nevarnih snovi, ki se smejo uporabljati le v originalni embalaži, skladiščenje večjih količin nevarnih snovi se opravlja izključno v za to prirejenih skladiščih. Delovne odpadne mastne krpe se lahko skladiščijo dalj časa samo v negorljivih posodah, ki so deponirane izven objekta, iz delovnih prostorov jih je potrebno redno dnevno odstranjevati.

Upravljavec ima predpisane scenarije in potrebne ukrepe za razlitje oz. iztekanje kurilnega olja na rezervoarskem prostoru ter razlitje kurilnega olja na pretakališču.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z

desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti v okoljevarstvenem dovoljenju spremenil točke 2.2.2, 2.2.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 6, 7.1, 7.5, 8.1.1, 8.1.2, 9.1 in 9.3, dodal točke 2.1.7, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.3.3.a, 2.3.3.b, 2.3.3.c, 2.3.3.d, 2.3.3.e, 2.3.3.f, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.27, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32, 2.3.33, 2.3.34, 7.6 in črtal točke 2.4, 2.4.1, 5, 9.4, 10 in 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovite izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Posledično je naslovni organ preveril skladnost obratovanja obstoječe naprave na podlagi prejetih poročil o obratovalnem monitoringu iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, to je na podlagi poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak.

Naslovni organ je po pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak (Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2019 za podjetje Energetika Maribor, št. CEVO-087A/2020, z dne 22.03.2020, IVD Maribor, Poročilo o občasnih meritvah št. CEVO – 114/2019 z dne 26.3.2019, IVD Maribor, Poročilo o občasnih meritvah št. CEVO – 114K/2019, z dne 18.12.2019, IVD Maribor, Poročilo o občasnih meritvah št. CEVO – 449C/2017 z dne 24.1.2018, IVD Maribor, Tehnološke meritve – poročilo zagona UT-HZ1 z dne 21.1.2020 in poročilo zagona UT-HZ2 z dne 12.12.2019), katere je upravljavec predložil naslovnemu organu v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu na podlagi določb 21. člena Pravielnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), ugotovil, da naprava ne presega mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ ugotavlja, da v napravi ne nastajajo industrijske odpadne vode, temveč samo komunalne in komunalnim podobne odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Maribor, tako da naprava ne obremenjuje okolja čezmerno.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, ravnanjem z odpadki, ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil prvi odstavek izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi vloge upravljavca tako, da je spremenil nazivno vhodno toplotno moč kurilne naprave na 91,37 MW.

Naslovni organ je v Preglednici 1 iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zamenjal vročevodna kotla VKL1 in VKL2 vhodnih toplotnih moči vsak 37,9 MW z novima vročevodnima kotloma UT-HZ1 in UT-HZ2 (N1, N3) vhodnih toplotnih moči vsak 26,85 MW. Prav tako je v Preglednici 1 spremenil poimenovanje tehnološke enote N5 iz »Kogeneracija s plinskim motorjem KOGEM« v »TOM I-sočasna proizvodnja toplote in elektrike«. Upravljavec v zvezi s tem pojasnjuje, da se sprememba kogeneracijske enote nanaša na izvajanje rednih vzdrževalnih del na nepremičnem motorju z notranjim izgorevanjem (N5) z vhodno toplotno močjo 7,076 MW, in sicer so se iztrošeni deli zamenjali. Zaradi navedenega se je vhodna toplotna moč motorja zmanjšala iz 7,076 MW na 6,67 MW.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe na podlagi vloge upravljavca navedel tudi spremenjen seznam nepremičnih tehnoloških enot, in sicer je dodal:

- Lovilec olja (N15);
- Centralni lovilec olja (N16);
- Skladišče repromateriala (N17);
- Hranilnik toplote (N18);
- Sončne kolektorje (N19);

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi tretjega odstavka 24. člena citirane uredbe besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi vloge upravljavca tako, da je določil zahtevo o uporabi goriva v novih vročevodnih kotlih UT-HZ1 in UT-HZ2 (N1, N3) ter v nepremičnem motorju TOP I-sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5). Zahteve v tej točki so določene na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in vloge, v kateri upravljavec navaja, da bo v teh tehnoloških enotah kot gorivo uporabljal izključno zemeljski plin.

Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi vloge upravljavca tako, da je določil zahtevo o uporabi goriva v vročevodnih kotlih UT-HZ in UT-M 54/1 (N2, N4). Zahteve v tej točki so določene na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in vloge, v kateri upravljavec navaja, da bo v teh dveh tehnoloških enotah kot gorivo uporabljal zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje (ELKO).

Naslovni organ je v točki I./5 izreka te odločbe za točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.1.7 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej v Preglednici 1a definirala obratovalna stanja in vrednotenje obratovalnih parametrov, ki so povezana z zagonom in zaustavitvijo, iz katerih je razvidna končna točka obdobja zagona in začetna točka obdobja ustavitve za kurilne naprave UT-HZ1, UT-HZ, UT-HZ2 in UT-M54/1 (N1, N2, N3, N4) na podlagi 2. alineje prvega odstavka in drugega odstavka 6. člena in točk VI. in VII. Priloge 2 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav ter drugega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je spremenil tehnološki enoti, vezani na obstoječi izpust Z1, in sicer UT-HZ1 in UT-HZ2 (N1, N3) s spremenjeno vhodno toplotno močjo, vsaka 26,85 MW, na podlagi vloge upravljavca. Naslovni organ je določil mejne vrednosti pri uporabi zemeljskega plina v Preglednici 2 skladno s 3., 6. in 8. točko, 1. dela Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav ter mejne vrednosti pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja v Preglednici 3 skladno z 2., 4. in 7. točko 1. dela Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav. Mejne vrednosti do 31.12.2022 je naslovni organ določil na podlagi 16. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, v katerem so za sisteme daljinskega ogrevanja za obstoječe naprave določene mejne vrednosti za žveplov dioksid, dušikove okside, ogljikov monoksid in prah, veljavne v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju pred uveljavitvijo Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav. Naslovni organ je obravnaval napravo kot obstoječo, ker upravljavec ni popolno nadomestil kurilne naprave na obstoječih temeljih (ostajata dva obstoječa vročevodna kotla UT-HZ (N2) in UT-M54/1 (N4)), skladno z opredelitvijo pojmov v Zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v Izvedbenem sklepu komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. julij 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave.

Kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je spremenil poimenovanje obstoječe tehnološke enote vezane na obstoječi izpust Z2, in sicer TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5) s spremenjeno vhodno toplotno močjo 6,67 MW na podlagi vloge upravljavca. Naslovni organ je določil mejne vrednosti v Preglednici 4, skladno s tretjo alinejo prvega odstavka 35. člena in 2., 3. točko prvega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je spremenil računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih pri uporabi plinastih goriv iz 5 % na 15 % pri nepremičnem motorju TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5), skladno s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točke 2.2.6, 2.2.7 in 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je na podlagi podatkov o masnih pretokih posameznih snovi v zrak iz naprave, navedenih v poročilih o meritvah emisij snovi v zrak, ki so bila predložena naslovnemu organu, ugotovil, da upravljavcu za napravo, navedeno v točki 1 izreka tega dovoljenja, skladno z določbami 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ni treba dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka. Na podlagi navedenih ugotovitev je naslovni organ v točkah 2.2.6, 2.2.7 in 2.2.8 izreka tega dovoljenja za naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, skladno z določbami 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določil največje masne pretoke celotnega prahu, dušikovih oksidov in žveplovih oksidov iz naprave.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točke 2.3.3.a, 2.3.3.b, 2.3.3.c, 2.3.3.d, 2.3.3.e in 2.3.3.f in v njih določil zahteve glede načina izvajanja trajnih meritev. Naslovni organ je dodal točko 2.3.3.a na osnovi prvega in petega odstavka 13. člena, 2.3.3.b na osnovi sedmega odstavka 13. člena, 2.3.3.c na osnovi petega odstavka 13. člena, 2.3.3.d na osnovi trinajstega odstavka 13. člena,



2.3.3.e na osnovi prvega in drugega odstavka 21. člena in 2.3.3.f na osnovi osmega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je spremenil poimenovanje nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem KOGEM v TOM I - sočasna proizvodnja toplote in elektrike (N5) na podlagi vloge upravljavca in določil obratovalni monitoring na podlagi 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.23, v kateri je predpisal izvedbo občasnih meritev celotnega prahu in žveplovih oksidov na merilnem mestu MMz1 na podlagi tretjega odstavka 17. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.24, v kateri je predpisal kalibracijo merilne opreme zagotavljanja kakovosti trajnih meritev iz standarda SIST EN 14181 na podlagi osmega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in drugega odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.25, v kateri je predpisal posredovanje ocene o letnih emisijah snovi v zrak Agenciji Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točki 2.3.26 in 2.3.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V točki 2.3.26 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. V točki 2.3.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ, v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je, skladno s točko d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, naslovni organ določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Naslovni organ je v točki I./16 izreka te odločbe za točko 2.3.27 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil vrednotenje trajnih emisij na podlagi prvega odstavka 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

Naslovni organ je v točki I./17 izreka te odločbe za točko 2.3.28 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točke 2.3.29, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32 in 2.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil vrednotenje meritev emisij in področje zaupanja ter validiranje meritev na podlagi devetega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in na podlagi 19. in 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, v povezavi s točko a) in d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki I./18 izreka te odločbe za točko 2.3.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 2.3.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil letno poročanje o skupnih letnih količinah emisij, številu obratovalnih ur naprave in skupni letni količini vhodne toplotne energije v skladu z zahtevami 22. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

Naslovni organ je v točki I./19 izreka te odločbe črtal točki 2.4 in 2.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj zahteve glede izpuščanja toplogrednih plinov niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo odločil, da se besedna zveza: »lovilec olj« spremeni tako, da se glasi: »lovilnik olj«.

Naslovni organ je v točki I./21 izreka te odločbe spremenil točko 3.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ker se po novem standard lovilnika olj nanaša na standard »SIST EN 858«.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, se v točki 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja beseda »mulj« spremeni tako, da se sedaj glasi »blato«, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./23 izreka te odločbe spremenil točko 3.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določbe šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki med drugim določa, da mora upravljavec izpad ali okvaro, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na iztoku, takoj prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo.

Kot je bilo predhodno že obrazloženo, je predmet spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zamenjava dveh obstoječih vročevodnih kotlov z novima, vgradnja hranilnikov toplote, ki ne povzročajo emisij hrupa ter montaža sončnih kolektorjev.

Navedene spremembe, skladno z 10. točko prvega odstavka 3. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, niso nov vir hrupa oz. vir hrupa s spremenjeno zmogljivostjo ali vrsto procesa, zaradi katerega nastaja emisija hrupa.

Naslovni organ je prav tako prejel Poročilo – hrup. V njem so bile upoštevane spremembe, ki so predmet te odločbe. Iz navedenega poročila izhaja, da je glede na oceno rezultatov kazalcev hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času, ob upoštevanju merilne negotovosti, potrebno izvajati obratovalni monitoring hrupa vsake tri leta skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje«. V povezavi z navedenim poročilom naslovni organ ugotavlja, da je emisija hrupa v vseh obdobjih dneva 6 dBA pod mejnimi vrednostmi. Na meji je edino za obdobje noči, ko znaša 42 dBA, mejna vrednost pa je 48 dBA (za III območje varstva pred hrupom). Vendar pa je naslovni organ pri vrednotenju upošteval dejstvo, da se izbrano merilno nahaja neposredno ob napravi. Najbližja stavba z varovanimi prostori, kjer se glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju praviloma ocenjuje hrup, je od merilnega mesta oddaljena ca. 100 m (vmes pa se nahaja Hotel Betnava). Pričakovana vrednost emisije hrupa je na taki oddaljenosti še nižja od ocenjenih 42 dBA, ne glede na merilno negotovost. Glede na navedeno naslovni organ ugotavlja, da je za obratovanje naprave še naprej ustrezen obstoječ izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je navedeno, da obratovalnega monitoringa ni potrebno izvajati. Zato naslovni organ točke 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjal.

Naslovni organ je glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolja (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19), ki je pričela veljati dne 7. 7. 2018, upošteval prvi odstavek 24. člena citirane uredbe, iz katerega izhaja, da se okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68. člena ZVO-1, štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana v skladu s to citirano uredbo, zato točke 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe citiranega predpisa ni spreminjal po uradni dolžnosti.

Kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 5 (in vse njene podtočke) okoljevarstvenega dovoljenja, saj zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in Uredbe o odpadkih. Na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se namreč v okoljevarstvenem dovoljenju, poleg ostalih vsebin, določijo tudi ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke in ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

Naslovni organ je v točki 6.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih in navedb upravljavca v Načrtu gospodarjenja z odpadki.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 6.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih in navedb upravljavca v Načrtu gospodarjenja z odpadki.

Naslovni organ je v točki 6.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih in navedb upravljavca v Načrtu gospodarjenja z odpadki.

Naslovni organ je v točki 6.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje na podlagi 1. alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi z 10. členom Uredbe o odpadkih in navedb upravljavca v Načrtu gospodarjenja z odpadki.

V točki 6.2.1 in tudi 6.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in vodenje evidenc na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih v povezavi s 4. alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega .

Naslovni organ je v točki 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi 27. in 28. člena Uredbe o odpadkih in v povezavi z 8. alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in navedb upravljavca v Načrtu gospodarjenja z odpadki.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega in tudi zaradi sprememb, opisanih v obrazložitvi te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 7.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/26 izreka te odločbe. Naslovni organ je v okviru točke 7.1 v točkah 7.1.1. - 7.1.13, določil, kot sledi v nadaljevanju obrazložitve.

Naslovni organ je v točki 7.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in Prilogi 1 tega dovoljenja določil, v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine, na podlagi vloge upravljavca in spremembe Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve v točkah 7.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 5. člena, zahteve v točki 7.1.3. na podlagi tretjega odstavka 6. člena, zahteve v točki 7.1.4. na podlagi drugega odstavka 6. člena, zahteve v točki 7.1.5. na podlagi sedmega odstavka 6. člena, zahteve v točki 7.1.6. na podlagi četrtega odstavka 6. člena, zahteve v točki 7.1.7 na podlagi podatkov iz vloge upravljavca, zahteve v točki 7.1.8. na podlagi prvega odstavka 8. člena, zahteve v točki 7.1.9. na podlagi drugega odstavka 8. člena, zahteve v točki 7.1.10. na podlagi prvega odstavka 13. člena, zahteve v točki 7.1.11. na podlagi drugega odstavka 13. člena, zahteve v točki 7.1.12. na podlagi prvega odstavka 16. člena, zahteve v točki 7.1.13. na podlagi drugega odstavka 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. V zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah naslovni organ na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah ni določil izdelave načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami, ker mora upravljavec izdelati varnostno poročilo ali zasnovo zmanjševanja tveganja za okolje za obrat manjšega tveganja za okolje.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ v točki I./27 izreka te odločbe spremenil točko 7.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Dosedanja vsebina točke 7.5, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zato jo je naslovni organ nadomestil z ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic, ki jih je v točkah 7.5.1 do 7.5.2 določil na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena navedene uredbe in navedb upravljavca navedenih v dopolnitvah, ki jih je naslovni organ prejel dne 1. 2. 2021. Zahtevo v točkah 7.5.3 in 7.5.4 je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Zaradi sprejetja Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, je upravljavec posredoval naslovnemu organu dopolnitev vloge (prejete dne 1. 2. 2021) kot odgovor na obvestilo o vodenju postopka o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. V tej dopolnitvi je upravljavec navedel ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic. Kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe je naslovni organ dodal točko 7.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, in sicer na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in opredelitev upravljavca. Del ukrepov za preprečevanje nesreč je bilo določenih že v dosedanji točki 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zato jih je naslovni organ ni spreminjal.

Naslovni organ je spremenil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot to izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe. V točkah 8.1.1 in 8.1.2 je naslovni organ na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 določil obveznost upravljavca v primeru kršitve okoljevarstvenega dovoljenja ter obveznosti upravljavca v primeru, da zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Naslovni organ je spremenil točko 9.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec, skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ spremenil točko 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točko 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./31 in I./32 izreka te odločbe. V točki 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ črtal točki 10 in 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

III.

Skladno s prvim odstavkom 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20- ZIUOPDVE, v nadaljevanju: ZUP) izda organ, ki je pristojen za odločanje, na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, odločbo o zadevi, ki je predmet postopka. Nadalje ZUP v 219. členu določa, da kadar se lahko odloča o kakšni zadevi po delih oziroma po posameznih zahtevkih, pa so posamezni deli oziroma zahtevki primerni za odločitev, lahko izda pristojni organ odločbo samo o teh delih oziroma zahtevkih (delna odločba). Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe za samostojno odločbo.

Naslovni organ bo v skladu z navedenim s to delno odločbo odločil o zahtevi upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in uskladal okoljevarstveno dovoljenje po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe.

Upravljavec je naslovnemu organu predložil Izhodiščno poročilo za JP Energetika Maribor d.o.o., št. 258/2018, Talum inštitut d.o.o., z dne 22. 6. 2018, in dopolnitev izhodiščnega poročila z dne 5. 10. 2020, 1 .2. 2021 in 12. 2. 2021, ki je podlaga za odločitev o okoljevarstvenih zahtevah v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode. Izhodiščno poročilo je zaradi obsežnosti in strokovne zahtevnosti vsebin še v postopku strokovnega pregleda pri naslovnem organu, zato bo naslovni organ glede zahtev v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode na podlagi 220. člena ZUP odločil z dopolnilno odločbo.

#### IV.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke izreka te odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile spremenjene po uradni dolžnosti, ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

#### V.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke V. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno, in sicer na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.


Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Zdenka Remic, podsekretarka  
Nikolaj Grgurevič, višji svetovalec I  
Igor Pšeničnik, višji svetovalec III

Postopek vodila:

Mateja Artnak  
podsekretarka



mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- Stranki Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor – po elektronski pošti (gp.mom@maribor.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)