



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35407-49/2011-4
Datum: 24. 10. 2011

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZVIS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR, ki jo zastopa direktor Alan Perc, naslednjo

ODLOČBO
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, izdano upravljavcu – stranki Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor, Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

I.

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Stranki - upravljavcu Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1979/5 in 1979/6, vse katastrska občina Spodnje Radvanje, na lokaciji Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, in sicer za kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- i. Kurilnih naprav in nepremičnega plinskega motorja navedenih v Preglednici 1 izreka tega dovoljenja z oznakami N1 – N5;
- ii. Priprave vode z oznako N6;
- iii. Plinskega kompresorja z oznako N7
- iv. Dodatnega hladilnika KOGEM z oznako N8
- v. Pretakalne ploščadi z oznako N10
- vi. Kompresorja za zrak z oznako N11
- vii. Kompresorja za dušik z oznako N12
- viii. Rezervoarjev in skladišč za skladiščenje nevarnih snovi navedenih v Prilogi 1 in 2 tega dovoljenja

Preglednica 1: Kurilne naprave in nepremični plinski motor

Oznaka	Oznaka kotla	Vh.topl. moč [MW]	Vrsta naprave	Vh.topl. moč [MW]	Gorivo 1	Gorivo 2
N1	Vročevodni kotel VKL 1	37,9	Velika kurilna naprava TOM	106,8	zemeljski plin	-
N2	Vročevodni kotel UT-HZ	18,5			zemeljski plin	ELKO ⁽¹⁾
N3	Vročevodni kotel VKL 2	37,9			zemeljski plin	ELKO ⁽¹⁾
N4	Vročevodni kotel UT-M54/1	12,5			zemeljski plin	ELKO ⁽¹⁾
N5	Kogeneracija s plinskim motorjem KOGEM	7,076	Nepremični motor z notranjim izgorevanjem	7,076	zemeljski plin	-
				113,876		

(1) Ekstra lahko kurilno olje

2. Točka 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.5. Upravljavcu se dovoli v vročevodnem kotlu UT-HZ, z oznako N2, vročevodnem kotlu VKL 2, z oznako N3 in vročevodnem kotlu UT-M 54/1 z oznako N4 kot gorivo uporabljati zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje (ELKO).

3. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za veliko kurilno napravo TOM so določene v preglednicah 2 in 3.

Izpust z oznako:	Z1
Nepremični vir onesnaževanja:	obstoječa velika kurilna naprava TOM
Naprave vezane na izpust:	VKL 1 (N1), UT-HZ (N2), VKL 2 (N3) in UT-M 54/1 (N4)
Vhodna toplotna moč naprave:	skupaj 106,8 MW
Oznaka merilnega mesta:	MM _Z 1
Gorivo:	zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM_Z1 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m ³	5
Ogljikov monoksid (CO)	-	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	300
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM_z1 pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m ³	50
Ogljikov monoksid (CO)	-	mg/m ³	175
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	450
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	1700

4. Za točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 2.3.21 in 2.3.22, ki se glasita:

2.3.21 Upravljavec mora zagotoviti prve meritve celotnega prahu in žveplovih oksidov na izpustu velike kurilne naprave TOM in sicer na merilnem mestu MMZ1 najkasneje 3 mesece po zagonu Vročevodnega kotla UT-HZ .

2.3.22 Upravljavec mora predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o prvih meritvah na izpustu velike kurilne naprave TOM in sicer na merilnem mestu MMZ1 v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

5. Za točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 5.a, ki se glasi:

5.a Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje

5.a.1 Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

5.a.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

5.a.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženjerskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 5.a.2 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.

5.a.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več kot 10 %.

5.a.1.4 Ne glede na določbo iz točke 5.a.1.3 izreka tega dovoljenja lahko osvetljenost delovnih mest na prostem proizvodnega objekta presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več kot 10%, če upravljavec proizvodnega objekta kot delodajalec na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je za izvajanje delovnega procesa na delovnih mestih potrebna višja raven osvetljenosti.

5.a.1.5 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).

5.a.1.6 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

5.a.1.7 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam od točke 5.a.1.1 do točke 5.a.1.4 izreka dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je

najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz točke 5.a.1.1 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012.

5.a.2 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

5.a.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:

- 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
- 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

6. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 1: Rezervoarji nevarnih snovi

Oznaka	Interna oznaka	Volumen m ³	Tip in oprema rezervoarja	Vrsta snovi
REZ1	Rezervoar kurilnega olja	2180	nadzemni, vertikalni, dvojno vakuumsko dno, betonski lovilni bazen	ELKO ⁽¹⁾
REZ2	Rezervoar kurilnega olja	2180	nadzemni, vertikalni, dvojno vakuumsko dno, betonski lovilni bazen	ELKO ⁽¹⁾

(1) Ekstra lahko kurilno olje

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

A. Zahtevki za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 13. 6. 2011 s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR, ki jo zastopa direktor Alan Perc (v nadaljevanju: upravljavec) prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW. Naprava se nahaja na zemljiščih s parc. št. 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1979/5 in 1979/6, vse katastrska občina Spodnje Radvanje, na lokaciji Jadranska cesta 28, 2000 Maribor.

Za navedeno napravo je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009 z (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na:

- (1) spremembo imena upravljavca;
- (2) zamenjavo obstoječega parnega kotla BKG 1 z oznako N2, vhodne toplotne moči 18,5 MW z novim vročevodnim kotlom UT-HZ vhodne toplotne moči 18,5 MW;
- (3) popravek glede volumskega prostora dveh obstoječih rezervoarjev kurilnega olja z oznakama REZ1 in REZ2.

Naslovni organ je na osnovi citirane prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, ter zato dne 30. 6. 2011 upravljavca pozval, da v roku 30 dni po prejemu poziva vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 29. 7. 2011 s strani upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 17. 8. 2011.

B. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 prvega odstavka drugega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na

obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja tudi po uradni dolžnosti.

C. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

1. Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, prejete 29. 7. 2011 in njene dopolnitve z dne 17. 8. 2011, s prilogami:

- Načrt virov razsvetljave proizvodnega objekta Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR, merilo 1:1000, 17.8.2011, upravljavec sam
- Pregled odlivnega plačilnega naloga števil. 13554365, 5.7.2011, Probanka d.d.

2. Dokumentacije, ki jo je upravljavec predložil v prijavi nameravane spremembe z dne 13. 6. 2011 s prilogami:

- Strokovna ocena o vplivih spremembe tehnologije na okolje za Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR, št. 0033-06-11 OCENA, 6. 6. 2011, EKOSYSTEM ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, Maribor
- Sklep o vpisu spremembe pri subjektu, Srg 2009/15587, 12. 6. 2009, Okrožno sodišče v Mariboru

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, kot sledi v nadaljevanju.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da se sprememba nanaša na:

- spremembo imena upravljavca; kot je razvidno iz Sklepa o vpisu spremembe pri subjektu, Srg 2009/15587, 12. 6. 2009, Okrožnega sodišča v Mariboru, se ime upravljavca po novem glasi Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.;
- zamenjavo tehnološke enote - obstoječega parnega kotla BKG 1 z oznako N2, vhodne toplotne moči 18,5 MW z novim vročevodnim kotlom UT-HZ vhodne toplotne moči 18,5 MW;
- popravek glede volumskega prostora dveh obstoječih rezervoarjev kurilnega olja z oznakama REZ1 in REZ2 in sicer je volumen posameznega rezervoarja zaradi novega izračuna 2180 m³.
- upravljavec je v dopolnitvi vloge navedel tudi podatke o virih svetlobe, ki jo uporablja za razsvetljavo naprave iz točke 1 izreka te odločbe. Upravljavec ima na območju naprave iz točke 1 izreka te odločbe, za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 34 svetilk s skupno vsoto električne moči 8.046 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 21.597 m². V proizvodnem objektu se redna dela na prostem ne izvajajo, razen po posebnem dogovoru je možno prečrpavanje goriva na pretakalni ploščadi.

Naslovni organ je na podlagi prijave spremembe in vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se po spremembi oz. zamenjavi obstoječega parnega kotla BKG 1 z oznako N2, vhodne toplotne moči 18,5 MW z novim vročevodnim kotlom

UT-HZ, vhodne toplotne moči 18,5 MW, proizvodna zmogljivost naprave ne bo spremenila.

Novi vročevodni kotel UT-HZ (N2) je mnogovoden (blok) kotel (vsebnost vode 41,6 m³), opremljen s kombiniranimi gorilnikoma na zemeljski plin/ELKO DREIZLER tip MC10001.2. Kot nujno rezervo pa je možno uporabiti tudi ELKO. Zrak za zgorevanje se zajema v kotlovnici in zato ne potrebuje predgrevanja. Produkti zgorevanja se zberejo v skupnem dimovodnem kanalu in izpustijo v okolico preko 82 m visokega dimnika z oznako Z1, preko katerega se odvajajo dimni plini tudi iz kotlov z oznakami N1, N3 in N4.

Kot izhaja iz dokumentacije vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi predmetne spremembe ne bo prišlo do sprememb pri emitiranju snovi v zrak, sprememb v povečanju količin in kakovosti odpadnih vod, povečanja hrupa v okolje ali sprememb v zvezi z ravnanjem z odpadki in skladiščenjem.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili tudi predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07, 109/07 in 62/10).

D. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustnih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja, ravnanja z odpadki ter razlogi za odločitev iz točke I. izreka te odločbe

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi vloge upravljavca za spremembo imena ter na osnovi vpogleda v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve z dne 14.10.2011. Novo ime upravljavca se glasi Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. Naslovni organ je na osnovi vloge upravljavca spremenil tudi Preglednico 1 iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v delu, ki se nanaša na zamenjavo tehnološke enote z oznako N2, obstoječega parnega kotla BKG 1, vhodne toplotne moči 18,5 MW z novim vročevodnim kotlom UT-HZ vhodne toplotne moči 18,5 MW, kot izhaja iz točke I/1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi vloge upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je zaradi zamenjave obstoječega parnega kotla BKG 1, z novim vročevodnim kotlom UT-HZ, v tej točki nadomestil tekst »parni kotel BKG 1« s tekstom »vročevodni kotel UT-HZ«, kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi vloge upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je zaradi zamenjave obstoječega parnega kotla BKG 1, z novim vročevodnim kotlom UT-HZ, v tej točki nadomestil tekst »BKG 1 (N2)« s tekstom »UT-HZ (N2)«, kot izhaja iz točke I/3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal novi točki 2.3.21 in 2.3.22 kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe in kot sledi:

- v točki 2.3.21 je naslovni organ določil obveznost izvedbe prvih meritev celotnega prahu in žveplovih oksidov na izpustu velike kurilne naprave TOM na podlagi 1. in 2. odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09);
- V točki 2.3.22 je naslovni organ določil obveznost predložitve poročila o prvih meritvah na izpustu velike kurilne naprave TOM v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, na osnovi 4. odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je ugotovil tudi, da je bil po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja sprejet in tudi spremenjen predpis glede mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je v točki I/5 izreka te odločbe:

- dodal točko 5.a in sicer je določil zahteve in mejne vrednosti zaradi svetlobnega onesnaževanja,
- določil zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem v točki 5.a.1 na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10),
- določil mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v točki 5.a.2 na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je na osnovi vloge upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in izjave upravljavca, da v zvezi s skladiščenjem ni prišlo do nikakršnih sprememb ali fizičnih predelav glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, spremenil tudi Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je popravil podatek o volumskem prostoru dveh obstoječih rezervoarjev kurilnega olja z oznakama REZ1 in REZ2 zaradi novega izračuna, ki ga je upravljavec izvedel v skladu z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), kot izhaja iz točke I/6 izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, zato je upravljavcu na podlagi 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1979/5 in 1979/6, vse katastrska občina Spodnje Radvanje, na naslovu Jadranska cesta 28, 2000 Maribor.

E. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

F. Stroški postopka



V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 16,81 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407011.

Postopek vodil:

Tomaž Majcen
sekretar



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 MARIBOR - osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

