



Številka: 35448-62/2025-2570-6

Datum: 20. 11. 2025

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu – stranki KOMUNALA RIBNICA d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Mali Log, zmogljivosti 350 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 2466, k. o. Retje, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:
 - 1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz male komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 467841 in X = 64813, parc. št. 2466, k.o. Retje, odvajale posredno v podzemne vode, pri čemer bo:
 - največja letna količina komunalne odpadne vode 19 215 m³,
 - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 52,5 m³ ter
 - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 1 l/s.
 - 1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Prve meritve se izvedejo z odvzemom najmanj dveh 2-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje se izvede na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 467819 in X = 64833, parc. št. 2466, k. o. Retje. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Preglednici 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.
 - 1.3 Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotavljati in omogočiti izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine, kjer izvaja javno službo, redno izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 350 PE morajo biti izvedene vsako drugo leto z vzorčenjem najmanj dveh 2-urnih vzorcev na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 467819 in X = 64833, parc. št. 2466, k. o. Retje. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Preglednici 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Preglednica 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	30

- 1.4 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz male komunalne čistilne naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na malo komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 467836 in

X = 64835, na parc. št. 2466, k. o. Retje, in določanje vsaj parametra kemijska potreba po kisiku (KPK).

- 1.5 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje male komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.6 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na komunalno čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz komunalne čistilne naprave v vode.
- 1.7 Upravljavec mora zagotoviti, da se bo blato, ki bo nastajalo pri obratovanju komunalne čistilne naprave, ustrezno obdelalo pred nadaljnjim ravnanjem.
- 1.8 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju male komunalne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
2. Črtana.
3. Upravljavec mora o datumu pričetka obratovanja naprave pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja.
4. Črtana.
5. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.
6. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja male komunalne čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.
7. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-7/2013-4 z dne 29. 1. 2013,
- odločba št. 35448-62/2025-2570-3 z dne 2. 10. 2025.

Pripravila:
Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok – navadno elektronsko na obcina@loski-potok.si
- KOMUNALA RIBNICA d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica – navadno elektronsko na info@komunala-ribnica.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave